

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-UNA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CARPINTERIA METALICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA PUNO.

Ruc/código :	20610025685	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	15:03:22

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

nuestra consulta es si pueden considerar como experiencia del postor la venta de materiales derivados del acero en general, tales como bobinas de Aluzinc, calaminas de Aluzinc así como también la confección y venta de estructuras metálicas.

ya que estos dos conceptos se trabaja con la materia acero.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 19 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección evalúa la opinión del área usuaria y concuerda con este y procede a aclarar la consulta respecto de la experiencia en la especialidad, los requisitos de calificación se encuentran ya establecidos en las bases administrativas, el postor solicita una aclaración mas no solicita que se realice una precisión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-UNA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CARPINTERIA METALICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA PUNO.

Ruc/código :	20602210899	Fecha de envío :	09/07/2024
Nombre o Razón social :	FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:49:01

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indica Tubo de acero 2mm x 2 in x 4 in x 6m, esta medida no es comercial, lo cual limita la concurrencia de postores, pudiendo ser cambiado su equivalente 2mm x 50mm x 100 mm, el cual si es fabricado por las principales marcas nacionales e internacionales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Eficiencia y eficacia,

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección evalúa la opinión del área usuaria y con la finalidad de una mayor participación de postores será considerada como dimensiones mínimas 2mm x 50mm x 100 mm x 6m y como dimensiones máximas 2mm x 2 in x 4 in x 6m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

dimensiones mínimas 2mm x 50mm x 100 mm x 6m y como dimensiones máximas 2mm x 2 in x 4 in x 6m

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-UNA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CARPINTERIA METALICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA PUNO.

Ruc/código :	20602210899	Fecha de envío :	09/07/2024
Nombre o Razón social :	FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:49:01

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se indica ANGULO DE ACERO 1/8 X 1in X 1in x 6m, el cual no es una medida comercial, lo cual limitaría la participación de postores, pudiendo cambiarse a la medida Angulo de acero 3.0mm x 25mm x 25mm x 6m, el cual si es fabricado por las principales marcas nacionales e internacionales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Eficacia y eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección evalúa la opinión del área usuaria y con la finalidad de una mayor participación de postores será considerada como dimensiones mínimas: 3.0mm x 25mm x 25mm x 6m y como dimensiones máximas: 1/8 X 1in x 1in x 6m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

dimensiones mínimas: 3.0mm x 25mm x 25mm x 6m y como dimensiones máximas: 1/8 X 1in x 1in x 6m