

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELÉCTRICO CON ARRANCADOR SUAVE DE 350 HP 440 VAC 3F PARA EL EB-01

Ruc/código :	20610371656	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MG PERUVIAN COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	03:28:47

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar si el gabinete autosoportado será suministrado con zócalos, iluminación interna, interruptor de puerta, portaplanos, ventilación (necesaria para la protección de equipos entre otros).

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Los gabinetes deberán contar con zocalos, circuitos de iluminacion interna de tablero, interruptor de puerta, portaplanos, sistema de ventilacion compuesto por:

- 1 termostato de 0-60°C
- 1 ventilador con rejilla y filtro
- 1 extractor con rejilla y filtro.

el caudal de aire requerido derá ser calculado por el fabricante siendo el caudal minimo 637 - 700m3/h.  
Cada circuito deberá estar protegido con su respectivo interruptor termomagnetico tipo riel din. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELÉCTRICO CON ARRANCADOR SUAVE DE 350 HP 440 VAC 3F PARA EL EB-01

Ruc/código :	20610371656	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MG PERUVIAN COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	03:28:47

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Las especificaciones técnicas son en su mayoría generales. Se tiene un plano típico de gabinetes con arrancador que sea un estándar de EPS TACNA. En caso no existir un típico recomendamos antes del ensamblaje se permita el desarrollo de ingeniería previa. La cuál sería revisada por EPS TACNA en señal de conformidad antes de ensamblar el gabinete

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se cuenta con un plano típico actualmente. Sin embargo el postor debe considerar como parte de la logica de funcionamiento el uso de un contactor bypass externo al arrancador suave. Asi mismo se debe considerar un relé termico para la proteccion del motor, despues de realizado el bypass al contactor externo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELÉCTRICO CON ARRANCADOR SUAVE DE 350 HP 440 VAC 3F PARA EL EB-01

Ruc/código :	20610371656	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MG PERUVIAN COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	03:28:47

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

La programación del arrancador forma parte del servicio? En caso de ser así por favor indicar el modo de operación de la bomba y placa del motor. Es necesario para determinar los parámetros de configuración.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- "Se aclara que el postor debe considerar como parte de su servicio:
- Traslado de tablero electrico al almacen de EPS TACNA.
  - Al momento del perfeccionamiento del contrato se alcanzara el modo de operación y la placa del motor"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELÉCTRICO CON ARRANCADOR SUAVE DE 350 HP 440 VAC 3F PARA EL EB-01

Ruc/código :	20610371656	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MG PERUVIAN COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	03:28:47

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se necesita asesoría en campo para el montaje del gabinete en campo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- "Se aclara que el postor debe considerar como parte de su servicio:
- Traslado de tablero electrico al almacen de EPS TACNA.
  - Al momento del perfeccionamiento del contrato se alcanzara el modo de operación y la placa del motor"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELÉCTRICO CON ARRANCADOR SUAVE DE 350 HP 440 VAC 3F PARA EL EB-01

Ruc/código :	20610371656	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MG PERUVIAN COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	03:28:47

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En caso EPS TACNA tenga un estándar en marca para arrancador o accesorios. Agradeceré se nos pueda proporcionar la misma o números de parte en caso de contar con ellas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acogerse a las especificaciones técnicas de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELÉCTRICO CON ARRANCADOR SUAVE DE 350 HP 440 VAC 3F PARA EL EB-01

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:47:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita ampliar el plazo de entrega a 45 dias calendario

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge la consulta. El plazo de entrega deberá ser 30 dias calendarios.

Asi mismo, el postor de considerar como parte de su servicio:

- Traslado de tablero electrico al almacen de EPS TACNA.
- Traslado de tablero electrico al lugar de instalacion.
- Desmontaje de tablero electrico actual.
- Montaje de tablero electrico suministrado
- Conexionado de cables de acometida electrica y motor electrico (estos cables son suministrados por le Entidad)
- Configuracion y puesta en marcha del tablero electrico."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELÉCTRICO CON ARRANCADOR SUAVE DE 350 HP 440 VAC 3F PARA EL EB-01

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:47:16

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que para la admisión de la oferta no se requiera ningun otro documento que no este detallado en este numeral. De ser el caso que se requiera otro documento agradeceremos se incluyan en este numeral para efectos de la integración de las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El postor debe presentar fichas tecnicas, folletos, catalogos u otro documento emitido por el fabricante, acreditando el cumplimiento de las especificaciones tecnicas minimas, marcas de los siguientes equipos:

- Gabinete

- Interruptor general

- Interruptor de supresor de sobretensiones

- fusibles y seccionador

- analizador de redes

- Contactor

- relé termico

- arrancador suave

- dispositivo de proteccion contra sobretensiones

- relé de vigilancia de rel

- relé de monitoreo de nivel

- Ventilador/extractor.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELÉCTRICO CON ARRANCADOR SUAVE DE 350 HP 440 VAC 3F PARA EL EB-01

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:47:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que el formato para el detalle de los precios unitarios es libre y que por ningun motivo nos solicitaran ampliar el formato que presentemos. En el caso que se requiera un formato especifico o que este cuenta con cierta información como minimo se solicita que se adicione a los TDR de tal forma que no se tenga problemas posteriores para la formalización del contrato

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: h Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse a las Bases (segun Anexo N°6)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELÉCTRICO CON ARRANCADOR SUAVE DE 350 HP 440 VAC 3F PARA EL EB-01

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:47:16

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita considerar como valido la presentación de los documentos para la formalización del contrato via la mesa de partes virtual o el correo que haga sus veces. Favor de indicar cual seria el correo o colocar el enlace a la mesa de partes virtual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es valido la presentacion de documentos via mesa de partes Virtual : mesadepartes@epstacna.com.pe

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELÉCTRICO CON ARRANCADOR SUAVE DE 350 HP 440 VAC 3F PARA EL EB-01

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:56

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Para una mayor pluralidad de postores, se solicita que las características de los equipos se consideren como mínimas y se acepten productos de mayor capacidad debido a la discontinuación de ciertos modelos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.

Así mismo el postor debe presentar cuadros comparativos con las mejoras a las especificaciones.

No se admitirá sobredimensionamientos de los componentes principales(arrancador, contactor, relé térmico, supresor de sobretensiones, interruptor general) puesto que conllevaría a una dificultad en conseguir respuestas, modificaciones en el tablero y espacios."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELÉCTRICO CON ARRANCADOR SUAVE DE 350 HP 440 VAC 3F PARA EL EB-01

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:56

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Para una mayor pluralidad de postores, se pide que las características de los equipos contemplen tolerancias dentro de los rangos establecidos en la ficha técnica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. Ceñirse a las bases. Los componentes solicitados si estan disponibles, según el Estudio de mercado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELÉCTRICO CON ARRANCADOR SUAVE DE 350 HP 440 VAC 3F PARA EL EB-01

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:56

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Para una mayor pluraidad de postores, se pide que las características de los equipos puedan contemplar tolerancias en en los rangos establecidos en la ficha técnica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. Ceñirse a las bases. Los componentes solicitados si estan disponibles, según el Estudio de mercado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELÉCTRICO CON ARRANCADOR SUAVE DE 350 HP 440 VAC 3F PARA EL EB-01

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:00:56

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se solicita que se considere como valido que los tableros puedan ser para cualquier tipo de industria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. Los tableros electricos deben cumplir con las especificaciones tecnicas requeridas y deben ser especifico para arranque de electrobombas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELÉCTRICO CON ARRANCADOR SUAVE DE 350 HP 440 VAC 3F PARA EL EB-01

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:20:53

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:  
PARA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SOLICITAMOS CONSIDERAR EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR COMO BIENES SIMILARES AL SUMINISTRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS EN GENERAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: CAPITULO 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. Ceñirse las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELÉCTRICO CON ARRANCADOR SUAVE DE 350 HP 440 VAC 3F PARA EL EB-01

Ruc/código :	20600667875	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	HAN FLOW S.A.	Hora de envío :	23:04:03

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega que piden es de 30 dias calendarios, observamos que este plazo de entrega al tratarse de un tablero de potencia considerable 350HP, los componentes para el ensamble y armado del tablero para la mayoria de postores no estan en stock y necesitan importar, esto supone un mayor tiempo en la entrega, por lo menos de 90 dias calendarios.

El tiempo de entrega solicitado (30 días), solo podra ser cumplido por postores que ya previamente cuentan con los equipos en stock, lo cual vulnera el objetivo de los procesos de licitacion ya que estos tienen como finalidad la participacion en igualdad de condiciones para todos los proveedores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, literal a) y e) LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge la consulta. El plazo de entrega deberá ser 30 dias calendarios.

Asi mismo, el postor de considerar como parte de su servicio:

Traslado de tablero electrico al almacen de EPS TACNA.

- Traslado de tablero electrico al lugar de instalacion.

- Desmontaje de tablero electrico actual.

- Montaje de tablero electrico suministrado

- Conexionado de cables de acometida electrica y motor electrico (estos cables son suministrados por le Entidad)

- Configuracion y puesta en marcha del tablero electrico."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELÉCTRICO CON ARRANCADOR SUAVE DE 350 HP 440 VAC 3F PARA EL EB-01

Ruc/código :	20600667875	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	HAN FLOW S.A.	Hora de envío :	23:04:03

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Para la experienci del postor en la especialidad, pedimos que se pueda ampliar la experiencia con la finalidad de que puedan participar mas postores.

Pedimoa amablemente que tambien se incluya componentes de tableros de control y fuerza para electrobombas en generalya que guarda relacion con el tipo de suministro a realizarse.

la experiencia quedaria de la siguiente manera:

SUMINISTROS Y/O INSTALACION DE TODO TIPO DE TABLEROS ELECTRICOS PARA BOMBAS EN GENERAL Y/O COMPONENTES PARA TABLEROS DE CONTROL Y FUERZA PARA ELECTROBOMBAS EN GENERAL

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. Ceñirse las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null