

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 480/380/220VAC-60HZ, POTENCIA PRIME 440KW (a 1000 msnm) ó potencia superior, ENCAPSULADO INSONORIZADO CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CON ELEMENTOS PARA ZONA SELVA PARA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 40°C (máximo); EN EL(LA) SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO.

Ruc/código : 20601587361

Nombre o Razón social : ITECHENE PERU S.A.C.

Fecha de envío : 30/04/2024

Hora de envío : 16:47:45

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Se indica:

"MARCA: Debe ser de una marca reconocida en el Mercado Nacional e Internacional con soporte tecnico y STOCK DE REPUESTOS"

Se menciona un astock de repuestos para el grupo electrogeno pero no se detalla ni los repuestos ni sus cantidades, por lo que se solicita detallar lo indicado para presentar una oferta lo mas detallada posible.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.2      **Literal:** -      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

TRAS CORRER TRASLADO AL AREA USUARIA, LA MISMA PRECISA QUE NO SE DETALLA LOS RESPUESTOS, NI SUS CANTIDADES PORQUE NO SE ESTAN ADQUIRIENDO LOS MISMOS, SOLO SE PRETENTE ADQUIRIR UN NUEVO GRUPO ELECTROGENO CON SU RESPECTIVA INSTALACION PERO EL MISMO QUE CUENTE CON REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, PARA QUE ANTE UNA EVENTUALIDAD O DE ACUERDO AL PLAN DE MANTENIMIENTO LOS COMPONENTES SEAN ADQUIRIDOS PARA SU RAPIDA SUSTITUCION Y OPERATIVIDAD, POR LO QUE EL COLEGIADO, CONFIRMA LO SEÑALADO POR EL AREA USUARIA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 480/380/220VAC-60HZ, POTENCIA PRIME 440KW (a 1000 msnm) ó potencia superior, ENCAPSULADO INSONORIZADO CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CON ELEMENTOS PARA ZONA SELVA PARA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 40°C (máximo); EN EL(LA) SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:47:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se indica:

"SISTEMA ELECTRICO: 24 V"

Se solicita indicar si la tension del sistema electrico es en DC o en AC.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.2 Literal: - Página: a)

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TRAS CORRER TRASLADO AL AREA USUARIA, LA MISMA PRECISA QUE, EL SISTEMA ELECTRICO DE 24 VOLTIOS ES DE LAS BATERIAS QUE SE CARGAN A TRAVES DEL ALTERNADOR DEL MOTOR. POR LO GENERAL ES CORRIENTE DIRECTA PERO NO SE ESTA EXIGIENDO ALGUN TIPO DE CORRIENTE, ESTO DEBIDO A QUE SE BUSCA LA PLURALIDAD DE POSTORES PARA BUSCAR LA MEJOR OFERTA, POR LO QUE EL COLEGIADO, CONFIRMA LO SEÑALADO POR EL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 480/380/220VAC-60HZ, POTENCIA PRIME 440KW (a 1000 msnm) ó potencia superior, ENCAPSULADO INSONORIZADO CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CON ELEMENTOS PARA ZONA SELVA PARA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 40°C (máximo); EN EL(LA) SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:47:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se indica:  
"MARCA: Debe ser de una marca reconocida en el Mercado Nacional e Internacional con soporte tecnico y STOCK DE REPUESTOS"  
Se menciona un astock de repuestos para el grupo electrogeno pero no se detalla ni los repuestos ni sus cantidades, por lo que se solicita detallar lo indicado para presentar una oferta lo mas detallada posible.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: a) Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TRAS CORRER TRASLADO AL AREA USUARIA, LA MISMA PRECISA QUE NO SE DETALLA LOS RESPUESTOS, NI SUS CANTIDADES PORQUE NO SE ESTAN ADQUIRIENDO LOS MISMOS, SOLO SE PRETENTE ADQUIRIR UN NUEVO GRUPO ELECTROGENO CON SU RESPECTIVA INSTALACION PERO EL MISMO QUE CUENTE CON REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, PARA QUE ANTE UNA EVENTUALIDAD O DE ACUERDO AL PLAN DE MANTENIMIENTO LOS COMPONENTES SEAN ADQUIRIDOS PARA SU RAPIDA SUSTITUCION Y OPERATIVIDAD, POR LO QUE EL COLEGIADO, CONFIRMA LO SEÑALADO POR EL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 480/380/220VAC-60HZ, POTENCIA PRIME 440KW (a 1000 msnm) ó potencia superior, ENCAPSULADO INSONORIZADO CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CON ELEMENTOS PARA ZONA SELVA PARA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 40°C (máximo); EN EL(LA) SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:47:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se indica:  
"MARCA: Debe ser de una marca reconocida en el Mercado Nacional e Internacional con soporte tecnico y STOCK DE REPUESTOS"  
Se menciona un astock de repuestos para el grupo electrogeno pero no se detalla ni los repuestos ni sus cantidades, por lo que se solicita detallar lo indicado para presentar una oferta lo mas detallada posible.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: b) Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TRAS CORRER TRASLADO AL AREA USUARIA, LA MISMA PRECISA QUE NO SE DETALLA LOS RESPUESTOS, NI SUS CANTIDADES PORQUE NO SE ESTAN ADQUIRIENDO LOS MISMOS, SOLO SE PRETENTE ADQUIRIR UN NUEVO GRUPO ELECTROGENO CON SU RESPECTIVA INSTALACION PERO EL MISMO QUE CUENTE CON REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, PARA QUE ANTE UNA EVENTUALIDAD O DE ACUERDO AL PLAN DE MANTENIMIENTO LOS COMPONENTES SEAN ADQUIRIDOS PARA SU RAPIDA SUSTITUCION Y OPERATIVIDAD, POR LO QUE EL COLEGIADO, CONFIRMA LO SEÑALADO POR EL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 480/380/220VAC-60HZ, POTENCIA PRIME 440KW (a 1000 msnm) ó potencia superior, ENCAPSULADO INSONORIZADO CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CON ELEMENTOS PARA ZONA SELVA PARA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 40°C (máximo); EN EL(LA) SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:47:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se indica:  
" El proveedor debe realizar las pruebas de funcionamiento en su planta ¿"  
Indicar si las pruebas en referencia son adicionales a las pruebas de la puesta en funcionamiento (previo a la instalacion),  
asimismo indicar si al referirse en su planta se hace referencia al local y/o taller del postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TRAS CORRER TRASLADO AL AREA USUARIA, LA MISMA PRECISA QUE, LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN PLANTA DEL PROVEEDOR, SE REFIEREN A UNA PLANTA ENSAMBLADORA, TALLER DE ENSAMBLAJE, LOCAL DE PRUEBAS, U OTRO AMBIENTE QUE GARANTICE LA VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DEL GRUPO ELECTROGENO PREVIO A SU INSTALACION, POR LO QUE EL COLEGIADO, CONFIRMA LO SEÑALADO POR EL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 480/380/220VAC-60HZ, POTENCIA PRIME 440KW (a 1000 msnm) ó potencia superior, ENCAPSULADO INSONORIZADO CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CON ELEMENTOS PARA ZONA SELVA PARA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 40°C (máximo); EN EL(LA) SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:47:45

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se indica:  
"Las dimensiones del grupo electrogeno incluido el encapsulado deberan estar acordes al espacio en la central termica del centro poblado de bretaña, por lo cual los proveedores deben presentar constancia de visita a dicha central"  
Se solicita que se indique las dimensiones actuales del espacio con el que se cuenta en la central termica del centro poblado de bretaña

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TRAS CORRER TRASLADO AL AREA USUARIA, LA MISMA PRECISA QUE, SI BIEN NO SE SEÑALO ESPECIFICAMENTE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL MOMENTO EN LA CUAL PODRAN REALIZAR LA VISITA, ELLO NO IMPLICA QUE NO PUEDAN DESPLAZARSE EN UN MOMENTO DENTRO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN O PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, POR LO QUE DESPUES DE DICHA VISITA, SE EMITIRA Y/O ENTREGARA LA RESPECTIVA CONSTANCIA, AUNQUE DICHO ASPECTO NO ES UN REQUISITO PARA PRESENTARSE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION, POR LO QUE EL COLEGIADO, CONFIRMA LO SEÑALADO POR EL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 480/380/220VAC-60HZ, POTENCIA PRIME 440KW (a 1000 msnm) ó potencia superior, ENCAPSULADO INSONORIZADO CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CON ELEMENTOS PARA ZONA SELVA PARA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 40°C (máximo); EN EL(LA) SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:47:45

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se indica:  
"Las dimensiones del grupo electrogeno incluido el encapsulado deberan estar acordes al espacio en la central termica del centro poblado de bretaña, por lo cual los proveedores deben presentar constancia de visita a dicha central"  
Confirmar que dicha constancia sera entregada durante el perfeccionamiento de contrato.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TRAS CORRER TRASLADO AL AREA USUARIA, LA MISMA PRECISA QUE, SI BIEN NO SE SEÑALO ESPECIFICAMENTE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL MOMENTO EN LA CUAL PODRAN REALIZAR LA VISITA, ELLO NO IMPLICA QUE NO PUEDAN DESPLAZARSE EN UN MOMENTO DENTRO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN O PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, POR LO QUE DESPUES DE DICHA VISITA, SE EMITIRA Y/O ENTREGARA LA RESPECTIVA CONSTANCIA, AUNQUE DICHO ASPECTO NO ES UN REQUISITO PARA PRESENTARSE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION, POR LO QUE EL COLEGIADO, CONFIRMA LO SEÑALADO POR EL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 480/380/220VAC-60HZ, POTENCIA PRIME 440KW (a 1000 msnm) ó potencia superior, ENCAPSULADO INSONORIZADO CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CON ELEMENTOS PARA ZONA SELVA PARA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 40°C (máximo); EN EL(LA) SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:47:45

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se indica:  
" Cabe señalar que la presentacion de dicho documento sera valida para todos los productos requeridos en el presente requerimiento, en caso los productos no necesitan de las certificaciones antes mencionadas se considera suficiente la presentacion de catalogos o folletos, que demuestra las informaciones tecnicas.  
Confirmar que para la presentacion de la propuesta solo se requerira el certificado de calidad ISO 9001 del fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TRAS CORRER TRASLADO AL AREA USUARIA, LA MISMA PRECISA QUE, SE DEBERA PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA, LOS FOLLETOS, CATALOGOS Y TODA INFORMACION TECNICA QUE DEMUESTRE QUE EL PRODUCTO OFERTADO, ES DE UNA MARCA EN PARTICULAR Y QUE CUENTA CON LA GARANTIA EN SU FABRICACIÓN, POR LO QUE EL COLEGIADO, CONFIRMA LO SEÑALADO POR EL AREA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 480/380/220VAC-60HZ, POTENCIA PRIME 440KW (a 1000 msnm) ó potencia superior, ENCAPSULADO INSONORIZADO CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CON ELEMENTOS PARA ZONA SELVA PARA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 40°C (máximo); EN EL(LA) SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:47:45

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se indica:  
"EL proveedor debera acondicionar el ambiente (base reforzada, tubos, cables, ventanas y/o artefactos de ventilacion u otros) donde se instalara, y poner en funcionamiento el grupo electrogeno ¿."  
En caso el ambiente sea el propicio para la instalacion y puesta en funcionamiento del Grupo Electrogeno, favor de confirmar que no sera necesario realizar adecuacion alguna.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TRAS CORRER TRASLADO AL AREA USUARIA, LA MISMA PRECISA QUE, ACTUALMENTE EXISTE UN GRUPO ELECTROGENO EN FUNCIONAMIENTO DE 175 KW, CON ESTE PROCESO SE BUSCA LA INSTALACION DE UN NUEVO GRUPO ELECTROGENO, EL ESPACIO FISICO SE GARANTIZA, PERO EL CONTRATISTA DEBERA COLOCAR CABLES, TUBERIAS, TABLEROS, Y OTROS QUE GARANTICEN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO GRUPO ELECTROGENO, POR LO QUE EL COLEGIADO, CONFIRMA LO SEÑALADO POR EL AREA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 480/380/220VAC-60HZ, POTENCIA PRIME 440KW (a 1000 msnm) ó potencia superior, ENCAPSULADO INSONORIZADO CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CON ELEMENTOS PARA ZONA SELVA PARA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 40°C (máximo); EN EL(LA) SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:47:45

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se indica:  
" ¿. Para lo cual debera instalar un nuevo tablero electrico y/o tablero de transferencia de ser el caso para que el grupo electrogeno funcione con la planta de generacion fotovoltaica (inversores) siendo su uso como backup en caso de perdida de potencia, frecuencia, voltaje u otro inconveniente de la generacion fotovoltaica"  
Indicar si el tablero tendra la funcion de transferencia automatica

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.4 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
TRAS CORRER TRASLADO AL AREA USUARIA, LA MISMA PRECISA QUE, LA TRANSFERENCIA ES AUTOMATICA, POR LO QUE EL COLEGIADO, CONFIRMA LO SEÑALADO POR EL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 480/380/220VAC-60HZ, POTENCIA PRIME 440KW (a 1000 msnm) ó potencia superior, ENCAPSULADO INSONORIZADO CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CON ELEMENTOS PARA ZONA SELVA PARA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 40°C (máximo); EN EL(LA) SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:47:45

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se indica:  
" El proveedor esta obligado a brindar todo tipo de facilidades para que la Entidad, cuando lo considera necesario, efectue inspecciones (físicas o documentarias) en los locales o instalaciones del Proveedor, donde se pueda verificar el cumplimiento del compromiso asumido para la instalacion y entrega de los equipos adquiridos"  
Confirmar que el local podra estar ubicado en la ciudad de Iquitos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.4 Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TRAS CORRER TRASLADO AL AREA USUARIA, LA MISMA PRECISA QUE, SI BIEN NO SE ESTABLECIO EL LUGAR DONDE EL PROVEEDOR HARA LAS PRUEBAS E INSTALACION DE LOS EQUIPOS, MATERIALES U OTROS, ELLO NO ES IMPEDIMENTO PARA QUE EL MISMO PUEDA SEÑALAR UN LOCAL PROPIO O ALQUILADO, QUE GARANTICE LA EFECTIVIDAD DEL COMPROMISO ASUMIDO CON LA ENTIDAD, POR LO QUE EL COLEGIADO, CONFIRMA LO SEÑALADO POR EL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 480/380/220VAC-60HZ, POTENCIA PRIME 440KW (a 1000 msnm) ó potencia superior, ENCAPSULADO INSONORIZADO CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CON ELEMENTOS PARA ZONA SELVA PARA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 40°C (máximo); EN EL(LA) SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:47:45

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se indica:  
"PLAZO  
El plazo maximo de entrega de los bienes y puesta en operación es de Noventa (90) dias calendarios, contados desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato"  
Se solicita ampliar el plazo maxima de entrega de los bienes y puesta en servicio hasta los ciento cincuenta (150) dias calendarios

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 10    Literal: -    Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
TRAS CORRER TRASLADO AL AREA USUARIA, LA MISMA PRECISA QUE, EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIOS ES MAS QUE SUFICIENTE PARA LA PREPARACION, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL GRUPO ELECTROGENO. POR LO QUE EL COLEGIADO, CONFIRMA LO SEÑALADO POR EL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 480/380/220VAC-60HZ, POTENCIA PRIME 440KW (a 1000 msnm) ó potencia superior, ENCAPSULADO INSONORIZADO CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CON ELEMENTOS PARA ZONA SELVA PARA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 40°C (máximo); EN EL(LA) SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:47:45

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se indica:  
"SUB CONTRATACIONES  
No corresponde"  
Se solicita la aceptacion de sub contratacion hasta por un monto del 40%

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: - Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TRAS CORRER TRASLADO AL AREA USUARIA, LA MISMA PRECISA QUE, NO SE SOLITO Y/O SEÑALO LAS SUBCONTRATACIONES DEBIDO A LAS RESPONSABILIDADES, LAS MISMAS QUE DEBEN SER DIRECTAS CON LA EMPRESA O CONSORCIO QUE GANE EL PRESENTE PROCESO, POR LO QUE EL COLEGIADO, CONFIRMA LO SEÑALADO POR EL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 480/380/220VAC-60HZ, POTENCIA PRIME 440KW (a 1000 msnm) ó potencia superior, ENCAPSULADO INSONORIZADO CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CON ELEMENTOS PARA ZONA SELVA PARA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 40°C (máximo); EN EL(LA) SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:47:45

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se indica:  
"El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en ventas, instalacion, y/o implementacion y/o mantenimiento de equipos medicos o generadores y transformadores electricos o grupos electrogenos, entrega y puesta en marcha de maquinarias de linea amarilla y/o camiones volquetes"  
Se solicita que se aceptada experiencias en venta y/o suministro de grupo electrogeno

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 19 Literal: - Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TRAS CORRER TRASLADO AL AREA USUARIA, LA MISMA PRECISA QUE, CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y RESPETANDO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACOTADA NORMATIVA, SE UNIFORMIZA EL CRITERIO RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD EN LO SIGUIENTE: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en ventas, instalacion, y/o implementacion y/o mantenimiento de equipos medicos o generadores y transformadores electricos o grupos electrogenos, entrega y puesta en marcha de maquinarias de linea amarilla y/o camiones volquetes", debiendo suprimirse el resto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por tanto, en la integración de las bases se suprímira los demas crietrios que no se sujeten o fomente la mayor participacion de proveedores.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 480/380/220VAC-60HZ, POTENCIA PRIME 440KW (a 1000 msnm) ó potencia superior, ENCAPSULADO INSONORIZADO CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CON ELEMENTOS PARA ZONA SELVA PARA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 40°C (máximo); EN EL(LA) SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO.

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:28:21

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

En documentación de presentación obligatoria literal e) solicitan lo siguiente: ¿[Folletos, instructivos, catálogos a colores, legibles y en idioma español, de no encontrarse en idioma español, deberá adjuntar los idiomas originales y la traducción respectiva, 4 ] para acreditar [las características del motor, del tablero de control y sus respectivos funcionamientos].¿, quisiéramos que nos aclare el comité de selección a que se refiere con ¿y sus respectivos funcionamientos¿, ya que en el capitulo III no indican los funcionamientos del equipo solicitado.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 2.2.1      Literal: e      Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TRAS CORRER TRASLADO AL AREA USUARIA, LA MISMA PRECISA QUE, LOS INSTRUCTIVOS DEBEN SER EXPLICATIVOS Y/O CONTENER TEXTOS QUE IDENTIFIQUEN LAS IMÁGENES Y PUEDAN ENCONTRASE EN LOS FOLLETOS, CATALOGOS Y/O INSTRUCTIVOS PARA UN ADECUADO ENTENDIMIENTO POR PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN Y/O LA ENTIDAD, POR TANTO, PARA ESTE COLEGIADO, AL NO EXISTIR VULNERACIÓN DE LA NORMATIVA, NO SE TOMARA COMO UNA OBSERVACIÓN, SINO COMO UNA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 480/380/220VAC-60HZ, POTENCIA PRIME 440KW (a 1000 msnm) ó potencia superior, ENCAPSULADO INSONORIZADO CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CON ELEMENTOS PARA ZONA SELVA PARA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 40°C (máximo); EN EL(LA) SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO.

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:28:21

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitan que la potencia Neta del motor sea, STAND BY: 710 HP @ 1800 RPM; PRIME: 650 HP @ 13 LITROS DE DESPLAZAMIENTO, dicha característica varia por cada tipo de motor que el fabricante utiliza para que pueda cumplir con las especificaciones técnicas que el cliente solicita. En este caso, podemos observar que la potencia del motor puede variar en potencia neta hasta lo siguiente, STAND BY: 754 HP @ 1800 RPM, PRIME 686 HP @1800 13 LITROS DE DESPLAZAMIENTO. Dicho aumento de potencia no perjudicaría en lo absoluto a vuestra entidad, sino que beneficiaría para que pueda contar con un alto performance en el motor ya que cuenta con un bajo consumo de combustible. Por lo antes expuesto, solicitamos al comité de selección considerar la potencia neta del motor sea, STAND BY: 710 HP - 754 HP @1800 RPM; PRIME: 650 HP - 686 HP @ 1800 13 LITROS DE DESPLAZAMIENTO.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 5.2      Literal: a      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TRAS CORRER TRASLADO AL AREA USUARIA, LA MISMA PRECISA QUE, LA POTENCIA MINIMA TANTO EN POTENCIA PRIME Y/O STAND BY ES REQUERIDA PARA APERTURAR LAS OPCIONES DE COMPRAS EN EL MERCADO DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y PLURALIDAD QUE SE RIGEN EN EL PRESENTE SISTEMA, POR LO QUE SE MANTENDRA LO MINIMO REQUERIDO. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 480/380/220VAC-60HZ, POTENCIA PRIME 440KW (a 1000 msnm) ó potencia superior, ENCAPSULADO INSONORIZADO CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CON ELEMENTOS PARA ZONA SELVA PARA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 40°C (máximo); EN EL(LA) SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO.

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:28:21

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitan que las marcas del grupo electrógeno, motor y alternador sean de marcas reconocidas en el mercado internacional con soporte técnico y stock de repuestos, cabe indicar que dicha solicitud vulnera diferentes disposiciones normativas como la opinión N° 176-2018/DTN emitida por el OSCE, el cual concluye lo siguiente: " la normativa de contrataciones del estado establece que las entidades no pueden hacer referencia a marcas cuando formulen sus requerimientos de bienes, servicios u obras; de esta manera, el requerimiento debe ser efectuado de forma genérica, sin consignar marcas que orienten la contratación hacia un proveedor en particular¿. Por ende, solicitamos al comité de selección suprimir dicha solicitud.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 5.2      Literal: 0      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ESTA SOLICITANDO MARCA ALGUNA O MODELO ALGUNO. LO QUE SE BUSCA ES QUE LA MARCA O MODELO OFERTADO TENGA REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL Y QUE SEAN DE RAPIDA COMPRA, ESTO DEBIDO A QUE LOS GRUPOS ELECTROGENOS TIENEN UN MOTOR DIESEL EL CUAL SE BUSCA GARANTIZAR LA VIDA UTIL Y PARA LO CUAL SE REQUIEREN LA GARANTIA DE RESPUESTOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 480/380/220VAC-60HZ, POTENCIA PRIME 440KW (a 1000 msnm) ó potencia superior, ENCAPSULADO INSONORIZADO CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CON ELEMENTOS PARA ZONA SELVA PARA TEMPERATURA AMBIENTAL DE 40°C (máximo); EN EL(LA) SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO.

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:29:44

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

solicitamos al comité de selección indicar el metraje y calibre de cable a utilizar para la instalación del equipo. Asimismo, podemos observar que el sistema de modalidad de ejecución del proceso no es llave en mano, por lo que sugerimos al comité aclarar ello.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.2 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CORRIO TRASLADO AL AREA USUARIA, LA MISMA QUE PRECISA QUE, EL CALIBRE Y EL TIPO DE CABLE A EMPLEARSE ESTA REGULADO EN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y OTRAS NORMATIVAS EXISTENTES, ESTO DEBIDO A QUE SE CALCULA EN FUNCION DEL AMPERAJE DEL GRUPO ELECTROGENO OFERTADO, POR LO QUE EL AREA USUARIA SE RESERVA ALGUN COMENTARIO ADICIONAL. NO SE ACOGE LA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null