

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-319-2024-GRA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E 40158 EL GRAN AMAUTA P.J EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20607463442	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION RYCH S.A.C.	Hora de envío :	22:07:37

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En Características técnicas de bien indica:

- Cadena de Apertura: De policarbonato Blanco
- En la actualidad las persianas modernas las cadenas vienen con refuerzo y de bronce niquelado. Se podrán ofertar persianas con cadena reforzada y de bronce niquelado
- Pedimos al Órgano Encargado de las Contrataciones se considere que la cadena tenga refuerzo y de bronce niquelado mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de la observacion realizada se podrán ofertar persianas con cadena reforzada y de bronce niquelado, con el fin de acceder a la pluralidad de postores y de este modo se pueda cumplir con la adquisicion e instalacion de los bienes requeridos en el presente proceso.Cabe recalcar que el postor deber garantizar la calidad de los trabajos que realizará, de lo contrario estos serán rechazados por la entidad contratante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE:

- CADENA DE APERTURA: DE POLICARBONATO BLANCO Y/O CADENA CON REFUERZO Y DE BRONCE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-319-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E 40158 EL GRAN AMAUTA P.J EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20607463442	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION RYCH S.A.C.	Hora de envío :	22:07:37

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En Características técnicas de bien indica:

- Cabezal: Perfil 0.5 mm formado y prepintado con esmalte al horno

En la actualidad el cabezal de la persianas son de aluminio liso anonizado

Pedimos al Órgano Encargado de las Contrataciones que se considere el cabezal sea de aluminio liso anonizado para mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

a la observación, se puede considerar que el material del cabezal sea de aluminio liso anonizado, con el fin de acceder a la plurarilidad de postores y de este modo se pueda cumplir con la adquisicion e instalacion de los bienes requeridos en el presente proceso. Cabe recalcar que el postor deber garantizar la calidad de los trabajos que realizará, de lo contrario estos serán rechazados por la entidad contratante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE:

- CABEZAL DE APERTURA Y SE CONSIDERA CABEZAL SEA DE ALUMINIO LISO ANONIZADO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-319-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E 40158 EL GRAN AMAUTA P.J EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20607463442	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION RYCH S.A.C.	Hora de envío :	22:07:37

Observación: Nro. 3
Consulta/Observación:
En Descripción de características técnicas de bien indica:
- Base: Perfil Aluzinc formado de 0.5 mm prepintado con esmalte al horno con mecanismo autoalineable

Pedimos al Órgano Encargado de las Contrataciones omitir la característica, que ya que las persianas modernas ya no necesitan base. ya que cuentas con mecanismo autoalineable para mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.1Literal: 6Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
observacion, es opcional el empleo de perfil Aluzinc formado de 0.5 mm prepintado con esmalte al horno el empleo de con el fin de acceder a la pluralidad de postores y de este modo se pueda cumplir con la adquisicion e instalacion de los bienes requeridos en el presente proceso, las persianas deben tener una base con mecanismo autoalineable, independientemente del material y acabado que se tenga. Cabe recalcar que el postor deber garantizar la calidad del material y de los trabajos que realizará, de lo contrario estos serán rechazados por la entidad contratante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se acoge: se incorpora base:perfil aluzinc formado de 0.5mm prepintado con esmalte al horno con mecanismos autoalineable para mayor pluralidad

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-319-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E 40158 EL GRAN AMAUTA P.J EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20607463442	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION RYCH S.A.C.	Hora de envío :	22:07:37

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En Experiencia del personal clave indica:

01) Tecnico profesional con una experiencia mínima de 12 meses en trabajos de instalación de persianas de pvc, para vanos (ventanas, mamparas) en el puesto de técnico y/o operador y/o ayudante

Como se puede apreciar en las bases no es, a claramente definido lo que se solicita por lo que

Pedimos al Órgano Encargado de las Contrataciones el personal clave sea un ingeniero civil titulado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

a la solicitud, se aclara que según el punto 20. Requisitos de calificacion, punto A.1 Experiencia del personal clave, se solicita experiencia en lo siguiente: Técnico profesional con 12 meses mínimos de experiencia del personal clave requerido en trabajos de instalación de persianas de pvc, para vanos (ventanas, mamparas) en el puesto como técnico, operador, ayudante. Cabe recalcar que el postulante debe tener experiencia en trabajos de instalación de persianas, ya que se trata de trabajos que poseen detalles minuciosos, por lo que entidad contratante requiere que el contratista pueda brindar calidad y garantía en los trabajos entregados al area usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-319-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E 40158 EL GRAN AMAUTA P.J EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20574764867	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CORPORATIVO FLORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:08:53

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:
Solicitamos al área usuaria y OEC, sírvase incluir dentro de las bases integradas los planos a detalle de cortes y elevación para de esa manera realizar un presupuesto con exactitud del servicio a realizar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

<https://drive.google.com/drive/folders/1i1cGTMEtvbofM-L1ZVp2YTSEQNpyrVnO>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-319-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E 40158 EL GRAN AMAUTA P.J EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	10439984932	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	NAVARRO YACE ISAAN	Hora de envío :	22:30:44

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dentro de las bases no se tiene la información de los planos para realizar un presupuesto real por tal razón se pide al o.e.c. incluir dentro de las bases integradas planos y demás detalles para realizar en propuesta económica real, toda vez que con la información que se tiene es inexacta, solicitamos mayor información de planos con todos los detalles correspondientes ya que el área usuaria tiene especialistas en arquitectura, no puede ser posible tener ese tipo de información de los especialistas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

<https://drive.google.com/drive/folders/1i1cGTMEtvbofM-L1ZVp2YTSEQNpyrVnO>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null