

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAJAS METALICAS PORTAMEDIDORES MONOFÁSICAS Y TRIFÁSICAS PARA LAS SEDES DE LORETO, SAN MARTÍN y AMAZONAS - CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20602352758 | Fecha de envío : | 15/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | MEPAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 15:20:04 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

PRUEVAS Y ENSAYOS PARA CONFORMIDAD DE LOS BIENES, en esta parte hay dos una de PRUEVAS DE FABRICA y otra de PRUEVAS DE RUTINA PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES.
Es decir qu si nosotros cumplimos con la NORMA ntp iso 2859 - 1PROCEDIMIENTO DE MUESTREO PARA INSPECCION POR ATRIBUTOS., y con emision de un certificado de calidad de nosotros y que se realizaron las pruebas y la presnecia de sus fiscalizadores, se cimpliria este requisito ???

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2, c) Transparencia, d) Publicidad. f) Efi cacia y Efi ciencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria PRECISA.
* Es obligatorio las pruebas en fábrica conforme se indica en las bases.
* Asimismo, es obligatorio las pruebas de rutina para la conformidad de los bienes, en presencia del supervisor designado por parte de Electro Oriente S.A. con la finalidad de comprobar que las cajas metálicas portamedidor monofásicas satisfagan las exigencias, previsiones e intenciones del presente documento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA