

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0001-2024-OEC-SRDI SEGUNDA CONVOCATORIA

ACTA DE DESIERTO

ADQUISICION DE LADRILLO KING KONG 9CM X 14CM X 24CM (TIPO V)" PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL DE LA I.E. 43178 JOSE OLAYA BALANDRA EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO Y DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

1 NÚMERO DE ACTA 002-2024

SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

2 En Ilo, a los 04 días del mes de abril del año 2024, se instalo el representante del OEC, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección del Procedimiento Adjudicación simplificada N° 001-2024-OEC-SRDI - 2, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICION DE LADRILLO KING KONG 9CM X 14CM X 24CM (TIPO V)" PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL DE LA I.E. 43178 JOSE OLAYA BALANDRA EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO Y DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA";a fin de declarar DESIERTO el presente procedimiento.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

No corresponde

4 DECLARATORIA DE DESIERTO

De acuerdo con los resultados de la documentacion anexa (Admisión), se procede a declarar DESIERTO el presente procedimiento de selección.

5 BASE LEGAL

Artículo 65.-
(...) Numeral 65.1 El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida.

6 ACUERDO ADOPTADO

Declarar Desierto el presente procedimiento de selección, indicado en el numeral 4.

7 OBSERVACION

8



GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA
SUB REGIÓN ILO - I.E. 003
C.P.C Karen Lisset Garcia Pastor
JEFE DE SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

KAREN LISSET GARCIA PASTOR
REPRESENTANTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0001-2024-OEC-SRDI SEGUNDA CONVOCATORIA

ADQUISICION DE LADRILLO KING KONG 9CM X 14CM X 24CM (TIPO V)" PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL DE LA I.E. 43178 JOSE OLAYA BALANDRA EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO Y DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

N° Postor	Postor	DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LAS OFERTAS								ESTADO	OBSERVACION
		a	b	c	d	e	f	g	h		
		Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Catálogo, manual, folleto o ficha técnica del producto ofertado, acreditando las siguientes especificaciones técnicas: Características físicas: - Resistencia a la compresión: 193,19 Kg/cm² (NTP 399.613.2005) mínima - Alabeo convexidad máxima 2 mm. - Alabeo concavidad máxima 2 mm. - Absorción máxima 22% según muestra	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6		
1	PROSELMIN-PERU EIRL	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE	SI	NO CORRESPONDE	SI	NO ADMITIDO	<p>Conforme a lo requerido en el literal e) del numeral 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta de las bases integradas, se solicita a los postores que acrediten lo siguiente:</p> <p>(...)</p> <p>- Alabeo convexidad máxima 2 mm.</p> <p>- Alabeo concavidad máxima 2 mm.</p> <p>(...)</p> <p>De la revisión de la ficha técnica presentada por el postor (Folio 12) no acredita el ALABEO CONVEXIDAD MAXIMA 2 MM. y ALABEO CONCAVIDAD MAXIMA 2 MM.</p> <p>En tal sentido se declara como NO ADMISIBLE su oferta.</p>
2	YABE..JIRE CONTRATISTAS GENERALES S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE	NO ADMITIDO	<p>De la revisión del Anexo N° 06 Precio de la oferta, se advierte que el postor a modificado el formato mencionado en lo correspondiente al párrafo siguiente:</p> <p>(...) El precio de la oferta S/ 52000.00 soles, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos (...)</p> <p>Situación que excede la posibilidad de corrección aritmética establecida en el numeral 60.4 del Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en la cual, existiría una incongruencia en el Anexo 06 Precio de la oferta, por cuanto el representante del OEC, realizaría una corrección aritmética del resultado del precio, sin modificar algún extremo del precitado anexo, el cual sería:</p> <p>Ladrillo king kong 9cm x 14 cm x 24 cm 30,000.00 unidades x 1.78 (Precio unitario) = \$3,400.00</p> <p>Sin embargo en el parrafo siguiente se tendría un monto de 52,000.00, evidenciando una incongruencia en el anexo N° 06 Precio de la oferta consignado, respecto a la corrección aritmética.</p> <p>En ese contexto, no se considera el Anexo N° 06 Precio de la oferta, al modificar el formato establecido en las bases integradas, ocasionando una incongruencia entre el resultado obtenido despues de la corrección aritmética con el importe de S/ 52,000.00 Soles indicado.</p>




ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0001-2024-OEC-SRDI SEGUNDA CONVOCATORIA

ADQUISICION DE LADRILLO KING KONG 9CM X 14CM X 24CM (TIPO V)" PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL DE LA I.E. 43178 JOSE OLAYA BALANDRA EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO Y DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

N° Postor	Postor	DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LAS OFERTAS								ESTADO	OBSERVACION
		a	b	c	d	e	f	g	h		
		Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente licitación. (Anexo N° 3)	Catálogo, manual, folleto o ficha técnica del producto ofertado, acreditando las siguientes especificaciones técnicas: Características físicas: - Resistencia a la compresión: 193,19 Kg/cm² (NTP 399.613.2005) mínimo - Alabeo convexidad máxima 2 mm. - Alabeo concavidad máxima 2 mm. - Absorción máxima 22% según muestra	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6		
3	CERAMICOS PERUANOS S.A.	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE	SI	NO CORRESPONDE	SI	NO ADMITIDO	<p>Conforme a lo requerido en el literal e) del numeral 2.2.1.1 documentos para la admision de la oferta de las bases integradas, se solicita a los postores que acrediten lo siguiente: (...) - Alabeo convexidad máxima 2 mm. - Alabeo concavidad máxima 2 mm. (...) De la revision de la ficha técnica presentada por el postor (Folio 13) no acredita el ALABEO CONVEXIDAD MAXIMA 2 MM. y ALABEO CONCAVIDAD MAXIMA 2 MM.</p> <p>De otro lado, se aprecia que los ladrillos ofertados tienen un peso: Mínimo - Máximo de 4.250 kg.- 4450 Kg lo cual excede a lo establecido en las especificaciones tecnicas: literal c) Características físicas PESO UNITARIO 3.5 KG - 4 KG (Folio 22 de las bases integradas).</p> <p>En tal sentido se declara como NO ADMISIBLE su oferta.</p>

Ilo, abril del 2024


KAREN LISSET GARCIA PASTOR
Organo Encargado de las Contrataciones