

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINA DE ACERO ALUZINC Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE EXTENSION CULTURAL Y EDUCACION CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA,DISTRITO DE SANTA ANA ¿ LA CONVENCION ¿ CUSCO

Ruc/código :	20605496149	Fecha de envío :	30/03/2023
Nombre o Razón social :	RAAL INGENIERIA CONSTRUCCION Y MONTAJES S.A.C.	Hora de envío :	11:54:33

**Consulta:** Nro. 1

### Consulta/Observación:

Se solicita al área usuaria indicar cual es la medida del espesor de núcleo de las plancha de termoaislante que se solicita, en las bases estandarizadas indica (Espesor de núcleo 35mm-50mm) el cual no esta bien claro.

**Acápites de las bases :** Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3.1 **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se refiere al nucleo o relleno de poliuretano, que puede variar de espesor de acuerdo al fabricante de los paneles metalicos termoaislantes, por lo que se establece un rango del espesor de nucleo de 35mm como minimo y 50mm como maximo, con el objetivo de garantizar mayor participacion de marcas y postores, asimismo la disponibilidad del bien en el mercado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null