

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-74-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N°267 CORAZON DE MARIA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20120298888	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	FRANCO MORALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FRAMOR S.R.L.	Hora de envío :	10:03:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con relación al requerimiento de pintura epóxica indicado en las bases del procedimiento de selección, nos permitimos formular la siguiente consulta para efectos de una adecuada interpretación:

En el requerimiento se consigna una cantidad total de 4 galones de pintura epóxica. Sin embargo, en la presentación solicitada se especifica que esta debe estar compuesta por Partes A + B + C de un galón cada una.

Considerando que cada kit de pintura epóxica está compuesto por tres componentes (A, B y C), cada uno en presentación de un galón, entendemos que la unidad mínima de suministro debe ser un kit de 3 galones (1 galón por componente). En ese sentido, solicitamos se aclare si la cantidad requerida debe entenderse como 4 kits (lo cual equivale a 12 galones en total: 4 kits x 3 galones), o si efectivamente se requieren solo 4 galones en total, lo cual no sería coherente con la presentación requerida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN EL NUMERAL 3 LITERAL 5.1.1 ACLARA QUE SE DEBE CONSIDERAR Y ENTENDERSE LO SIGUIENTE: QUE CADA KIT DE PINTURA EPOXICA ESTA COMPUESTO POR TRES COMPONENTES (A, B, y C), ES DECIR SE REQUIERE 4 KITS (LO CUAL EQUIVALE A 12 GALONES EN TOTAL: 4 KITS X 3 GALONES).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-74-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N°267 CORAZON DE MARIA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20120298888	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	FRANCO MORALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FRAMOR S.R.L.	Hora de envío :	10:03:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con relación al requerimiento del ítem Pintura Látex Acrílico Satinado, nos permitimos realizar la siguiente consulta respecto al apartado de rendimiento teórico consignado en las especificaciones técnicas:

En dicho apartado se señala un rendimiento teórico de 116¿120 m², el cual corresponde al rendimiento estimado de una presentación de 4 galones. Sin embargo, es importante precisar que en el mercado nacional la gran mayoría de fabricantes y proveedores expresan el rendimiento de pintura en m² por galón.

En ese sentido, y con el fin de facilitar una adecuada comparación entre productos ofertados y evitar confusiones en la interpretación, sugerimos que el rendimiento teórico sea expresado por galón, lo que equivaldría a 29¿30 m²/galón (resultado de dividir el rendimiento total entre los 4 galones de la presentación).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN EL NUMERAL 3 EL LITERAL 5.1.1 SE ACLARA QUE EL RENDIMIENTO TEORICO ES 29-30 M2/GALON DIVIDIENDO EL RENDIMIENTO TOTAL ENTRE LOS 4 GALONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-74-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N°267 CORAZÓN DE MARIA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20120298888	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	FRANCO MORALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FRAMOR S.R.L.	Hora de envío :	10:03:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En atención a las especificaciones técnicas del ítem Pintura Acrílica Satinada, se indica que la presentación requerida es en baldes de 4 galones. Sin embargo, al revisar el detalle de los colores requeridos, observamos que en todos los casos las cantidades solicitadas no son múltiplos de 4 galones, lo cual genera dudas respecto a la presentación en la que deberán entregarse los saldos que no completan un balde de dicha capacidad.

A continuación, se detallan las cantidades solicitadas y sus respectivas fracciones:

Blanco Humo: 734 galones
Entregable: 183 baldes de 4 galones + 2 baldes de 1 galón

Rojo: 15 galones
Entregable: 3 baldes de 4 galones + 3 baldes de 1 galón

Azul: 10 galones
Entregable: 2 baldes de 4 galones + 2 baldes de 1 galón

Verde Limón, Lila Bebé, Celeste Bebé, Palo Rosa: 58 galones cada uno
Entregable por color: 14 baldes de 4 galones + 2 baldes de 1 galón

En ese sentido, solicitamos se confirme si, en todos los casos indicados, se permitirá la entrega del saldo en presentaciones de 1 galón, a fin de cumplir con la cantidad total requerida por la entidad y garantizar la correcta presentación de la oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN EL NUMERAL 3 EL LITERAL 5.1.1 SE ACLARA QUE SE DEBE CUMPLIR CON LA ENTREGA TOTAL DE LO OFERTADO Y SI FUERE EL CASO PARA PODER COMPLETAR Y CUADRAR LAS CANTIDADES SOLICITADAS SE ACEPTA QUE SEA EN PRESENTACIONES DE 1 GALON, SOLO PARA COMPLETAR LO REQUERIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null