

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	14:38:46

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Teniendo en cuenta la cantidad de luminarias LED tan grande a contratar y toda la preparación de orden legal y técnico que esto conlleva además de la gran cantidad de pruebas de laboratorio acreditado que se deben presentar con la oferta. Vemos que el tiempo dado para presentar la oferta es demasiado corto y no es suficiente. Por tanto solicitamos puedan otorgar un plazo de 30 días calendario adicionales para la presentación de las ofertas. Lo anterior de seguro permitirá la probabilidad de que un mayor número de oferentes participen en el proceso de contratación.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.1      Literal: -      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley de Contrataciones del Estado. Principio de libertad de concurrencia y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Consulta N° 1 formulada por el participante CELSA S.A.S SUCURSAL PERU, Con el fin de contar con mayor pluralidad de postores, se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta 15 días hábiles contados desde la fecha de integración de las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con el fin de contar con mayor pluralidad de postores, se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta 15 días hábiles contados desde la fecha de integración de las bases.

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	14:38:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se indica en las bases que el tiempo para la primera entrega es de 120 días a partir de la firma del contrato. Teniendo en cuenta que la primera entrega es de 146525 luminarias. Solicitamos con el fin que más proponentes puedan participar del proceso, considerar para la primera entrega un tiempo de 180 días a partir de la firma del contrato, para todos os Items. Estos volúmenes de luminarias tan altos suponen una cantidad de tiempo considerable para su fabricación, pruebas y logística de entrega en cada una de los almacenes de las electrificadoras. Esta solicitud también fue realizada en la etapa de estudio de mercado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado. Principio de libertad de concurrencia y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 2 formulada por el participante CELSA S.A.S SUCURSAL PERU, Con el fin de contar con mayor pluralidad de postores, se amplía el plazo para la primera entrega hasta 165 días calendario a partir de la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con el fin de contar con mayor pluralidad de postores, se amplía el plazo para la primera entrega hasta 165 días calendario a partir de la firma del contrato.

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	14:38:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases del proceso no se indica que los informes de prueba e información técnica relevante deban ser traducidos por un traductor oficial al idioma español. Considerando que hay muy poco tiempo para organizar y armar la oferta, entendemos que en este proceso no es necesario que la información en idioma extranjero tenga que ser traducida al español. Favor confirmar.

En caso resulte necesaria, solicitamos se permita traducción de parte, debidamente suscrita por el representante de la empresa, la cual tiene la condición de declaración jurada y, estar sujeta a fiscalización posterior por cualquier órgano del FONAFE ó en su defecto, solo se permita la traducción de la parte pertinente del protocolo o ensayo, donde se exprese el valor requerido y/o el procedimiento para su obtención.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: - Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado. Principio de libertad de concurrencia y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 3 formulada por el participante CELSA S.A.S SUCURSAL PERU, De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, únicamente la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, se puede presentar en idioma original. En el caso de los informes de prueba e información técnica, estos constituyen información técnica primordial y relevante para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien ofertado, motivo por el cual deben encontrarse en idioma español o acompañadas de su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	14:38:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el ¿RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)¿ se indica en el numeral 2.6: SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO, a lo cual se pone una X en la casilla NO. Entendemos que sí es con la Fichas de Homologación de Luminarias LED de Alumbrado Público que fue aprobada en diciembre de 2023 a través de la Resolución Ministerial N° 521-2023-MINEM/DM. Dado que el marcado en ¿X¿ sugiere que el proceso sea sin la Fichas de Homologación aprobadas, solicitamos el favor de aclarar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.6 Literal: - Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado. Principio de libertad de concurrencia y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 4 formulada por el participante CELSA S.A.S SUCURSAL PERU, Los bienes objeto de la presente contratación sí han sido homologados, y las fichas de homologación, aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 521-2023-MINEM/DM, han sido incluidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los bienes objeto de la presente contratación sí han sido homologados, y las fichas de homologación, aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 521-2023-MINEM/DM, han sido incluidas en las bases.

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	14:38:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Páginas 23, 27, 31, 35. En el numeral 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS. Sub numeral 2.2.1., se indica en el literal e) Documentación técnica adicional, que el postor debe presentar con la oferta el FORMATO 01 ¿Ficha técnica del producto ofertado¿ diligenciado.

Este formato no indica en una columna el número de página donde se encuentra la información de respaldo a cada una de las características ofertadas. Indicar si se debe poner la página donde se encuentra la característica ofertada ó basta con llenar la especificación propuesta sin página.

Favor indicar si además de este formato 01, se deben diligenciar también para cada ítem la tabla de características técnicas 2.1.1 de las fichas de homologación. O con llenar el FORMATO 01 para cada ítem es suficiente?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado. Principio de libertad de concurrencia y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 5 formulada por el participante CELSA S.A.S SUCURSAL PERU, En atención a una consulta respecto al Formato 01, se ha anexado a las bases este documento en versión editable; de considerarlo pertinente, los postores pueden añadir el número de folio a la especificación propuesta para facilitar la ubicación de la información requerida, y agregar una columna adicional para cada ítem en la tabla de características técnicas 2.1.1 de las fichas homologadas, con la información que permitan la comparación entre lo requerido y lo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En atención a una consulta respecto al Formato 01, se ha anexado a las bases este documento en versión editable; de considerarlo pertinente, los postores pueden añadir el número de folio a la especificación propuesta para facilitar la ubicación de la información requerida, y agregar una columna adicional para cada ítem en la tabla de características técnicas 2.1.1 de las fichas homologadas, con la información que permitan la comparación entre lo requerido y lo ofertado.

Entidad convocante :	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	14:38:46

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

En el capítulo IV FACTORES DE EVALUACIÓN se indica que le van a dar 3 puntos al oferente que en sus luminarias ofrezca luminaria con vidrio templado. Al respecto, como es de conocimiento común el avance de la tecnología LED tiende a aumentar las eficacias de las luminarias pero el adicionar un vidrio como barrera para la luz se está agregando ineficiencia al equipo y por tanto, consumiendo la misma potencia se va a tener menos flujo luminoso, lo que implica una luminaria menos eficiente energéticamente. En el mismo sentido, incluir barreras que reduzcan la eficiencia energética va en contra de la opinión N°144-2016-OSCE/DTN la cual recomienda tener en cuenta como mejora lo referido a sostenibilidad ambiental o social a través de productos con mayor eficiencia energética. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente no se considere como mejora un vidrio sino que se considere como mejora la eficacia de la luminaria (mayor lm/W) lo cual es acreditable con los propios ensayos, asignándole 3 puntos a la mejor eficacia y a los otros postores un menor puntaje inversamente proporcional.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** IV    **Literal:** G    **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley de Contrataciones del Estado. Principio de Eficacia y Eficiencia y, de competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Observación N° 6 formulada por el participante CELSA S.A.S SUCURSAL PERU, Se acoge parcialmente la observación. Se retira el factor de evaluación Mejora 1: Protección de la luminaria con vidrio templado. Asimismo, con el fin de contar con mayor participación de postores, no se considerará otras mejoras.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

RETIRAR MEJORA

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	14:38:46

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Respecto a la Mejoras a las especificaciones Tecnicas cabe considerar que la innovación o mejora tecnológica de la oferta no debe formar parte de las especificaciones técnicas de los bienes o términos de referencia de las mismas que se desea adquirir. Además, cabe precisar que la innovación o mejora propuesta debe implicar realmente un aspecto adicional que enriquece el bien ofertado con relación al estándar mínimo referido en las FHA y por otro lado las mejoras no deben generar costo adicional para la Entidad. En la Fichas FHA para todos los items en lo que concierne a la Descripción Especifica Numeral 2.1.1 Características y Especificaciones de los bienes, en la Fila 3, en la Características de la Luminaria se Especifica que: para asegurar el nivel de IP y el IK requerido deben de contar con modulos LED cerrados con lentes fabricados en polimeros o policarbonato que permitan una alta hermeticidad cuando estan expuestos sin vidrio o un vidrio templado liso de alta transmitancia que protege el bloque optico, cuyo sellado debera impedir el ingreso de polvo/smoke/suciedad al recinto optico y facilitar las labores de limpieza y mantenimiento. Indican Claramente el uso de vidrio templado liso de alta transparencia o no quedando en potestad del fabricante su implementacion con las consideraciones de cumplimiento de la hermeticidad (IP) e Indice de resistencia al Impacto (IK) y demas consideraciones. Motivo por lo cual solicitamos cordialmente el retiro de la puntuacion por mejora del vidrio de las especificaciones tecnicas, puesto que la consideracion no califica como mejora tecnica.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** IV    **Literal:** G    **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley de Contrataciones del Estado. Principio de libertad de concurrencia y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Observación N° 7 formulada por el participante CELSA S.A.S SUCURSAL PERU, Se acoge la observación. Se retira el factor de evaluación Mejora 1: Protección de la luminaria con vidrio templado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

RETIRAR MEJORA

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	14:38:46

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Amablemente solicitamos se confirme si en el SEACE se debe presentar una sola oferta que comprenda los 4 ítems o, en su defecto una oferta por ítem

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.2.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado. Principio de libertad de concurrencia y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 8 formulada por el participante CELSA S.A.S SUCURSAL PERU, El presente procedimiento de selección ha sido convocado según relación de ítems, por lo cual corresponde presentar una propuesta por cada ítem.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar que la primera entrega puede ser a los 160 días de la firma del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 9 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Con el fin de contar con mayor pluralidad de postores, se amplía el plazo para la primera entrega hasta 165 días calendario a partir de la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con el fin de contar con mayor pluralidad de postores, se amplía el plazo para la primera entrega hasta 165 días calendario a partir de la firma del contrato.

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Respecto del ÍTEM 1: Ficha de homologación de Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado I de 190W a 200W. Se indica que antes o durante la presentación de ofertas, el postor hará una prueba de compatibilidad para sistemas de telegestión o control a distancia sistema "plug & play". Solicitamos a la entidad que confirme cuando y donde se llevara a cabo esta prueba.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 10 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., La fecha y el lugar para llevar a cabo las pruebas de compatibilidad para sistemas de telegestión o control a distancia plug & play, serán establecidos previo acuerdo entre el proveedor y la empresa contratante (empresa de distribución eléctrica), a la entrega del primer lote.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Respecto del ÍTEM 1: Ficha de homologación de Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado I de 190W a 200W. En el Formato 1, la nota 2 indica que las características del 24 al 37 deben de estar sustentadas con informes, protocolos y/o reportes de ensayo emitidos por laboratorios de los mismos fabricantes o por otros laboratorios externos u organismos externos debidamente acreditados. En tal sentido, solicitamos a la entidad que indique si hay un formato establecido para este informe o puede ser libre, siempre que acredite que el calculo de iluminación y/o estudio fotométrico cumplen las características del 24 al 37.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 11 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., No se ha establecido un formato específico. Los postores pueden presentar los informes, protocolos y/o reportes de ensayo en formato libre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Respecto del ÍTEM 2: Ficha de homologación de Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado I de 140W a 150W. Se indica que antes o durante la presentación de ofertas, el postor hará una prueba de compatibilidad para sistemas de telegestión o control a distancia sistema "plug & play". Solicitamos a la entidad que confirme cuando y donde se llevara a cabo esta prueba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 12 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., La fecha y el lugar para llevar a cabo las pruebas de compatibilidad para sistemas de telegestión o control a distancia plug & play, serán establecidos previo acuerdo entre el proveedor y la empresa contratante (empresa de distribución eléctrica), a la entrega del primer lote.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Respecto del ÍTEM 2: Ficha de homologación de Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado I de 140W a 150W. En el Formato 1, la nota 2 indica que las características del 24 al 37 deben de estar sustentadas con informes, protocolos y/o reportes de ensayo emitidos por laboratorios de los mismos fabricantes o por otros laboratorios externos u organismos externos debidamente acreditados. En tal sentido, solicitamos a la entidad que indique si hay un formato establecido para este informe o puede ser libre, siempre que acredite que el calculo de iluminación y/o estudio fotométrico cumplen las características del 24 al 37.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 13 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., No se ha establecido un formato específico. Los postores pueden presentar los informes, protocolos y/o reportes de ensayo en formato libre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Respecto del ÍTEM 3: Ficha de homologación de Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado II de 90W a 100W. Se indica que antes o durante la presentación de ofertas, el postor hará una prueba de compatibilidad para sistemas de telegestión o control a distancia sistema "plug & play". Solicitamos a la entidad que confirme cuando y donde se llevara a cabo esta prueba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 14 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., La fecha y el lugar para llevar a cabo las pruebas de compatibilidad para sistemas de telegestión o control a distancia plug & play, serán establecidos previo acuerdo entre el proveedor y la empresa contratante (empresa de distribución eléctrica), a la entrega del primer lote.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Respecto del ÍTEM 3: Ficha de homologación de Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado II de 90W a 100W. En el Formato 1, la nota 2 indica que las características del 24 al 37 deben de estar sustentadas con informes, protocolos y/o reportes de ensayo emitidos por laboratorios de los mismos fabricantes o por otros laboratorios externos u organismos externos debidamente acreditados. En tal sentido, solicitamos a la entidad que indique si hay un formato establecido para este informe o puede ser libre, siempre que acredite que el calculo de iluminación y/o estudio fotométrico cumplen las características del 24 al 37.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 15 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., No se ha establecido un formato específico. Los postores pueden presentar los informes, protocolos y/o reportes de ensayo en formato libre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Respecto del ÍTEM 4: Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado III de 50W a 55W. Se indica que antes o durante la presentación de ofertas, el postor hará una prueba de compatibilidad para sistemas de telegestión o control a distancia sistema "plug & play". Solicitamos a la entidad que confirme cuando y donde se llevara a cabo esta prueba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 16 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., La fecha y el lugar para llevar a cabo las pruebas de compatibilidad para sistemas de telegestión o control a distancia plug & play, serán establecidos previo acuerdo entre el proveedor y la empresa contratante (empresa de distribución eléctrica), a la entrega del primer lote.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respecto del ÍTEM 4: Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado III de 50W a 55W. En el Formato 1, la nota 2 indica que las características del 24 al 37 deben de estar sustentadas con informes, protocolos y/o reportes de ensayo emitidos por laboratorios de los mismos fabricantes o por otros laboratorios externos u organismos externos debidamente acreditados. En tal sentido, solicitamos a la entidad que indique si hay un formato establecido para este informe o puede ser libre, siempre que acredite que el calculo de iluminación y/o estudio fotométrico cumplen las características del 24 al 37.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 17 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., No se ha establecido un formato específico. Los postores pueden presentar los informes, protocolos y/o reportes de ensayo en formato libre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:  
Confirmar si habrá adjudicación por ítem.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1.6 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 18 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., El presente procedimiento de selección ha sido convocado según relación de ítems, por lo cual corresponde presentar una propuesta por cada ítem.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

Respecto ÍTEM 1: Ficha de homologación de Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado I de 190W a 200W. [FHA\\_Minem\\_4\\_Luminarias\\_Led\\_de\\_alumbrado\\_I\\_de\\_190W\\_200W.pdf](#) (saeusceprod01.blob.core.windows.net). En la página número 5 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN, la característica número 23 nos habla de seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de lámparas. Esta característica técnica se enlaza con la nota 11 que indica que la luminaria debe ser entre grupo de riesgo RG0 o RG1; asimismo, la prueba fotobiológica es una prueba que se realiza a los módulos LED. Tras el análisis de la norma de referencia para acreditar dicha característica, se confirma que los ensayos se pueden realizar a los módulos LED con las lentes o sin las lentes. Solicitamos a la entidad que aclare si los valores que se deben declarar en el formato 1, corresponden a los resultados de las mediciones con lentes o sin lentes.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 2.2    **Página:** 43  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Consulta N° 19 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las fichas homologadas señalan la normativa y el procedimiento a considerar para la realización de estas pruebas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Respecto ÍTEM 1: Ficha de homologación de Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado I de 190W a 200W. [FHA\\_Minem\\_4\\_Luminarias\\_Led\\_de\\_alumbrado\\_I\\_de\\_190W\\_200W.pdf](#) (saeusceprod01.blob.core.windows.net). En la página número 5 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN, la característica número 15 hace referencia la norma IES LM-79-08. En esta característica es la única que no permite usar la versión de la norma actualizada, a diferencias de las características 7. 12. 14. 16. y 17. Rogamos a la entidad corregir y añadir la frase "o su versión actualizada" en la característica 15, para que sea coherente con todas las características que utilizar la misma norma con su versión actualizada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 2.2      Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 20 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las fichas homologadas señalan aquellas normas en las cuales se aceptará la versión actualizada de la misma. En caso que no se indique esa aclaración, el postor deberá presentar los documentos de acuerdo con la norma señalada en la ficha.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

Respecto del ÍTEM 2: Ficha de homologación de Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado I de 140W a 150W.

FHA\_Minem\_3\_Luminarias\_Led\_de\_alumbrado\_I\_de\_140W\_150W.pdf (saeusceprod01.blob.core.windows.net). En la página número 5 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN, la característica número 23 nos habla de seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de lámparas. Esta característica técnica se enlaza con la nota 11 que indica que la luminaria debe ser entre grupo de riesgo RG0 o RG1; asimismo, la prueba fotobiológica es una prueba que se realiza a los módulos LED. Tras el análisis de la norma de referencia para acreditar dicha característica, se confirmar que los ensayos se pueden realizar a los módulos LED con las lentes o sin las lentes. Solicitamos a la entidad que aclare si los valores que se deben declarar en el formato 1, corresponden a los resultados de las mediciones con lentes o sin lentes.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 2.2    **Página:** 44  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Consulta N° 21 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las fichas homologadas señalan la normativa y el procedimiento a considerar para la realización de estas pruebas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

Respecto del ÍTEM 2: Ficha de homologación de Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado I de 140W a 150W.

FHA\_Minem\_3\_Luminarias\_Led\_de\_alumbrado\_I\_de\_140W\_150W.pdf (saeusceprod01.blob.core.windows.net). En la página número 5 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN, la característica número 23 nos habla de seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de lámparas. Esta característica técnica se enlaza con la nota 11 que indica que la luminaria debe ser entre grupo de riesgo RG0 o RG1; asimismo, la prueba fotobiológica es una prueba que se realiza a los módulos LED. Tras el análisis de la norma de referencia para acreditar dicha característica, se confirmar que los ensayos se pueden realizar a los módulos LED con las lentes o sin las lentes. Solicitamos a la entidad que aclare si los valores que se deben declarar en el formato 1, corresponden a los resultados de las mediciones con lentes o sin lentes.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 2.2    **Página:** 44  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Consulta N° 22 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las fichas homologadas señalan la normativa y el procedimiento a considerar para la realización de estas pruebas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Respecto del ÍTEM 2: Ficha de homologación de Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado I de 140W a 150W.

FHA\_Minem\_3\_Luminarias\_Led\_de\_alumbrado\_I\_de\_140W\_150W.pdf (saeusceprod01.blob.core.windows.net). En la página número 5 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN, la característica número 24 nos habla de la metodología para cálculos lumínicos. Esta característica indica que el software de calculo debe cumplir la norma CIE 140.200 Road Lighting Calculations. Solicitamos a la entidad que confirme que solo serán validos aquellos cálculos lumínicos que estén realizado con un software validado por un laboratorio acreditado bajo norma ISO 17.025

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 2.2 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 23 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las ofertas deben cumplir con lo establecido en las fichas homologadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

Respecto del ÍTEM 2: Ficha de homologación de Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado I de 140W a 150W.  
FHA\_Minem\_3\_Luminarias\_Led\_de\_alumbrado\_I\_de\_140W\_150W.pdf (saeusceprod01.blob.core.windows.net). En la página número 5 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN, la característica número 15 hace referencia la norma IES LM-79-08. En esta característica es la única que no permite usar la versión de la norma actualizada, a diferencias de las características 7. 12. 14. 16. y 17. Rogamos a la entidad corregir y añadir la frase "o su versión actualizada" en la característica 15, para que sea coherente con todas las características que utilizar la misma norma con su versión actualizada.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 2.2    **Página:** 44

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Consulta N° 24 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las fichas homologadas señalan aquellas normas en las cuales se aceptará la versión actualizada de la misma. En caso que no se indique esa aclaración, el postor deberá presentar los documentos de acuerdo con la norma señalada en la ficha.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Respecto del ÍTEM 3: Ficha de homologación de Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado II de 90W a 100W.

FHA\_Minem\_2\_Luminarias\_Led\_de\_alumbrado\_II\_de\_90W\_100W.pdf (saeusceprod01.blob.core.windows.net). En la página número 2 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN, la característica número 4 incluye la nota número 2 que indica que para la conexión de la luminaria a la acometida de la red de Alumbrado Público, esta debe contar con una bornera de cable de salida, cola externa con bornera, mínimo de 50 cm. Al mismo tiempo, la característica número 3 y número 8 indica que el la luminaria deber asegurar un grado de protección mínimo de IP66. En tal sentido, solicitamos a la entidad que se pronuncie y confirme si esta bornera debe contar con un grado de asilamiento mínimo de IP66 por ser parte de la luminaria. A su vez, que confirme que los ensayos solicitados en el numeral III literal 3.1.1 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN para acreditar esta característica deben realizarte con dicha bornera IP66. Caso contrario, la luminaria no tendría el aislamiento mínimo, porque que conector no sería IP66 con los evidentes riesgos eléctricos que ello supone.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 2.2 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 25 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las ofertas deben cumplir con lo establecido en las fichas homologadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

**Consulta:** Nro. 26

**Consulta/Observación:**

Respecto del ÍTEM 3: Ficha de homologación de Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado II de 90W a 100W.  
FHA\_Minem\_2\_Luminarias\_Led\_de\_alumbrado\_II\_de\_90W\_100W.pdf (saeusceprod01.blob.core.windows.net). En la página número 5 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN, la característica número 23 nos habla de seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de lámparas. Esta característica técnica se enlaza con la nota 11 que indica que la luminaria debe ser entre grupo de riesgo RG0 o RG1; asimismo, la prueba fotobiológica es una prueba que se realiza a los módulos LED. Tras el análisis de la norma de referencia para acreditar dicha característica, se confirmar que los ensayos se pueden realizar a los módulos LED con las lentes o sin las lentes. Solicitamos a la entidad que aclare si los valores que se deben declarar en el formato 1, corresponden a los resultados de las mediciones con lentes o sin lentes.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 2.2    **Página:** 44  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Consulta N° 26 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las fichas homologadas señalan la normativa y el procedimiento a considerar para la realización de estas pruebas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Respecto del ÍTEM 3: Ficha de homologación de Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado II de 90W a 100W.

FHA\_Minem\_2\_Luminarias\_Led\_de\_alumbrado\_II\_de\_90W\_100W.pdf (saeusceprod01.blob.core.windows.net). En la página número 5 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN, la característica número 24 nos habla de la metodología para cálculos lumínicos. Esta característica indica que el software de calculo debe cumplir la norma CIE 140.200 Road Lighting Calculations. Solicitamos a la entidad que confirme que solo serán validos aquellos cálculos lumínicos que estén realizado con un software validado por un laboratorio acreditado bajo norma ISO 17.025

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 2.2 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 27 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las ofertas deben cumplir con lo establecido en las fichas homologadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Respecto ÍTEM 1: Ficha de homologación de Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado I de 190W a 200W. [FHA\\_Minem\\_4\\_Luminarias\\_Led\\_de\\_alumbrado\\_I\\_de\\_190W\\_200W.pdf](#) (saeusceprod01.blob.core.windows.net). En la página número 2 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN, la característica número 4 incluye la nota número 2 que indica que para la conexión de la luminaria a la acometida de la red de Alumbrado Público, esta debe contar con una bornera de cable de salida, cola externa con bornera, mínimo de 50 cm. Al mismo tiempo, la característica número 3 y número 8 indica que el la luminaria deber asegurar un grado de protección mínimo de IP66. En tal sentido, solicitamos a la entidad que se pronuncie y confirme si esta bornera debe contar con un grado de asilamiento mínimo de IP66 por ser parte de la luminaria. A su vez, que confirme que los ensayos solicitados en el numeral III literal 3.1.1 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN para acreditar esta característica deben realizarte con dicha bornera IP66. Caso contrario, la luminaria no tendría el aislamiento mínimo, porque que conector no sería IP66 con los evidentes riesgos eléctricos que ello supone.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 2.2 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 28 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las ofertas deben cumplir con lo establecido en las fichas homologadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Respecto ÍTEM 1: Ficha de homologación de Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado I de 190W a 200W. [FHA\\_Minem\\_4\\_Luminarias\\_Led\\_de\\_alumbrado\\_I\\_de\\_190W\\_200W.pdf](#) (saeusceprod01.blob.core.windows.net). En la página número 5 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN, la característica número 15 hace referencia la norma IES LM-79-08. En esta característica es la única que no permite usar la versión de la norma actualizada, a diferencias de las características 7. 12. 14. 16. y 17. Rogamos a la entidad corregir y añadir la frase "o su versión actualizada" en la característica 15, para que sea coherente con todas las características que utilizar la misma norma con su versión actualizada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 2.2 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 29 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las fichas homologadas señalan aquellas normas en las cuales se aceptará la versión actualizada de la misma. En caso que no se indique esa aclaración, el postor deberá presentar los documentos de acuerdo con la norma señalada en la ficha.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

**Consulta:** Nro. 30

**Consulta/Observación:**

Respecto del ÍTEM 3: Ficha de homologación de Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado II de 90W a 100W.  
FHA\_Minem\_2\_Luminarias\_Led\_de\_alumbrado\_II\_de\_90W\_100W.pdf (saeusceprod01.blob.core.windows.net). En la página número 5 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN, la característica número 15 hace referencia la norma IES LM-79-08. En esta característica es la única que no permite usar la versión de la norma actualizada, a diferencias de las características 7. 12. 14. 16. y 17. Rogamos a la entidad corregir y añadir la frase "o su versión actualizada" en la característica 15, para que sea coherente con todas las características que utilizar la misma norma con su versión actualizada.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 2.2    **Página:** 44

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Consulta N° 30 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las fichas homologadas señalan aquellas normas en las cuales se aceptará la versión actualizada de la misma. En caso que no se indique esa aclaración, el postor deberá presentar los documentos de acuerdo con la norma señalada en la ficha.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Respecto del ÍTEM 4: Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado III de 50W a 55W. FHA\_Minem\_1\_Luminarias\_Led\_de\_alumbrado\_III\_de\_50W\_55W.pdf (saeusceprod01.blob.core.windows.net). En la página número 2 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN, la característica número 4 incluye la nota número 2 que indica que para la conexión de la luminaria a la acometida de la red de Alumbrado Público, esta debe contar con una bornera de cable de salida, cola externa con bornera, mínimo de 50 cm. Al mismo tiempo, la característica número 3 y número 8 indica que el la luminaria deber asegurar un grado de protección mínimo de IP66. En tal sentido, solicitamos a la entidad que se pronuncie y confirme si esta bornera debe contar con un grado de asilamiento mínimo de IP66 por ser parte de la luminaria. A su vez, que confirme que los ensayos solicitados en el numeral III literal 3.1.1 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN para acreditar esta característica deben realizarte con dicha bornera IP66. Caso contrario, la luminaria no tendría el aislamiento mínimo, porque que conector no sería IP66 con los evidentes riesgos eléctricos que ello supone.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 2.2 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 31 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las ofertas deben cumplir con lo establecido en las fichas homologadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Respecto del ÍTEM 4: Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado III de 50W a 55W. FHA\_Minem\_1\_Luminarias\_Led\_de\_alumbrado\_III\_de\_50W\_55W.pdf (saeusceprod01.blob.core.windows.net). En la página número 5 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN, la característica número 23 nos habla de seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de lámparas. Esta característica técnica se enlaza con la nota 11 que indica que la luminaria debe ser entre grupo de riesgo RG0 o RG1; asimismo, la prueba fotobiológica es una prueba que se realiza a los módulos LED. Tras el análisis de la norma de referencia para acreditar dicha característica, se confirmar que los ensayos se pueden realizar a los módulos LED con las lentes o sin las lentes. Solicitamos a la entidad que aclare si los valores que se deben declarar en el formato 1, corresponden a los resultados de las mediciones con lentes o sin lentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 2.2      Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 32 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las fichas homologadas señalan la normativa y el procedimiento a considerar para la realización de estas pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Respecto del ÍTEM 4: Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado III de 50W a 55W. FHA\_Minem\_1\_Luminarias\_Led\_de\_alumbrado\_III\_de\_50W\_55W.pdf (saeusceprod01.blob.core.windows.net). En la página número 5 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN, la característica número 24 nos habla de la metodología para cálculos lumínicos. Esta característica indica que el software de calculo debe cumplir la norma CIE 140.200 Road Lighting Calculations. Solicitamos a la entidad que confirme que solo serán validos aquellos cálculos lumínicos que estén realizado con un software validado por un laboratorio acreditado bajo norma ISO 17.025

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 2.2      Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 33 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las ofertas deben cumplir con lo establecido en las fichas homologadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Respecto del ÍTEM 4: Luminaria LED de alumbrado público, para vía tipo de alumbrado III de 50W a 55W. FHA\_Minem\_1\_Luminarias\_Led\_de\_alumbrado\_III\_de\_50W\_55W.pdf (saeusceprod01.blob.core.windows.net). En la página número 5 de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN, la característica número 15 hace referencia la norma IES LM-79-08. En esta característica es la única que no permite usar la versión de la norma actualizada, a diferencias de las características 7. 12. 14. 16. y 17. Rogamos a la entidad corregir y añadir la frase "o su versión actualizada" en la característica 15, para que sea coherente con todas las características que utilizar la misma norma con su versión actualizada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 2.2      Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 34 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las fichas homologadas señalan aquellas normas en las cuales se aceptará la versión actualizada de la misma. En caso que no se indique esa aclaración, el postor deberá presentar los documentos de acuerdo con la norma señalada en la ficha.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

**Consulta: Nro. 35**

**Consulta/Observación:**

Como requisitos de experiencia están solicitando "Por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: Luminarias LED para vías públicas, parques, plazas, estadios, iluminación ornamental exterior e interior de diferentes niveles de tensión y/o potencia."

Analizado el objeto de la contratación con los bienes similares no hay ninguna relación referente a: iluminación ornamental exterior e interior de diferentes niveles de tensión y/o potencia y el objeto de la contratación: COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO.

Por tal motivo, solicitamos eliminar la iluminación INTERIOR como bienes similares y ceñirse al objeto de la contratación que son LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO para EXTERIOR.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.2b    **Página:** 52  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Consulta N° 35 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., No se acepta lo solicitado. Se promueve la libertad de concurrencia y participación de proveedores en el presente procedimiento de selección, por lo cual se consideran bienes similares a los siguientes: Luminarias LED para vías públicas, parques, plazas, estadios, iluminación ornamental exterior e interior de diferentes niveles de tensión y/o potencia.

Sin perjuicio de lo antes señalado, a propósito de la presente consulta, con motivo de la integración de bases, se procederá a corregir un error material identificado en el literal B. Experiencia del postor en la especialidad, numeral 3.2 Requisitos de Calificación de la Sección Específica de las bases, con relación al monto facturado para el ítem 4, en el siguiente sentido:

Dice: Ítem 4 US\$ 9,000,000.00 (Nueve millones novecientos noventa mil dólares americanos)

Debe decir: Ítem 4 US\$ 9,000,000.00 (Nueve millones de dólares americanos)

Lo que se indica para absoluta claridad y transparencia del proceso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

A propósito de la presente consulta, con motivo de la integración de bases, se procederá a corregir un error material identificado en el literal B. Experiencia del postor en la especialidad, numeral 3.2 Requisitos de Calificación de la Sección Específica de las bases, con relación al monto facturado para el ítem 4, en el siguiente sentido:

Dice: Ítem 4 US\$ 9,000,000.00 dólares americanos (Nueve millones novecientos noventa mil dólares americanos)

Debe decir: Ítem 4 US\$ 9,000,000.00 dólares americanos (Nueve millones de dólares americanos)

Lo que se indica para absoluta claridad y transparencia del proceso.

Entidad convocante :	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

**Consulta: Nro. 36**

**Consulta/Observación:**

Indicar si en las oferta de los postores se deben incluir la garantía comercial de la luminaria LED por un tiempo mínimo de 10 años, cuyo plazo se cuenta desde la conformidad de la recepción del producto, y si esta carta tiene algún formato particular o alguna declaración jurada.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 2.2    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Consulta N° 36 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., La garantía comercial es un requisito que corresponde a la etapa de presentación de documentos para el perfeccionamiento del contrato, utilizando el formato que se adjunta como Anexo N° 13.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Agregar Anexo N° 13

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Están solicitando una garantía comercial, pero entendemos que el fabricante es el único que puede emitir dicha garantía y no un distribuidor. Dado que si un distribuidor cesa sus actividades la garantía puede quedar desatendida. Favor aclarar que la garantía es válida sólo del fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 2.2 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 37 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las fichas homologadas señalan que la garantía comercial es emitida por el Contratista, por lo cual el Contratista es quien se hace responsable de su emisión, presentación y cumplimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Agregar Anexo N° 13

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Para cuidar el planeta, ser más sustentables reduciendo los envases de cartón y plástico, proponemos que se entreguen las luminarias en Bubble Bags y que estén dentro de una caja de madera permitiendo optimizar el espacio y consumir menos recursos naturales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 2.2 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 38 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las fichas homologadas señalan que el envase, empaque y/o embalaje se realizará a través de recipientes o cajas de cartón reciclado 100% o madera. No se aceptará otros materiales que no sean los señalados en las fichas homologadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Confirmar que se debe incluir el coste de un viaje del representante de cada entidad (11 en total), para verificar el proceso de supervisión y de conformidad del cumplimiento de las exigencias de las bases y los resultados de las pruebas de aceptación el los laboratorios acreditados que se designen.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 2.2 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 39 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las fichas homologadas señalan que el contratista debe considerar la participación de un (01) representante de la entidad contratante en las pruebas de aceptación por cada ítem. Por lo cual, al tratarse de 04 ítems convocados, se debe considerar la participación de cuatro (04) representantes en total.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

¿Se aceptará una póliza de seguro para cumplir con la garantía de fiel cumplimiento??

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2.1 Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 40 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Los postores pueden presentar como garantías, cartas fianza o pólizas de caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

En las bases se solicita que la garantía se encuentre vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. Esto significa mantenerla hasta los 600 días posteriores a la primera entrega. Se solicita disminuir la garantía por cada entrega que se realice y se obtenga la conformidad, ajustado al 10% del saldo del contrato y con el mismo plazo de vigencia que este pendiente hasta ir obteniendo las conformidades por cada lote entregado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2.1 Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 41 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., El proveedor debe cumplir con la presentación de la garantía de fiel cumplimiento como requisito indispensable para perfeccionar el contrato y mantenerla vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a su cargo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Favor confirmar que las propuestas económicas se presentarán en dólares americanos

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 42 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., El precio de la oferta se presenta en dólares americanos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Siendo la presente contratación una de ejecución periódica de bienes de acuerdo al artículo 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado solicitamos incluir en las Bases Integradas una formula de reajuste, teniendo en consideración la duración de la contratación (más de dos años) y la coyuntura social, política y económica que nos acontece y siempre que sean ajenos a nuestra voluntad.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 43 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., De acuerdo con la naturaleza y características de la presente contratación, no corresponde considerar fórmulas de reajuste. Asimismo, sin perjuicio de lo antes mencionado, la normativa señala que el precio de la oferta del postor incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta lo señalada el articulo 37 y 39 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, en la página 43, numeral 2.1 objeto de la contratación de las bases, se señala el objeto de contratación es Ítem/Paquete/lote. Favor definir si el objeto de la contratación se convocará por ítem por paquete o por lote.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.5 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 44 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., El presente procedimiento de selección ha sido convocado según relación de ítems, por lo cual corresponde presentar una propuesta por cada ítem.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Favor confirmar cuál es la capacidad máxima de los archivos que se pueden subir al momento de presentar la oferta en SEACE

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 45 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., El SEACE permite la carga de hasta 10 archivos de 350 MB cada uno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:  
Teniendo en cuenta lo señalada el articulo 37 y 39 del Reglamento de la Ley de contrataciones con el estado, en la página 43, numeral 2.1 objeto de la contratación de las bases, se señala el objeto de contratación es Ítem/Paquete/lote. Favor definir si el objeto de la contratación se convocará por ítem por paquete o por lote y confirmar que si se debe presentar un anexo 6 por cada ítem o un solo anexo 6 por paquete/lote

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: . Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
De la Consulta N° 46 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., El presente procedimiento de selección ha sido convocado según relación de ítems, por lo cual corresponde presentar una propuesta por cada ítem.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Indica: ¿El pago se realizará dentro de los plazos legales, plazo que se inicia día siguiente hábil de ingresar la siguiente documentación en mesa de partes digital, o en su defecto, mesa de partes física¿

Por favor indicar expresamente el plazo de pago en días calendario.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.9 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 47 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., El pago a favor del contratista se debe realizar dentro de los diez días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifique las condiciones establecidas en el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Corregir páginas 40 y 49.

DICE: El pago se realizará dentro de los plazos legales, plazo que se inicia día siguiente hábil de ingresar la siguiente documentación en mesa de partes digital, o en su defecto, mesa de partes física.

DEBE DECIR: El pago se realizará dentro de los plazos legales, debiendo ingresar la siguiente documentación en mesa de partes digital, o en su defecto, mesa de partes física.

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Confirmar que para acreditar los 3 puntos de mejoras a la especificaciones técnicas, se deben presentar los mismos informes/protocolos de prueba que acredita la característica técnica número 3 de las FICHAS DE HOMOLOGACION mencionadas en numeral III literal 3.1.1

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: iv Literal: g Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 48 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., No se considera mejoras en el presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

En las FICHAS DE HOMOLOGACIÓN indica que "los Informes/Protocolos con símbolo de acreditación, emitidos por laboratorios de ensayo con acreditación nacional vigente; o en ausencia de esta, con acreditación extranjera cuyo acreditador sea miembro firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral del Inter American Accreditation Cooperation (IAAC) o del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); Asimismo, son reconocidos los Informes generados bajo el esquema IECEE CB Scheme, emitidos por Organismos de Certificación (CB, por sus siglas en inglés) que cuenten con la aceptación vigente del IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE), debidamente sustentado con una copia de su certificado de aceptación de la IECEE. Informes de ensayo que permitan demostrar la evaluación de las características del producto, que se detallan en el Formato 1. Para acreditar los alcances de los laboratorios, es necesario incluir en las ofertas de los postores los documentos de acreditación de dichos laboratorios. En el caso de presentar informes/protocolos de pruebas emitidos por un laboratorio que realizo ensayos antes de octubre del 2024 cuando su certificado estaba vigente, pero al momento de presentar la oferta ya no lo esta. ¿Se debe presentar el certificado vigente, se debe presentar el certificado vencido que al momento de realizarse la prueba estaba vigente o ambos?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: iv Literal: G Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 49 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., Las fichas homologadas, en la sección III. Información Complementaria, numeral 3.1. De la Selección, señalan que los Protocolos/Informes con símbolo de acreditación deben ser emitidos por laboratorios de ensayo con acreditación vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20503953839	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SCHREDER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:34:39

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Con relación a los anexos que de las pruebas y/o ensayos, que no acreditan ninguna característica técnica solicitada del bien ofertado, ¿dichos anexos de las pruebas y/o ensayos pueden presentarse dentro de la oferta en su idioma original sin ser traducidos? Favor confirmar

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 50 formulada por el participante SCHREDER PERU S.A.C., De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, únicamente la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, se puede presentar en idioma original. En el caso de los informes de prueba e información técnica, estos constituyen información técnica primordial y relevante para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien ofertado, motivo por el cual deben encontrarse en idioma español o acompañadas de su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20607514829	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SUCURSAL ROY ALPHA S.A.	Hora de envío :	18:07:41

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Debido a la cantidad de unidades requeridas para los ítems 3 y 4, y a los tiempos de fabricación e importación que tienen los proveedores de materias primas y componentes electrónicos básicos como el driver, el módulo de led, el SPD, el Shorting Cap, solicitamos que la cantidad para la primera entrega sea dividida en dos primeras entregas y se permita una 7ma entrega para compensar dicha división, las cuales se darían cada 120 días desde la firma del contrato, siendo esta última entrega a 720 días de la 1era. Entrega, logrando con esto contar con unidades de reserva mientras se realiza la siguiente Licitación Corporativa en el 2026.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 51 formulada por el participante SUCURSAL ROY ALPHA S.A., No corresponde dividir las entregas por tramos, en la medida que ello no se ajustaría a la oportunidad en la que las empresas participantes necesitan el suministro, por lo que la cantidad de entregas parciales establecidas en las bases se mantienen, sin perjuicio del mayor plazo otorgado con motivo de otras consultas respecto a la primera entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20607514829	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SUCURSAL ROY ALPHA S.A.	Hora de envío :	18:07:41

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Se indica en ADELANTOS lo siguiente: La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, basándonos en lo indicado solicitamos se considere un adelanto del 30% para cubrir las compras anticipadas de materias primas para cada entrega, por los volúmenes altos implican valores considerables e implican gastos financieros adicionales que en ausencia de un anticipo estos se deben incluir totalmente en el precio de venta.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.5 Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 52 formulada por el participante SUCURSAL ROY ALPHA S.A., No se ha previsto la entrega de adelantos en el presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20607514829	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SUCURSAL ROY ALPHA S.A.	Hora de envío :	18:07:41

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. Solicitamos en las bases definitivas quede establecido como causas de Fuerza Mayor no imputables al proveedor o contratista, las pandemias, los Paros Nacionales y las movilizaciones convocadas por los sindicatos y movimientos sociales, cuando los mismos ocasionen paralización de actividades generales ordenadas por los gobiernos nacionales o locales, disturbios del orden público, actos de vandalismo, bloqueos de las carreteras intermunicipales y bloqueos de las vías que comunican los puertos con los lugares de fabricación, afectando los cronogramas de fabricación, recibo de materias primas y entrega de productos terminados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.3      Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 53 formulada por el participante SUCURSAL ROY ALPHA S.A., El retraso en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato se justifica cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable, lo que será evaluado oportunamente por la Empresa contratante durante la ejecución contractual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20607514829	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SUCURSAL ROY ALPHA S.A.	Hora de envío :	18:07:41

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:  
Se solicita a la Entidad compartir los formatos 01 y las fichas de homologación en formato Excel o Word editable, a fin de poder diligenciarlos adecuadamente y sustentar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 2.2.1.1      Literal: e)      Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
De la Consulta N° 54 formulada por el participante SUCURSAL ROY ALPHA S.A., De acuerdo con lo solicitado, se anexa a las bases el Formato 01 en versión editable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se Anexa Formato 01 en versión editable.

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20607514829	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SUCURSAL ROY ALPHA S.A.	Hora de envío :	18:07:41

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad la ampliación del plazo para la presentación de la oferta por 30 días calendario adicionales, contados a partir de la fecha en que se dé respuesta a las consultas y observaciones realizadas. Esta prórroga es necesaria para llevar a cabo los ensayos de laboratorio y demás estudios técnicos requeridos, los cuales son fundamentales para garantizar que la propuesta cumpla con todas las especificaciones y requisitos establecidos. De esta manera, se podrá presentar una oferta más completa y precisa, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 55 formulada por el participante SUCURSAL ROY ALPHA S.A., Con el fin de contar con mayor pluralidad de postores, se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta 15 días hábiles contados desde la fecha de integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con el fin de contar con mayor pluralidad de postores, se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta 15 días hábiles contados desde la fecha de integración de las bases.

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20607514829	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SUCURSAL ROY ALPHA S.A.	Hora de envío :	18:07:41

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad confirmar que la propuesta puede realizarse por ítem y de igual forma será adjudicada.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 56 formulada por el participante SUCURSAL ROY ALPHA S.A., El presente procedimiento de selección ha sido convocado según relación de ítems, por lo cual corresponde presentar una propuesta por cada ítem, y se adjudicará cada ítem.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20600422481	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SIGNIFY PERU S.A	Hora de envío :	18:51:01

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Debido a la gran magnitud de las luminarias solicitadas para la primera entrega, sumado a factores ajenos al control propio de la compañía como:  
Próximo año nuevo chino (que puede influir dependiendo de la firma de contratos), capacidad de producción de proveedores de componentes, la capacidad propia de fábrica de Luminarias LED, así como los tiempos que se requiere para una gran logística y el tiempo interno de entregas a todo el país no resulta viable poder cumplir con la fecha de la primera entrega de 120 días.  
Solicitamos una extensión de 90 días adicionales a los 120 días.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: capitulo I    Literal: 1.9    Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 57 formulada por el participante SIGNIFY PERU S.A, Con el fin de contar con mayor pluralidad de postores, se amplía el plazo para la primera entrega hasta 165 días calendario a partir de la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con el fin de contar con mayor pluralidad de postores, se amplía el plazo para la primera entrega hasta 165 días calendario a partir de la firma del contrato.

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20600422481	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SIGNIFY PERU S.A	Hora de envío :	18:51:01

**Observación: Nro. 58**

**Consulta/Observación:**

Observación al plazo de presentación de ofertas según calendario del procedimiento de selección.

Solicitamos la ampliación de 45 días para el plazo de la presentación de las ofertas luego de la integración de las bases tal cual se ha considerado en procedimientos de selección anteriores debido a diferentes factores:

Tomando como ejemplo las últimas licitaciones de FONAFE (LP005-2018 , AS-SM-11-2020, AS14 2022) por luminarias LED similares al objeto de la convocatoria y que el expediente que presentamos por cada Item fue de 800 a 1200 páginas, que incluyeron cálculos fotométricos, documentación técnica complementaria, protocolos de pruebas, traducciones, etc., el hecho de contar con solo 3 días calendarios luego de ser emitido el Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones y a partir de dicha fecha estar en condiciones de elaborar las propuestas para 4 Items resulta ser un plazo insuficiente.

Asimismo, tenemos pleno conocimiento que las propuestas deben cumplir con las exigencias de la ficha de homologación a fin de facilitar la revisión del FONAFE y a su vez evitar la ocurrencia de impugnaciones, por lo que consideramos insuficiente cumplir en el plazo de 3 días calendario la elaboración y presentación de las propuestas que se ajusten a los requerimientos exigidos.

En caso de mantenerse un plazo tan corto para la presentación de propuestas conforme a lo previsto en el cronograma del presente procedimiento de selección, se vulnerarían los Principios de Libertad de Concurrencia y Competencia, previstos en los literales a) y e) del Artículo 2 del TUO de la Ley N°30225 aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF, respectivamente.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** cronograma                    **Literal:** cronograma                    **Página:** 0

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literales a) y e) del Artículo 2 del TUO de la Ley N°30225 aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Observación N° 58 formulada por el participante SIGNIFY PERU S.A, Se acoge parcialmente la observación. Con el fin de contar con mayor pluralidad de postores, se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta 15 días hábiles contados desde la fecha de integración de las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con el fin de contar con mayor pluralidad de postores, se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta 15 días hábiles contados desde la fecha de integración de las bases.

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20600422481	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SIGNIFY PERU S.A	Hora de envío :	18:51:01

**Observación: Nro. 59**

**Consulta/Observación:**

Para una adecuada evaluación de todas las ofertas solicitamos que sea requerido incluir en las propuestas de los postores los certificados de acreditación de los laboratorios en los cuales se han ensayado las luminarias y componentes según cada estándar solicitado en la ficha de homologación.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap II    **Literal:** 2.2    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Observación N° 59 formulada por el participante SIGNIFY PERU S.A, No se acoge la observación. En las fichas homologadas están establecidas la forma y los documentos que deben presentar los postores para la admisión de las ofertas, lo que se consigna en el numeral 3.1.1 Documentación de presentación obligatoria, del numeral 3.1 De la Selección, sección III.Información Complementaria, de las fichas homologadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20600422481	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SIGNIFY PERU S.A	Hora de envío :	18:51:01

**Consulta:** Nro. 60

**Consulta/Observación:**  
Agradeceremos confirmar la fecha y lugar donde se llevarán a cabo las pruebas de compatibilidad para sistemas de telegestión o control a distancia sistema plug & play.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** II      **Literal:** 2.2      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
De la Consulta N° 60 formulada por el participante SIGNIFY PERU S.A, La fecha y el lugar para llevar a cabo las pruebas de compatibilidad para sistemas de telegestión o control a distancia plug & play, serán establecidos previo acuerdo entre el proveedor y la empresa contratante (empresa de distribución eléctrica), a la entrega del primer lote.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20600422481	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SIGNIFY PERU S.A	Hora de envío :	18:51:01

**Observación: Nro. 61**

**Consulta/Observación:**

Se ha establecido como Mejora 1 que otorga puntaje adicional, la "Protección de la luminaria con vidrio templado", cuando ello constituye una especificación técnica que ha sido uniformizada previamente en la ficha de homologación de la Luminaria para alumbrado público con tecnología LED, en el numeral II. Descripción Específica de los bienes, especificación N° 3 que señala:

"..deben contar con módulos LED cerrados con lentes fabricados en polímeros o policarbonato que permitan una alta hermeticidad cuando están expuestos sin vidrio o un vidrio templado liso de alta transmitancia que proteja el bloque óptico, "

Es decir, la ficha de homologación permite expresamente que las luminarias tengan o no vidrio templado de protección, señalándose las características que debe tener cuando no cuente con el vidrio templado de protección. Conforme a ello, la ficha técnica establece que es indistinto si cuentan o no con vidrio templado, en la medida que, de no contar con él, se cumplan otras condiciones. Dicho de otro modo: contar con vidrio templado no genera ninguna ventaja adicional, porque se establecen otras medidas de protección y mantenimiento para cuando no cuenta con él.

Con esta "Mejora" se pretende otorgar puntaje adicional a algo que ya está previsto en la ficha de homologación, lo cual genera ventajas indebidas. Lo anterior, afecta los principios que rigen las contrataciones tales como la Libertad de concurrencia, la Igualdad de trato y la Competencia, al introducir una barrera adicional para los postores otorgando puntaje adicional a una especificación técnica que ha sido determinada en la ficha de homologación, conforme se indica en el Pronunciamiento N° 503-2019-OSCE-DGR del 4 de julio de 2019:

" los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación; siendo que, dichos factores NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO NI LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN".

Notar que la característica

Por ende, solicitamos que se elimine la Mejora 1, que ya forma parte como especificación técnica de la ficha de homologación con el objetivo de garantizar la transparencia, objetividad y legalidad del proceso.

- Artículo y norma que se vulnera al incluir esta mejora :

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2, literal a) Libertad de Concurrencia, b) Igualdad de trato y e) Competencia.

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Artículo 50, numeral 1, literal a) La indicación de todos los factores de evaluación, los cuales guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación y Artículo 51 numeral 2, literal b) Aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental o social, mejoras para bienes y servicios, entre otras.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: Factores    Literal: G    Página: 53**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2 literal a), b) y e)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Observación N° 61 formulada por el participante SIGNIFY PERU S.A, Se acoge la observación. Se retira el factor de evaluación Mejora 1: Protección de la luminaria con vidrio templado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

---

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20606133554	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	TRENT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:47:45

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

ILos documentos de la oferta (los anexos) deben de ser firmado por el representante legal de cada una de las empresas del consorcio o solo por el representante comun es suficiente

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.6 Literal: OFERTA Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 62 formulada por el participante TRENT PERU S.A.C., Los anexos consignados en las bases señalan quién es el responsable de la firma de cada uno, y cuándo corresponde la firma al representante común, en caso de consorcios. Es importante que los participantes tomen la debida atención a las indicaciones señaladas en dichos anexos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20606133554	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	TRENT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:47:45

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Para adjuntar toda la documentACION SOLICITADA para participar en esta licitacion solicitamos que sea considerado un plazo adicional para la entrega de la oferta de 15 días adicionales desde 1

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.1 Literal: OFERTA Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 63 formulada por el participante TRENT PERU S.A.C., Con el fin de contar con mayor pluralidad de postores, se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta 15 días hábiles contados desde la fecha de integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con el fin de contar con mayor pluralidad de postores, se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta 15 días hábiles contados desde la fecha de integración de las bases.



Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20606133554	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	TRENT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:47:45

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Considerando que el objetivo son las características técnicas y fotométricas entendemos que será aceptada una luminaria con potencia cerca del rango informado por el ítem, conforme el: Capitulo IV ¿ Otros factores de evaluación G ¿ Mejoras a las especificaciones técnicas ¿ Importante: De conformidad con la Opinión N° 144-2016-OSCE/DTN, constituye una mejora, todo aquello que agregue un valor adicional al parámetro mínimo establecido en las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda, mejorando su calidad o las condiciones de su entrega o prestación, sin generar un costo adicional a la Entidad.

En este factor se pueden incluir aspectos referidos a la sostenibilidad ambiental o social, tales como productos con mayor tiempo de vida útil, con mayor eficiencia energética, menor consumo de agua, menos emisiones (huella de carbono), menor nivel de ruido, menos radiaciones, vibraciones, emisiones, etcétera; o con insumos que tengan sustancias con menor impacto ambiental; materia prima procedente de recursos gestionados de manera sostenible o de fuentes certificadas o de procesos de reciclado; embalaje reciclable o libre de PVC; productos orgánicos o reciclados, entre otros.

Ejemplo de eficiencia energetica: ÍTEM 3 - LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED, PARA VÍA TIPO II DE 90W A 100W ¿ atenderemos con una potencia de 85w, osea más eficiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: OFERTA Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 64 formulada por el participante TRENT PERU S.A.C., Las fichas homologadas señalan los rangos de potencia establecidos, los cuales no pueden ser modificados, por lo cual se mantiene los rangos y los factores de evaluación consignados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20606133554	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	TRENT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:47:45

**Consulta:** Nro. 65

**Consulta/Observación:**

¿La experiencia acreditada del postor cuando es extranjero puede ser en copia simples o apostillada?

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** OFERTA      **Página:** 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Consulta N° 65 formulada por el participante TRENT PERU S.A.C., La acreditación de la experiencia se realiza a través de los documentos señalados en las bases. Los documentos que acompañan a las ofertas se presentan en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20606133554	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	TRENT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:47:45

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades.

Pregunta

¿Es decir que se debe emitir una garantía por cada uno de los consorciados de acuerdo con el porcentaje establecido para cada una de las empresas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: OFERTA Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 66 formulada por el participante TRENT PERU S.A.C., La normativa no establece la obligatoriedad de emitir una garantía por cada consorciado. Sin perjuicio de ello, las garantías que presente un consorcio para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no serán aceptadas por las Entidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20606133554	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	TRENT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:47:45

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Pregunta

¿Se puede presentar la oferta solamente en uno de los ítems? ¿O es obligatorio presentar la oferta para todos los ítems?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: OFERTA Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 67 formulada por el participante TRENT PERU S.A.C., El presente procedimiento de selección ha sido convocado según relación de ítems, por lo cual corresponde presentar una propuesta por cada ítem. No es obligatorio presentar propuestas por todos los ítems.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20606133554	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	TRENT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:47:45

**Consulta:** Nro. 68

**Consulta/Observación:**

Pregunta

¿Los protocolos, informes y reportes poden ser presentados en portugués?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.1      **Literal:** material      **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la Consulta N° 68 formulada por el participante TRENT PERU S.A.C., De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, únicamente la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, se puede presentar en idioma original. En el caso de los informes de prueba e información técnica, estos constituyen información técnica primordial y relevante para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien ofertado, motivo por el cual deben encontrarse en idioma español o acompañadas de su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20606133554	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	TRENT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:47:45

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Pregunta

¿Podemos presentar informes y reportes de normas similares a lo solicitado en la ficha de homologación, garantizando que cumple con lo requerido?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: material Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 69 formulada por el participante TRENT PERU S.A.C., Los informes y reportes deben cumplir con los requisitos establecidos en las fichas homologadas, no se aceptará el uso de normas similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

(190W a 200W)

Con respecto a la "3.1.1 Documentación de presentación obligatoria", por favor, confirmar si los protocolos/informes se pueden entregar en ingles o se debe entregar obligatoriamente una traducción de cada uno de estos protocolos/informes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 70 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, únicamente la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, se puede presentar en idioma original. En el caso de los informes de prueba e información técnica, estos constituyen información técnica primordial y relevante para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien ofertado, motivo por el cual deben encontrarse en idioma español o acompañadas de su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

Con respecto a la "3.1.1 Documentación de presentación obligatoria"; por favor, confirmar que los postores pueden entregar protocolos de acuerdo a normas más actualizadas que las indicadas en la Ficha de Homologación (190W a 200W), por ejemplo utilizar la norma ISO 9227:2022 en lugar de la ISO 9227:2017 que señala la ficha de homologación dado que es una versión más reciente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 71 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., Las fichas homologadas señalan aquellas normas en las cuales se aceptará la versión actualizada de la misma. En caso que no se indique esa aclaración, el postor deberá presentar los documentos de acuerdo con la norma señalada en la ficha.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

(190W a 200W)

Con respecto a la "3.1.1 Documentación de presentación obligatoria"; se menciona que se debe presentar la matriz de intensidades de la luminaria ofertada emitida por un laboratorio acreditado; no obstante en el mismo párrafo se indica que la matriz de intensidades se debe entregar en medio magnético; por lo cual, solicitamos aclarar esta discrepancia o aclarar que se refiere a la presentación en físico del TEST REPORT LM-79.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 72 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., Las ofertas se presentan de manera electrónica a través del SEACE. La impresión de los cálculos de iluminación se debe escanear y anexar en archivo digital como parte de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las ofertas se presentan de manera electrónica a través del SEACE. La impresión de los cálculos de iluminación se debe escanear y anexar en archivo digital como parte de la oferta.

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

Con respecto a la Nota 2 del Formato 1 de la Ficha de Homologación (190W a 200W); se menciona que se debe sustentar las características del 24 al 37 mediante informes, protocolos y/o reportes de ensayo emitidos por laboratorio acreditados. No obstante, los puntos mencionados del 24 al 37 hacen referencia a parámetros para realizar un cálculo lumínico en software, además en el punto "3.1.1 Documentación de presentación obligatoria" se menciona que se debe presentar el Estudio fotométrico; por lo cual, solicitamos aclarar lo requerido en la Nota 2 y confirmar que la manera de sustentar los puntos 24 al 37 es mediante un Estudio Fotométrico que demuestra que se cumple con los niveles de iluminación requeridos tal cual lo solicita el punto "3.1.1.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 73 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., Las fichas homologadas señalan qué características deben estar acreditadas con informes, protocolos y/o reportes de ensayo. Los cálculos de iluminación deben corresponder al flujo indicado en las fotometrías realizadas a las luminarias, emitidas por un laboratorio acreditado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

(140W a 150W)

Con respecto a la "3.1.1 Documentación de presentación obligatoria", por favor, confirmar si los protocolos/informes se pueden entregar en ingles o se debe entregar obligatoriamente una traducción de cada uno de estos protocolos/informes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 74 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, únicamente la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, se puede presentar en idioma original. En el caso de los informes de prueba e información técnica, estos constituyen información técnica primordial y relevante para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien ofertado, motivo por el cual deben encontrarse en idioma español o acompañadas de su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

Con respecto a la "3.1.1 Documentación de presentación obligatoria"; por favor, confirmar que los postores pueden entregar protocolos de acuerdo a normas más actualizadas que las indicadas en la Ficha de Homologación (140W a 150W), por ejemplo utilizar la norma ISO 9227:2022 en lugar de la ISO 9227:2017 que señala la ficha de homologación dado que es una versión más reciente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 75 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., Las fichas homologadas señalan aquellas normas en las cuales se aceptará la versión actualizada de la misma. En caso que no se indique esa aclaración, el postor deberá presentar los documentos de acuerdo con la norma señalada en la ficha.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

(140W a 150W)

Con respecto a la "3.1.1 Documentación de presentación obligatoria"; se menciona que se debe presentar la matriz de intensidades de la luminaria ofertada emitida por un laboratorio acreditado; no obstante en el mismo párrafo se indica que la matriz de intensidades se debe entregar en medio magnético; por lo cual, solicitamos aclarar esta discrepancia o aclarar que se refiere a la presentación en físico del TEST REPORT LM-79.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 76 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., Las ofertas se presentan de manera electrónica a través del SEACE. La impresión de los cálculos de iluminación se debe escanear y anexar en archivo digital como parte de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las ofertas se presentan de manera electrónica a través del SEACE. La impresión de los cálculos de iluminación se debe escanear y anexar en archivo digital como parte de la oferta.

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

Con respecto a la Nota 2 del Formato 1 de la Ficha de Homologación (140W a 150W); se menciona que se debe sustentar las características del 24 al 37 mediante informes, protocolos y/o reportes de ensayo emitidos por laboratorio acreditados. No obstante, los puntos mencionados del 24 al 37 hacen referencia a parámetros para realizar un cálculo lumínico en software, además en el punto "3.1.1 Documentación de presentación obligatoria" se menciona que se debe presentar el Estudio fotométrico; por lo cual, solicitamos aclarar lo requerido en la Nota 2 y confirmar que la manera de sustentar los puntos 24 al 37 es mediante un Estudio Fotométrico que demuestra que se cumple con los niveles de iluminación requeridos tal cual lo solicita el punto "3.1.1.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 77 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., Las fichas homologadas señalan qué características deben estar acreditadas con informes, protocolos y/o reportes de ensayo. Los cálculos de iluminación deben corresponder al flujo indicado en las fotometrías realizadas a las luminarias, emitidas por un laboratorio acreditado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

(90W a 100W)

Con respecto a la "3.1.1 Documentación de presentación obligatoria", por favor, confirmar si los protocolos/informes se pueden entregar en ingles o se debe entregar obligatoriamente una traducción de cada uno de estos protocolos/informes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 78 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, únicamente la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, se puede presentar en idioma original. En el caso de los informes de prueba e información técnica, estos constituyen información técnica primordial y relevante para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien ofertado, motivo por el cual deben encontrarse en idioma español o acompañadas de su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

Con respecto a la "3.1.1 Documentación de presentación obligatoria"; por favor, confirmar que los postores pueden entregar protocolos de acuerdo a normas más actualizadas que las indicadas en la Ficha de Homologación (90W a 100W), por ejemplo utilizar la norma ISO 9227:2022 en lugar de la ISO 9227:2017 que señala la ficha de homologación dado que es una versión más reciente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 79 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., Las fichas homologadas señalan aquellas normas en las cuales se aceptará la versión actualizada de la misma. En caso que no se indique esa aclaración, el postor deberá presentar los documentos de acuerdo con la norma señalada en la ficha.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

(90W a 100W)  
Con respecto a la "3.1.1 Documentación de presentación obligatoria"; se menciona que se debe presentar la matriz de intensidades de la luminaria ofertada emitida por un laboratorio acreditado; no obstante en el mismo párrafo se indica que la matriz de intensidades se debe entregar en medio magnético; por lo cual, solicitamos aclarar esta discrepancia o aclarar que se refiere a la presentación en físico del TEST REPORT LM-79.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 80 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., Las ofertas se presentan de manera electrónica a través del SEACE. La impresión de los cálculos de iluminación se debe escanear y anexar en archivo digital como parte de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las ofertas se presentan de manera electrónica a través del SEACE. La impresión de los cálculos de iluminación se debe escanear y anexar en archivo digital como parte de la oferta.

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

Con respecto a la Nota 2 del Formato 1 de la Ficha de Homologación (90W a 100W); se menciona que se debe sustentar las características del 24 al 37 mediante informes, protocolos y/o reportes de ensayo emitidos por laboratorio acreditados. No obstante, los puntos mencionados del 24 al 37 hacen referencia a parámetros para realizar un cálculo lumínico en software, además en el punto "3.1.1 Documentación de presentación obligatoria" se menciona que se debe presentar el Estudio fotométrico; por lo cual, solicitamos aclarar lo requerido en la Nota 2 y confirmar que la manera de sustentar los puntos 24 al 37 es mediante un Estudio Fotométrico que demuestra que se cumple con los niveles de iluminación requeridos tal cual lo solicita el punto "3.1.1.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 81 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., Las fichas homologadas señalan qué características deben estar acreditadas con informes, protocolos y/o reportes de ensayo. Los cálculos de iluminación deben corresponder al flujo indicado en las fotometrías realizadas a las luminarias, emitidas por un laboratorio acreditado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

(50W a 55W)

Con respecto a la "3.1.1 Documentación de presentación obligatoria", por favor, confirmar si los protocolos/informes se pueden entregar en ingles o se debe entregar obligatoriamente una traducción de cada uno de estos protocolos/informes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 82 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, únicamente la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, se puede presentar en idioma original. En el caso de los informes de prueba e información técnica, estos constituyen información técnica primordial y relevante para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien ofertado, motivo por el cual deben encontrarse en idioma español o acompañadas de su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

Con respecto a la "3.1.1 Documentación de presentación obligatoria"; por favor, confirmar que los postores pueden entregar protocolos de acuerdo a normas más actualizadas que las indicadas en la Ficha de Homologación (50W a 55W), por ejemplo utilizar la norma ISO 9227:2022 en lugar de la ISO 9227:2017 que señala la ficha de homologación dado que es una versión más reciente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 83 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., Las fichas homologadas señalan aquellas normas en las cuales se aceptará la versión actualizada de la misma. En caso que no se indique esa aclaración, el postor deberá presentar los documentos de acuerdo con la norma señalada en la ficha.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

(50W a 55W)

Con respecto a la "3.1.1 Documentación de presentación obligatoria"; se menciona que se debe presentar la matriz de intensidades de la luminaria ofertada emitida por un laboratorio acreditado; no obstante en el mismo párrafo se indica que la matriz de intensidades se debe entregar en medio magnético; por lo cual, solicitamos aclarar esta discrepancia o aclarar que se refiere a la presentación en físico del TEST REPORT LM-79.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 84 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., Las ofertas se presentan de manera electrónica a través del SEACE. La impresión de los cálculos de iluminación se debe escanear y anexar en archivo digital como parte de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

Con respecto a la Nota 2 del Formato 1 de la Ficha de Homologación (50W a 55W); se menciona que se debe sustentar las características del 24 al 37 mediante informes, protocolos y/o reportes de ensayo emitidos por laboratorio acreditados. No obstante, los puntos mencionados del 24 al 37 hacen referencia a parámetros para realizar un cálculo lumínico en software, además en el punto "3.1.1 Documentación de presentación obligatoria" se menciona que se debe presentar el Estudio fotométrico; por lo cual, solicitamos aclarar lo requerido en la Nota 2 y confirmar que la manera de sustentar los puntos 24 al 37 es mediante un Estudio Fotométrico que demuestra que se cumple con los niveles de iluminación requeridos tal cual lo solicita el punto "3.1.1.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 85 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., Las fichas homologadas señalan qué características deben estar acreditadas con informes, protocolos y/o reportes de ensayo. Los cálculos de iluminación deben corresponder al flujo indicado en las fotometrías realizadas a las luminarias, emitidas por un laboratorio acreditado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:

Con respecto al marcado y/o rotulado que indica la Ficha de Homologación (190W a 200W); por favor, confirmar que se puede realizar un serigrafiado o impresión de la siglas de la empresa concesionaria en la carcasa y/o difusor de la luminaria mediante laser en el cual no interviene ningún tipo de adhesivo lo cual hace imborrable y se cumple lo indicado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 86 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., Las fichas homologadas señalan que la luminaria debe contar con la grabación de la sigla de la empresa concesionaria, año de fabricación y sigla o nombre del fabricante, en bajo o alto relieve sobre la propia carcasa. No se aceptará otro tipo de marcado y/o rotulado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 87

Consulta/Observación:

Con respecto al marcado y/o rotulado que indica la Ficha de Homologación (140W a 150W); por favor, confirmar que se puede realizar un serigrafiado o impresión de la siglas de la empresa concesionaria en la carcasa y/o difusor de la luminaria mediante laser en el cual no interviene ningún tipo de adhesivo lo cual hace imborrable y se cumple lo indicado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 87 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., Las fichas homologadas señalan que la luminaria debe contar con la grabación de la sigla de la empresa concesionaria, año de fabricación y sigla o nombre del fabricante, en bajo o alto relieve sobre la propia carcasa. No se aceptará otro tipo de marcado y/o rotulado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

Con respecto al marcado y/o rotulado que indica la Ficha de Homologación (90W a 100W); por favor, confirmar que se puede realizar un serigrafiado o impresión de la siglas de la empresa concesionaria en la carcasa y/o difusor de la luminaria mediante laser en el cual no interviene ningún tipo de adhesivo lo cual hace imborrable y se cumple lo indicado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 88 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., Las fichas homologadas señalan que la luminaria debe contar con la grabación de la sigla de la empresa concesionaria, año de fabricación y sigla o nombre del fabricante, en bajo o alto relieve sobre la propia carcasa. No se aceptará otro tipo de marcado y/o rotulado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-11-2024-FONAFE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE

Ruc/código :	20513583681	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	LEDVANCE S.A.C.	Hora de envío :	23:52:24

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:

Con respecto al marcado y/o rotulado que indica la Ficha de Homologación (50W a 55W); por favor, confirmar que se puede realizar un serigrafiado o impresión de la siglas de la empresa concesionaria en la carcasa y/o difusor de la luminaria mediante laser en el cual no interviene ningún tipo de adhesivo lo cual hace imborrable y se cumple lo indicado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la Consulta N° 89 formulada por el participante LEDVANCE S.A.C., Las fichas homologadas señalan que la luminaria debe contar con la grabación de la sigla de la empresa concesionaria, año de fabricación y sigla o nombre del fabricante, en bajo o alto relieve sobre la propia carcasa. No se aceptará otro tipo de marcado y/o rotulado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null