

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-47-2025-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PANEL TERMOACUSTICO POLIURETANO E MIN=40MM (PL AZ150) PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código : 20601487285

Nombre o Razón social : OCHMON S.A.C.

Fecha de envío : 03/04/2025

Hora de envío : 10:50:41

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección solicito que se amplíe o modifique la altura del trapecio del panel acústico/poliuretano a 50mm, ya que es lo mas comercial en el mercado peruano.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 5.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE a la observación teniendo como altura del trapecio del panel acústico poliuretano a 50mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modifica la medida del panel acústico poliuretano de 45mm a 50mm en las especificaciones técnicas