



# GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO



ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 153-2024-GRA-SEDECENTRAL/OEC SEGUNDA CONVOCATORIA

<b>1 NÚMERO DE ACTA</b>				
<b>2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>				
En la ciudad de huamanga, a los 29 días del mes de noviembre del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, a las 08:10 horas, el Organo Encargado de las Contrataciones, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de <b>ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 153-2024-GRA-SEDECENTRAL/OEC-2</b> , cuyo objeto de convocatoria es la <b>ADQUISICIÓN DE PORCELANATOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO</b> , a fin de efectuar la <b>APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.</b>				
<b>3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b>				
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
Miembro	C.P.C. JHONNY HUARACA AYLAS		Dependencia:	OAPF
<b>4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b>				
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:				
N°	Nombre o razón social del participante	RUC	Estado	
1	FIGUEROA MONTALVO EDUARDO	10249549792	Válido	
2	ORTIZ ARIAS VICTOR RAUL	10436946282	Válido	
3	CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L.	20452457211	Válido	
4	SOLUCIONES INNOVADORAS J&B S.A.C.	20600190301	Válido	
5	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	20602522998	Válido	
6	R & T QUINTANAS E.I.R.L.	20603211317	Válido	
7	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	20605753907	Válido	
8	DRYWALL Y FERRETERIA PERU S.A.C.	20608165488	Válido	
9	GRUPO CORPORATIVO 3NAV S.A.C.	20609528941	Válido	
10	TVT QONTRATISTAS E.I.R.L.	20611499591	Válido	
11	PIMENTEL NEGOCIOS E.I.R.L.	20612399418	Válido	
12	CONSTRUCAPRIGLE E.I.R.L.	20612573621	Válido	
13	OCAMPER S.A.C.	20613035398	Válido	
<b>5 DETALLE DE LOS POSTORES</b>				
Culminada la fecha prevista para la presentación de ofertas señalado en el cronograma de la convocatoria, el Organo Encargado de las Contrataciones realiza la apertura de ofertas presentadas de manera electronica; evidenciandose que los siguientes postores presentaron sus ofertas:				
N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación	Forma de presentación
1	CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L.	13/11/2024	20:46:54	Electronico
<b>6</b> Acto seguido, se procede con la revision de las ofertas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las especificaciones tecnicas previstos en las bases.				
DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA		POSTOR 1		
		CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L.		
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)		CUMPLE		
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.		CUMPLE		
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)		CUMPLE		
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		CUMPLE		
e) Adjuntar fichas técnicas de la marca del bien ofertado, para la verificación del cumplimiento de las características técnicas requeridas en las especificaciones técnicas.		NO CUMPLE		
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)		CUMPLE		
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)		NO CORRESPONDE		
h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.		CUMPLE		
<b>DETALLE DE LA OFERTA</b>		<b>NO ADMITIDO</b>		
<b>NOTA:</b> Se adjunta el cuadro de evaluacion de las fichas tecnicas presentadas por el postor CONSORCIO FERRETERO DEL SUR EIRL.				

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS		
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:		
Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L.	De la evaluación de las fichas técnicas presentadas por el postor, estas no cumplen con la totalidad de las características técnicas requeridas en las especificaciones técnicas; asimismo, en las fichas técnicas adjuntas no se identifican ciertas características tales como: acabado, superficie, estilo, uso y resistencia al tráfico; tal y como consta en el cuadro de evaluación de las fichas técnicas, la misma que forma parte de la presente; incumpliendo así lo solicitado en las EE.TT de las bases integradas del procedimiento de selección en cuestión. Por lo tanto, la oferta del postor es considerada como <b>NO ADMITIDA</b> .

8 ACUERDO ADOPTADO		
El Órgano Encargado de las Contrataciones en mérito al reporte de presentación de ofertas de la plataforma del SEACE, procede a <b>DECLARAR DESIERTO</b> el procedimiento de selección, por no haber ninguna oferta válida, conforme a lo dispuesto en el numeral 65.1 del artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.		
Siendo las 09:30 horas del mismo día y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión, firmandose la presente en señal de aceptación y conformidad por el Responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones		
<p>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL</p> <p>-----  <b>CPC. Jhonny Huaraca Aylas</b>  DIRECTOR</p>		
<b>NOMBRES Y FIRMA DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>		

ITEM	DESCRIPCION		POSTOR	
			COFESUR EIRL	
1	CARACTERÍSTICAS	Tipo de revestimiento	Porcelanato	CUMPLE
		Color	Gris	CUMPLE
		Acabado	Mate	NO MENCIONA EN FICHA
		Superficie	Relieve medio	NO MENCIONA EN FICHA
		Medidas	60x 60 cm	CUMPLE
		Espesor	9.5 mm	CUMPLE
		Estilo	Cemento	NO MENCIONA EN FICHA
		Uso	Piso	NO MENCIONA EN FICHA
		Borde	Rectificado	CUMPLE
	PROPIEDADES FÍSICAS	Resistencia al Tráfico	Alto transito	NO MENCIONA EN FICHA
		Absorción de Agua (%)	0,3%	NO CUMPLE
		Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)	CUMPLE	CUMPLE
		Resistencia a la Flexión (N/mm2)	CUMPLE	CUMPLE
		Resistencia a la Abrasión Superficial	IV	CUMPLE
		Dureza MOHS	6.5	NO CUMPLE
	Coefficiente de Fricción Dinámico en húmedo	DCOF ≥ 0,42	CUMPLE	
	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	CUMPLE	CUMPLE	
2	CARACTERÍSTICAS	Tipo de revestimiento	Porcelanato	CUMPLE
		Color	Stone gris medio	CUMPLE
		Acabado	Mate	NO MENCIONA EN FICHA
		Superficie	Granillado	NO MENCIONA EN FICHA
		Medidas	60x 60 cm	CUMPLE
		Espesor	9.5 mm	CUMPLE
		Estilo	Piedra	NO MENCIONA EN FICHA
		Uso	Piso	NO MENCIONA EN FICHA
		Borde	Rectificado	CUMPLE
	PROPIEDADES FÍSICAS	Resistencia al Tráfico	Alto transito	NO MENCIONA EN FICHA
		Absorción de Agua (%)	0,3%	NO CUMPLE
		Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)	CUMPLE	CUMPLE
		Resistencia a la Flexión (N/mm2)	CUMPLE	CUMPLE
		Resistencia a la Abrasión Superficial	II	NO CUMPLE
		Dureza MOHS	6.5	NO CUMPLE
	Coefficiente de Fricción Dinámico en húmedo	DCOF ≥ 0,42	CUMPLE	
	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	CUMPLE	CUMPLE	
3	CARACTERÍSTICAS	Tipo de revestimiento	Porcelanato	CUMPLE
		Color	Fresno	NO CUMPLE
		Acabado	Mate	CUMPLE
		Superficie	Micro relieve	NO MENCIONA EN FICHA
		Medidas	60x 60 cm	CUMPLE
		Espesor	9.5 mm	CUMPLE
		Estilo	Madera	CUMPLE
		Uso	Piso	CUMPLE
		Borde	Rectificado	CUMPLE
	PROPIEDADES FÍSICAS	Resistencia al Tráfico	Alto transito	NO MENCIONA EN FICHA
		Absorción de Agua (%)	0,3%	CUMPLE
		Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)	CUMPLE	CUMPLE
		Resistencia a la Flexión (N/mm2)	CUMPLE	CUMPLE
		Resistencia a la Abrasión Superficial	III	CUMPLE
		Dureza MOHS	6.5	CUMPLE
	Coefficiente de Fricción Dinámico en húmedo	DCOF ≥ 0,42	CUMPLE	
	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	CUMPLE	CUMPLE	
4	CARACTERÍSTICAS	Tipo de revestimiento	Porcelanato	CUMPLE
		Color	Beige	CUMPLE
		Acabado	Mate	NO MENCIONA EN FICHA
		Superficie	Micro relieve	NO MENCIONA EN FICHA
		Medidas	60x 60 cm	CUMPLE
		Espesor	9.5 mm	CUMPLE
		Estilo	Piedra	NO MENCIONA EN FICHA
		Uso	Piso	NO MENCIONA EN FICHA
		Borde	Rectificado	CUMPLE
	PROPIEDADES FÍSICAS	Resistencia al Tráfico	Alto transito	NO MENCIONA EN FICHA
		Absorción de Agua (%)	0,3%	CUMPLE
		Resistencia a la Abrasión Superficial	II	NO CUMPLE

PROPIE	Dureza MOHS	6.5	NO CUMPLE	
	Coefficiente de Fricción Dinámico en húmedo	DCOF $\geq$ 0,42	CUMPLE	
	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	CUMPLE	CUMPLE	
5	CARACTERÍSTICAS	Tipo de revestimiento	Porcelanato	CUMPLE
		Color	Blanco	CUMPLE
		Acabado	Glos brillante	NO MENCIONA EN FICHA
		Superficie	Lisa	NO MENCIONA EN FICHA
		Medidas	60x 60 cm	CUMPLE
		Espesor	9.8 mm	NO CUMPLE
		Estilo	Marmol	NO MENCIONA EN FICHA
		Uso	Piso	NO MENCIONA EN FICHA
	PROPIEDADES FÍSICAS	Borde	Rectificado	CUMPLE
		Resistencia al Tráfico	Medio	NO MENCIONA EN FICHA
		Absorción de Agua (%)	0,3%	CUMPLE
		Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)	CUMPLE	CUMPLE
		Resistencia a la Flexión (N/mm <sup>2</sup> )	CUMPLE	CUMPLE
		Resistencia a la Abrasión Superficial	II	NO CUMPLE
		Dureza MOHS	6.5	CUMPLE
		Coefficiente de Fricción Dinámico en húmedo	DCOF $\geq$ 0,42	CUMPLE
Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	CUMPLE	CUMPLE		
6	CARACTERÍSTICAS	Tipo de revestimiento	Porcelanato	CUMPLE
		Color	Marfil	CUMPLE
		Acabado	Glos brillante	NO CUMPLE
		Superficie	Lisa	CUMPLE
		Medidas	60 x 60 cm	CUMPLE
		Espesor	7.8 mm	NO CUMPLE
		Estilo	Marmol	NO MENCIONA EN FICHA
		Uso	Piso	CUMPLE
	PROPIEDADES FÍSICAS	Borde	Rectificado	CUMPLE
		Resistencia al Tráfico	Alto transito	CUMPLE
		Absorción de Agua (%)	CUMPLE	CUMPLE
		Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)	CUMPLE	CUMPLE
		Resistencia a la Flexión (N/mm <sup>2</sup> )	CUMPLE	CUMPLE
		Resistencia a la Abrasión Superficial	CUMPLE	CUMPLE
		Coefficiente de Fricción Dinámico en húmedo	DCOF $\geq$ 0,42	CUMPLE
		Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	CUMPLE	CUMPLE
7	CARACTERÍSTICAS	Tipo de revestimiento	Porcelanato	CUMPLE
		Color	Pino	CUMPLE
		Acabado	Mate	NO MENCIONA EN FICHA
		Superficie	Mate	NO MENCIONA EN FICHA
		Medidas	23 x 1.20 cm	CUMPLE
		Espesor	7.8 mm	NO CUMPLE
		Estilo	Madera	CUMPLE
		Uso	Piso	NO MENCIONA EN FICHA
	PROPIEDADES FÍSICAS	Borde	Rectificado	CUMPLE
		Resistencia al Tráfico	Alto transito	NO MENCIONA EN FICHA
		Absorción de Agua (%)	Eb $\leq$ 0.5%	CUMPLE
		Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)	Min. 1300 N	CUMPLE
		Resistencia a la Flexión (N/mm <sup>2</sup> )	Min. 35N/mm <sup>2</sup>	CUMPLE
		Resistencia a la Abrasión Superficial	III	NO CUMPLE
		Coefficiente de Fricción Dinámico en húmedo	DCOF $\geq$ 0,42	CUMPLE
		Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	CUMPLE	CUMPLE
Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	CUMPLE	CUMPLE		

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS FICHAS TECNICAS PRESENTADAS POR EL POSTOR

DE LA EVALUACION DE LAS FICHAS TECNICAS PRESENTADAS POR EL POSTOR, ESTAS NO CUMPLEN CON LA TOTALIDAD DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS EN LAS EE.TT; ASIMISMO, EN LAS FICHAS ADJUNTAS NO SE IDENTIFICAN CIERTAS CARACTERISTICAS TALES COMO: ACABADO, SUPERFICIE, ESTILO, USO Y LA RESISTENCIA AL TRAFICO; INCUMPLIENDO ASI LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS