

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-OEC/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO KK 9X14X24 CM para la obra "PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLOGICO CERRO BAUL DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO DE LA REGION MOQUEGUA"

Ruc/código : 20532830126

Fecha de envío : 22/09/2023

Nombre o Razón social : TRANSPORTES SAN CALIBU E.I.R.L.

Hora de envío : 17:22:30

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Nuestra observación es que en el texto de las especificaciones indica ladrillo king kong 9x14x24. en el mismo capitulo numeral 4.1 de las características técnicas en la figura del ladrillo señala 9 cm. alto ancho 13 cm. y 24 largo. la medida que no coincide es el ancho. Solicitamos aclarar la medidas correctas

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ERROR INVOLUNTARIO QUE SE VISUALIZA EN LA IMAGEN DONDE LA MEDIDA DICE 9X13X24 NO ES ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES PRESENTADAS POR ESTA RESIDENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN TAL SENTIDO SE ACOGE LA OBSERVACION DONDE LAS MEDIDAS CORRECTAS SON 9X14X24 SEGUN INDICA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS