

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA DE MEDIA TENSION

Ruc/código : 20550113547

Fecha de envío : 28/12/2023

Nombre o Razón social : DISTRIBUCIÓN INGENIERÍA Y FABRICACIONES
LLAMOCA S.A.C. - DIFA LLAMOCA S.A.C.

Hora de envío : 14:31:52

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Segun el capitulo III (Requerimiento), el Paquete n° 1 - Material: Conector de doble via AL/CU de dos pernos 16-120/16-50 mm2 incluye cubierta aislante, solicitan dentro de su tabla de datos tecnicos garantizados que el material sea de cobre, cabe mencionar que el material es fabricado de aleación de aluminio y en este caso en particular para que sea bimetalico se le coloca una placa de cobre estañado o cobre desnudo, en adición a lo ya mencionado mi representada opta por estañar todo el cuerpo del conector volviendolo de este modo las dos vias bimetalicas sin necesidad de colocar la placa ya mencionada.

Por lo tanto se solicita al comité de selección considerar en la tabla de datos tecnicos garantizados lo mencionado, brindandole asi las opciones de que el conector AL/CU pueda ser de Aluminio con placa de cobre desnudo, Aluminio con placa de cobre estañado o todo el cuerpo de Aluminio estañado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5

Literal: 5.1

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcial; los postores podrán presentar CONECTOR DE DOBLE VIA AL/CU DE DOS PERNOS 16-120/16-50 MM2 INC/CUBIERTA AISLANTE de material Aluminio con placa de cobre desnudo, dado que dicho material puede ejercer desempeño similar a la de cobre. Se precisa con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para CONECTOR DE DOBLE VIA AL/CU DE DOS PERNOS 16-120/16-50 MM2 INC/CUBIERTA AISLANTE, se agregará la siguiente precisión: de material Aluminio con placa de cobre desnudo, dado que dicho material puede ejercer desempeño similar a la de cobre. Se precisa con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA DE MEDIA TENSION

Ruc/código :	20200162723	Fecha de envío :	28/12/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL	Hora de envío :	15:42:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

- En la TDT del cobertor, según medidas se refiere a SP14, pero en la descripción indica que será para conector de 16-120 mm2, es de conocimiento que este tipo de conectores llevan dos pernos y por lo tanto deben usar SP15. Queremos consultar al comité si el cobertor será tipo SP14 o SP15.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2. Literal: 5.2. Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcial; los postes podrán presentar COBERTOR PARA CONECTOR 16-120 MM2 DE DERIVACION TIPO SP14 de TIPO SP15, dado que dicho material puede ejercer desempeño similar a la de SP14. Se precisa con la finalidad de fomentar la pluralidad de postes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para COBERTOR PARA CONECTOR 16-120 MM2 DE DERIVACION TIPO SP14, se agregará la siguiente precisión: de TIPO SP15, dado que dicho material puede ejercer desempeño similar a la de SP14. Se precisa con la finalidad de fomentar la pluralidad de postes

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA DE MEDIA TENSION

Ruc/código :	20200162723	Fecha de envío :	28/12/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL	Hora de envío :	15:42:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

- En la TDT del perno maquinado de 16 mmx 254 mm C/T/C/2A/AP existe una divergencia, ya que dentro de la tabla (11.01) indica que el diámetro es de 19 mm. Queremos consultar al comité si el diámetro es 16 mm o 19 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.2. **Literal:** 5.2. **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, el Diámetro "D" 19mm modificará a 16mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Diámetro "D" 19mm modificará a 16mm

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.
Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ELPU-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA DE MEDIA TENSION

Ruc/código :	20200162723	Fecha de envío :	28/12/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL	Hora de envío :	15:42:57

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

- En la TDT del grillete en la descripción solo indica el nombre del producto, aunque en la imágenes se puede ver que es un grillete tipo lira, pero muchas veces la imágenes son referenciales. Queremos consultar al comité si es un grillete tipo lira o es un grillete tipo recto (tipo U)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2. Literal: 5.2. Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcial; los postores podrán presentar GRILLETE tanto de tipo U y/o Lira, dado que dicho accesorio metálico puede ejercer desempeño similar entre sí. Se precisa con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LA DENOMINACIÓN DEL MATERIAL será GRILLETE de tipo U y/o Lira, dado que dicho accesorio metálico puede ejercer desempeño similar entre sí. Se precisa con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA DE MEDIA TENSION

Ruc/código :	20200162723	Fecha de envío :	28/12/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL	Hora de envío :	15:42:57

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

- En la TDT de la grapa doble vía de tres pernos indica que los pernos eclipsa a utilizar son de 16 x 51 mm, queremos comunicar que las medidas estandar de pernos eclipsa a utilizar en dichas grapas es de 13 x 44.45 mm (1/2 x 1¾"), el cual no afecta funcionalidad alguna, como tampoco afectaría la carga de rotura. Solicitamos al comité acepte las grapas doble vía con ambas medidas de pernos eclipsa.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2. Literal: 5.2. Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcial; los postores podrán presentar GRAPA DOBLE VÍA DE 3 PERNOS tanto de 16x51mm y/o 13x44.45mm y/o 1/2x1¾ pulgadas, dado que dicho accesorio metálico puede ejercer desempeño similar entre sí. Se precisa con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para GRAPA DOBLE VÍA DE 3 PERNOS, se agregará la siguiente precisión: y/o 13x44.45mm y/o 1/2x1¾ pulgadas, dado que dicho accesorio metálico puede ejercer desempeño similar entre sí. Se precisa con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.
Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ELPU-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA DE MEDIA TENSION

Ruc/código :	20200162723	Fecha de envío :	28/12/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROMECHANICA EL DETALLE SRL	Hora de envío :	15:42:57

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

- En la TDT del Cable de acero de grado Siemens Martins indica (ítem 8) que le material debe ser acero galvanizado clase C, queremos indicar al comité que este tipo de material no hay en el mercado, en nuestro mercado nacional solo encontramos clase A y clase B. Solicitamos al comité puedan considerar el material en acero galvanizado clase A o clase B.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2. Literal: 5.2. Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcial; los postes podrán presentar CABLE DE ACERO DE GRADO SIEMENS MARTIN PARA RETENIDA 10 MM2 tanto de Clase C y/o B y/o A, dado que dicho accesorio metálico puede ejercer desempeño similar entre sí. Se precisa con la finalidad de fomentar la pluralidad de postes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para CABLE DE ACERO DE GRADO SIEMENS MARTIN PARA RETENIDA 10 MM2, se agregará la siguiente precisión: y/o B y/o A, dado que dicho accesorio metálico puede ejercer desempeño similar entre sí. Se precisa con la finalidad de fomentar la pluralidad de postes