

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-MDC/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE LADRILLO KK 18 HUECOS 24X13X9 CM Y LADRILLO DE 15X30X30, PARA LA META ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 40458 SAN JAUN BAUTISTA DEL CENTRO POBLADO DE CAYARANI, DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA DE CONDESUYOS-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601994543	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Hora de envío :	23:17:16

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EL PLAZO DE ENTREGA SE SOLICITA LA ENTREGA DE LOS BIENES EN 30 DIAS CALENDARIO Y SE MENCIONA UN CRONOGRAMA DE ENTREGAS, SIN EMBARGO EN DICHO CRONOGRAMA, SE REPITE HASTA LA SEXTA ENTREGA UN PLAZO DE 5 DÍAS CALENDARIO DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA, POR LO QUE PRESUMIMOS SE TRATA DE UN ERROR MATERIAL QUE SOLICITAMOS SE CORRIJA Y SE ESPECIFIQUEN LAS FECHAS DE ENTREGA CORRECTAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 INCISO c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se modificara el cronograma de entrega en un plazo de 230 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se admite la consulta, y se incorpora a las bases en el numeral 1.8 plazo de entrega

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDC/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO KK 18 HUECOS 24X13X9 CM Y LADRILLO DE 15X30X30, PARA LA META
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 40458 SAN JAUN BAUTISTA DEL CENTRO
POBLADO DE CAYARANI, DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA DE CONDESUYOS-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601994543	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Hora de envío :	23:17:16

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE NO SE ESTA SOLICITANDO LA PRESENTACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO QUE SE ESTA SOLICITANDO, SOLO SE ESTA PIDIENDO LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, SERA NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS RTMS.
SE SOLICITA ACLARAR ESTE PUNTO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1. **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO N°2 INCISO c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los ensayos de los ladrillos deben de poseer certificación INACAL y ser realizados en laboratorios ACREDITADOS POR INACAL. Asimismo, se deben de presentar las Fichas Técnicas del Ladrillo KK 18 huecos 24x13x9 cm CARAVISTA y Ladrillo 15x30x30 cm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se admite la consulta, se incorpora a las bases integradas LA PRESENTACION DE FICHA TECNICA DEL PRODUCTO OFERTADO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDC/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO KK 18 HUECOS 24X13X9 CM Y LADRILLO DE 15X30X30, PARA LA META
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 40458 SAN JAUN BAUTISTA DEL CENTRO
POBLADO DE CAYARANI, DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA DE CONDESUYOS-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601994543	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Hora de envío :	23:17:16

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN EL INCISO N° 2 SE ESTA HACIENDO REFERENCIA AL LADRILLO PARA TECHO CON UNA H=20, SIN EMBARGO, EL LADRILLO QUE SE SOLICITA TIENE UNA ALTURA DE 15 CM, POR LO QUE SE PIDE ACLARAR ESTE PUNTO A FIN DE NO COMETER ERRORES EN EL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO N°2 INCISO c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El ladrillo para techo solicitado es de 15 cm de altura, en el Inciso N°2 se indica que con ese ladrillo se ejecutará la partida 02.03.08.04 Ladrillo para losa h=0.20 cm, en el cual la losa es de 20 cm, mas no el ladrillo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDC/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO KK 18 HUECOS 24X13X9 CM Y LADRILLO DE 15X30X30, PARA LA META
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 40458 SAN JAUN BAUTISTA DEL CENTRO
POBLADO DE CAYARANI, DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA DE CONDESUYOS-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601994543	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Hora de envío :	23:17:16

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LA SOLICITUD DE LADRILLO PARA TECHO 15X30X30 CM SE ESTA SOLICITANDO UN PORCENTAJE DE ÁREA DE VACÍOS MENOR AL 30%, SIN EMBARGO, ESTA CLASE DE LADRILLOS PARA TECHO TIENEN UN PROMEDIO DE VACÍOS ENTRE 71 - 74 %, YA QUE SOLO SON USADAS PARA EL TECHO Y NO COMO MURO PORTANTE. POR LO QUE SOLICITA SUPRIMIR ESTE REQUERIMIENTO DEL ÁREA DE VACÍOS MENOR AL 30% PARA EL LADRILLO DE TECHO Y CONSIDERAR UN PORCENTAJE DE 71 A 74 %.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.1.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO N°2 INCISO c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se está solicitadndo un porcentaje de área de vacíos mayor al 30 % (> 30%), ya que corresponde a una unidad de albañilería hueca. No se ha indicado un porcentaje de vacíos. menor al 30 %.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDC/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO KK 18 HUECOS 24X13X9 CM Y LADRILLO DE 15X30X30, PARA LA META
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 40458 SAN JAUN BAUTISTA DEL CENTRO
POBLADO DE CAYARANI, DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA DE CONDESUYOS-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601994543	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Hora de envío :	23:17:16

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SE ESTA SOLICITANDO PARA EL LADRILLO PARA TECHO 15X30X30 CM UN ALABEO IGUAL AL DEL LADRILLO DE PARED, SIN CONSIDERAR QUE ESTE LADRILLO TIENE DIMENSIONES MAS GRANDES, POR LO QUE SE SOLICITA QUE EL ALABEO DE ESTE PRODUCTO SEA DE 5.00 mm MÁX Y/O <5.00 mm, QUE PARA UN LADRILLO DE ESAS DIMENSIONES SERIA UN ALABEO MÍNIMO DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE LA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.1.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO N°2 INCISO C)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El valor del Alabeo en Ladrillos de Techo debe de ser menor a lo indicado en la Norma Técnica Peruana NTP 331.040 y 399.613.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDC/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO KK 18 HUECOS 24X13X9 CM Y LADRILLO DE 15X30X30, PARA LA META
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 40458 SAN JAUN BAUTISTA DEL CENTRO
POBLADO DE CAYARANI, DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA DE CONDESUYOS-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601994543	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Hora de envío :	23:17:16

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SE ESTA SOLICITANDO UNA RESISTENCIA A LA FLEXO TRACCION DE 2.04 KG/CM2, SIN EMBARGO LA NORMA TECNICA PARA ESTE TIPO DE LADRILLO INDICA UNA RESISTENCIA A LA FLEXO TRACCIÓN DE 2.00 KG/CM2, POR LO QUE SE SOLICITA SE CONSIDERE ESTE GRADO DE FLEXO TRACCIÓN PARA ESTE TIPO DE LADRILLO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 4.1.2

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO N° 2 INCISO C)

Análisis respecto de la consulta u observación:

La resistencia a la flexotracción debe de cumplir con lo indicado en la Norma NTP 331.040. En la cual se indica que la resistencia promedio mínima debe ser 2.20 daN/cm2 (2.24 Kg/cm2) y la resistencia mínima por ladrillo 2.00 daN/cm2 (2.04 Kg/cm2).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDC/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO KK 18 HUECOS 24X13X9 CM Y LADRILLO DE 15X30X30, PARA LA META
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 40458 SAN JAUN BAUTISTA DEL CENTRO
POBLADO DE CAYARANI, DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA DE CONDESUYOS-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20601994543	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN MINERIA E INDUSTRIA DEL PERU EIRL - PROSELMIN-PERU EIR	Hora de envío :	23:23:24

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

EN REFERENCIA AL LUGAR DE ENTREGA, LA CONSULTA ES SI A ESTA OBRA INGRESAN CARROS DE 32 TN. PARA EL ENVÍO DE LOS MATERIALES O DE QUE TONELAJE SON LOS CARROS QUE PODRÍAN INGRESAR A LA OBRA, YA QUE SOLO SE SEÑALA DE MANERA GENERAL QUE LA OBRA ES EN EL DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si pueden acceder carros de 32 ton a la obra para el envío de los materiales al distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa. Cabe mencionar que la obra se encuentra ubicada en el mismo distrito de Cayarani, a dos cuadras de las Municipalidad Distrital de Cayarani.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS