

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-64-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:27:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar si la muestra de PCB debe de ser la de descarte o cualitativa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la muestra de PCB no es la de descarte ni cualitativa. El servicio que consiste en realizar el análisis del aceite dieléctrico de los transformadores y condensadores que aún no fueron muestreados en la Región del Cusco será por el método cuantitativo; ya que en el Perú existen empresa encargadas de realizar esta actividad, por lo que se aclara el primer párrafo del numeral 5.1 Actividad del servicio del capítulo III Requerimiento de las bases Estadar como sigue:

5.1 Actividades del Servicio

El servicio consistirá en realizar el análisis del aceite dieléctrico de los transformadores y condensadores que aún no fueron muestreados en la Región del Cusco mediante el análisis cromatográfico y realizar la matrícula (registro) de estos transformadores en el Sistema de Información Empresarial georreferenciado de Electro Sur Este.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.1 Actividades del Servicio

El servicio consistirá en realizar el análisis del aceite dieléctrico de los transformadores y condensadores que aún no fueron muestreados en la Región del Cusco mediante el análisis cromatográfico y realizar la matrícula (registro) de estos transformadores en el Sistema de Información Empresarial georreferenciado de Electro Sur Este.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :AS-SM-64-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:27:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar si todos los transformadores se encuentran en altura mayor 1.8 m.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 20

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, los transformadores de ELSE se encuentran en operación en altura mayor 1.8 m, pero puede darse el caso que mas de un transformador este operando en caseta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :AS-SM-64-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:27:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Para que los postores podamos realizar una correcta elaboración de nuestras ofertas económicas solicitamos a ELSE que se comparta los informes de las últimas intervenciones realizadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, los términos de referencia contenidos en las bases del procedimiento de selección contienen información clara y suficiente para que los postores puedan presentar sus ofertas para el procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :AS-SM-64-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:27:57

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar si el plan de trabajo será planteado por el contratista o en caso de ser planteado por la Entidad por favor compartir la programación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, el cronograma de trabajo será presentado por el contratista y aprobado por la entidad a traves del administrador de contrato, tal como se indica en el numeral 6 OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO de la página 22 de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :AS-SM-64-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:27:57

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar si las intervenciones serán de manera secuencial incluyendo feriados , sábado y domingos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, las intervenciones serán de manera secuencial de acuerdo con el literal ii del numeral 5.2 de la página 21 de la Bases, las labores del contratista donde incluyan feriados , sábado y domingos dependerá exclusivamente del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :AS-SM-64-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:27:57

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar que información se actualizará en el ARGIS de ELSE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, la información que actualizará en el ARGIS está precisado en el Anexo TR-03 de la página 37 de las Bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :AS-SM-64-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:29:00

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar si ELSE proporcionará las licencias y brindará los accesos para la actualización del ARCGIS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, ELSE no proporcionará licencias para la actualización del ARCGIS, por lo que el postor podrá utilizar un formato compatible (*.SHP, *.GDB) con el ARCGIS de ELSE, tal como se indica en el literal iii del numeral 5.2 de la página 21 de las Bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :AS-SM-64-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:29:00

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Por favor enviar los archivos KMZ de la ubicación de los transformadores

Acápíte de las bases :Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, ELSE entregará al contratista los archivos KMZ de la ubicación de los transformadores; adjunto al Anexo TR-01: las Subestaciones asociadas al requerimiento, donde se detalla sus respectivas coordenadas UTM, tal como se indica en el literal i del numeral 5.2 de la página 21 de las Bases.
Por otro lado, en el Anexo TR-01, se muestran las subestaciones asociadas al requerimiento con sus respectivas coordenadas UTM los que podrán permitir ver al postor la ubicación de las zonas a intervenir en el servicio que se pretende contratar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
Nomenclatura :	AS-SM-64-2024-ELSE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:38:42

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En los términos de referencia se menciona:
El análisis del aceite dieléctrico de distribución y condensadores de Electro Sur Este, se realizará directamente con el método de cromatografía de gases, para ello se utilizarán las versiones actualizadas de la norma ASTM 4059 y deberá ser realizado por un laboratorio que tenga el método de ensayo acreditado para PCB por el INACAL.

Se observa que por error se esta mencionando la cromatografía de gases, que es un análisis distinto al descarte de PCB y con una normativa ASTM D3612-02(2017) que no es el objeto de este concurso.

Se solicita a la Entidad corregir este error en las bases, ya que actualmente esto limita la concurrencia de postores.

Debe decir: descarte por análisis PCB ASTM 4059

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 02 TUO RLCE, literal a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion, Para el análisis se usarán versiones actualizadas de las normas ASTM D4059-00-2018 y/o ASTM D6160-98(2017), deberá ser realizado por un laboratorio que tenga el método de ensayo para PCB por el INACAL, por lo que se precisa la nota del numeral 5.2 de la página 22 y página 33 del Anexo TR- 02 de las Base como sigue:

NOTA: Para el análisis del aceite dieléctrico de distribución y condensadores de Electro Sur Este, se utilizará versiones actualizadas de las normas ASTM D4059-00-2018 y/o ASTM D6160-98(2017), deberá ser realizado por un laboratorio que tenga el método de ensayo para PCB acreditado por el INACAL u otro organismo de acreditación internacional reconocido por el INACAL.

Análisis del aceite dieléctrico del transformador o condensador

Para el análisis del aceite dieléctrico de distribución y condensadores de Electro Sur Este, se usarán versiones actualizadas de las normas ASTM D4059-00-2018 y/o ASTM D6160-98(2017), deberá ser realizado por un laboratorio que tenga el método de ensayo para PCB acreditado por el INACAL u otro organismo de acreditación internacional reconocido por el INACAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.2

NOTA: Para el análisis del aceite dieléctrico de distribución y condensadores de Electro Sur Este, se usarán versiones actualizadas de las normas ASTM D4059-00-2018 y/o ASTM D6160-98(2017), deberá ser realizado por un laboratorio que tenga el método de ensayo para PCB acreditado por el INACAL u otro organismo de acreditación internacional reconocido por el INACAL.

Anexo TR-02

Análisis del aceite dieléctrico del transformador o condensador

Para el análisis del aceite dieléctrico de distribución y condensadores de Electro Sur Este, se usarán versiones actualizadas de las normas ASTM D4059-00-2018 y/o ASTM D6160-98(2017), deberá ser realizado por un laboratorio que tenga el método de ensayo para PCB acreditado por el INACAL u otro organismo de acreditación internacional reconocido por el INACAL.

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
Nomenclatura :	AS-SM-64-2024-ELSE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:51:57

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se solicita validar como experiencia el Análisis cromatográfico y/o furanos y/o PCB del Aceite de transformadores eléctricos en general.

Esto se solicita considerando que son actividades similares al objeto de licitación, en los casos mencionados se realiza la toma de muestras de aceite (extracción) de manera similar a lo solicitado en las bases. Esto permitirá a su vez contar con mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta y se amplia la expericiena del postor en la especialidad como sigue:

EXPERIENCIA DEL POSTOR
S/. 500,000.00 (quinientos mil soles con 00/100), en servicios iguales o similares al objeto del servicio.
Los servicios similares son:
Análisis fisicoquímico del Aceite de transformadores eléctricos en general; Análisis de muestra de aceite de transformadores no operativos para descartar el contenido de PCB, Análisis cromatográfico y/o furanos y/o PCB del Aceite de transformadores eléctricos en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EXPERIENCIA DEL POSTOR
S/. 500,000.00 (quinientos mil soles con 00/100), en servicios iguales o similares al objeto del servicio.
Los servicios similares son:
Análisis fisicoquímico del Aceite de transformadores eléctricos en general; Análisis de muestra de aceite de transformadores no operativos para descartar el contenido de PCB, Análisis cromatográfico y/o furanos y/o PCB del Aceite de transformadores eléctricos en general.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :AS-SM-64-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:51:57

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se solicita validar como experiencia el Servicio de mantenimiento de transformadores eléctricos en general.

Esto se solicita considerando que son actividades similares al objeto de licitación, ya que para realizar un mantenimiento el contratista debe contar con experiencia en análisis de aceite de transformadores.

Esto permitirá a su vez contar con mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1

Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado, el servicio de mantenimiento de transformadores eléctricos en general, no necesariamente está vinculado a analizar el aceite dielectrico del transformador que es el objeto del contrato; por lo que esta experiencia no garantiza el cumplimiento del servicio que se pretende contratar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		
Nomenclatura :	AS-SM-64-2024-ELSE-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB		

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:51:57

Consulta: Nro. 12
Consulta/Observación:
Respecto a EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Para el personal clave Responsable del servicio, se solicita validar experiencia en Mantenimiento de Transformadores. Esto se solicita por una experiencia con el conocimiento, destreza y habilidad necesarias para el objeto de licitación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.4 **Página:** 38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la consulta, el mantenimiento de transformadores es una actividad complementaria del manejo de transformadores; por lo que esta experiencia será válida para el personal clave, por lo que se amplía a experiencia del persona lclave como sigue:

Experiencia:

Deberá tener experiencia mínima acumulada de tres (03) años en: Muestreo de transformadores y condensadores en general; Inventario o inspecciones de redes eléctricas; Mantenimiento de centrales hidroeléctricas y/o subestaciones eléctricas, Mantenimiento de transformadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Experiencia:

Deberá tener experiencia mínima acumulada de tres (03) años en: Muestreo de transformadores y condensadores en general; Inventario o inspecciones de redes eléctricas; Mantenimiento de centrales hidroeléctricas y/o subestaciones eléctricas, Mantenimiento de transformadores.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :AS-SM-64-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:51:57

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Respecto a EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Para el personal clave Responsable del servicio, se solicita validar experiencia en Montaje de Transformadores. Esto se solicita por una experiencia con el conocimiento, destreza y habilidad necesarias para el objeto de licitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 38

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, el mantenimiento de transformadores es una actividad complementaria del manejo de transformadores; por lo que esta experiencia será valida para el personal clave, por lo que se amplía a experiencia del persona lclave como sigue:

Experiencia:

Deberá tener experiencia mínima acumulada de tres (03) años en: Muestreo de transformadores y condensadores en general; Inventario o inspecciones de redes eléctricas; Mantenimiento de centrales hidroeléctricas y/o subestaciones eléctricas, Mantenimiento de transformadores, Montaje de transformadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia:

Deberá tener experiencia mínima acumulada de tres (03) años en: Muestreo de transformadores y condensadores en general; Inventario o inspecciones de redes eléctricas; Mantenimiento de centrales hidroeléctricas y/o subestaciones eléctricas,Mantenimiento de transformadores, Montaje de transformadores.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-64-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:51:57

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Respecto a EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Para el personal clave Responsable del servicio, se solicita validar experiencia como Residente de obras de media tensión. Esto se solicita por una experiencia con el conocimiento, destreza y habilidad necesarias para el objeto de licitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, la Residencia de obras en Media Tensión no forma parte necesesariamente del manejo de los transformadores, por lo que esta experiencia difiere del objeto del servicio que se pretende contratar; por lo que esta experiencia no será válida para el personal clave

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :AS-SM-64-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:02:42

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Respecto al Perfil del Actualizador Gis

Solicitamos validar como formación academica Bachiller en ingeniería industrial.
Esto se solicita debido a que este perfil es orientado para labores administrativas de gestión de datos, por lo que no es necesario que tenga una formación en el sector eléctrico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, los datos que maneje el actualizador GIS en lenguaje ARGIS son datos técnicos propios de redes, por lo que el Perfil del Actualizador Gis de ingeniería Industrial no garantiza el conocimineto de este lenguaje técnico electrico propio del sector y no garantizaria el cumplimiento del servicio que se pretende contratar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :AS-SM-64-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:02:42

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Respecto al Perfil del Técnico Electricista 1

Solicitamos validar como formación academica Título Técnico en Mecánica y/o Mecánica Automotriz
Esto se solicita debido a que independientemente a la formación académica, los técnicos cuentan con una experiencia certificada en el área específica que se pide en las bases

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado, las actividades de campo que exige el servicio son de alto riesgo, por estar expuesto a las redes eléctricas energizadas de baja y media tensión, por tanto el perfil del Mecánica y/o Mecánica Automotriz no garantizaran el cumplimiento del servicio que se pretende contratar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-64-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:06:21

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del Perfil del Técnico Electricista 1

Se solicita validar la experiencia en Mantenimiento de Tranformadores y/o Subestaciones.
Esto debido a que es una experiencia suficiente para los trabajos que forman parte del alcance.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado, la experiencia en Mantenimiento de Tranformadores y/o Subestaciones no estan necesariamente vinculadas a la manipulación del aceite dielectrico de transformadores electricos energizados, por tanto dicha experiencia no garantizaran el cumplimiento del servicio que se pretende contratar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.		
Nomenclatura :	AS-SM-64-2024-ELSE-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB		

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:08:33

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad confirmar si se puede realizar el servicio en mas de un frente de trabajo a la vez. Esto con el proposito de optimizar la oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, el contratista puede realizar el servicio en mas de un frente de trabajo a la vez, siempre que se cumplan con la finalidad de contratación.

Por lo que se precisa el Procedimiento para el Servicio de Análisis de Muestras de Aceite Dieléctrico del numeral 5.2 de la página 21 de las Bases como sigue:

ii. El análisis de muestras de aceite se inicia con el primer transformador o condensador del Alimentador y se continuara en dicho Alimentador hasta concluir con el ultimo transformador o condensador de dicho Alimentador antes de pasar a otro Alimentador, aunque esto implique que los últimos alimentadores del orden de prioridad no sean muestreados completamente. El contratista puede implementar mas de un frente de trabajo a la vez, siempre que se cumcluya con el muestreo del ultimo transformador o condensador de dicho Alimentador antes de pasar a otro Alimentador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ii. El análisis de muestras de aceite se inicia con el primer transformador o condensador del Alimentador y se continuara en dicho Alimentador hasta concluir con el ultimo transformador o condensador de dicho Alimentador antes de pasar a otro Alimentador, aunque esto implique que los últimos alimentadores del orden de prioridad no sean muestreados completamente. El contratista puede implementar mas de un frente de trabajo a la vez, siempre que se concluya con el muestreo del ultimo transformador o condensador de dicho Alimentador antes de pasar a otro Alimentador.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :AS-SM-64-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:08:33

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
Se solicita a la Entidad confirmar si en caso de tener mas de un frente de trabajo a la vez puedan contar con un solo respoble de servicio en un frente y en los demas frentes de trabajo con supervisores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara la consulta, los terminos dereferencia exigen a un personal clave para el cumplimiento del servicio que se pretende contratar, pero el contratista puede contratar por su cuenta y riesgo a mas respobles de servicio o supervisores en un frente y en los demas frentes de trabajo , siempre que se cumplan con los perfiles requeridos y experiencias requeridas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura :AS-SM-64-2024-ELSE-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MUESTREO DE TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES CON PCB

Ruc/código :	20601504333	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	ECOSIG SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:50:51

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:
en relación al personal clave la entidad solicita como formación académica Ingeniero Electricista, Mecánico Electricista, Ingeniero de Energía o Ingeniero Electromecánico a fin de tener una mayor concurrencia de postores se solicita a la entidad que consideren a un ingeniero ambiental como personal clave responsable del servicio que cumpla con la experiencia solicitada

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge la consulta, la transmisión y distribución de la energía eléctrica, no esta relacional con el perfil del infgeniero ambiental, por tanto dicha experiencia no garantizaran el cumplimiento del servicio que se pretende contratar .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null