

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTRONICA (GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO PORTATIL) PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 4 IPRESS PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO"

Ruc/código : 20605720031

Fecha de envío : 05/06/2023

Nombre o Razón social : IMPORTADORA MACSUR S.A.C.

Hora de envío : 22:44:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Al comité de selección, se solicita informar que sí para esta adjudicación se cuenta con un fondo intangible para el pago oportuno al proveedor; sabiendo que es una R.O.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO I Literal: 1.4 **Página: 14**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE ACUERDO AL INCISO K) DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO EN CONCORDANCIA CON SU REGLAMENTO Y SUS MODIFICATORIAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTRONICA (GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO PORTATIL) PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 4 IPRESS PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO"

Ruc/código :	20605720031	Fecha de envío :	05/06/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA MACSUR S.A.C.	Hora de envío :	22:44:53

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Según la solicitud del área usuaria pide potencia efectiva Prime (Real) de 7.5 KW.; pero por experiencia las características brindadas se apegan a los equipos de 8.5-10 KW.; pero estas características están consideradas a un rango de trabajo sobre el nivel del mar.
Cabe mencionar por cada 1000 m.s.n.m., el generador pierde 1000 Watts de potencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 5-A4 **Página:** 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL LOS BIENES OBJETO DE LA CONVOCATORIA SE ACONDICIONARAN EN LUGARES CON MAS DE 4000 m.s.n.m POR LO QUE SE ACLARA QUE SE REQUIERE EQUIPOS CON UN RANGO DE TRABAJO SOBRE EL NIVEL DEL MAR ADECUADO LO QUE SE REQUIERE EQUIPOS DE 12 KW A MAS A FIN DE BRINDAR UN OPORTUNO SERVICIO DEBIDO A QUE POR CADA 1000 M.S.N.M SE PIERDE 1000 WATTS DE POTENCIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL LOS BIENES OBJETO DE LA CONVOCATORIA SE ACONDICIONARAN EN LUGARES CON MAS DE 4000 m.s.n.m POR LO QUE SE ACLARA QUE SE REQUIERE EQUIPOS CON UN RANGO DE TRABAJO SOBRE EL NIVEL DEL MAR ADECUADO LO QUE SE REQUIERE EQUIPOS DE 12 KW A MAS A FIN DE BRINDAR UN OPORTUNO SERVICIO DEBIDO A QUE POR CADA 1000 M.S.N.M SE PIERDE 1000 WATTS DE POTENCIA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTRONICA (GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO PORTATIL) PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 4 IPRESS PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO"

Ruc/código : 20605720031

Fecha de envío : 05/06/2023

Nombre o Razón social : IMPORTADORA MACSUR S.A.C.

Hora de envío : 22:44:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Según las características técnicas solicitadas, piden un Generador trifásico 220V - Monofásico 220V. Como aporte adicional cabe mencionar que un equipo trifásico se puede usar el 100% de potencia Nominal y solo el 50% de su potencia Nominal en Monofásico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 5-A5

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDNACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE SE REQUIERE Generador trifásico 220V - Monofásico 220V.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTRONICA (GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO PORTATIL) PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 4 IPRESS PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO"

Ruc/código : 20605720031

Fecha de envío : 05/06/2023

Nombre o Razón social : IMPORTADORA MACSUR S.A.C.

Hora de envío : 22:44:53

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Referente a la autonomía de trabajo es variable depende a cada fabricante, se sugiere como mínimo un trabajo de funcionamiento continuo de: 8 Horas.

Para la mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 5-A12

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTRONICA (GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO PORTATIL) PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 4 IPRESS PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO"

Ruc/código : 20605720031

Fecha de envío : 05/06/2023

Nombre o Razón social : IMPORTADORA MACSUR S.A.C.

Hora de envío : 22:44:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Referente a la instalación pueden especificar a que tipo de instalación se refieren?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III

Literal: 5-I8

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION ACLARA QUE INSTALACION SE REFIERE A QUE LOS EQUIPOS DEBEN SER ENTREGADOS PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL LUGAR DESIGNADO LLAVE DE TRANSFERENCIA, MANUAL DE 40 AMPERIOS TRIFASICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTRONICA (GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO PORTATIL) PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 4 IPRESS PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO"

Ruc/código : 20605720031

Fecha de envío : 05/06/2023

Nombre o Razón social : IMPORTADORA MACSUR S.A.C.

Hora de envío : 22:44:53

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Al comité se solicita un plano de distribución acotado de cada punto de entrega; incluir largo, ancho en donde se ubicaría los equipo para estimar los costos maniobras y se sugeriría incluir fotos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 5-I10

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA SE ACLARA QUE LOS BIENES OBJETO DE LA CONVOCATORIA SON PORTATILES POR LO CUAL NO REQUIERE PLANO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTRONICA (GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO PORTATIL) PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 4 IPRESS PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO"

Ruc/código : 20605720031

Fecha de envío : 05/06/2023

Nombre o Razón social : IMPORTADORA MACSUR S.A.C.

Hora de envío : 22:44:53

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Sobre los bienes similares se entiende que están considerados Torres de iluminación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: B

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE SE CONSIDERARA A LAS TORRES DE ILUMINACION COMO SIMILARES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTRONICA (GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO PORTATIL) PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 4 IPRESS PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO"

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:16:32

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

OBSERVACION:

Señores del comité selección, en las bases del proceso no indican linea trifasica por lo tanto solicitamos en que linea requiere: 380/220/440

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE LA LINEA QUE SE REQUIERE ES DE 220V TRIFASICA Y 220 V MONOFASICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTRONICA (GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO PORTATIL) PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 4 IPRESS PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO"

Ruc/código : 20604044694

Nombre o Razón social : RODULF DIESEL S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 19:00:43

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

los grupos electrógenos portátiles no cuentan con turbo cargador. por ser de capacidad menor a los 30kw. son equipos de aspiración natural. aclara en las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** b **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE SE REQUIERE CON SISTEMA DE REFRIGERACION POR AIRE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTRONICA (GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO PORTATIL) PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 4 IPRESS PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO"

Ruc/código : 20604044694

Nombre o Razón social : RODULF DIESEL S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 19:10:37

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

con referencia al alternador de carga. los grupo electrógeno portátiles no llevan alternador de carga de batería. tienen la opción de salida corriente directa (dc) V. que sirve para cargar batería.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: f **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE SE REQUIERE SISTEMA DE CARGA DE BATERIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTRONICA (GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO PORTATIL) PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 4 IPRESS PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO"

Ruc/código :	20608611178	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	MEGA OBRAS JIREH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:02

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A4 POTENCIA PRIME: 7.5 KW EFECTIVA (MÍNIMO)

Al respecto del GRUPO ELECTRÓGENO PORTATIL de potencia Prime (PRP) de 7.5 kw se define como la máxima potencia que el generador es capaz de entregar, suministrando una carga variable durante un número ilimitados de horas al año bajo las condiciones estipuladas del fabricante, tales como la altura.

se observa que el generador solicitado, no cuenta con todas características técnicas requeridas, siendo que este Generador tiene como capacidad máxima de 7.5kw y su capacidad útil es menor, por lo que estaría debajo de la demanda solicitada.

Se advierte que los grupos electrógenos tienen un rendimiento según la altura donde se trabaja, se toma como referencia la altura de msnm del Centro de Salud Sillapata que se encuentra a 3,996 msnm. Siendo que el generador tendría que ser de 12KW como mínimo.

Así mismo cumpliendo con las características técnicas, ellas hacen referencia a un GRUPO ELECTRÓGENO PORTATIL ENCAPSULADO CAT DE 12KW el cual cumpliría con la demanda solicitada.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: A4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE TENIENDO EN CUENTA QUE LOS EQUIPOS SERAN INSTALADOS EN LUGARES CON MAS DE 4000 M.S.N.M SE REQUIERE EQUIPOS CON MAS DE 12 KW A MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTRONICA (GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO PORTATIL) PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 4 IPRESS PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO"

Ruc/código :	20608611178	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	MEGA OBRAS JIREH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:02

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PANEL DE PROTECCIÓN Y CONTROL - COMPUESTO POR:
D2 SISTEMA DE MEDICIONES

- HOROMETRO (HORAS DE FUNCIONAMIENTO)

Se solicita detalle de las características del HOROMETRO:

1.- Mecánico
2.- Digital)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** D2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL SISTEMA DE MEDICION : HOROMETRO MECANICO Y/O MECANICO LAS CARACTERISITICAS SERAN DE ACUERDO AL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTRONICA (GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO PORTATIL) PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 4 IPRESS PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO"

Ruc/código :	20608611178	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	MEGA OBRAS JIREH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:02

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA ELECTRICO

F5 TOMAS DE CONEXIÓN ELECTRICA

Se solicita Detalles de las características de la SALIDA DE FUERZA DE LA TOMA DE 220V - DEL TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 16A/2P+T/250V, IP44., CLAVIJA ENCHUFE MACHO, CANTIDAD EN METROS DE CABLE NLT Y DIAMETRO MAS ACCESORIOS.

Se solicita Detalles de las características de la SALIDA DE FUERZA DE LA TOMA DE 380V - DEL TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 32A/2P+T/250V, IP44., CLAVIJA ENCHUFE MACHO, CANTIDAD EN METROS DE CABLE NLT Y DIAMETRO MAS ACCESORIOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: F5 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE SALIDA DE FUERZA DE LA TOMA DE 380V - DEL TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 32A/2P+T/250V, IP44., CLAVIJA ENCHUFE MACHO, CANTIDAD EN METROS DE CABLE NLT Y DIAMETRO MAS ACCESORIOS SERA CON TABLERO CON LLAVE DE TRANSFERENCIA MANUAL DE 40 AMPERIOS TRIFASICO MAS CABLE VULCANIZADO NLT 3X8 AW6 POR 30 METROS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTRONICA (GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO PORTATIL) PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 4 IPRESS PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO"

Ruc/código :	20608611178	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	MEGA OBRAS JIREH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:02

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INCLUYE:

I6 PLATAFORMA Y/O BASE

Se solicita detalles de la base de concreto y/o metal, que servirá de plataforma al GRUPO ELECTRÓGENO PORTATIL ENCAPSULADO. Dimensiones y Resistencia del Concreto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: I6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE LOS BIENES OBJETO DE LA CONVOCATORIA SON RODABLES POR LO QUE NO REQUIERE PLATAFORMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTRONICA (GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO PORTATIL) PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 4 IPRESS PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO"

Ruc/código :	20608611178	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	MEGA OBRAS JIREH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:02

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INCLUYE:

I7 COBERTURA

Se solicita detalles de la cobertura metálica, así como del cerco en albañilería y/o metal del pequeño modulo que albergara el GRUPO ELECTROGENO PORTATIL ENCAPSULADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: I7 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE DEBIDO A QUE EL EQUIPO ES PORTATIL NO REQUIERE COBERTURA SE CONSIDERARA COMO OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTRONICA (GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO PORTATIL) PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 4 IPRESS PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO"

Ruc/código :	20608611178	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	MEGA OBRAS JIREH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:02

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INCLUYE:

I8 INSTALACIÓN

- Se solicita detalle de la distancia de la ubicación proyectada del GRUPO ELECTRÓGENO PORTATIL ENCAPSULADO hasta el módulo a instalar.
- Se advierte que para la instalación del GRUPO ELECTRÓGENO PORTATIL ENCAPSULADO Se requiere de un Tablero de transferencia Automático, para la instalación a tablero general del módulo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: I8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE SE REQUIERE EL TABLERO CON LLAVE DE TRANSFERENCIA MANUAL DE 40 AMPERIOS TRIFASICOMAS 30 METROS DE CABLE VULCANIZADO NLT 3X8 ANG

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTRONICA (GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO PORTATIL) PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 4 IPRESS PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO"

Ruc/código : 20605720031

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : IMPORTADORA MACSUR S.A.C.

Hora de envío : 23:42:52

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Al comité según la características técnicas emitidas en el TDR y por la altura de la instalación no estaría acorde un motor mono cilíndrico lo ideal es un motor bicilíndrico (2 cilindros) siendo aun considerado portátil y logrando a cumplir las exigencias solicitadas en especial por la altura de instalación solicitada.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 5-A4

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE EL MOTOR DEBE SER BICILINDRICO (2 CILINDROS)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null