

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-35-2022-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE LA ESTAMPA DE TIEMPO Y BANDA MUERTA DE LAS SEÑALES ICCP SEGÚN NUEVOS REQUERIMIENTOS DEL COES

Ruc/código : 20605499725

Nombre o Razón social : SIEMENS S.A.C.

Fecha de envío : 04/05/2023

Hora de envío : 20:49:19

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

Confirmar que para el desarrollo de la presente actividad no se requiere de un ingeniero HSE y la función de supervisión podrá ser desempeñado por el ingeniero asignando para el desarrollo del presente proceso.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 10      Literal: 10.7      **Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma la consulta. Para el desarrollo de la presente actividad no se requiere de un ingeniero HSE y la función de supervisión podrá ser desempeñado por el ingeniero asignado para el desarrollo del proceso. Debe cumplirse con lo establecido en el numerales 10.7 y 20.1 de los Términos de Referencia (Requerimiento - Capítulo III).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-35-2022-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE LA ESTAMPA DE TIEMPO Y BANDA MUERTA DE LAS SEÑALES ICCP SEGÚN NUEVOS REQUERIMIENTOS DEL COES

Ruc/código : 20605499725

Nombre o Razón social : SIEMENS S.A.C.

Fecha de envío : 04/05/2023

Hora de envío : 20:49:19

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Confirmar que las actualizaciones de las licencias y/o software u otro, antes y/o después de las pruebas no formaran parte del alcance de la presente oferta. Es preciso resaltar que las actualizaciones de softwares y/o firmware de cualquier fabricante no es una actividad que forme parte de esta actividad, por lo que de ser necesario se procederá a realizar los ajustes en el nivel superior a fin de cumplir con lo establecido por el COES.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 10    **Literal:** 10.3    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma la consulta. Las actualizaciones de las licencias y/o software u otro, antes y/o después de las pruebas no forman parte del alcance de los Términos de Referencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Las actualizaciones de las licencias y/o software u otro, antes y/o después de las pruebas no forman parte del alcance de los Términos de Referencia.

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-35-2022-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE LA ESTAMPA DE TIEMPO Y BANDA MUERTA DE LAS SEÑALES ICCP SEGÚN NUEVOS REQUERIMIENTOS DEL COES

Ruc/código : 20605499725

Nombre o Razón social : SIEMENS S.A.C.

Fecha de envío : 04/05/2023

Hora de envío : 20:49:19

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Confirmar QUE NO FORMA parte del alcance los servicios de personal médico y/o licenciado de enfermería en sitio.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 20    **Literal:** 20.1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma la consulta.No forma parte del alcance de la prestación los servicios de personal médico y/o licenciado de enfermería en sitio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-35-2022-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE LA ESTAMPA DE TIEMPO Y BANDA MUERTA DE LAS SEÑALES ICCP SEGÚN NUEVOS REQUERIMIENTOS DEL COES

---

Ruc/código : 20605499725

Nombre o Razón social : SIEMENS S.A.C.

Fecha de envío : 04/05/2023

Hora de envío : 20:49:19

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En relación con el hospedaje, confirmar que EL CLIENTE, será responsable por el alojamiento en sitio del personal especialista y técnico requerido para el desarrollo de las diferentes actividades y pruebas.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 10      Literal: 10.3      **Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma la consulta.ELECTROPERÚ proporcionará alojamiento en sitio al personal del Contratista.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-35-2022-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE LA ESTAMPA DE TIEMPO Y BANDA MUERTA DE LAS SEÑALES ICCP SEGÚN NUEVOS REQUERIMIENTOS DEL COES

---

Ruc/código : 20605499725

Nombre o Razón social : SIEMENS S.A.C.

Fecha de envío : 04/05/2023

Hora de envío : 20:49:19

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se Solicita una ampliación del plazo de entrega de la propuesta técnica y económica hasta el 22 de Mayo 2023.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 1                      **Literal:** 1.7                      **Página:** 5

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma la consulta.El plazo de presentación de las propuestas técnica y económica, será el 22 de Mayo 2023.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-35-2022-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE LA ESTAMPA DE TIEMPO Y BANDA MUERTA DE LAS SEÑALES ICCP SEGÚN NUEVOS REQUERIMIENTOS DEL COES

Ruc/código : 20605499725

Nombre o Razón social : SIEMENS S.A.C.

Fecha de envío : 04/05/2023

Hora de envío : 20:49:19

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Confirmar que se requiere tiempos de entrenamiento (capacitación) del personal.

**Acápites de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 9

**Literal:** 9

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma la consulta. Se requiere tiempos de entrenamiento. El Contratista debe programar la capacitación al personal de mantenimiento que designe ELECTROPERÚ por espacio de 06 horas y a un número total de 8 personas, la capacitación se podrá reealizar por medio de una plataforma virtual.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El Contratista debe programar la capacitación al personal de mantenimiento que designe ELECTROPERÚ por espacio de 06 horas y a un número total de 8 personas, la capacitación se podrá realizar por medio de una plataforma virtual

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-35-2022-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : IMPLEMENTACION DE LA ESTAMPA DE TIEMPO Y BANDA MUERTA DE LAS SEÑALES ICCP SEGÚN NUEVOS REQUERIMIENTOS DEL COES

Ruc/código : 20605499725

Nombre o Razón social : SIEMENS S.A.C.

Fecha de envío : 04/05/2023

Hora de envío : 20:49:19

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Confirmar que para el desarrollo de las pruebas de las señales, podrán ser de manera simulada para su confirmación en el COES.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 9    **Literal:** 9.1, 9.2    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma la consulta.El desarrollo de las pruebas de las señales, podrá ser de manera simulada para su confirmación en el COES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El desarrollo de las pruebas de las señales, podrá ser de manera simulada para su confirmación en el COES.