

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
Nomenclatura :	AS-SM-11-2024-UNH/OEC-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	¿ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SEDE CENTRAL Y FILIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA¿

Ruc/código :	20603415435	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES GERMANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:02:13

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EQUIPO FLUORECENTE 2X18W COMPLETO
se solicita al comite considerar la vida util del florecente tubular led entre el rango de 36000 a 50000 horas de vida util, ya que a la fecha no exist e en el mercado ningun florecente con 100 000 horas de vida util

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA FORMULADA
El Órgano Encargado de las contrataciones del Estado solicitó al área usuaria que se pronuncie sobre el cuestionamiento, en virtud a lo establecido en el Reglamento de la LCE Artículo 72, Numeral 72.3. el cual establece que:
¿Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria,(¿)¿ en ese sentido, el área usuaria informa lo siguiente:
(Respecto a la consulta formulada por el participante Existe en el mercado luminarias led mayor a 36 000 horas para tener mayor pluralidad de postores se modificara:
Vida Útil: 50 000 horas como mínimo)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara en las bases integradas lo siguiente:
Modificar
Vida Útil: 50 000 horas como mínimo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-UNH/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SEDE CENTRAL Y FILIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA¿

Ruc/código :	20604663564	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES GENERALES RIMU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - REP RIMU E.I.R.L.	Hora de envío :	20:08:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EQUIPO FLORECENTE 2X18W COMPLETO
AL COMITE SOLICITAR QUE DEBIDO A QUE NO EXISTE LA COMERCIALIZACION DEL FLORECENTE LED TUBULAR CON 100 000 HORAS DE VIDA UTIL, SE SOLICITA CONSIDERAR AL COMITE FLORECENTES DE 36000000 Y/O 5000000 HORAS DE VIDA UTIL ASI NO LIMITE LA CONCURRENCIA DE POSTORES Y EQUIDAD

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA CONSULTA FORMULADA
El Órgano Encargado de las contrataciones del Estado solicitó al área usuaria que se pronuncie sobre el cuestionamiento, en virtud a lo establecido en el Reglamento de la LCE Artículo 72, Numeral 72.3. el cual establece que:
¿Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria,(¿)¿ en ese sentido, el área usuaria informa lo siguiente:
(Respecto a la consulta formulada por el participante Existe en el mercado luminarias led mayor a 36 000 horas, para mayor, mayor pluralidad de postores se modificara:
Vida Útil: 50 000 horas como mínimo)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara en las bases integradas lo siguiente:
Modificar
Vida Útil: 50 000 horas como mínimo