

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-249-2022-GRAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION 22,9KV I.E.S JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES ACCESORIOS E INSTALACION .

Ruc/código :	20600328574	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA-ENERGIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:35:30

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases se establece en el ítem 4 como normas a cumplir:

INTINTEC 370.002

IEC 60076

IEC 60076-7

IEC 60289

IEC 60076-11

EC-60726

NTP 370-002, IEC-76

Por lo que se solicita a fin de aumentar la pluralidad de los postores, se cumpla cualquiera de las normas indicadas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOJE la observacion por lo que se tiene que cumplir cualquiera de las normas indicadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INTEGRARÁ a las bases la modificación de las normas indicadas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-249-2022-GRAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION 22,9KV I.E.S JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES ACCESORIOS E INSTALACION .

Ruc/código :	20442152684	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLA PERU SRL.	Hora de envío :	21:21:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consultamos si para la presentación de ofertas se deberá presentar los certificados de calibración de equipo de medición mínimo para la instalación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1.5 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el postor debe entregar dichos certificado de calibracion al inicio de la ejecucion del presente proceso, por lo que no es necesario adjuntar los certificados al momento de la presentacion de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-249-2022-GRAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION 22,9KV I.E.S JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES ACCESORIOS E INSTALACION .

Ruc/código :	20442152684	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLA PERU SRL.	Hora de envío :	21:21:09

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Consultamos si para garantizar mediciones confiables también se podría agregar que a cada certificado de calibración se acompañe la calibración del patrón de calibración aprobado por INACAL

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1.5 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el postor debe ceñirse a las bases del proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-249-2022-GRAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION 22,9KV I.E.S JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES ACCESORIOS E INSTALACION .

Ruc/código :	20442152684	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLA PERU SRL.	Hora de envío :	21:21:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos eliminar la presentación de certificado de calibración del equipo prensa para terminales por no existir esta calibración de este equipo en el mercado nacional.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1.5 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que la prensa para terminales no es un equipo de medicion por lo que no es necesario presentar la calibracion de este herramienta de ajuste.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-249-2022-GRAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION 22,9KV I.E.S JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES ACCESORIOS E INSTALACION .

Ruc/código :	20442152684	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLA PERU SRL.	Hora de envío :	21:21:09

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Consultamos si podrían tambien aceptar como similar el equipo pinza multimetrica (que es una pinza multifuncional) como similar al voltmetro y pinza amperimetrica que están pidiendo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1.5 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que si es permitido utilizar el equipo propuesto por el postor, cabe señalar que el equipo de medicion debe contar con calibracion vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-249-2022-GRAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION 22,9KV I.E.S JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES ACCESORIOS E INSTALACION .

Ruc/código :	20442152684	Fecha de envío :	27/10/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLA PERU SRL.	Hora de envío :	21:21:09

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Consultamos ¿ la obra cuenta con inicio de obra tramitado en electro sur este s.a.a , asimismo si cuenta con el monitoreo ambiental tramitado ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.7 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que la obra ya cuenta con los tramites de inicio de obra, los cuales se le etregara al postor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-249-2022-GRAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION 22,9KV I.E.S JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES ACCESORIOS E INSTALACION .

Ruc/código : 20602309313

Nombre o Razón social : SEGEHUA E.I.R.L.

Fecha de envío : 27/10/2023

Hora de envío : 23:51:59

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CON EL FIN DE QUE SE FORMULE DE MEJOR MANERA LAS PROPUESTAS TECNICAS ECONOMICAS, SOLITAMOS SE ADJUNTE EL PLANO EN AUTOCAD Y LA HOJA DE METRADOS CON LOS INSUMOS REQUERIDOS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que en las bases del presente proceso indica los metrados y características técnicas de todos los equipos y materiales por lo que se tiene que ceñirse a las bases del presente proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-249-2022-GRAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION 22,9KV I.E.S JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES ACCESORIOS E INSTALACION .

Ruc/código : 20602309313

Nombre o Razón social : SEGEHUA E.I.R.L.

Fecha de envío : 27/10/2023

Hora de envío : 23:51:59

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SE OBSERVA QUE SE DEBERIA CONSIDERAR COMO UNA EXPERIENCIA SIMILAR: INSTALACION DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOJE la observacion por lo que se incluire en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INTEGRARÁ a las bases la modificación de la experiencia en la especialidad del proveedor.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-249-2022-GRAP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION 22,9KV I.E.S JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIALES ACCESORIOS E INSTALACION .

Ruc/código : 20602309313

Nombre o Razón social : SEGEHUA E.I.R.L.

Fecha de envío : 27/10/2023

Hora de envío : 23:51:59

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

PARA UNA MEJOR FORMULACION DE LA PROPUESTA TECNICA, SOLICITAMOS NOS ENVIEN LOS ANEXOS FICHAS TECNICAS REQUERIDAS EN FORMATO EDITABLE MICROSOFT WORD

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOJE la observacion por lo que se tiene que señir a las especificaciones tecnicas adjuntadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null