

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOOSTER O COMPRESOR DE LLENADO DE BALONES DE OCIGENO PARA LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	16:37:31

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el punto 7 del ítem 4.1.1 de la tabla de especificaciones se menciona "Caudal de 10 a 20 M3/H". Solicitamos se indique si se permitirá presentar un equipo booster de flujo nominal 10 m3/h (no llega hasta 20m3/h).

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 4.1.1 Literal: III **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del área usuaria, se aclara que se encuentra dentro del rango solicitado. El rango es de 10 a 20 m3/hr, y 10 m3/h se encuentra dentro del rango.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOOSTER O COMPRESOR DE LLENADO DE BALONES DE OCIGENO PARA LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	16:37:31

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos se indique si se permitirá colocar manguera flexible inoxidable de alta presión para la conexión entre la salida de la planta de oxígeno hasta el Booster. Asimismo, indicar a cuántos metros de distancia se encuentra, o si es que cuentan con tubería de cobre o inox existente para esta conexión.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.1 Literal: III Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del área usuaria, se aclara que si se permitirá colocar manguera flexible inoxidable, la misma que se encuentra a 6 mts de distancia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara en las bases integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOOSTER O COMPRESOR DE LLENADO DE BALONES DE OCIGENO PARA LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	16:37:31

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el punto 17 del ítem 4.1.1 de la tabla de especificaciones se menciona kit de mantenimiento de 2000h. Sobre ello, indicar qué repuestos en específico del equipo se requieren, ya que para el kit de 2000 horas se cuenta con o-rings y sellos de la última etapa de compresión. En caso se requiera adicional, solicitamos se indique expresamente en TDR

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.1.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del área usuaria, se aclara que que si será necesario adicionar los kits de las 03 etapas del compresor (orrines, anillos tipo baquelita de alta temperatura)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOOSTER O COMPRESOR DE LLENADO DE BALONES DE OCIGENO PARA LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	16:37:31

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos que se agregue como factor de evaluación con puntaje asignado al tiempo de entrega menor o igual a 20 días, a fin de que la Entidad pueda proveer oxígeno a los pacientes lo antes posible.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis realizado, se acoge parcialmente, se acoge que en la indagación de mercado se evidencia que existe un plazo menor de entrega que en las especificaciones técnicas del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCLUIRARA EN LOS FACTORES DE EVALUACION:

PLAZO DE ENTREGA:

Menor a 20 días calendario:

12 puntos

De 20 hasta 25 días calendario:

08 puntos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOOSTER O COMPRESOR DE LLENADO DE BALONES DE OCIGENO PARA LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

Ruc/código :	20606096683	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	AIRFLUID CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	18:55:25

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita precisar que en el numeral 9. RPM, si corresponde al motor o del tren de fuerza.

Se solicita precisar que el numeral 17. Incluye 03 kit de mantenimiento por 2000 hrs, sea sólo entrega de los Kits.

Así mismo, se solicita añadir y precisar el detalle de acometida eléctrica, ya que no se hace mención a la acometida con la potencia requerida en el site. Precisas si existe en la ubicación donde será instalado el booster un tablero general de donde se pueda interconectar o cablear la acometida eléctrica con la potencia requerida para alimentar el tablero de control del booster.

Finalmente, precisar cuántos cilindros de capacidad 50L esperan llenar por día.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.1.1. **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones. A. Libertad de concurrencia, C. Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del área usuaria, se aclara que será necesario adicionar los kits de las 03 etapas del compresor (orring, anillos tipo baquelita de alta temperatura), y sobre la acometida eléctrica se acoge, indicando que las RPM, si corresponde al motor eléctrico, la acometida eléctrica existe y es de 8 metros, la capacidad de llenado de balones de oxigeno por día será de 50 balones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOOSTER O COMPRESOR DE LLENADO DE BALONES DE OCIGENO PARA LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

Ruc/código :	20606096683	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	AIRFLUID CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	18:55:25

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se indica que el contratista proporcionará cualquier otro elemento o accesorio que sea indispensable para la operatividad del bien. A lo que, se solicita que se precise "que sea parte del equipo Booster".

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.1.2. **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones. C. Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del área usuaria, se aclara que los accesorios que sean necesarios para la operatividad del booster como son herramientas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOOSTER O COMPRESOR DE LLENADO DE BALONES DE OCIGENO PARA LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

Ruc/código :	20606096683	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	AIRFLUID CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	18:55:25

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos se añada: "si la instalación no se logra ejecutar en 2 semanas posterior a la entrega por causa ajena al contratista se procederá al registro de factura, comprometiéndose el contratista a ejecutar la instalación hasta en los próximos 03 meses posterior a la entrega en caso de alguna dificultad para la ejecución de la instalación, posterior a ello se brindará la conformidad al tratarse una situación ajena al contratista".

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.1.4. **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones. C. Transparencia, I. Equidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del área usuaria, NO SE ACOGE, debido a que la contratación es con instalación y puesta en funcionamiento, requiriéndose a la brevedad posible dentro del plazo solicitado por ser un equipo básico para el llenado de los balones de oxígeno medicinal para los pacientes de nuestra institución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOOSTER O COMPRESOR DE LLENADO DE BALONES DE OCIGENO PARA LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

Ruc/código :	20606096683	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	AIRFLUID CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	18:55:25

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita considerar bienes similares a: Planta generadora de oxígeno, generador, compresor de aire, cabezales para compresor de aire, manifolds para gases, alarmas para gases, instalación de redes para gases, gases y demás equipamiento relacionado al uso de gases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: V Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones. A. Libertad de concurrencia, C. Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, De acuerdo al analisis realizado, SE ACOGE PARCIALMENTE dicha observacion,porque todo el equipmientto se refiere a plantas de oxigeno, en las cuales comprende los booster solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOOSTER O COMPRESOR DE LLENADO DE BALONES DE OCIGENO PARA LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

Ruc/código :	20606096683	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	AIRFLUID CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	18:55:25

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar el plazo de entrega a 60 días calendario, considerando que el bien solicitado se importa con la configuración específica requerida, lo cual implica plazo de fabricación e importación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** VI **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones. A. Libertad de concurrencia, C. Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del área usuaria, NO SE ACOGE, debido a que en la indagación de mercado se evidencia que mas de un proveedor cumple con el plazo de entrega de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-OEC-HHUT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BOOSTER O COMPRESOR DE LLENADO DE BALONES DE OCIGENO PARA LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

Ruc/código :	20606096683	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	AIRFLUID CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	18:55:25

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En la experiencia del postor se solicita considerar bienes similares a: Planta generadora de oxígeno, generador, compresor de aire, cabezales para compresor de aire, manifolds para gases, alarmas para gases, instalación de redes para gases, gases y demás equipamiento relacionado al uso de gases.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2. **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones. A. Libertad de concurrencia, C. Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, De acuerdo al analisis realizado, SE ACOGE PARCIALMENTE dicha observación, porque todo el equipamiento se refiere a plantas de oxigeno, en las cuales comprende los booster solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara en las especificaciones técnicas: similares a: Planta generadora de oxígeno y/o Generador y/o compresor de aire y/o gases y/o cabezales para compresor de aire y/o manifolds para gases y/o alarmas para gases y/o redes para gases