

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 52093 JESUS DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE LA NOVIA , DISTRITO DE TAHUAMANU PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código : 20526980574

Fecha de envío : 14/04/2023

Nombre o Razón social : LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.

Hora de envío : 23:11:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CONSULTA:

1.0 - DE ACUERDO A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA QUE TIPO DE LADRILLO ESTAN CONSIDERANDO DE ACUERDO A LA NORMA E-70?

2.0 - DE ACUERDO A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA ESTAN REQUIRIENDO EL CERTIFICADO DE CALIDAD DICHO DOCUMENTO SE REALIZARÁ AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPPUESTA O EN LA ENTREGA DEL MATERIAL LADRILLO A ALMACEN DE LA OBRA?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: b

Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NORMA E - 70

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el ladrillo para techo de medida 15x30x30 no corresponde a la norma E-70

El certificado de Calidad será entregado al momento de la entrega en almacén de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 52093 JESUS DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE LA NOVIA , DISTRITO DE TAHUAMANU PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	14/04/2023
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	23:11:14

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CONSULTA:

- 1.0 - DE ACUERDO A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA QUE TIPO DE LADRILLO ESTAN CONSIDERANDO DE ACUERDO A LA NORMA E-70?
- 2.0 - DE ACUERDO A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA ESTAN REQUIRIENDO EL CERTIFICADO DE CALIDAD DICHO DOCUMENTO SE REALIZARÁ AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPPUESTA O EN LA ENTREGA DEL MATERIAL LADRILLO A ALMACEN DE LA OBRA?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** b **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NORMA E - 70

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta, el ladrillo requerido es ladrillo de arcilla de 09cm x 13cm x 24cm TIPO IV de acuerdo a la norma E-70.

El certificado de Calidad será entregado al momento de la entrega en almacén de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null