

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO LOCAL SL05- UNFV

Ruc/código :	20110496487	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIALES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.- INSERCO S.R.L.	Hora de envío :	21:19:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se consideran servicios similares a los siguientes Acondicionamiento, Adecuación, Implementación de Comedor o similares.

CONSULTAMOS, a que se refiere cuando dicen de comedor o similares

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta como similar a Cafeterías.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta como similar a Cafeterías

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO LOCAL SL05- UNFV

Ruc/código :	20110496487	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIALES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.- INSERCO S.R.L.	Hora de envío :	21:31:49

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, en aras de una mayor participacion de postores CONSULTAMOS si se puede considerar como similares a servicio de acondicionamiento y/o mantenimiento de instalaciones de publicas

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, ya que el servicio de acondicionamiento y/o mantenimiento de instalaciones de publicas es muy general, ya que no contendrian todas la partidas necesarias para el acondicionamiento del comedor, que es obeto de la contratacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO LOCAL SL05- UNFV

Ruc/código :	20609546396	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	A & G SOLUCIONES PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	21:46:08

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, CONSULTAMOS si se puede considerar como similar a servicio de mantenimiento y/o acondicionamiento de las instalaciones de una entidad publica (almacen)

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, ya que el servicio de acondicionamiento y/o mantenimiento de instalaciones de publicas es muy general, ya que no contendrian todas la partidas necesarias para el acondicionamiento del comedor, que es obeto de la contratacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO LOCAL SL05- UNFV

Ruc/código :	20492914691	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCORP - CORPORACION DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:29:26

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Se solicita se pueda aceptar:

Edificaciones que cuenten con trabajos que impliquen las siguientes tareas :

- Cocina
- Baños
- Sala y/o Comedor

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** B **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, ya que tendría que contener las partidas Referidas en las bases, por ejemplo: Suministrio e Instalación de Campana extractora con ducto,motor de extracción para campana e instalación de sombrero e instalación de gas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO LOCAL SL05- UNFV

Ruc/código :	20492914691	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCORP - CORPORACION DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:29:26

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Observación :

1.- Con respecto a las cantidades en la planilla de metrados de las partidas, la multiplicación de las dimensiones largo por ancho, en algunas partidas como por m2, solo se multiplica el número de veces por longitud y en otras se multiplica número de veces por longitud y total, las cantidades en unidad de metrado se debe sincerar o en todo caso que se confirmen los metrados reales para la optimización de la oferta laboral en beneficio del servicio, o en todo caso hacer una visita técnica.

2. Si el encabezado de la planilla de metrados está bien definido, ya que solo tiene la descripción de cantidad de veces, longitud, y total, omitiéndose la otra dimensión, los ítems no tienen unidad.

3. Los ítems en el presupuesto existe duplicidad 1.02.01

4. La partida N° 51 salida de agua fría pvc, incluida tubería de ½" y accesorios de pared de cocina en los planos indica 1 punto, sin embargo en el presupuesto de ítem 3.04.01 indica 4 puntos, en la partida N° 60 salida de desagüe para lavadero de 2 pozas en los planos indica 1 punto, sin embargo en el presupuesto de ítem 3.08.02 indica 4 puntos, en la partida N° 64 tubería de pvc sap p/ventilación sal 2" ,incluye accesorios en los planos indica 12.5ml, sin embargo en el presupuesto de ítem 3.09.02 indica 7.95 ml, definir.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

1.y 2.EN ALGUNOS CASOS SE HA CONSIDERADO EN LAS UNIDADES EL TOTAL DE M2 3.No tienen duplicidad ya que son mesas y alfeizar de ventanas diferentes, con dimensiones diferentes. 4. En la partida de la partida 51 es la red de alimentación de agua fría y son 4 puntos de agua fría, en cuanto a los ml de desagüe son medidas diferentes porque van a diferentes cajas de desagüe, según figura en los planos. Debera considerar la planilla de presupuesto adjunto donde se encuentra el resumen final de los metrados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO LOCAL SL05- UNFV

Ruc/código :	20492914691	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCORP - CORPORACION DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:34:00

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD :

Observación :

Se solicita aceptar como conectores :

- Remodelación
- Mantenimiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: B

Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, sólo se considera mantenimiento de comedor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

considera mantenimiento de comedor

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO LOCAL SL05- UNFV

Ruc/código :	20600759834	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	LMC CONSTRUCCION & INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	18:55:35

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En relación a la experiencia del postor en la especialidad, respecto a los servicios similares

Se consideran servicios similares a los siguientes:

Acondicionamiento, Adecuación, Implementación de Comedor o similares.

SOLICITAMOS AMPLIAR LOS TIPO DE SERVICIOS SIMILARES Y SEAN VALIDOS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y/O INFRAESTRUCTURAS DE EDIFICACIONES EN GENERAL

Tener en cuenta que reformular dicho requerimiento genera una libre concurrencia de proveedores lo cual beneficia a los intereses de la Entidad por conseguir una mejor oferta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, TODA VEZ QUE NO GUARDA RELACION CON EL OBJETO DE LA CONTRATACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO LOCAL SL05- UNFV

Ruc/código :	20600759834	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	LMC CONSTRUCCION & INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	18:58:14

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

SOLITAMOS MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAMPANA EXTRACTORA SOLICITADA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 2.06.01 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Campana extractora de acero mate para cocina c/ ducto
extractor (1.80x0.70x0.50m), garganta para ventilación de campana
0.45x0.45 - 3ml, extractor de aire 2.5 HP para campana

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null