

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Nomenclatura :	AS-SM-12-2024-MDW-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20609862913	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	S&I ELESUR S.A.C.	Hora de envío :	10:32:06

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

PRIMERO: Segun el listado de planos en la página mencionada no se encuentra adjunto los planos a detalle del tablero de control eléctrico autosoportado de 36 polos, solicitamos su incorporación.
SEGUNDO: Además en las especificaciones de los tableros eléctricos en la pag. 24 indica EMPOTRADO y en los planos aparece como ADOSADO esta incoherencia aparece en 07 tipos de tableros, indicar cual corresponde al requerimiento presente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3. Literal: 3.1. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara, que el plano solicitado se adjuntara en la integración de bases en archivo CAD editable para mayor detalle de postores, así mismo respecto a los tableros se precisa el tipo de tablero con relacion a los diagramas unifilares en el archivo CAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

respecto a los tableros se precisa el tipo de tablero con relacion a los diagramas unifilares en el archivo CAD.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	17:55:27

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el numeral 3.1 de las Bases Administrativas, solicitan que los tableros autosoportados cuenten con un espesor de 2.5mm.

Al respecto, solicitamos a la Entidad establezca 2mm como espesor de la plancha de acero galvanizado, debido a que no se ha considerado que:

- 1) La medida estándar de las planchas que se utilizan para la fabricación de estos tableros autosoportados es de 2mm.
- 2) Que tanto la plancha de 2mm y 2.5mm cumplen con la certificación IK 08

Por ello, solicitamos se tenga en cuenta considerar 2mm como espesor mínimo para la fabricación de los tableros autosoportados, a fin de promover una mayor participación de postores, amparados en el principio de libertad de concurrencia e igual de trato del Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el estado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7.1.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara que el postor o participante deberá ceñirse a las especificaciones técnicas del objeto de contratación según el numeral 7.1.2 de las bases administrativas, así mismo en el estudio de mercado se determinó la pluralidad de postores que cumplen con la plancha solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	17:55:27

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el numeral 1.2 de las Bases Administrativas se estableció el OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES CONTRATACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS, listando 21 tableros de distribución de baja tensión.

En los Requisitos de Calificación, acápite B, Experiencia del Postor en la Especialidad se consideran como bienes similares: Venta o Fabricación de tableros eléctricos de media tensión en sus diferentes presentaciones.

Al respecto, solicitamos a la Entidad establezca como Experiencia del Postor en la Especialidad el suministro de tableros similares a los solicitados en el objeto de la contratación, tales como:

- 1) Tableros eléctricos de baja tensión
- 2) Tableros eléctricos autoportados
- 3) Tableros eléctricos empotrados

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que su pretensión de su representada es llevar a la confusión al comité seleccion y a los postores participantes, al solicitar el cambio de la denominacion de la experiencia solicitada, con palabras sinomas o experiencias sinominas ya indicadas en las bases administrativas las cuales ya precisan la experiencia requerida, así mismo para la integración de las bases administrativas, se amplía la experiencia a Venta o Fabricación de tableros eléctricos de media tensión o baja tensión en sus diferentes presentaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Venta o Fabricación de tableros eléctricos de media tensión o baja tensión en sus diferentes presentaciones.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	17:55:27

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el numeral 1.7 de las Bases Administrativas se estableció que el plazo para la entrega de los bienes será de diez (10) días calendarios a la notificación de la orden de compra en una sola entrega.

1) Actualmente, las Bases Administrativas tienen como Factores de Evaluación puntuación por mejora en los tiempos de entrega de los bienes, si el tiempo de entrega oscila entre:

1.1) 3 a 5 días calendarios, 6 puntos.

1.2) 6 a 7 días calendarios, 4 puntos.

1.3) 8 a 9 días calendarios, 2 puntos.

Al respecto, cuestionamos el plazo y los puntajes que se otorgan para mejores plazos, toda vez que los plazos de entrega resultan insuficientes para la entrega de los bienes; por lo que, solicitamos a la Entidad establezca un plazo razonable entre 45 y 60 días calendarios para los factores de evaluación, teniendo en cuenta que:

1) El período promedio fabricación e importación de los tableros autosoportados es de 45 días.

2) El traslado de los bienes a almacen de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, considerando que los postores se ubican en diferentes ciudades del Perú.

Por lo tanto, solicitamos se tenga en cuenta lo mencionado y se proceda a considerar como factores de evaluación períodos razonables entre 45 y 60 días, para fomentar una mayor participación de postores, amparados en el principio de libertad de concurrencia e igual de trato del Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité selección en referencia a la respuesta del área usuaria decide no acoger la observación parcialmente, que los bienes solicitados deben cumplir su instalación en el plazo establecido de la ejecución de la obra, así mismo el estudio de mercado se determino la pluralidad de postores que cumplen la entrega del bien dentro del plazo de 10 calendarios a la emisión de la orden de compra, a efectos de la integración de las bases administrativas se ampliara el plazo de entrega a 15 días calendarios, seguidamente se modificara los factores de evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ampliara el plazo de entrega a 15 días calendarios, seguidamente se modificara los factores de evaluación.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20510973942	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A	Hora de envío :	18:03:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Verificando las bases adjuntas, se detalla que es necesario un SPD tipo 3 , pero en las especificaciones de equipos detalla el SPD tipo 2 , confirmar si es aceptable cotizar la solución eléctrica considerando el SPD tipo 2.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara, que tableros de distribución (19 und) tendrán un dispositivo de protección contra sobretensiones del TIPO 3, y los tableros generales autosoportados (02 und) tendrán un dispositivo de protección contra sobretensiones del TIPO 2, ambos dispositivos de protección que contemple el nivel tensión de 380/220 V, tal como establece las bases administrativas, por consiguiente los postores deberán ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20510973942	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A	Hora de envío :	18:03:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Verificando las bases adjuntas, se detalla el interruptor diferencial HPI TIPO AC (Interruptor diferencial superinmunizado en la marca LEGRAND) . Favor de confirmar si se puede aceptar interruptores diferencial TIPO A superinmunizados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara en referencia a la respuesta del área usuaria, a efectos de la integración de las bases se suprime HPI en las especificaciones técnicas y diagramas unifilares de los tableros y se incorpora I.D. superinmunizado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora I.D. superinmunizado

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20510973942	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A	Hora de envío :	18:03:50

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Verificando las bases adjuntas, se detalla que en el caso de los tableros empotrados los interruptores debe considerar interruptores de caja moldeada. En el caso de los tableros adosados, considerando que tienen cargas mixta, es necesario también considerar los interruptores generales de tipo caja moldeada. Favor de confirmar el alcance.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara que el postor o participante deberá ceñirse a las especificaciones técnicas del objeto de contratación el numeral 7 alcance y descripción de los bienes a contratar, en donde se especifica los interruptores generales y de derivación a tableros son de caja moldeada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Interruptores generales y de derivación a tableros son de caja moldeada

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20510973942	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A	Hora de envío :	18:03:50

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Para el caso de los tableros adosados , empotrados y autosoportado , se considerará las especificaciones técnicas bajo normativa IEC, MAS NO SE CONSIDERA LA CERTIFICACIÓN (es decir se considera fabricación nacional) Favor confirmar si se necesita un tablero certificado/protocolizado .

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara que el postor o participante podrá ofertar con tableros certificados o protocolizados, el mismo que cumple con la especificación técnica solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20510973942	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A	Hora de envío :	18:03:50

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Según las especificaciones se valida que todos los tableros son IP 54, por ello se valida que el uso será interno (Favor de confirmar el alcance)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara que los tableros son de uso interior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20510973942	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A	Hora de envío :	18:03:50

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Según el unifilar del tablero TD-ASC, se visualiza que se energiza cargas inductivas (Solo se considera arranque con ITM termomagnético), confirmar si es necesario considerar un arranque directo (Guardamotor + Contactor) o Guardamotor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara que el postor o participante deberá ceñirse a las especificaciones técnicas del objeto de contratación el numeral 7 alcance y descripción de los bienes a contratar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20510973942	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A	Hora de envío :	18:03:50

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Confirmar si es necesario incluir bornera de entrada y salida para todos los tableros

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara que el postor o participante deberá ceñirse a las especificaciones técnicas del objeto de contratación el numeral 7 alcance y descripción de los bienes a contratar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	21:47:41

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En aras de la Libre concurrencia de postores, solicito se excluya de las bases la Certificación como empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer y la contratación de personas con discapacidad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** C **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de concurrencia y Principio de Igualdad de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección decide no acoger la observación, ya que este requisito de factor de evaluación deviene de las bases estándar, el mismo que no limita la libre concurrencia a mas postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10240067400	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	LUNA TORRES JUAN CARLOS	Hora de envío :	21:47:41

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

En aras de preservar la Calidad de los bienes ofertados, solicito se incluya en las bases integradas como documentación obligatoria Carta de representación del Fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección previo un análisis a su pretensión de su representada decide no acoger, ya que este documento direcciona o limita la libre concurrencia a mas postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20489966558	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	E Y S TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	23:02:22

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

solicito se pueda publicar los planos y diagramas eléctricos de los tableros con mayor claridad para poder visualizar los materiales que lo componen cada tanlero

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 7.1.2 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara que los diagramas unifilares de los tableros se adjuntara en archivo CAD editable en la integración de las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los diagramas unifilares de los tableros se adjuntara en archivo CAD editable en la integración de las bases administrativas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20489966558	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	E Y S TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	23:02:22

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

sobre la experiencia del postor solicito se puedan agrega tableros se media y baja tensión de tableros de fuerza, tableros de medida, tableros de control siendo bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: b Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara, para la integración de las bases administrativas, se amplia la experiencia a Venta o Fabricación de tableros eléctricos de media tensión o baja tensión en sus diferentes presentaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se amplia la experiencia a Venta o Fabricación de tableros eléctricos de media tensión o baja tensión en sus diferentes presentaciones.

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20489966558	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	E Y S TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	23:02:22

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:
se solicita un tiempo de entrega de 10 dias calendario solicito se pueda ampliar el tiempo de entrega a 15 dias calendario

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.1 Literal: 1.9 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité selección en referencia a la respuesta del área usuaria decide aclarar que el plazo de entrega se amplia a 15 calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
El plazo de entrega se amplia a 15 calendarios.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20450528421	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	EL PACIFICO REDES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:10:41

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA PAG 16, INDICA:

01 UNIDAD TABLERO DE CONTROL ELECTRICO AUTOSOPORTADO DE 12 POLOS INTERRUPTOR RIEL DIN

01 UNIDAD TABLERO DE CONTROL ELECTRICO AUTOSOPORTADO DE 20 POLOS INTERRUPTOR RIEL DIN

01 UNIDAD TABLERO DE CONTROL ELECTRICO AUTOSOPORTADO DE 26 POLOS INTERRUPTOR RIEL DIN

Y EN EL TDR PAG 24 INDICA:

01 UNIDAD TABLERO ELECTRICO DE METAL PARA ADOSAR DE 12 POLOS INTERRUPTOR RIEL DIN

01 UNIDAD TABLERO ELECTRICO DE METAL PARA ADOSAR DE 20 POLOS INTERRUPTOR RIEL DIN

01 UNIDAD TABLERO ELECTRICO DE METAL PARA ADOSAR DE 26 POLOS INTERRUPTOR RIEL DIN

SE SOLICITA ACLARAR SI ES TABLERO ES PARA ADOSAR O AUTOSOPORTADO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara, para la integración de las bases administrativas, los tableros eléctricos solicitados son para adosar, empotrar, suprimiendo el termino autosoportados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los tableros eléctricos solicitados son para adosar, empotrar

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20450528421	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	EL PACIFICO REDES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:10:41

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

EN LA PAG 24 INDICA TABLERO ELECTRICO DE METAL PARA ADOSAR DE 20 POLOS INTERRUPTOR RIEL DIN Y EN LA PAGINA 38 DIAGRAMA UNIFILAR TD-41-1 INDICA QUE ES UN TABLERO PARA EMPOTRAR DE 20 POLOS, SE SOLICITA ACLARAR SI EL TABLERO ES PARA ADOSAR O EMPOTRAR.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.2 Literal: Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara que el tablero D-41-1 solicitado será para empotrar además se adjuntara en el archivo CAD para mayor aclaración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El tablero D-41-1 solicitado será para empotrar además se adjuntara en el archivo CAD para mayor aclaración.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20450528421	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	EL PACIFICO REDES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:10:41

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

EN LA PAG 24 INDICA TABLERO ELECTRICO DE METAL PARA ADOSAR DE 26 POLOS INTERRUPTOR RIEL DIN Y EN LA PAGINA 37 DIAGRAMA UNIFILAR TD-41 INDICA QUE ES UN TABLERO PARA EMPOTRAR DE 26 POLOS, SE SOLICITA ACLARAR SI EL TABLERO ES PARA ADOSAR O EMPOTRAR.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.2 Literal: Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara que el tablero D-41-1 solicitado será para empotrar además se adjuntara en el archivo CAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El tablero D-41-1 solicitado será para empotrar además se adjuntara en el archivo CAD.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20450528421	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	EL PACIFICO REDES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:10:41

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

NO SE INDICA EL DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE CONTROL AUTOSOPORTADO DE 36 POLOS, ASI MISMO SE SOLICITA QUE SE ACLARE Y/O RELACIONE LOS DIAGRAMAS UNIFILARES DE LOS TABLEROS CON LA REALACION DE TABLEROS INDICADOS EN LA PAGINA 24 ITEM 6.2. PARA UNA MAYOR IDENTIFICACION. ADEMAS NO SE INDICA LAS DIMENSIONES QUE DEBE TENER LOS TABLEROS AUTOSOPORTADOS (02 UND)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.2 Literal: Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara se ha omitido el diagrama unifilar del tablero de control autosoportado de 36 polos. La relacion de tableros de la pág.. 24 esta relacionado con la cantidad de polos de los diagramas unifilares. SE ADJUNTA DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO DE CONTROL AUTOSOPORTADO DE 36 POLOS. Archivo CAD y las Dimensiones de tablero autosoportado 2000x800x600 (mm)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTA DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO DE CONTROL AUTOSOPORTADO DE 36 POLOS. Archivo CAD y las Dimensiones de tablero autosoportado 2000x800x600 (mm)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20450528421	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	EL PACIFICO REDES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:10:41

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

EN LA PAG 24 INDICA TABLERO ELECTRICO DE METAL PARA EMPOTRAR DE 10 POLOS INTERRUPTOR ENGRAMPE INDICAR SI LOS INTERRUPTORES DE DERIVACION PARA ILUMINACION Y TOMACORRIENTES SERAN DEL TIPO EMGRAMPE O RIEL.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6.2 **Literal:** **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara que los termomagnéticos serán del tipo RIEL y se suprime el termino ENGRAMPE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los termomagnéticos seran del tipo RIEL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20450528421	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	EL PACIFICO REDES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:10:41

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

EN LA PAG 19 Y 20 DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTA ITEM e) INDICA QUE SE DEBE ADJUNTAR LAS FICHAS TECNICAS DE CADA UNO DE LOS CABLES A OFERTAR SE SOLICITA ACLARAR A QUE CABLE SE

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité selección en referencia a la respuesta del área usuaria corrige y suprime la palabra cables, para la integración de las bases se incorpora la palabra tableros según el objeto de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suprime la palabra cables, para la integración de las bases se incorpora la palabra tableros según el objeto de contratación.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10093652164	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	FLORES CUCHO JENNY GUISSOLA	Hora de envío :	23:26:19

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Con el objetivo de que haya una libre participación de postores, solicito se elimine de las bases la Certificación de una empresa libre de violencia y discriminación contra la mujer, así como también la contratación de personas con discapacidad. Por ser limitante para la participacion de postores,

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** C **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección decide no acoger la observación, ya que este requisito de factor de evaluación deviene de las bases estándar, el mismo que no limita la libre concurrencia a mas postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10093652164	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	FLORES CUCHO JENNY GUISSOLA	Hora de envío :	23:26:19

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Sobre las Pruebas Eléctricas del tablero, solicito especificar si se realizaran en un laboratorio acreditado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara sobre las pruebas de fabrica : serán en laboratorio acreditado en presencia del residente e inspector de especialidad de la entidad contratante, los gastos que generen la pruebas serán asumidos por el contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las pruebas de fabrica : serán en laboratorio acreditado en presencia del residente e inspector de especialidad de la entidad contratante, los gastos que generen la pruebas serán asumidos por el contratista.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLEROS ELECTRICO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10093652164	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	FLORES CUCHO JENNY GUISSOLA	Hora de envío :	23:26:19

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicita que se incluya en las bases como factor de evaluación, el tiempo de garantía de los tableros.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara, el postor ganador o contratista deberá garantizar los bienes por un periodo de 03 años mínimos, mediante una carta de garantía del postor para la presentación de ofertas, y para la suscripción del contrato con respaldo del fabricante, siendo único responsable el contratista, el mismo que se solicitara como documento de presentación obligatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor ganador o contratista deberá garantizar los bienes por un periodo de 03 años mínimos, mediante una carta de garantía del postor para la presentación de ofertas, y para la suscripción del contrato con respaldo del fabricante