

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Nomenclatura :	AS-SM-26-2024-OEC/MDT-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTAS HIERRO DUCTIL BRIDADO DE DIFERENTES DIAMETROS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN MIGUEL PERTENECIENTE AL COMITE DE RIEGO COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA. CON CUI 2547077 CON META N° 13

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:42:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitan Cuerpo, tapa y compuerta material fundición dúctil ASTM A-536-65-45-12 (GGG-40).

Solicitamos que consideren material fundición dúctil ASTM A-536-65-45-12 (GGG-40) o material GJS500-7 (GGG-40) o superior, con el fin de no hacer limitativa a la pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el Artículo 16 de la Ley, establece que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA SOLICITUD, POR ESPECIFICAR INCORRECTAMENTE LA NORMA GJS500-7 (GGG-40), DEBE DE SER GJS500-7 (GGG-50)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-OEC/MDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTAS HIERRO DUCTIL BRIDADO DE DIFERENTES DIAMETROS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN MIGUEL PERTENECIENTE AL COMITE DE RIEGO COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA. CON CUI 2547077 CON META N° 13

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:42:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitan que el Tornillos y tuercas de Acero inoxidable ASTM A276 o F593. Vástago de acero inoxidable con 13% Cr. AISI-TIPO-410. Según norma DIN 17440.

Solicitamos que consideren para tornillos y tuercas en materia de Acero inoxidable ASTM A276 o F593 o acero inoxidable AISI 304 o superior y el vástago de material de acero inoxidable con 13% Cr. AISI-TIPO-410. Según norma DIN 17440 o acero inoxidable AISI 420, con el fin de no hacer limitativa a la libre participación de las diferentes marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el Artículo 16 de la Ley, establece que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA SOLICITUD

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-OEC/MDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTAS HIERRO DUCTIL BRIDADO DE DIFERENTES DIAMETROS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN MIGUEL PERTENECIENTE AL COMITE DE RIEGO COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA. CON CUI 2547077 CON META N° 13

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:42:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan compuerta cubierta con elastómero según especificación AWWA 509-87.

Solicitamos que consideren compuerta cubierta con elastómero según especificación AWWA 509-87 o EPDM (valvula con certificado WRAS), con el fin de no hacer limitativa a la pluralidad de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el Artículo 16 de la Ley, establece que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA SOLICITUD

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-OEC/MDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTAS HIERRO DUCTIL BRIDADO DE DIFERENTES DIAMETROS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN MIGUEL PERTENECIENTE AL COMITE DE RIEGO COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA. CON CUI 2547077 CON META N° 13

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:42:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan pintura epoxica: Propiedades organolépticas NTP-ISO 10221

Solicitamos que consideren propiedades organolépticas NTP-ISO 10221 o cumpla con certificado WRAS, con el fin de no hacer limitativa a la pluralidad de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el Artículo 16 de la Ley, establece que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA SOLICITUD

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-OEC/MDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTAS HIERRO DUCTIL BRIDADO DE DIFERENTES DIAMETROS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN MIGUEL PERTENECIENTE AL COMITE DE RIEGO COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA. CON CUI 2547077 CON META N° 13

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:42:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan revestimiento epoxica 250 micras (Resicoat R4 Blue)

Solicitamos que consideren según el diseño del fabricante y la válvula compuerta cuente con certificado WRAS, con el fin de no hacer limitativa a la pluralidad de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el Artículo 16 de la Ley, establece que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA SOLICITUD

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-OEC/MDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTAS HIERRO DUCTIL BRIDADO DE DIFERENTES DIAMETROS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN MIGUEL PERTENECIENTE AL COMITE DE RIEGO COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA. CON CUI 2547077 CON META N° 13

Ruc/código :	20553755931	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	WORLDWIDE EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. - WES S.A.C.	Hora de envío :	16:42:45

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan plazo de entrega de 25 dias.

Solicitamos que consideren un plazo de entrega de 100 días, ya que por la cantidad de válvulas solicitadas, es necesario contemplar el tiempo de diseño, fabricación, pruebas y entrega con ese tiempo como mínimo y asimismo con el fin de no hacer limitativa a la pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el Artículo 16 de la Ley, establece que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA SOLICITUD

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-OEC/MDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTAS HIERRO DUCTIL BRIDADO DE DIFERENTES DIAMETROS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN MIGUEL PERTENECIENTE AL COMITE DE RIEGO COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA. CON CUI 2547077 CON META N° 13

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:02:33

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

DESCRIPCION DE VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL BRIDADO ISO 7259.
La entidad solicita pernos y tuercas de acero inoxidable ASTM A276 o F593, se solicita a la entidad consideren que puedan ser galvanizadas ASTM A-307 por ser mas comercial en el mercado nacional.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el Artículo 16 de la Ley, establece que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA SOLICITUD

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-OEC/MDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTAS HIERRO DUCTIL BRIDADO DE DIFERENTES DIAMETROS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN MIGUEL PERTENECIENTE AL COMITE DE RIEGO COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA. CON CUI 2547077 CON META N° 13

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:02:33

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

La entidad requiere cuerpo, tapa y compuerta material de hierro dúctil ASTM A-536-65-45-12 (GGG-40), solicitamos se considere la norma de fabricación EN 1074-1&2 serie 14, ya que actualmente los bienes que se comercializan en el mercado nacional corresponde a la norma en mención y tienen como referencia la NTP ISO 7259.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el Artículo 16 de la Ley, establece que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA SOLICITUD

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-OEC/MDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTAS HIERRO DUCTIL BRIDADO DE DIFERENTES DIAMETROS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN MIGUEL PERTENECIENTE AL COMITE DE RIEGO COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA. CON CUI 2547077 CON META N° 13

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:02:33

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan compuerta con elastomero según especificación AWWA 509-87, se solicita se considere compuerta cubierta con elastómero EPDM según especificación NTP ISO 4633.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el Artículo 16 de la Ley, establece que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA SOLICITUD

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-OEC/MDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTAS HIERRO DUCTIL BRIDADO DE DIFERENTES DIAMETROS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN MIGUEL PERTENECIENTE AL COMITE DE RIEGO COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA. CON CUI 2547077 CON META N° 13

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:02:33

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Requiere que sea 100% probadas según ISO 5208 - 1.5 veces la presión nominal, se solicita que se considere que esta también pueda ser 100% probadas según EN 12266-1 ¿ 1.5 veces la presión de funcionamiento admisible a temperatura ambiente.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el Artículo 16 de la Ley, establece que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA SOLICITUD

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-OEC/MDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTAS HIERRO DUCTIL BRIDADO DE DIFERENTES DIAMETROS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN MIGUEL PERTENECIENTE AL COMITE DE RIEGO COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA. CON CUI 2547077 CON META N° 13

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:02:33

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos a la Entidad considerar ampliar el plazo de entrega a 60 días en virtud de la magnitud de la solicitud, ya que los bienes son productos de importación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el Artículo 16 de la Ley, establece que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA SOLICITUD

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-OEC/MDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTAS HIERRO DUCTIL BRIDADO DE DIFERENTES DIAMETROS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS para la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN MIGUEL PERTENECIENTE AL COMITE DE RIEGO COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA. CON CUI 2547077 CON META N° 13

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:02:33

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos a la Entidad indicar si las bridas de HD solicitadas son para soldar o son bridas "locas".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el Artículo 16 de la Ley, establece que el area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LAS BRIDAS O BAKING RING DE HIERRO DUCTIL SON PARA UNIR CON PERNOS, TUERCAS, EMPAQUETADURA A LA VALVULA COMPUERTA BRIDADA HD, NO SON PARA SOLDAR, POR LO QUE, SE