

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EMMSA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LAS ÁREAS VERDES DEL GMML

Ruc/código : 20605614885

Fecha de envío : 28/12/2023

Nombre o Razón social : KATARIC SERVICIOS GENERALES S.A.C.

Hora de envío : 13:42:15

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección poder mejorar los términos de referencia en relación a las especificación técnicas de la unidad de bombeo, se requiere las caracterísitcas técnicas del sistema y tanque hidroneumatico ¿Por ejemplo, que volumen es o a que presión trabaja?, de igual forma con el presostato, la bomba y el motor, se requiere sus características tecnicas para conocer el dimensionamiento del mantenimiento correctivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, la aclaración de las características técnicas del sistema de la bomba de agua y tanque hidroneumático

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De la página N° 23 del TDR Punto 03; el numeral 03.01.- Mantenimiento y mejoramiento de Unidad de Bombeo: Instalación de la Bomba Horizontal, Marca: Pedrollo; Motor:15 HP; Modelo: F50/200C, Caudal: 400/1700L/Min; Tanque Hidroneumático: 1160 PSI; Capacidad del tanque (reservorio 50m3).

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-EMMSA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LAS ÁREAS VERDES DEL GMML

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20605614885 | Fecha de envío : | 28/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | KATARIC SERVICIOS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 13:42:15 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección pueda compartir los Términos de Referencia con mayor claridad, el escaneado ha hecho que ciertas partes del documento se encuentren borrosas sin lograr entenderlas. Por ejemplo, el croquis presentado no se logra distinguir ningún elemento del mismo ni el texto que los indentifica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: XVIII Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De la página N° 29 del TDR, se adjunta la imagen en PDF de los planos de áreas verdes y red del sistema de riesgo.