

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UZ JUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SUJECCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO (COBERTIZOS) DE LA UNIDAD ZONAL JUNÍN

Ruc/código : 20554385282

Fecha de envío : 04/05/2023

Nombre o Razón social : INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.

Hora de envío : 16:48:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las características técnicas de las planchas dobladas y planchas lisas indican espesor de 2mm, se solicita que se considere espesor de 1.9mm, debido que la medida es comercial y está dentro de la tolerancia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** B **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Referente a la consulta 1 realizada por el postor, el área usuaria precisa y aclara que de acuerdo a la necesidad y finalidad de los bienes, es necesario que el espesor sea de 2 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-UZ JUNIN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SUJECCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA EL RESGUARDO DE GANADO (COBERTIZOS) DE LA UNIDAD ZONAL JUNÍN

Ruc/código :	20554385282	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.	Hora de envío :	16:48:21

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Lo bienes se entregaran con un procesos de pintado o galvanizado? Si es afirmativo brindar las especificaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** B **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Referente a la consulta 2 realizada por el postor, el área usuaria precisa y aclara que, los bienes no necesitan pintado ni galvanizado, por consiguiente de acuerdo a lo indicado en la especificaciones técnicas el material de los bienes requeridos es : Plancha de acero, también conocido como laminado en caliente (LAC) de acero, pues los bienes no estarán expuestos a lluvias debido a que estará instalado sobre el techo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null