

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20605222561	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	ALLIN TELD S.A.C. - ALLTELD S.A.C.	Hora de envío :	17:40:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Señores del comité vasado en los principios de eficiencia, eficacia, transparencias y la búsqueda en la pluralidad de postores. A fin de mantener los estándares de la marca de la calidad y garantía de servicio y de evitar futuros inconvenientes y viabilizar el proceso, se solicita que se agregue carta del fabricante de partner autorizado y que se presente para la presentación y admisión de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1. **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, con el objetivo de obtener mayor pluralidad de postores se debe ceñir a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20605222561	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	ALLIN TELD S.A.C. - ALLTELD S.A.C.	Hora de envío :	17:40:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dice:
14.1.1 supervisor

- ¿ Capacitación con certificados con una antigüedad no mayor a cinco años con un total de 60 horas lectivas acumuladas en:
- ¿ Certificación de cursos y/o diplomados en data center emita por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales.
- ¿ Certificación en diseño de infraestructura de tecnología de la información para data center.
- ¿ Certificación en el sistema de detección temprana y extinción.
- ¿ Certificación en diseño de distribución de energía para centro de datos.
- ¿ Certificación en cableado estructurado emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales.

Se observa que consideran Capacitación con certificados como a la Certificación en el sistema de detección temprana y extinción., sin embargo, misma certificación desvirtúan el proceso, ya que no tiene coherencia en relación al objeto, ya que se trata de un proceso de ¿CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R¿.

- Ley de contrataciones del estado artículo 4 inciso:
- b) Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad.
 - c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.

Señores del comité vasado en los principios de eficiencia, eficacia, transparencias y la búsqueda en la pluralidad de postores. A fin de evitar futuros inconvenientes y viabilizar el proceso, se solicita que se modifique la, ¿Capacitación con certificados con una antigüedad no mayor a cinco años con un total de 60 horas lectivas acumuladas en:¿ en tal sentido que:

- ¿ Capacitación con certificados con una antigüedad no mayor a cinco años con un total de 60 horas lectivas acumuladas en:
- ¿ Certificación de cursos y/o diplomados en data center emita por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales.
- ¿ Certificación en diseño de infraestructura de tecnología de la información para data center.
- ¿ Certificación en diseño de distribución de energía para centro de datos.
- ¿ Certificación en cableado estructurado emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales.

En caso de no considerar se estaría beneficiando a la empresa que cuente con dicho personal.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 14.1.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la certificación de capacitación puede ser en cualquiera de los temas mencionados en las bases. Para mejor interpretación se agrega y/o

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar las bases:

Certificación de cursos y/o diplomados en Data Center emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales. Y/O Certificación en diseño de infraestructura de tecnología de la información para data center. Y/O Certificación en el sistema de detección temprana y extinción. Y/O Certificación en diseño de distribución de energía para centro de datos. Y/O Certificación en cableado estructurado emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20605222561	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	ALLIN TELD S.A.C. - ALLTELD S.A.C.	Hora de envío :	17:40:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dice:
14.1.1 supervisor

¿ Capacitación con certificados con una antigüedad no mayor a cinco años con un total de 60 horas lectivas acumuladas en:

- o Certificación de cursos y/o diplomados en data center emita por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales.
- o Certificación en diseño de infraestructura de tecnología de la información para data center.
- o Certificación en el sistema de detección temprana y extinción.
- o Certificación en diseño de distribución de energía para centro de datos.
- o Certificación en cableado estructurado emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales.

Señores del comité basado en los principios de eficiencia, eficacia, transparencias y la búsqueda en la pluralidad de postores, las horas lectivas dependen de la naturaleza de los módulos y de los contenidos que se dictan en los cursos de certificación de la marca y/o institución, existen políticas sobre las certificaciones en las cuales solo muestra la fecha y los datos del personal certificado, se solicita no considerar las horas que se solicitan ya que las mismas no se verán reflejadas en los certificados que tiene el personal clave. El personal deberá contar con certificaciones solicitadas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 14.1.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente la consulta, y se aclara que con el objetivo de obtener mayor pluralidad de postores, se reduce la cantidad total de horas acumuladas a 10.asi mismo para una interpretación mejor se agrega y/o

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Modificar las bases:
Capacitación con certificados con una antigüedad no mayor a 5 años, con un total de 10 horas lectivas acumuladas en:
Certificación de cursos y/o diplomados en Data Center emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales. Y/O Certificación en diseño de infraestructura de tecnología de la información para data center. Y/O Certificación en el sistema de detección temprana y extinción. Y/O Certificación en diseño de distribución de energía para centro de datos. Y/O Certificación en cableado estructurado emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20605222561	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	ALLIN TELD S.A.C. - ALLTELD S.A.C.	Hora de envío :	17:40:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dice:

14.1.2 técnico

¿ Capacitación con certificados con una antigüedad no mayor a 5 años, con un total de 30 horas lectivas acumuladas en:
o Capacitación en Data Center emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales.
o Certificación en cableado estructurado emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales.

Señores del comité basado en los principios de eficiencia, eficacia, transparencias y la búsqueda en la pluralidad de postores, las horas lectivas dependen de la naturaleza de los módulos y de los contenidos que se dictan en los cursos de certificación de la marca y/o institución, existen políticas sobre las certificaciones en las cuales solo muestra la fecha y los datos del personal certificado, se solicita no considerar las horas que se solicitan ya que las mismas no se verán reflejadas en los certificados que tiene el personal clave. El personal deberá contar con certificaciones solicitadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 14.1.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente la consulta, y se aclara que con el objetivo de obtener mayor pluralidad de postores, se reduce la cantidad total de horas acumuladas a 4. Asimismo, se aclara que las horas acumuladas de capacitación debe ser en los temas mencionados en las bases. Pará mejor interpretación se agrega "y"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar las bases:

"Capacitación con certificados con una antigüedad no mayor a 5 años, con un total de 4 horas lectivas acumuladas en:
Capacitación en Data Center emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales. Y Certificación en cableado estructurado emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20605222561	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	ALLIN TELD S.A.C. - ALLTELD S.A.C.	Hora de envío :	17:40:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dice:

14.1.3 técnico

¿ Capacitación con certificados con una antigüedad no mayor a 5 años, con un total de 30 horas lectivas acumuladas en:
o Capacitación en Data Center emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales.
o Certificación en cableado estructurado emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales.

Se observa que consideran Capacitación con certificados como a la Capacitación en Data Center emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales y/ o Certificación en cableado estructurado emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales, sin embargo, misma certificación desvirtúan el proceso, ya que no tiene coherencia en relación al objeto, ya que se trata de un proceso de ¿CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R¿.

Ley de contrataciones del estado artículo 4 inciso:

b) Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad.
c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.

Señores del comité vasado en los principios de eficiencia, eficacia, transparencias y la búsqueda en la pluralidad de postores. A fin de evitar futuros inconvenientes y viabilizar el proceso, se solicita que se modifique la, ¿Capacitación con certificados con una antigüedad no mayor a 5 años, con un total de 30 horas lectivas acumuladas en:¿ en tal sentido que:

o Certificación tecnica vigente en la implementación de la solución de la marca a implementar.

En caso de no considerar se estaría beneficiando a la empresa que cuente con dicho personal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 14.1.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, con el objetivo de obtener mayor pluralidad de postores se debe ceñir a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20605222561	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	ALLIN TELD S.A.C. - ALLTELD S.A.C.	Hora de envío :	17:40:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En los requisitos de calificación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

Dice: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 700,000.00 (Setecientos mil con 00/100 soles). por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N' 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 80,000.00 (Ochenta Mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago. según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran bienes similares a los siguientes: IMPLEMENTACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE DATA CENTER Y/O SALA DE SERVIDORES Y/O AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN.

Señores del comité vasado en los principios de eficiencia, eficacia, transparencias y la búsqueda en la pluralidad de postores. Se solita se agregue:

- ¿ Acondicionamiento de cuarto de cómputo o cuarto de telecomunicaciones de redes en la marca a implementar.
- ¿ Implementación y/o mantenimiento de sistema de gabinetes de comunicaciones redes en la marca a implementar.
- ¿ Adquisición de gabinetes autocontenidos redes en la marca a implementar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 27 Literal: B Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente la consulta, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores y participación de fabricantes, se modifica las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar las bases:

"ADQUISICION Y/O IMPLEMENTACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE DATA CENTER Y/O CUARTO DE TELECOMUNICACIONES Y/O SALA DE SERVIDORES Y/O AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:00:20

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad que se acepte como EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: VENTA DE GABINETES DE COMUNICACIÓN O UPS O PDU O AIRE ACONDICIONADO O SISTEMAS CONTRA INCENDIOS O CONTROL DE ACCESO O EQUIPOS DE NETWORKIN EN GENERAL, puesto que estos son bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B. Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta y se aclara que, el objeto de contratación es SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU, INCLUYE REFRIGERACIÓN DE PRECISIÓN Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. Asimismo, se considera bienes similares los indicados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20605222561	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	ALLIN TELD S.A.C. - ALLTELD S.A.C.	Hora de envío :	18:20:11

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Señores del comité vasado en los principios de eficiencia, eficacia, transparencias y la búsqueda en la pluralidad de postores. A fin de mantener los estándares de la marca de la calidad y garantía de servicio y de evitar futuros inconvenientes y viabilizar el proceso, se solicitase precise lo siguiente:

Voltaje del tablero principal existente, si es 380v trifasico o 220V trifasico o 220V monofasico?

El tablero principal cuenta con reserva para la alimentar a tablero del aire acondicionado de precisión?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el tablero es de 220v trifásico, el tablero principal cuenta cuenta con una llave para alimentar el tablero del aire acondicionado de precisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	18:20:16

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las bases indica:

1.5 SISTEMA CONTRA INCENDIOS

Mantenimiento: Se debe realizar inspección y/o mantenimiento preventivo cada 3 meses y 1 mantenimiento general anual por el tiempo que dure la garantía, brindado por el personal certificado por el fabricante para lo cual como parte de los documentos de la oferta el postor deberá colocar una carta de compromiso del fabricante.

Consulta: Considerando que para el resto de componentes como el 1.2 Sistema de Refrigeración con condensador externo, 1.3 Sistema de Monitoreo y Control de Acceso, 1.4 Sistema de Apertura Automática, 1.6 Sistema de distribución eléctrica no se solicita mantenimiento preventivo, siendo que para el mantenimiento preventivo del sistema contra incendios es indispensable que se realice un mantenimiento a todos los sistemas de lo contrario el polvillo que se generaría en el aire acondicionado y demás componentes al ser circulado por el aire acondicionado al interior de los gabinetes ensuciaría el sistema contra incendios siendo el mantenimiento preventivo de este último en vano. Considerar además que el sistema contra incendios solo deberá estar operando constantemente una vez que la obra sea entregada y todos los equipos al interior de los gabinetes sean instalados.

Por lo expuesto, favor de confirmar que el mantenimiento del sistema contra incendios será opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.5 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, debido a que para los demás componentes del sistema no se solicita mantenimiento preventivo. por lo tanto, el mantenimiento preventivo para el sistema contra incendios se retira de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	18:20:16

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las bases indica:
8 ACONDICIONAMIENTO MONTAJE O INSTALACIÓN
8.1 Sobre los trabajos de instalación
Los condensadores externos perteneciente al aire acondicionado de precisión se deberá instalar a una distancia máxima de 15 metros desde la ubicación del aire acondicionado de precisión localizado en el data center segundo nivel.
Consulta: Dado que el aire acondicionado (unidad de interior) se encontrará en el data center (2do piso), favor de confirmar que el condensador se ubicará a una altura superior (3er, 4to, 5to piso..) a la de la unidad interior, toda vez que al pasar aceite y refrigerante entre la unidad interior y la exterior la distancia de 15 metros es posible solo si la unidad condensadora exterior se encuentra a una altura superior respecto a la unidad de interior.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el condensador se ubicará en un ducto de iluminación contiguo al DataCenter ubicado en el mismo piso (2do piso) pudiéndose instalar sobre la altura de la unidad de interior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	18:20:16

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las bases indica:
8 ACONDICIONAMIENTO MONTAJE O INSTALACIÓN
8.1 Sobre los trabajos de instalación
Los condensadores externos perteneciente al aire acondicionado de precisión se deberá instalar a una distancia máxima de 15 metros desde la ubicación del aire acondicionado de precisión localizado en el data center segundo nivel.
Consulta: Dado que el condensador se encontrará a una distancia máxima de 15 metros de la unidad de interior, favor de confirmar si la ubicación final del condensador externo será de fácil acceso o se requiere la colocación de escaleras y/o andamios, así mismo si pueden adjuntar los planos con las ubicaciones de la unidad de interior y el condensador exterior para poder realizar el costeo adecuado.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 8.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la ubicación del condensador es de fácil acceso, teniendo un ducto de iluminación contiguo al DataCenter.
así mismo se aclara que se requiere la colocación de escaleras y/o andamios para la instalación a una altura del 2 do nivel

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	18:20:16

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las bases indica:
Para la oferta de los equipos, considerar que la alimentación eléctrica instalado en el proyecto es trifásica de 220V sin neutro; por lo que el postor debe incluir en su propuesta accesorios y/o equipos adicionales de ser necesarios para el correcto funcionamiento del gabinete auto gestionado en general.
Consulta: Es requerimiento de cualquier equipo electrónico contar con una puesta a tierra, favor de confirmar que en el Data Center se tendrá una barra de puesta a tierra para el aterramiento de los equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el tablero eléctrico principal del data center instalado por la entidad, cuenta con puesta a tierra, asimismo la bandeja portacable de llegada cuenta con aterramiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar las bases:
"(...) Para la oferta de los equipos, considerar que la alimentación eléctrica instalado en el proyecto es trifásica de 220V sin neutro y se cuenta con puesta a tierra; por lo que el postor debe incluir en su propuesta accesorios y/o equipos adicionales de ser necesarios para el correcto funcionamiento del gabinete auto gestionado en general."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	18:20:16

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las bases indica:
Para la oferta de los equipos, considerar que la alimentación eléctrica instalado en el proyecto es trifásica de 220V sin neutro; por lo que el postor debe incluir en su propuesta accesorios y/o equipos adicionales de ser necesarios para el correcto funcionamiento del gabinete auto gestionado en general.
Consulta: Favor de confirmar que la alimentación eléctrica para el data center será entregada en el mismo ambiente del data center, así mismo confirmar que el ambiente contara con bandejas porta cables para el cableado eléctrico y de red.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se entregará una llave trifásica 220v para la alimentación del tablero eléctrico del data center. Asimismo, respecto a las bandejas se confirma que se cuenta con bandejas porta cables para el cableado eléctrico y de red.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	18:20:16

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las bases indica:
8 ACONDICIONAMIENTO MONTAJE O INSTALACIÓN
8.1 Sobre los trabajos de instalación
La instalación se ejecutará en el ambiente designado para el data center, ubicado en el segundo nivel de la infraestructura de la obra.
Consulta: El aire acondicionado de precisión requiere contar un drenaje para el agua de condensación, confirmar que debajo de la ubicación del aire de precisión se cuenta con un drenaje o de lo contrario confirmar que se requiere la utilización de bombas de condensado para expulsar el agua de condensación al exterior

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el piso del Data Center no cuenta con ningún drenaje, por lo que el proveedor deberá considerar en su propuesta el planteamiento adecuado para el funcionamiento del aire acondicionado de precisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	18:20:16

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las bases indica:
14.1.1 Supervisor
Capacitación con certificados con una antigüedad no mayor a 5 años, con un total de 60 horas lectivas acumuladas en:
...
Los documentos que acrediten la capacitación del personal clave serán entregados para la formalización del contrato. Los certificados de capacitación que no consigne hora lectivas, se asignarán 2 horas por día de duración.

Consulta: Considerando que lo solicitado son certificaciones y las certificaciones de los fabricantes o internacionales no indican la cantidad de horas por ser oficiales de fabricantes y/o exámenes internacionales, considerando además que en caso de no ser indicadas las horas en el certificado se contabilizan como 2 horas, buscando la pluralidad de postores y la libre competencia, favor de confirmar que se requiere un total de 10 horas como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 14.1.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, y se aclara que con el objetivo de obtener mayor pluralidad de postores, se reduce la cantidad total de horas acumuladas a 10.para mejor interpretación se agrega y/o

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar las bases:
"Capacitación con certificados con una antigüedad no mayor a 5 años, con un total de 10 horas lectivas acumuladas en:
Certificación de cursos y/o diplomados en Data Center emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales. Y/O Certificación en diseño de infraestructura de tecnología de la información para data center. Y/O Certificación en el sistema de detección temprana y extinción. Y/O Certificación en diseño de distribución de energía para centro de datos. Y/O Certificación en cableado estructurado emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	18:20:16

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las bases indica:
14.1.1 Supervisor
Certificación en el sistema de detección temprana y extinción.
Consulta: Confirmar que la Certificación deberá ser de la misma marca del fabricante propuesto, dado que es un sistema especializado y delicado que requiere personal especializado de cada fabricante, considerando además que van dentro del gabinete y están diseñados para extinguir solo el volumen de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 14.1.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, con el objetivo de obtener mayor pluralidad de postores se debe ceñir a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	18:20:16

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las bases indica:
14.1.2 Técnico
Capacitación con certificados con una antigüedad no mayor a 5 años, con un total de 30 horas lectivas acumuladas en:
...
Los documentos que acrediten la capacitación del personal clave serán entregados para la formalización del contrato. Los certificados de capacitación que no consigne hora lectivas, se asignarán 2 horas por día de duración.

Consulta: Considerando que lo solicitado son certificaciones y las certificaciones de los fabricantes o internacionales no indican la cantidad de horas por ser oficiales de fabricantes y/o exámenes internacionales, considerando además que en caso de no ser indicadas las horas en el certificado se contabilizan como 2 horas, buscando la pluralidad de postores y la libre competencia, favor de confirmar que se requiere un total de 04 horas como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 14.1.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, y se aclara que con el objetivo de obtener mayor pluralidad de postores, se reduce la cantidad total de horas acumuladas a 4. Asimismo, se aclara que las horas acumuladas de capacitación debe ser en los temas mencionados en las bases. Para mejor interpretación se agrega "y"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar las bases:
"Capacitación con certificados con una antigüedad no mayor a 5 años, con un total de 4 horas lectivas acumuladas en: Capacitación en Data Center emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales. Y Certificación en cableado estructurado emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	18:20:16

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las bases indica:

14.1.2 Técnico

Deberá ser Técnico y/o Bachiller. Electrónico y/o Electricista y/ Industrial y/o Electrotecnia y/o en automatización industrial y/o Telecomunicaciones.

Consulta: Buscando la pluralidad de postores, favor de confirmar que se aceptará Técnico Electricista Industrial por ser similar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 14.1.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la formación del Técnico como Técnico Electricista Industrial si será aceptado, ya que se encuentra dentro de lo requerido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	18:20:16

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las bases indica:

14.1.2 Técnico

Capacitación en Data Center emitida por instituciones y/o fabricantes nacionales y/o internacionales.

Consulta: Favor de confirmar que el término "instituciones" se refiere a instituciones públicas o privadas, pudiendo ser capacitaciones brindadas por empresas privadas del rubro de TI, permitiendo la mayor participación de postores y la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 14.1.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara con el objetivo de obtener mayor pluralidad de postores, que los certificados serán aceptadas de instituciones publicas o privadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	18:20:16

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

14. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

Los documentos que acrediten la capacitación del personal clave serán entregados para la formalización del contrato. Los certificados de capacitación que no consigne hora lectivas, se asignarán 2 horas por día de duración.

Consulta: Aclarar que en caso el certificado solo indique la fecha de emisión, se considerará 2 horas de duración, considerando que las certificaciones oficiales y/o internacionales no indican la fecha de inicio y fin sino que son otorgadas luego de haber dado un examen indicando únicamente la fecha de emisión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 14 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los certificados que solo mencionen fecha de emisión serán consideradas como 2 horas de duración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	18:20:16

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En las bases indica:

14.1.1 Supervisor

Capacitación con certificados con una antigüedad no mayor a 5 años¿.

- Certificación en el sistema de detección temprana y extinción.

Consulta: Confirmar que la Certificación en el sistema de detección temprana y extinción podrá tener una antigüedad no mayor a 8 años siempre y cuando haya sido emitida por el mismo fabricante propuesto, buscando la pluralidad de postores y de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 14.1.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, y se aclara que las horas acumuladas de capacitación puede ser en cualquiera de los temas mencionados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	18:20:16

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las bases indica:
16. PRUEBAS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES
- Pruebas y simulación de eventos de refrigeración, accesibilidad, extinción contra incendios y cortes del suministro eléctrico.
Consulta: Favor de aclarar que, dado que el sistema de extinción contra incendios solicitado es por aspiración y con extinción deL gas novoc 1230 que se tiene en un tanque al interior del equipo de 1RU, las pruebas de este sistema solo consistirán en la verificación que el sistema este armado, aspirando y no se haya descargado, ya que no sería posible hacer una prueba de extinción porque se descargaría el gas del tanque y no podría realizar una futura extinción salvo previa recarga del agente extintor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 16 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, y se aclara que la prueba de los sistemas se debe realizar de acuerdo al protocolo de pruebas según lo indicado por el fabricante de los equipos propuestos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar las bases:
"Pruebas y simulación de eventos de refrigeración, accesibilidad, sensores de detección contra incendios y cortes del suministro de energía. El protocolo de pruebas se debe realizar de acuerdo a lo indicado por el fabricante de los equipos propuestos."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	18:20:16

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En las bases indica:
23 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR Y/O POSTOR
El cumplimiento de las características técnicas mínimas definidos en los alcances del presente requerimiento, el cual deberá ser acreditado mediante la presentación de las hojas técnicas y/o fichas técnicas (DataSheets) y/o certificados y/o cartas de fábrica y/o catálogos de los bienes ofertados; los que deberán ser numerados en cada uno de los acápites de la propuesta, los cuales deberán acreditar las siguientes características técnicas mínimas:
SISTEMA CONTRA INCENDIO
- Debe contar con administración web.

Consulta: Favor de aclarar que la administración web es lograda mediante la conexión / comunicación con el Sistema de monitoreo y seguridad (numeral 1.3) el cual cuenta con administración web, como lo indica el numeral 1.5 SISTEMA CON INCENDIO de la página 27.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 23 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, con el objetivo de obtener mayor pluralidad de postores. Por lo que se aclara que el SISTEMA CONTRA INCENDIO debe contar con administración web propio o a través del Sistema de monitoreo y seguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar las bases:
"(...) Debe contar con administración web propio o a través del Sistema de monitoreo y seguridad"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20125118501	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.	Hora de envío :	18:20:16

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En las bases indica:

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Experiencia mínima de dos (02) años en Implementación de proyectos de implementación de sistemas de cableado estructurado Y/o soluciones tecnológicas en centros comerciales y/o instituciones educativas y/o proyectos similares al objeto de contratación del personal clave requerido como SUPERVISOR.

Consulta: Favor de confirmar que las Implementaciones de Data Center se consideran como similares al objeto de la contratación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** C.1 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que implementación de Data Center se considera como similar al objeto de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:58:27

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

SE INDICA QUE EL SISTEMA NO SERA MULTI-MARCA AL SER DE TIPO INTEGRAL

CONSULTA: SE PIDE CONFIRMAR SI EL FABRICANTE Y/O MARCA PRESENTADA PUEDE SUSTENTAR LA COMPATIBILIDAD DE SUS COMPONENTES CON UN DOCUMENTO FORMAL VALIDANDO ASIMISMO LA GARANTIA QUE SE PRESENTA EN LA PROPUESTA.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 5 **Literal:** CARACTERIS **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, y se aclara que, los componentes del Sistema integral:

1.1 Gabinete para Data Center de 42 RU (02 unidades)

1.2 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON CONDENSADOR EXTERNO (01 unidad)

1.3 SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE ACCESO.

1.4 SISTEMA DE APERTURA DE PUERTA

1.5 SISTEMA CONTRA INCENDIO

1.6 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Deberán ser de un solo fabricante. Por otro lado podrán ser de distintos fabricantes los materiales y accesorios utilizados para la integración final tales como cables de red, tuercas enjauladas, transformadores, llaves termomagnéticas, bandejas porta cables, tuberías de cobre para climatización, conductores eléctricos, entre otros necesarios para el ACONDICIONAMIENTO MONTAJE O INSTALACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar las bases:

"Los gabinetes y los sistemas complementarios son denominados como sistema integral y deberán ser de un solo fabricante, no se aceptará propuestas multi-marcas, para garantizar integración y compatibilidad del sistema. Asimismo, podrán ser de otra marca los materiales y accesorios necesarios para el ACONDICIONAMIENTO MONTAJE O INSTALACIÓN (cables de red, tuercas enjauladas, transformadores, llaves termomagnéticas, bandejas porta cables, tuberías de cobre para climatización, conductores eléctricos, entre otros)"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:58:27

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

SE INDICA QUE LOS GABINETES DE LA SOLUCION AUTOCONTENIDA DEBEN TENER UNA APERTURA A SU PUERTA POSTERIOR DE 180°, PERO TAMBIEN SE INDICA QUE NO DEBEN SOBRESALIR EN SUS MEDIDAS COMO CONJUNTO EN PROFUNDIDAD DE LOS ELEMENTOS GABINETES Y AIRE DE PRECISION. CONSULTA: YA QUE FISICAMENTE NO ES POSIBLE UNA APERTURA DE 180° AL TENER AL LADO OTRO COMPONENTE, SE PIDE QUE ESTA CARACTERISTICA SEA RETIRADA DE LAS ESPECIFICACIONES PUES SOLO VALIDARIA UNA APERTURA DEL GABINETE TRABAJANDO DE FORMA INDIVIDUAL Y NO COMO PARTE DE UNA SOLUCION AUTOCONTENIDA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.1 Literal: ESPECIFICA Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente la consulta, por lo que se aceptarán gabinetes con una apertura de la puerta posterior de 170° como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar las bases: Puerta posterior de doble hoja fabricado en chapa de acero, apertura de 170° como mínimo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:58:27

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

SE INDICA QUE LOS GABINETES DEBEN CONTAR CON APROBACION UL

CONSULTA: SE SOLICITA QUE ESTA CERTIFICACION ESPECIFICA PARA PRODUCTOS QUE SE COMERCIALIZAN EN MERCADO NORTEAMERICANO, NO SEA UNICA, SI NO QUE PERMITAN QUE EL PRODUCTO PUEDA TENER EL MARCADO CE ALTERNATIVAMENTE, VALIDANDO SU CALIDAD A NIVEL INTERNACIONAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.1 **Literal:** ESPECIFICA **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, puesto que La certificación UL es una aprobación estrictamente para los productos, mientras que la Marca CE no lo exige y se puede colocar en el empaque del producto o en la documentación del usuario en lugar del producto en sí.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:58:27

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

SE INDICA QUE LOS ACCESORIOS PLASTICOS DE LOS GABINETES DEBEN CONTAR CON APROBACION UL 94 V-0 Y UL 94 HB

CONSULTA: SE SOLICITA QUE ESTA CERTIFCACION ESPECIFICA PARA PRODUCTOS QUE SE COMERCIALIZAN EN MERCADO NORTEAMERICANO, NO SEA UNICA, SI NO QUE PERMITAN QUE EL PRODUCTO PUEDA TENER EL MARCADO CE ALTERNATIVAMENTE, VALIDANDO SU CALIDAD A NIVEL INTERNACIONAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.1 Literal: ESPECIFICA Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, puesto que La certificación UL es una aprobación estrictamente para los productos, mientras que la Marca CE no lo exige y se puede colocar en el empaque del producto o en la documentación del usuario en lugar del producto en sí.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-260-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SISTEMA INTEGRAL DE GABINETES DE 42RU - INCLUYE REFRIGERACION DE PRECISION Y OTROS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO R

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:58:27

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

SE INDICA PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION, QUE DEBE CONTAR CON NO MAS DE 4 VENTILADORES PARA LA UNIDAD INTERIOR EVAPORADORA.

CONSULTA: LA CANTIDAD DE VENTILADORES ES ESPECIFICA DE CADA FABRICANTE, SE PIDE NO LIMITAR ESTA CANTIDAD SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO CUMPLA CON EL FLUJO REQUERIDO DE ENFRIAMIENTO Y LA OPCION DE INTERCAMBIO EN CALIENTE. SE ESTARIA FAVORECIENDO A UNA MARCA EN PARTICULAR, POR EJEMPLO RITTAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** SISTEMA DE **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo solicitado, el sistema de refrigeración puede tener mas ventiladores para la unidad interior evaporadora siempre y cuando cumpla con el resto de especificaciones técnicas como son el flujo de aire.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar las bases:

(...) Debe lograr al menos un flujo de aire de 4800m3/h.