

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-267-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	10:59:06

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Como perfil académico solicitan título profesional técnico en electricidad, computación o informático, se pide que se incluya también técnico en electricidad industrial, técnico en electrónica, técnico en electrónica industrial ya que también poseen la capacidad y conocimientos para poder realizar el servicio.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en mérito a la consulta del participante ACLARA que, al momento de la integración de las bases se incorporará para el técnico en proyecto la profesión de técnico en electricidad industrial, técnico en electrónica, técnico en electrónica industrial; todo ello con la finalidad de tener la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas:

UN (1) TECNICO DE PROYECTO:

Título profesional técnico en electricidad, computación o informática, técnico en electricidad industrial, técnico en electrónica o técnico en electrónica industrial.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-267-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:54:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos a la entidad confirmarnos que para la instalación del sistema de cableado de detección de incendios existen ductos o canaletas instaladas y si estas están habilitadas para el tendido. Confirmarnos además que no se realizará obra civil alguna.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ACLARA que, los ductos donde se instalarán los cables del sistema de detección de incendios ya se encuentran instalados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-267-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:54:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a la DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR: respecto al item2: Conductor y cables de detección esas son las cantidades a entregar, si hubiera un deficit en el momento de realizar las instalaciones se firmarán las adendas respectivas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA QUE, DE EXISTR MAYORES METRADOS EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION, SE ACTUARA DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-267-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:54:57

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto a las características técnicas, solicitamos a la entidad que si alguna especificación no se encuentra en los data sheet o fichas técnicas éstas puedan ser confirmadas con carta del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se validarán únicamente las hojas técnicas de los equipos propuestos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null