

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR
Nomenclatura :	AS-SM-5-2023-MDSP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:31:19

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tenga a bien PRECISAR que características técnicas se tendrá que acreditar con la presentación de las fichas técnicas y/o catálogo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: G **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el bien a ofertar son electrobombas sumergibles para bombeo de aguas residuales de 10 HP, 380 V, 3F, 60 Hz incluye kit de Izaje y fast out y electrobomba tipo tubular sumergible para bombeo de agua limpia de 125 HP, 308V, 3F, 60Hz, 6 etapas, por lo taqnto debera presentar cha tecnica, catalogo que indique la marca materiales de construccion entre otros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:31:19

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección incluir el conector Y/O en el detalle de bienes similares, quedando de la siguiente manera.

Venta de electrobombas Y/O servicio de mantenimiento y/o instalación de electrobombas.

Sustento:

Se requiere lo solicitado con el fin de que exista mayor claridad y precisión en cuanto a lo solicitado como bienes similares, para que de esta manera no se induzca al error a los potenciales postores.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se procede con la aclaracion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:31:19

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR ADICIONALMENTE la profesión de ingeniero mecánico electricista.

Sustento:

El comité de selección debe tener en cuenta que un ingeniero mecánico electricista está debidamente capacitado para cumplir las actividades solicitadas en las especificaciones técnicas. Asimismo, con ello se busca incentivar la pluralidad de postores y eliminar barreras para la participación de los mismos.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: C.1

Literal: C

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de conformidad con lo establecido por el Area Usuaría, se acepta la consulta y se incorpora la profesión de ing electricista

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Encargado del servicio de instalación : ing mecanico y/o ing civil y/o ing electricista con experiencia en instalación de electrobombas por el periodo de 24 meses

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:31:19

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tenga a bien PRECISAR a quien irá dirigido los anexos solicitados: ¿serán dirigidos al OEC o al comité de selección?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Anexos **Literal:** Anexos **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que según normativa el proceso puede ser llevado por un comité de selección o bien el oec para el presente proceso es OEC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 23/08/2023

Nombre o Razón social : HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 13:31:19

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Modalidad de ejecución: llave en mano

Al tener la modalidad de LLAVE EN MANO, se solicita al comité de selección tenga a bien DETALLAR las etapas correspondientes:

1. Plazo de entrega
2. Instalación
3. Puesta en marcha

Sustento:

El comité de selección debe tener en cuenta que en la modalidad LLAVE EN MANO, los postores deben detallar el plazo de entrega, su instalación y puesta en funcionamiento, en cumplimiento con las bases estándares y la normativa en contrataciones del Estado. Es en ese sentido, que se advierte que en el presente proceso de selección NO se ha incluido el detalle del plazo a ofertar, dejando ello a potestad del postor, pudiendo inducirlo al error u omisión de dicho requisito.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 1.6

Literal: A

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el area usuaria el plazo de los bienes instalados y puestos en funcionamiento son 15 dias habiles, siendo el pago unico una vez puesto en funcionamiento los bienes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:39:17

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

El alcance del proceso incluye la instalación de los equipos de bombeo para aguas residuales y agua limpia. Por tanto, solicitamos al comité de selección tenga a bien INCLUIR planos en cad para presupuestar la instalación, además de imágenes de las instalaciones para tener claro los trabajos a realizar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo establecido por e Area Usuaria, en el presente requerimiento se hace llegaer fotograqfias del lugar,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:39:17

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas para electrobomba de Agua Limpia.

En las bases Indica Potencia: 125HP.

Consultamos al comité si es que este dato es aproximado, pudiendo entregar electrobomba con potencia de 150HP, respetando el punto de operación solicitado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** D **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de conformidad con lo establecido por el Area Usuaria, se indica que las características indicadas en los terminos de referencia son los indicados, por lo tanto se debera cumplir lo establecido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:39:17

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas para electrobomba de Agua Limpia.

Consultamos al comité si el Tablero será suministrado por la entidad y el estado actual del mismo se encuentra en óptimas condiciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de conformidad con lo establecido por el Area Usuaira actuaolmente el tablero electrico se encuentra funcionando

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:39:17

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas para electrobomba de Agua Limpia.

En las bases Indica: Arranque: DOL.

Para la potencia de 125HP, es recomendable trabajar con Arranque por variador de frecuencia. Consultamos al comité la posibilidad de presentar un motor que trabaje con variador de frecuencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** D **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de conformidad con lo establecido por el Area Usuaira actuaolmente el tablero electrico se encuentra funcionando

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:39:17

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas para electrobomba de Agua Limpia.

En las bases Indica: Revoluciones por minuto: 3450 rpm.

El dato de la rpm debe ser un dato aproximado ya que lo correcto es indicar 02 polos.

Solicitamos al comité que se indique 02 polos y que la rpm indicadas sean aproximadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: D **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de conformidad con lo establecido por el Area Usuaria, se debera cumplir con lo establecido en las especificaciones tecnicas establecidas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:39:17

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas para electrobomba de Agua Limpia.

Literal e. Especificaciones de los materiales de la electrobomba

En las bases Indica: Número de Etapas: 06 etapas.

El número de etapas es un dato propio de cada fabricante. Solicitamos al comité que este dato sea indicado por el fabricante siempre que se respete el punto de operación solicitado y la eficiencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** E **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de conformidad con lo establecido por el Area Usuaria se indica que el dato de las etapas debiera ser indicado por el fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:39:17

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas para electrobomba de Agua Limpia.

Especificaciones de los materiales de la electrobomba
En las bases Indica: Tazones: Hierro Fundido.

Solicitamos al comité que también acepte como material de tazones: Acero Inoxidable AISI 304, material con superiores características al Hierro Fundido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** E **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de conformidad con lo indicado por el area usuaria se aclara que De considerar tazones en Acero Inoxidable este debe de ser acero inoxidable fundido macizo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:39:17

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Especificaciones técnicas

Solicitamos al comité confirmar que los trabajos no incluyen el desmontaje de las electrobombas existentes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de conformidad con lo establecido por el Area Usuaria, el presente servicio Incluye desmontaje de electrobombas existentes y el montaje de las electrobombas nuevas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:39:17

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Especificaciones técnicas

Consultamos al comité la marca y modelo de la bomba para agua limpia que se encuentra funcionando y será reemplazada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de conformidad con lo establecido en las bases del proceso, que debera ser cumplido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:39:17

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ELECTROBOMBAS DE AGUAS RESIDUALES.

En las bases Indica Caudal: 16 LPS, ADT: 6.00m.

Para este punto de operación la potencia aproximada es de 3.5HP.

Solicitamos al comité confirmar el punto de operación debido a que para ese punto de operación se estaría sobredimensionando el motor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se conformidad con lo establecido en las bases del proceso se aclara que el adt es de 14,2 m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Correccion el ADT es de 14.2m

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 23/08/2023

Nombre o Razón social : HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 17:39:17

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ELECTROBOMBAS DE AGUAS RESIDUALES.

En las bases Indica Caudal: 16 LPS, ADT: 6.00m.

Para este punto de operación la potencia aproximada es de 3.5HP. Consultamos al comité de selección tenga a bien ACEPTAR electrobombas con potencias de 3.5HP a 5 HP.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5

Literal: A

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se conformidad con lo establecido en las bases del proceso se aclara que el adt es de 14,2 m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Correccion el ADT es de 14.2m

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:39:17

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Consultamos al comité por la marca y modelo de la electrobomba de aguas residuales a renovar o reemplazar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

por respeto a la libre participacion de los postores, ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:39:17

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Consultamos al comité si las aguas residuales de la estación de bombeo de La Boya contienen partículas blandas, partículas abrasivas y diámetro máximo de paso de sólidos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que Las aguas residuales, llegan con todo tipo de particulas, ya que estos vienen de la red de desague de las viviendas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:39:17

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Especificaciones de los materiales de Electrobomba

En las bases Indica Eje de Acero Inoxidable AISI 431.

El estándar en los materiales del Eje es Acero Inoxidable AISI 304, AISI 316. Solicitar el eje en AISI 431 estaría limitando la participación y orientando a un solo postor. Solicitamos al comité de selección tenga a bien ACEPTAR Eje de Acero Inoxidable AISI 304, AISI 316 que cumplen con la finalidad del bombeo de aguas residuales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: E **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de conformidad con lo establecido por el area usuaria se acepta y se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Eje de Acero Inoxidable AISI 304 por AISI 316 que cumplen con la finalidad del bombeo de aguas residuales

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:00:20

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En la parte superior de la página 30, menciona documentos que el proveedor deberá entregar a la Entidad.

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR, que dichos documentos serán entregados al finalizar la ejecución contractual.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 20 **Literal:** A **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observacion y el postor al culminar el servicio deberan presentar Ficha tecnica del fabricante, certificado de calidad del bien, carta de garantia de 12 meses, informe de instalacion, infome de puebras y funcionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ficha tecnica del fabricante, certificado de calidad del bien, carta de garantia de 12 meses, informe de instalacion, infome de puebras y funcionamiento.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:00:20

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Capacidad técnica y profesional

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que, en la oferta, se presentará SOLO la experiencia del personal clave requerida. (mas no la formación profesional).

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** C.1 **Literal:** C.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el postor al momento de la presentacion de la oferta debera presdentar lo establecido en la CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el postor debe acreditar la experiencia y formacion del profesional clave.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/08/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:00:20

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que la experiencia del profesional será contabilizada a partir de la emisión del título profesional.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: C.1 Literal: C.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que es Es correcto, se contabiliza a partir de su Colegiatura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES Y 01 PARA AGUA LIMPIA PARA LA OBRA IOARR ¿RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADQUISICION DE EQUIPO Y OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) SECTOR LA CORDOVA BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código : 20601602262
Nombre o Razón social : COESGA S.A.C

Fecha de envío : 23/08/2023
Hora de envío : 23:35:10

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

se solicita una electro bomba de 125hp, solicito un tiempo de entrega de 120 días calendario debido a la potencia de la electrobomba tiene un proceso de fabricación e importación cuyo proceso de fabricacion es de 70m días calendario y el proceso de importación 50 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** b **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se indica que el plazo establecido conforme las bases del proceso son 15 dias habiles

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null