

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDORES TRIFASICOS MULTIFUNCION PARA ELECTRONOROESTE SA

Ruc/código : 20546102115

Fecha de envío : 03/04/2024

Nombre o Razón social : HEXING ELECTRICAL COMPANY SAC

Hora de envío : 16:31:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que se va a requerir de 01 supervisor de Electronoroeste para participar de forma virtual en el proceso de pruebas de recepción en fábrica.

Asimismo agradeceremos nos puedan brindar los datos de la persona con quien se realizaría las coordinaciones para la inspección, con el fin de evitar demoras en la entrega.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 5

Literal: 5.8

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:

Se respetara lo que indica el numeral 5.8 de las bases.

Al postor ganador se le hará conocer los datos de la persona con quien se realizará las coordinaciones para la inspección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDORES TRIFASICOS MULTIFUNCION PARA ELECTRONOROESTE SA

Ruc/código :	20546102115	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	HEXING ELECTRICAL COMPANY SAC	Hora de envío :	16:31:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De acuerdo a la especificación técnica, se requiere una antena de 4m de longitud de cable y un alcance de 7dbi. Favor de confirmar que podrán aceptar también de 1m y alcance 3dbi

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Tabla Literal: 14.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:
No se acepta lo consultado, debido que, el requerimiento de 4m de longitud es porque se cuenta con medidores instalados a nivel para evitar el hurto o manipulación de antenas se debe dar altura. Con respecto a los dbi, contamos medidores instalados en zonas alejadas donde se necesita lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDORES TRIFASICOS MULTIFUNCION PARA ELECTRONOROESTE SA

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	17:26:34

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el ítem 5.5. Condiciones técnicas para la entrega, 5.5.4, transporte, solicitan que se acondicionará convenientemente en cajas de tecnopor u otro material adecuado que amortigüe el transporte y manipulación, ¿requieren un embalaje especial para el despacho a sus almacenes?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.5 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:
Tratándose de equipos de precisión, el embalaje debe ser el mas adecuado conforme lo indica el numeral 5.5.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDORES TRIFASICOS MULTIFUNCION PARA ELECTRONOROESTE SA

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	17:26:34

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el ítem 5.8. pruebas. indican que se debe entregar un listado de pruebas al Supervisor que designe ELECTRONOROESTE S.A. para su evaluación y aprobación, ¿cuentan con un listado de pruebas típicas de ELECTRONOROESTE S.A. o se requieren las pruebas que fabrica nos comparta?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.8 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:
Corresponden a las pruebas de fabrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDORES TRIFASICOS MULTIFUNCION PARA ELECTRONOROESTE SA

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	17:26:34

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto al plazo de entrega Dado la coyuntura actual de la escasez de los componentes semielectrónicos y cobre a nivel mundial y el conflicto bélico de Rusia sobre Ucrania (fuentes de referencia: <https://www.worldenergytrade.com/metales/cobre/escasez-de-cobre-amenaza-la-seguridad-mundial> y <https://www.efe.com/efe/america/economia/la-escasez-de-semiconductores-se-alargara-hasta-2023-pero-con-mejoras/20000011-4733850>). Así mismo, nos encontramos próximos a las fechas festivas de fin de año, donde muchas de las fábricas a nivel mundial cierran sus fábricas y el personal sale de vacaciones. Los plazos de fabricación e importación para este volumen de equipos electrónicos en un contexto normal toman aproximadamente 60 días calendarios, y en el contexto actual están tomando de 120 a 150 días.

En ese sentido y conforme a lo justificado en el párrafo anterior, solicitamos al comité de selección ampliar el plazo de entrega de los bienes a 120 días calendarios

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 11.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:
No se acepta lo consultado, por lo que se está considerando la necesidad de atender a clientes importantes con los cuales ya se tiene contratos establecidos no se puede ampliar los plazos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDORES TRIFASICOS MULTIFUNCION PARA ELECTRONOROESTE SA

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	17:26:34

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Referente a al Anexo I numeral 14.5 se solicita que el medidor cuente con un conector RS-485 Y RS-232, debido a que el conector RS-485 se considera el reemplazo del conector RS-232 y con la finalidad de mantener una vigencia tecnológica de los equipos, solicitamos confirmar que el conector RS-232 podrá ser opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO 1 Literal: 14.5 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:
No se acoge, contamos con equipos externos que utilizan puertos RS - 232

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDORES TRIFASICOS MULTIFUNCION PARA ELECTRONOROESTE SA

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	17:26:34

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Conforme a lo establecido en las bases estándares del procedimiento de selección, solicitamos confirmar que la oferta solo deberá contener lo establecido en el literal 2.2.1 ¿DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA¿ y en literal 2.2.2 ¿DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: 2.2.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección precisa :

EL contenido de la oferta es:

1.- La documentación obligatoria que debe incluir un postor para la presentación de su oferta se detalla en las bases en la sección específica, capítulo 2, numeral 2.2.1

2.- Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los ¿Requisitos de Calificación¿ que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases

3.-Con respecto a la documentación de presentación facultativa ¿cuya no presentación no implica la no admisión o descalificación de la oferta¿ esta depende de las condiciones establecidas en las bases, en la sección específica, capítulo 2, numeral 2.2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDORES TRIFASICOS MULTIFUNCION PARA ELECTRONOROESTE SA

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	18:35:41

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Referente a el Anexo I numeral 14.5 se solicita que el medidor cuente con Función Last Gasp envío de mensaje de texto(SMS) y/o TCP, teniendo en cuenta que los medidores serán instalados en clientes mayores, solicitamos confirmar que dicha función sea opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO I Literal: 14.5 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:
No se acoge, la función Last Gasp nos permite informarnos de un fuera de servicio en línea se usa como herramienta de control de pérdidas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDORES TRIFASICOS MULTIFUNCION PARA ELECTRONOROESTE SA

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:37:04

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

B) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.-

ACTUALMENTE SE SOLICITA LO SIGUIENTE:

- VENTA DE PINZAS DE MEDICIÓN DE MT Y BT. (NO SON MEDIDORES)
- VENTA DE EQUIPOS DE PRECISION. (NO SON MEDIDORES)
- VENTA DE MEDIDORES MONOFASICOS Y TRIFASICOS. (NO SON MEDIDORES MULTIFUNCIÓN)

CONSIDERANDO QUE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES LA "ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN PARA ELECTRONOROESTE S.A."

FAVOR DE CONFIRMAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SE ACREDITE CON BIENES SIMILARES, SEGÚN EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

VENTA DE MEDIDORES MULTIFUNCIÓN CLASE 0,2S

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:

No se acoge, la experiencia esta basada en la venta de equipos de precisión de productos similares del sector eléctrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDORES TRIFASICOS MULTIFUNCION PARA ELECTRONOROESTE SA

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:37:04

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

FAVOR DE CONFIRMAR que para el otorgamiento de la BUENA PRO se deberá de presentar únicamente los documentos que se solicitan:

En el Numeral 2.2.) CONTENIDO DE LAS OFERTAS

- 2.2.1 DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA
- 2.2.2.DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

En caso se solicite algún otro documento para la presentación de las Propuestas que esté incluido en las BASES ESTANDARES, favor de agregarlo a dichos numerales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- EL Comité de Selección precisa :
- EL contenido de la oferta es:
- 1.- La documentación obligatoria que debe incluir un postor para la presentación de su oferta se detalla en las bases en la sección específica, capítulo 2, numeral 2.2.1
 - 2.- Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los ¿Requisitos de Calificación¿ que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases
 - 3.-Con respecto a la documentación de presentación facultativa ¿cuya no presentación no implica la no admisión o descalificación de la oferta¿ esta depende de las condiciones establecidas en las bases, en la sección específica, capítulo 2, numeral 2.2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDORES TRIFASICOS MULTIFUNCION PARA ELECTRONOROESTE SA

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:37:04

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
FAVOR DE CONFIRMAR QUE UNICAMENTE PRESENTARAN EL ANEXO Nro 9, LOS POSTORES QUE ACREDITEN EXPERIENCIA COMO CONSECUENCIA DE UNA REORGANIZACION SOCIETARIA.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO9 Literal: - Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección precisa que, el anexo 9 es presentada por las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización societaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDORES TRIFASICOS MULTIFUNCION PARA ELECTRONOROESTE SA

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:37:04

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
FAVOR DE CONFIRMAR QUE ÚNICAMENTE PRESENTARÁN EL ANEXO Nro 10, LAS EMPRESAS QUE SOLICITEN LA BONIFICACIÓN DEL 5% POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO10 Literal: - Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección precisa que, el Anexo 10 será presentado por las empresa que tengan condición de Micro y Pequeña empresa y habiéndose declarado así en el Anexo 1, pretendan obtener el beneficio del 5% del total de su puntaje, en la etapa de evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDORES TRIFASICOS MULTIFUNCION PARA ELECTRONOROESTE SA

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:37:04

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
FAVOR DE CONFIRMAR QUE EL ANEXO Nro 13, SE PRESENTARÁ SOLO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y NO EN LA PROPUESTA.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO13 Literal: - Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección precisa que el Anexo 13 se encuentra en el numeral 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, por tanto su oportunidad de presentación es para el perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDORES TRIFASICOS MULTIFUNCION PARA ELECTRONOROESTE SA

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:37:04

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

FAVOR DE CONFIRMAR QUE EL ANEXO Nro 14, SE PRESENTARÁ SOLO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y NO EN LA PROPUESTA.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO14 Literal: - Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección precisa que el Anexo 14 se encuentra en el numeral 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, por tanto su oportunidad de presentación es para el perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDORES TRIFASICOS MULTIFUNCION PARA ELECTRONOROESTE SA

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:37:04

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

1.05 AÑO DE FABRICACIÓN.- CONSIDERANDO QUE LOS MEDIDORES SON EQUIPOS ELECTRÓNICOS AGRADECEREMOS PUEDAN ACEPTAR MEDIDORES CON 18 MESES DE ANTIGÜEDAD COMO MÁXIMO , ADICIONALMENTE LA GARANTÍA DE VIDA ÚTIL DE LOS MEDIDORES ES DE 15 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN ALMACENES DE LA EMPRESA.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO1 Literal: 1.05 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:
Se respetará lo que indica el numeral 2.3 (K)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDORES TRIFASICOS MULTIFUNCION PARA ELECTRONOROESTE SA

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:37:04

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

2.02.- IEC 62053-24 PARA REACTIVA

FAVOR DE CONSIDERAR COMO OPCIONAL, YA QUE NO EXISTE EN PERU UNA NORMATIVA QUE EXIGA DICHO REQUERIMIENTO PARA METROLOGÍA LEGAL EN PERU

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO1 Literal: 2.02 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:

Se debe cumplir con lo indicado en el numeral 5.2 de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDORES TRIFASICOS MULTIFUNCION PARA ELECTRONOROESTE SA

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:37:04

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:
FAVOR DE CONFIRMAR QUE NO SE ACEPTARÁ MEDIDORES DE ENERGÍA CON UN (01) TORNILLO DE AJUSTE EN BORNERA, PARA GARANTIZAR UN BUEN AJUSTE SE REQUERIRÁ COMO MÍNIMO 02 TORNILLOS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO1 Literal: 3.05 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:
Se respetará lo que indica el anexo 1 tabla de datos técnicos numeral 3.05

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIDORES TRIFASICOS MULTIFUNCION PARA ELECTRONOROESTE SA

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:37:04

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

AGRADECEREMOS CONFIRMAR QUE LOS POSTORES QUE CUENTEN CON STOCK EN PERU, NO SERÁ NECESARIO LA INSPECCIÓN EN FABRICA

Favor de confirmar que en caso de tener los medidores en stock no será necesario la inspección en fábrica .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.8 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:
Se debe cumplir con lo indicado en el numeral 5.8

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null