

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-61-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL C.P MORROPILLO NUEVO DEL DISTRITO DE TUMAN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20198746992	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:16:15

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1) Pag 34-35 ¿3.A.3 ¿ EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Solicitamos que para la experiencia solicitada al profesional ¿INGENIERO RESIDENTE DE OBRA¿ se incluya la experiencia como obras similares a: ampliaciones y remodelaciones en redes primarias y secundarias , cambios de topología, sistema de utilización de clientes mayores (que se ejecuten en el marco de ejecución de servicios) ; así como también servicios de adquisición de bienes, montaje y puesta en servicio para ampliaciones de redes primarias y secundarias. Esto a fin de garantizar la pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.A.3 Literal: PAG 34-35 Página: 3435

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En observancia del Numeral 29.8 del RLCE, se ha requerido la experiencia indicada para el residente de obra con la finalidad de asegurar y garantizar la calidad técnica de la ejecución de la OBRA.

No se acoge"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-61-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL C.P MORROPILLO NUEVO DEL DISTRITO DE TUMAN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20198746992	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:16:15

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2) Pag 34-35 ¿3.A.3 ¿ EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Solicitamos que para la experiencia solicitada al profesional ¿INGENIERO RESIDENTE DE OBRA¿ se homologue los cargos de coordinador general ¿ representante técnico ¿ y /oafines. Esto a fin de garantizar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.A.3 Literal: PAG 34-35 Página: 3435

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En observancia del Numeral 29.8 del RLCE, se ha requerido la experiencia indicada para el residente de obra con la finalidad de asegurar y garantizar la calidad técnica de la ejecución de la obra.

No se acoge"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-61-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL C.P MORROPILLO NUEVO DEL DISTRITO DE TUMAN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20198746992	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:16:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

3) Pag 34-35 ¿3.A.3 ¿ EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Solicitamos que para la experiencia solicitada al profesional ¿ING SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL¿ se incluya la experiencia en servicios de mantenimiento correctivo en las que se ejecuten ampliaciones y remodelaciones en redes primarias y secundarias , cambios de topología, sistema de utilización de clientes mayores; así como también servicios de adquisición de bienes, montaje y puesta en servicio para ampliaciones de redes primarias y secundarias. Esto a fin de garantizar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.A.3 Literal: PAG 34-35 Página: 3435

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En observancia del Numeral 29.8 del RLCE, se ha requerido la experiencia indicada para el ingeniero supervisor de seguridad y salud ocupacional, con la finalidad de asegurar la correcta implementación y control del sistema de gestión de SSOMA en la obra.

No se acoge"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-61-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL C.P MORROPILLO NUEVO DEL DISTRITO DE TUMAN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20198746992	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:16:15

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

4) ANEXOS, PLANOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

Teniendo en cuenta los planos de ejecución, según la leyenda se indica que se reutilizarán los mismos postes de la RED PRIMARIA. Sin embargo, de ser el caso; solicitamos indicar cómo serán tratados los postes que ante alguna eventualidad no presenten las garantías necesarias para realizar las actividades y tengan que ser cambiados.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO Literal: PLANOS OBR Página: ANEX
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Los postes existentes corresponden a obra ejecutada por el Gobierno Regional Lambayeque, el año 2022, por lo tanto se encuentran en buen estado y dentro de garantía.

No se acoge"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-61-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL C.P MORROPILLO NUEVO DEL DISTRITO DE TUMAN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20198746992	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:16:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

5) ANEXO 4, PLANOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

Sírvase confirmar, si existe el permiso por parte de la Municipalidad distrital de Tumán para izar los 2 primeros postes después del punto de diseño, en la berma central.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 4 Literal: EJECUCION Página: OBRA

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se confirma que la obra cuenta con el permiso correspondiente (Certificado de libre disponibilidad de terreno en zona urbana).

No se acoge"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-61-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL C.P MORROPILLO NUEVO DEL DISTRITO DE TUMAN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20198746992	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:16:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

6) ANEXO 5, METRADO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL

Sírvase confirmar, si se han considerado los aisladores tipo PIN poliméricos de 36 KV para todas las estructuras existentes, esto porque los aisladores existentes son para menor voltaje (tiene 8 aletas).

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 5 Literal: ANEXO 5 Página: ANEX

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Expediente Técnico ha considerado los aisladores tipo PIN poliméricos de 36 KV para todas las estructuras existentes. No se acoge"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-61-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL C.P MORROPILLO NUEVO DEL DISTRITO DE TUMAN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20198746992	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:16:15

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

7) ANEXOS 5, METRADO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL

Teniendo en cuenta que de la ejecución de la obra resultarán materiales desmontados. Sírvase indicar como serán cancelados el montaje de estos materiales.

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 5 Literal: METRADO Página: PSTO
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No forma parte del expediente Técnico, toda vez que dicho materiales pertenecen al suministro colectivo del comité de electrificación de la localidad. Por lo que el desmontaje será responsabilidad de dicho comité.

No se acoge"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-61-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL C.P MORROPILLO NUEVO DEL DISTRITO DE TUMAN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20198746992	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:16:15

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

8) ANEXOS 5, METRADO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL

Teniendo en cuenta que de la ejecución de la obra resultarán materiales desmontados. Sírvase indicar dónde se dejarán y/o a que entidad entregarán materiales desmontados.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 5 Literal: METRADO Página: PPTO
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No forma parte del expediente Técnico, toda vez que dichos materiales pertenecen al suministro colectivo del comité de electrificación de la localidad. Por lo que el desmontaje será responsabilidad de dicho comité.
No se acoge"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-61-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL C.P MORROPILLO NUEVO DEL DISTRITO DE TUMAN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20198746992	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	17:16:15

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

9) ANEXOS 2, ANALISIS COSTO UNITARIO

En el ACU, de la sección RP, partida ¿Ejecución de Conexión en Caliente ¿ 3 fases Líneas Energizadas¿, existe un error en la formulación, la suma de los sub-totales no es la correcta, indica S/650.73 Soles cuando en realidad es S/6,096.92 Soles.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** ANECO 2 **Literal:** ANALISIS **Página:** COST
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No existe error en la formulación de la partida ""Ejecución de Conexión en Caliente - 03 fases (Líneas energizadas), en el rubro el Herramientas y Equipos, toda vez que, el ""Costo de corte para maniobras y Conexión a la Red Primaria"" será asumido por la Entidad en observancia del Numeral 146.2. del Art. 146 del RLCE. Al ser una zona rural, la interconexión se realizará mediante cortes programados por el concesionario Electronorte S.A. - ENSA.

Por otra parte, por error material, no se ocultó las filas correspondientes al rubro herramientas y equipos, equipo como por ejemplo de Grúa dieléctrica que no está dentro del requerimiento. Por lo tanto se procede a eliminar dicho rubro, que no afecta en lo absoluto el valor referencial del expediente técnico.

No se acoge"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null