

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y EQUIPOS DE BAJA TENSION DEL E.P. HUANUCO

Ruc/código :	20611248041	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOGLOBAL CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:47:20

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

RESPECTO A LA PRIMERA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CLAVE.

CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

SE SOLICITA CONSIDERAR EN LA PRIMERA CAPACITACION:

-CURSO DE SUPERVISION O RESIDENCIA EN EDIFICACIONES Y/O OBRAS MINIMO 48 HORAS.

EN CASO DE NO ACOGER, SE SOLICITA MOTIVAR SU NEGACION , TAL CUAL LO SEÑALA EL NUMERAL 72.4 DEL ART. 72 DEL RLCE Y Resolución del tribunal del OSCE. N° 517-2019-TCE-S1-señala: La falta de motivación y congruencia del comité de selección durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A.2    **Página:** 102

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación para garantizar mayor participación de posibles postores, conforme al principio de libertad de concurrencia.

Incorporando la capacitación en obras, dado que la capacitación en supervisión o residencia en edificaciones ya se encuentra incluido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incorpora: y/u obras, mínimo 48 horas

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y EQUIPOS DE BAJA TENSION DEL E.P. HUANUCO

Ruc/código :	20611248041	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOGLOBAL CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:47:20

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.

CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

SE SOLICITA CONSIDERAR COMO EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:

-SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO Y/O REPARACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REFACCION Y/O CONSERVACION EN SISTEMAS ELECTRICOS Y/O SISTEMAS DE BAJA TENSION Y/O MEDIA TENSION DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACIONES Y/O AMBIENTES.

EN CASO DE NO ACOGER, SE SOLICITA MOTIVAR SU NEGACION , TAL CUAL LO SEÑALA EL NUMERAL 72.4 DEL ART. 72 DEL RLCE Y Resolución del tribunal del OSCE. N° 517-2019-TCE-S1-señala: La falta de motivación y congruencia del comité de selección durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A.3    **Página:** 102

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 23 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación para garantizar mayor participación de futuros postores, conforme al principio de libertad de concurrencia. Incluyendo la experiencia en sistemas eléctricos de baja tensión y/o media tensión de infraestructura en edificaciones. Por la naturaleza de la edificación, no se acoge la experiencia en "y/o ambientes", por la ambigüedad del termino, no se garantiza la experiencia requerida.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

sistemas eléctricos y/o sistemas de baja tensión.

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y EQUIPOS DE BAJA TENSION DEL E.P. HUANUCO

Ruc/código :	20611248041	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOGLOBAL CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:47:20

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

SE SOLICITA CONSIDERAR COMO SERVICIOS SIMILARES:

SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO Y/O REPARACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REFACCION Y/O CONSERVACION EN SISTEMAS ELECTRICOS Y/O SISTEMAS DE BAJA TENSION Y/O MEDIA TENSION DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACIONES Y/O AMBIENTES.

EN CASO DE NO ACOGER, SE SOLICITA MOTIVAR SU NEGACION , TAL CUAL LO SEÑALA EL NUMERAL 72.4 DEL ART. 72 DEL RLCE Y Resolución del tribunal del OSCE. N° 517-2019-TCE-S1-señala: La falta de motivación y congruencia del comité de selección durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B      **Página:** 103

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación para garantizar mayor participación de futuros postores, conforme al principio de libertad de concurrencia. Incluyendo la experiencia en sistemas eléctricos de baja tensión y/o media tensión de infraestructura en edificaciones. Por la naturaleza de la edificación, no se acoge la experiencia en "y/o ambientes", por la ambigüedad del termino, no se garantiza la experiencia requerida

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

sistemas eléctricos y/o sistemas de baja tensión

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y EQUIPOS DE BAJA TENSION DEL E.P. HUANUCO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	18:44:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Indicar la distancia de cable de tierra para la subestacion biposte e indicar si se mantiene el bajante de PVC actual?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera 15 m del cable de tierra y se mantiene el bajante de PVC actual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora: El Anexo 03: Precisiones a los lineamientos técnicos.

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y EQUIPOS DE BAJA TENSION DEL E.P. HUANUCO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	18:44:09

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indicar la cantidad de pozos de tierra de MT y BT de la subestacion

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera dos (2) pozos a tierra, uno para el sistema de Media Tensión y otro para el sistema de Baja Tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora: El Anexo 03: Precisiones a los lineamientos técnicos.

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y EQUIPOS DE BAJA TENSION DEL E.P. HUANUCO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	18:44:09

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

El cambio de aceite de los transformadores se hará mediante termovacio?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si, el cambio de aceite de los transformadores será mediante termovacío.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora: El Anexo 03: Precisiones a los lineamientos técnicos

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y EQUIPOS DE BAJA TENSION DEL E.P. HUANUCO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	18:44:09

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Indicar distancia de conductor a suministrar para mantenimiento preventivo de PAT (25mm2)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerar 15 m de conductor a suministrar para el mantenimiento preventivo de PAT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora: El Anexo 03: Precisiones a los lineamientos técnicos

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y EQUIPOS DE BAJA TENSION DEL E.P. HUANUCO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	18:44:09

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Cuantos PAT tiene la subestacion- se tiene diagrama?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se cuenta con dos (2) pozos a tierra, uno para el sistema de Media Tensión y otro para el sistema de Baja Tensión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora: El Anexo 03: Precisiones a los lineamientos técnicos.



Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y EQUIPOS DE BAJA TENSION DEL E.P. HUANUCO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	18:44:09

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

El sistema de ventilacion del tansformador seco está operativo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El sistema de ventilación del transformador seco se encuentra inoperativo, uno de los motivos del presente servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora: El Anexo 03: Precisiones a los lineamientos técnicos

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y EQUIPOS DE BAJA TENSION DEL E.P. HUANUCO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	18:44:09

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Para el mtto de puesta a tierra indicar la distancia que se requiere de cableado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerar 15 m para el cableado de la puesta a tierra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora: El Anexo 03: Precisiones a los lineamientos técnicos.

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y EQUIPOS DE BAJA TENSION DEL E.P. HUANUCO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	18:44:09

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Los grupos electrógenos están operativos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ambos grupos electrógenos se encuentran operativos, por ello el mantenimiento a programar es preventivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora: El Anexo 03: Precisiones a los lineamientos técnicos

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y EQUIPOS DE BAJA TENSION DEL E.P. HUANUCO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	18:44:09

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

la prueba con carga requiere el alquiler de banco resisitivo o se hará con carga del cliente?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La prueba de funcionamiento con carga de los dos grupos electrógenos se realizará con carga del Establecimiento penitenciario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora: El Anexo 03: Precisiones a los lineamientos técnicos

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y EQUIPOS DE BAJA TENSION DEL E.P. HUANUCO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	18:44:09

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Para la luminaria NA150w, cantidad de mts de conductor NLT 2x2.5mm2 a considerar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se hará uso de 5.50 m de cable tipo NLT de 2 x 2.5 mm² para la conexión eléctrica de la luminaria de Na 150W

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora: El Anexo 03: Precisiones a los lineamientos técnicos

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y EQUIPOS DE BAJA TENSION DEL E.P. HUANUCO

Ruc/código :	20601187605	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	J.H.P SERVICIOS GENERALES E INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	19:20:26

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; SE CONSULTA AL COMITE SI ES QUE EN ARAS DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, SE INCLUYA; ACREDITAR EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO O INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS EN BT Y/O MT PARA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL Y/O EDIFICACIONES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 103

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Dado que se solicita la incorporación de otros servicios similares, se le da el tratamiento de observación, por lo que se acoge parcialmente la consulta para garantizar mayor participacion de futuros postores, conforme al principio de libertad de concurrencia. Incluyendo la experiencia en la instalacion de sistemas electricos; considerando la naturaleza de la edificacion, no se acoge experiencia en infraestructura en general.

Asimismo se precisa que el término Mantenimiento, ya esta contenido y forma parte del objeto del servicio, por lo cual no se acoge lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente. Se agrega lo siguiente en la página 103 de las bases, en el literal B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; también se consideran servicios iguales o similares al objeto de la presente convocatoria a:

- Instalación de sistemas eléctricos en baja tensión