

LEYENDA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SIMBOLO	CONDICIÓN	DESCRIPCION	ALTURA (m)
	REEMPLAZO	PANEL LED DE 24W LUMINARIA EMPOTRAR EN CIELO RASO POTENCIA=24W, VOLTAJE=100-240V; TEMPERATURA DE COLOR: 6500K, CRI:80. FLUJO LUMINOSO: 2000 lm, FRECUENCIA: 50-60Hz.	EMPOTRADA EN BALDOSA
	REEMPLAZO	PANEL LED DE 24W LUMINARIA ADOSADA EN LOSA POTENCIA=24W, VOLTAJE=100-240V; TEMPERATURA DE COLOR: 6500K, CRI:80. FLUJO LUMINOSO: 2000 lm, FRECUENCIA: 50-60Hz.	ADOSADA EN BALDOSA
	NUEVO	PANEL LED DE 6W LUMINARIA EMPOTRAR EN LOZA POTENCIA=6W, VOLTAJE=100-240V; TEMPERATURA DE COLOR: 6500K, CRI:80. FLUJO LUMINOSO: 660 lm, FRECUENCIA: 50-60Hz, IP:IP20, CLASE II	EN LOSA
	REEMPLAZO	PANEL LED DE 6W LUMINARIA EMPOTRAR EN LOZA POTENCIA=6W, VOLTAJE=100-240V; TEMPERATURA DE COLOR: 6500K, CRI:80. FLUJO LUMINOSO: 660 lm, FRECUENCIA: 50-60Hz, IP:IP20, CLASE II	EN LOSA
	INSTALADO	SALIDA EXISTENTE EN EL AMBIENTE EL CONTRATISTA NO REALIZARA NINGUNA INTERVENCIÓN	EN LOSA INTERIOR
	INSTALADO	SALIDA EXISTENTE EN EL AMBIENTE EL CONTRATISTA NO REALIZARA NINGUNA INTERVENCIÓN	EN LOSA INTERIOR

	INSTALADO	SALIDA EXISTENTE EN EL AMBIENTE EL CONTRATISTA NO REALIZARA NINGUNA INTERVENCIÓN	EN LOSA INTERIOR
	NUEVO	SALIDA DE LUMINARIA: - CAJA METALICA OCTOGONAL - SAP DE 1.5mm DE ESPESOR - CONECTOR DE 3/4" CONDUIT EMT - SAP	ADOSADA EN LOZA
	NUEVO	TUBERIA CONDUIT: - TUBERIA CONDUIT EMT SAP - 3/4" - TIPO DE MONTAJE: ADOSADA	--
	INSTALADO	TUBERIA EXISTENTE EN EL AMBIENTE EL CONTRATISTA NO REALIZARA NINGUNA INTERVENCIÓN	--
	NUEVO	REFLECTOR LED: LUMINARIA ADOSADA A MURO POTENCIA=200W, VOLTAJE=100-277V; TEMPERATURA DE COLOR: 6500K. FLUJO LUMINOSO: 6500 lm, FRECUENCIA: 50-60Hz, IP:65	--
	NUEVO	SALIDA CAJA DE PASO - TIPO DE MONTAJE: EMPOTRADA - CAJA METALICA CUADRADA - SAP DE 300x300x150mm DE 1.5 mm DE ESPESOR	EMPOTRADA EN MURO

	INSTALADO	TABLERO ELÉCTRICO EXISTENTE - TABLERO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO RIEL DIN. - SE REALIZA EL DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICO, Y SUS INT. TERMOMAGN. PARA LUEGO SER REEMPLAZADA POR UNA CAJA DE PASO DE 300x300x150MM	EMPOTRADA EN MURO
	INSTALADO	TABLERO ELÉCTRICO EXISTENTE - TABLERO ELÉCTRICO DE PVC TIPO RIEL DIN. - SE REALIZA EL DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICO, Y SUS INT. TERMOMAGN. PARA LUEGO SER REEMPLAZADA POR UNA CAJA DE PASO DE 300x300x150MM	EMPOTRADA EN MURO
	INSTALADO	SALIDA DE LUMINARIA DE EMERGENCIA: - CAJA METALICA RECTANGULAR - SAP DE 1.5mm DE ESPESOR - CONECTOR DE 3/4" CONDUIT EMT - SAP	EN MURO 2.20m
	INSTALADO	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTADOR, PARA ADOSAR AL PANEL DE 2, FABRICADO CON LÁMINA PARA UNA TEMPERATURA DE 125 °C MÍN. A 220 V 60HZ, CON BOTONES DE DISPARO TEST Y RON, RELAY DE TRANSFERENCIA AUXILIAR, GRADO DE PROTECCIÓN: IP 55.	EN PANEL 1.20m
	INSTALADO	INTERRUPTOR SIMPLES, SENCILLO, CONMUTACIÓN EN CAJA RECTANGULAR PARA EMPOTRAR EN PARED, METÁLICO, BASE, INTERIOR, SOPORTE, PLUS, TERMINADO.	EN PANEL 1.20m

ESPECIFICAICONES TÉCNICA PARA TOMACORRIENTE E INTERRUPTORES:

- La procedencia de la construcción de su material debera ser en base de iones de plata (Ag+).
- Deberá garantizar la no proliferación de bacterias, virus y hongos sin crear efectos de inmunización o resistencia (destrucción física y no química).

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

HOSPITAL REGIONAL DOCENTES LAS MERCEDES

HOSP. LAS MERCEDES

DIVISION: **DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

AREA: **UNIDAD FORMULADORA**

PROYECTO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMEDOR DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES"

PROPIETARIO: **GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES"**

ESPECIALIDAD: **INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

PLANO: **CANALIZACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT -- EMERGENCIA --**

REALIZADO: S.J.Q.T.

FECHA: **FEBRERO 2024**

UBICACION: **Av. LUIS GONZALES NRO. 635 DPTO. DE LAMBAYEQUE - PROV. Y DIST. DE CHICLAYO**

ESCALA: **1/25**

PROFESIONAL:

LAMINA: **IE-04**