

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:50:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que el tipo de cemento a emplearse en las cimentaciones de postes, resanes de veredas, etc será el cemento portland tipo I.

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que se utilizara cemento portland tipo I.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:50:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Dónde se hará entrega de los materiales desmontados?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala Los materiales desmontados se haran entrega en la SET Tayabamba, ubicado en la salida de Tayabamba carretera a Gochirca, lugar céntrico y único en la jurisdicción del SE Tayabamba ¿ UOLS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:50:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para el desmontaje de postes se permitirá el corte desde la base de estos a nivel de piso para su desmontaje

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa al participante que el retiro y desmontaje de los postes en buen estado será de forma completa y los postes en mal estado serán retirados de su base a 10 cm por debajo del nivel de piso para su posterior resane por el contratista, previa verificación de la Supervisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:50:57

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para el desmontaje de retenidas se permitirá el corte de las varillas de anclaje a nivel de piso para el desmontaje de estas.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala que se permitirá el corte de las varillas de anclaje a nivel de piso para el desmontaje, Ver Especificaciones Técnicas de Desmontaje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:50:57

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos el alcance de la partida 350.0250 MONITOREO AMBIENTAL. Donde se especifique los tipos de monitoreo (aire, ruido, etc) así como las respectivas cantidades y puntos donde se realizarán, ya que en el expediente no se encuentra dicha información.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuria señala El detalle del Monitoreo Ambiental, se ubica en A.C.U. RP-SED: Detalle M. Amb.
El monitoreo de ruido y aire, se indica la cantidad de muestras, puntos y numero de veces. La ubicacion de los puntos se realizaran en coordinación con la supervisión de obra considerando criterios del PAD que se adjuntó.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:50:57

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Referente al presupuesto de obra se ha verificado que la partida 500.0517 DESMONTAJE DE CONDUCTOR AL/Cu, INCLUYE ENROLLADO CONDUCTOR DE AL Y Cu DIFERENTES CALIBRES, TRES FASES de la hoja Montaje_RP cuya cantidad en la columna total es de 1862.54 en realidad contiene mas de dos (2) decimales. Solicitamos corregir dicho total a solo dos decimales y enviar el archivo corregido.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ha verificado que la columna del producto: precio x cantidad esta redondeado, mediante formula, a dos decimales.

El monto total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos decimales.

Se alcanzó presupuesto en archivo excel para la presentación de oferta economica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:50:57

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar cual es la fecha de elaboración del presupuesto ya que en las bases indican que es julio 2022 y en el presupuesto se indica mayo 2023.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité precisa que la fecha del presupuesto es a mayo del 2023. Se corrige las Bases en dicho extremo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:50:57

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Referente al transporte de suministros a obra se verifica por medio de visita a obra que solo ingresan carros doble eje de 15 toneladas por lo que el costo del transporte se está elevando en 300%.

Se solicita el cálculo del transporte para verificar que consideraciones se han tomado para el cálculo del monto del transporte de S/148,095.31 mostrado en el presupuesto.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala que valor referencial de transporte de materiales ha sido estimado en porcentaje del costo de suministro, sin embargo el postor puede mejorar el costo en su propuesta final.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:50:57

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Referente a los precios de los suministros de las redes primarias y secundarias se verifica que los precios son inferiores a los precios del mercado. (precios del primer trimestre 2022)

Solicitamos el envío de las cotizaciones de los suministros que se emplearon para la elaboración del presupuesto.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la consulta y adjunta cotizaciones referenciales de materiales principales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:50:57

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Referente al monto referencial se verifica que para la elaboración del presupuesto se han utilizado precios de suministros que no estan de acuerdo a los precios del mercado ya que los precios empleados corresponden al primer trimestre del año 2022.

Solicitamos la actualización del monto referencial del proyecto.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala El presupuesto se ha elaborado con cotizaciones referenciales, las cotizaciones tienen un plazo corto de vigencia de dias o semanas como maximo, se adjunta cotizaciones referenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:50:57

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Referente al cronograma de obra se verifica que no se ha especificado el plazo del replanteo de obra. Solicitamos indicar la duración del replanteo y la corrección del plazo total de la obra.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria no acoge la consulta y precisa que si se ha especificado en el cronograma el plazo de replanteo se encuentra en la partida: MMT Preliminares y Replanteo y es de 30 días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:50:57

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

1.3 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 4´297,387.13 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 13/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra.

Sin embargo, en el cuadro de detalle del Valor referencial aparece el siguiente monto S/ 4´252,230.97, se solicita nos confirmen el precio correcto del VALOR REFERENCIAL.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité precisa que el Valor referencial es de S/ 4´252,230.97 conforme el cuadro detale del VR señalado en las Bases. Se corrige el párrafo anterior al momento de la Integración de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El valor referencial asciende a S/ 4´297,387.97(CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 97/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MAYO 2023.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:50:57

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Solicitamos confirmar que para el Perfeccionamiento del Contrato el Postor Adjudicado tendrá la facultad de optar como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento por la retención del monto total de la garantía correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité acoge la consulta. Conforme establecen las Bases y en virtud del DL. 1553, el postor adjudicado tiene la facultad de optar como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento por la retención del monto total de la garantía correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:50:57

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

DE LOS ADELANTOS (ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES). SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION QUE, PARA LA INTEGRACION DE BASES, SE CONSIDERE QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ADELANTOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEA CONSTITUIDA POR UN FIDEICOMISO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 184 y 185 DEL REGLAMENTO, SIRVASE ACOGER.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria no acoge la consulta; conforme a lo prescrito por el Art. 184 numeral 184.1 del RLCE, la incorporación del fideicomiso como forma de administrar los adelantos solicitados por el contratista son POTESTAD de la entidad y no una obligación. En el presente caso la entidad no ha optado por tal camino, lo cual es perfectamente válido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:50:57

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

"LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN QUE PUEDEN ADOPTARSE SON LO SIGUIENTES": C) Solvencia económica: aplicable para la licitación Publica contratadas para la ejecución de la obra. Al decir PUEDEN es potestad de la entidad solicitar el requisito de acreditar una línea de crédito. Consideramos que existe una afectación a la libre competencia en la aplicación del requisito antes señalado. Debido a la situación política y económica, los requisitos para líneas de crédito son muy difíciles de cumplir. Dadas las actuales condiciones las empresas constructoras peruanas en general para el sistema bancario están consideradas "Empresas de Alto Riesgo", lo cual imposibilita la obtención de dicha carta de solvencia o línea de crédito. Las empresas que gozan de esta facilidad son las empresas extranjeras (asiáticas principalmente que tiene el soporte de sus gobiernos) pueden cumplir este requisito lo cual limita la libre competencia Por esos motivos instamos a vuestra entidad a no aplicar el mencionado requisito ya que estaría flagrantemente afectando la libre competencia en perjuicio de las empresas nacionales.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria No acoge lo solicitado, teniendo en cuenta que el procedimiento de selección N°141-2022-HDNA-2, deriva de una convocatoria principal la LP N°141-2022-HDNA-1, de fecha 30.09.2022), y el Decreto Supremo 234-2022-EF, entró en vigencia con fecha 28.10.2022; en tal sentido, se han mantenido las mismas condiciones de los requisitos de calificación. Sin embargo se precisa que a fin de propiciar la mayor participación de postores se modifica el monto de línea de credito a S/ 637,834.65

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SOLVENCIA ECONÓMICA:

Requisitos

El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a S/ 637,834.65 (Seiscientos treinta y siete mil ochocientos treinta y cuatro con 65/100 soles).

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:50:57

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Según lo revisado en las bases de la licitación observamos que se esta solicitando equipos con una antigüedad no mayor a cinco (05) años a la fecha de convocatoria, dicho requisito restringe y afecta el Principio de Libre Concurrencia de postores y el Principio de Igualdad de Trato (¿), toda vez que discrimina y limita la participación de postores, por lo que se solicita suprimir dicho requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria No acoge lo solicitado.
Se precisa que a fin de propiciar la mayor participación se modifica la antigüedad de algunas maquinarias:

La antigüedad de las maquinarias (Camion Grua, Camion Plataforma y Camion volquete) deberá ser no mayor de Quince (15) años de antigüedad a la fecha de convocatoria, la antigüedad de la camioneta 4x4 Pick-Up 148HP, doble cabina deberá ser no mayor de Cinco (05) años de antigüedad a la fecha de la convocatoria.

La antigüedad del resto de los equipos deberá ser no mayor de diez (10) años de antigüedad a la fecha de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20601264383	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	DAJUVI E.I.R.L.	Hora de envío :	19:26:29

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

SE SOLICITA: Ampliar la experiencia del postor en:

- Redes Distribución: Líneas Primarias y/o Redes Primaria y/o Redes Secundarias y/o Alumbrado Público y conexiones domiciliarias ejecutas de manera independiente y/o en conjunto.

Debido a que son similares al objeto de la convocatoria generando mayor concurrencia de postores en el presente proceso de licitación pública.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases Estándares - Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que la experiencia del postor en la especialidad, se indica en las Bases en 3.2 Requisitos de calificación B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

Es valido cuando el postor ha ejecutado obras electromecanicas de manera independiente o en conjunto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20601264383	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	DAJUVI E.I.R.L.	Hora de envío :	19:26:29

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

SE SOLICITA:

Suprimir el requisito solicitado de Línea de Crédito de Solvencia Económica, debido a que fue derogada con el D.S. 234-2022-EF, publicada en el Diario Oficial el Peruano.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S. 234-2022-EF.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité no acoge la Observación indicando que el D.S 234-2022-EF publicado el 7.10.22, señala en su Tercera Disposicion Complementaria Transitoria que los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigencia se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria, siendo esto asi se señala que el procedimiento en concurso (AS 141-2022-HDNA-2) deriva de un procedimiento principal que es la LP 22-2022-HDNA-1 convocado el 29/09/2022, por lo que según el reglamento de la LCE "Cuando los procedimientos de selección se declaran desiertos, la siguiente convocatoria debe efectuarse siguiendo el mismo procedimiento de selección", siendo que no se puede suprimir el requisito Solvencia Económica puesto que no fue determinado en el informe de evaluación de las razones que motivaron la declaratoria de desierto.

Sin embargo se precisa que a fin de propiciar la mayor participación de postores el área usuaria ha modificado el monto de linea de credito a S/ 637,834.65

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a S/ 637,834.65 (Seiscientos treinta y siete mil ochocientos treinta y cuatro con 65/100 soles

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-141-2022-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 9 SED DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA UBICADO EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20601264383	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	DAJUVI E.I.R.L.	Hora de envío :	19:26:29

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

SE SOLICITA:
Ampliar el alcance y/o campo de aplicación del factor de evaluación de la practica: Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. en:
Ejecución de Sistemas de Electrificación Urbano y/o Rural de: Alta Tensión y/o Media Tensión y/o Subestaciones y/o baja tensión y/o Alumbrado publico y/o conexiones domiciliarias.

A fin de dar cumplimiento al principio de Transparencia y Libre concurrencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** D **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que el alcance del campo de aplicación se podra considerar Obras electromecánicas iniciadas en iter al 14.1.3

- Redes de Distribución primaria y/o.
- Pequeños Sistemas Eléctricos y/o.
- Alimentadores en Media Tensión desde 1 kV. hasta 33 kV y/o.
- Redes de Distribución Secundaria y/o Redes para Alumbrado Público y/o.
- Sistemas eléctricos rurales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null