

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INSTRUMENTACION Y CONTROL

Ruc/código : 20504203531

Fecha de envío : 28/09/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION INDUSTAGRI S.A.C.

Hora de envío : 12:06:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del sub ítem n° 2, Fuente de Alimentación MEANWELL, la referencia DRP-240-48, está en etapa de Obsolescencia.

Se puede proponer un equivalente exacto de reemplazo en la misma marca ? o se tiene que proponer la referencia original solicitada ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 9.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion en coordinacion con el area usuaria aclara que: EL MODELO COLOCADO (SOLO ES REFERENCIAL) EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ES PARA QUE LOS POSTORES PUEDAN CONOCER LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO REQUERIDO Y QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN SERVICIO; ASIMISMO, EL POSTOR PUEDE PROPONER OTRO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES EN CUANTO TENSIONES DE ENTRADA/SALIDA Y POTENCIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-SAN GABAN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INSTRUMENTACION Y CONTROL

Ruc/código :	20501523756	Fecha de envío :	29/09/2023
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	11:50:37

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Estimados sres. del comité; CONFIRMAR que el equipo indicado en el Sub-Item 1 requiere que tenga salidas digitales (20 como minimo) e indicar las características de dichas salidas: Nivel de voltaje, etc.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion en coordinacion con el area usuaria aclara que: LAS SALIDAS SON OPCIONALES, EL EQUIPO PODRIA TRAERLAS POR DEFECTO DE ACUERDO AL MODELO PROPUESTO.

En ese sentido, se modifica dicho punto de las especificaciones tecnicas:

DICE:
SALIDAS
Digital: 20

DEBE DECIR:
SALIDAS
Digital: 20 (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TRANSMISOR DE POSICION ANGULAR
SALIDAS
Digital: 20 (opcional)