

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código : 20111740438

Nombre o Razón social : SONEPAR PERU S.A.C.

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 16:19:57

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 1, FICHAS: 43964, 44261, 46489, 57296, 57297, 57298, 57299, 58360, 59520 y 59528

- Por temas de seguridad del personal operario y técnico de Sedapal, se sugiere considerar el uso de display y kit de montaje en tablero  
FAVOR CONFIRMAR ACEPTACION

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. No se acepta solicitud. Según las características técnicas, en bases no se especifica el kit de montaje; sin embargo dependerá del postor incluir el kit de montaje. Se aclara que el suministro del display si se encuentra considerado como característica técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20111740438	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	SONEPAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:19:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

PAQUETE 2, FICHAS: 51189, 52750, 52751 Y 54262

- En aras de la libre competencia y compatibilidad de comunicaciones de los equipamientos se sugiere adicionar el protocolo: Modbus RTU a los protocolos mencionados Modbus TCP ó Ethernet IP  
FAVOR CONFIRMAR ACEPTACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. No se acepta solicitud. En las características técnicas, el protocolo solicitado en bases es Modbus TCP o Ethernet IP, debido a que las estaciones de bombeo tienen comunicación basada en los protocolos mencionados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20111740438	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	SONEPAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:19:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

PAQUETE 3, FICHA: 57293

- Se sugiere tomar en cuenta que un motor de 25HP a 230Vac consume una corriente aproximada de 70A. En las bases se indica 45A.

SOLICITAMOS CONSIDERAR 70A

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se aclara que en la ficha 57293 se indica corriente de 45 Amperios o superior; por lo tanto, 70 amperios esta considerado dentro del rango.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20141151968	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	S Y Z COMINSA SRLTDA	Hora de envío :	22:19:21

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto a los "catálogos o folletos u hojas técnicas o cualquier otro documento emitido por el Fabricante del producto ofertado"

Confirmar si estos pueden presentarse en otro idioma distinto al español, es decir se puede presentar en Ingles?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1.e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se precisa que de acuerdo al Artículo 59: (...) Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Debiendo considerar lo requerido en Bases; según las especificaciones técnicas mínimas tales como las indicadas en la página 17 de las bases del presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20141151968	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	S Y Z COMINSA SRLTDA	Hora de envío :	22:19:21

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿Se puede presentar las cartas de calidad del fabricante para los productos propuestos en idioma ingles?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1.e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se precisa que de acuerdo al Artículo 59: (...) Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20141151968	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	S Y Z COMINSA SRLTDA	Hora de envío :	22:19:21

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia de S/ 800 000.00 solicitada en cada paquete, al ser productos similares en cada uno de los paquetes.

Confirmar si se puede usar la experiencia del paquete 1 y replicar la misma experiencia en el paquete 2 y 3? O tienen que ser facturas o ventas distintas en cada caso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se confirma, que la experiencia del postor puede ser replicada en los paquetes que se oferten; considerando que los bienes similares son los mismos para el Paquete N° 01 - 02 y 03; según bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20141151968	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	S Y Z COMINSA SRLTDA	Hora de envío :	22:19:21

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

Confirmar que el monto de la experiencia requerida en cada paquete incluye IGV.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** A      **Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se confirma, que el monto de la experiencia requerida en cada paquete incluye el IGV.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20141151968	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	S Y Z COMINSA SRLTDA	Hora de envío :	22:19:21

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Acreditación: Confirmar si para acreditar una experiencia es suficiente con adjuntar una factura de atención y su respectivo reporte de estado de cuenta que acredite su pago.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se aclara que de acuerdo a la página 53 de las bases, la experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código : 20141151968

Nombre o Razón social : S Y Z COMINSA SRLTDA

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 22:19:21

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Acreditación: Confirmar si de tener 01 OC con varios items entregados en distintas guías, por ende con distintas facturas y distintos comprobantes de pago, esto equivale como experiencia a 01 contratación de 20 que podemos presentar como experiencia.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** A      **Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se confirma, la acreditación de la experiencia del postor; según bases se acreditará con copia simple (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación (¿); según página 53 de bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20141151968	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	S Y Z COMINSA SRLTDA	Hora de envío :	22:19:21

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Requisitos, experiencia; Respecto a los bienes similares que mencionan para comprobar la experiencia del postor. Confirmar si la experiencia en "ARRANCADORES ELECTRÓNICOS" tambien pueden considerarse la venta de equipos con descripción de "SOFT STARTER + datos tecnicos" que es el mismo equipo con su descripción en Ingles.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se considerara como bienes similares, además de los indicados en bases a SOFT STARTER. Para el paquete N° 01 - 02 y 03; se adicionara en los bienes similares a: SOFT STARTER.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se incluirá en Bases; para los Paquetes N° 01 -02 y 03; (pagina 53) - Experiencia del Postor en la especialidad: bienes similares a : SOFT STARTER.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20141151968	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	S Y Z COMINSA SRLTDA	Hora de envío :	22:19:21

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Respecto a la Documentación obligatoria que se debe presentar en la oferta:  
Confirmar si la documentación debe ser independiente por cada paquete, es decir un expediente completo con todos los anexos y documentación por cada paquete así tengan información en comun. O la información comun no se triplica y solo se debe separa el Anexo 6, Los catalogos y la experiencia por Paquete.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1. Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se confirma que la documentación debe ser presentada por paquete al que se oferte.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código : 20141151968

Nombre o Razón social : S Y Z COMINSA SRLTDA

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 22:19:21

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Por temas de seguridad del personal operativo y técnico de Sedapal, se sugiere considerar el uso de display y kit de montaje en tablero.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** FT43964.V    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. No se acepta solicitud. Según las características técnicas, en bases no se especifica el kit de montaje; sin embargo dependerá del postor incluir el kit de montaje. Se aclara que el suministro del display si se encuentra considerado como característica técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código : 20141151968

Nombre o Razón social : S Y Z COMINSA SRLTDA

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 22:19:21

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

Se sugiere para una mejor disipación de calor y mayor vida útil de los componentes electronicos el uso de contactor de by-pass externo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** FT43964.V      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se aclara que el requerimiento es con contactor de by pass interno o externo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código : 20141151968

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : S Y Z COMINSA SRLTDA

Hora de envío : 22:19:21

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Por temas de seguridad del personal operativo y técnico de Sedapal, se sugiere considerar el uso de display y kit de montaje en tablero.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: FT44261.V

Página: 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. No se acepta solicitud. Según las características técnicas, en bases no se especifica el kit de montaje; sin embargo dependiera del postor incluir el kit de montaje. Se aclara que el suministro del display si se encuentra considerado como característica técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código : 20141151968

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : S Y Z COMINSA SRLTDA

Hora de envío : 22:19:21

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

Se sugiere para una mejor disipación de calor y mayor vida útil de los componentes electronicos el uso de contactor de by-pass externo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.1

**Literal:** FT44261.V

**Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se aclara que el requerimiento es con contactor de by pass interno o externo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código : 20141151968

Nombre o Razón social : S Y Z COMINSA SRLTDA

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 22:19:21

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

Por temas de seguridad del personal operativo y técnico de Sedapal, se sugiere considerar el uso de display y kit de montaje en tablero.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: FT46489.V      Página: 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. No se acepta solicitud. Según las características técnicas, en bases no se especifica el kit de montaje; sin embargo dependiera del postor incluir el kit de montaje. Se aclara que el suministro del display si se encuentra considerado como característica técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código : 20141151968

Nombre o Razón social : S Y Z COMINSA SRLTDA

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 22:19:21

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Se sugiere para una mejor disipación de calor y mayor vida útil de los componentes electronicos el uso de contactor de by-pass externo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** FT46489.V      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se aclara que el requerimiento es con contactor de by pass interno o externo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20141151968	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	S Y Z COMINSA SRLTDA	Hora de envío :	22:19:21

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En aras de la libre competencia y compatibilidad de comunicaciones de los equipamientos se sugiere adicionar el protocolo: Modbus RTU a los protocolos mencionados Modbus TCP y Ethernet IP

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: FT51189.V Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. No se acepta solicitud, se aclara que el protocolo solicitado en bases es Modbus TCP o Ethernet IP debido a que las estaciones de bombeo tienen comunicación basada en los protocolos mencionados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20141151968	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	S Y Z COMINSA SRLTDA	Hora de envío :	22:19:21

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En aras de la libre competencia y compatibilidad de comunicaciones de los equipamientos se sugiere adicionar el protocolo: Modbus RTU a los protocolos mencionados Modbus TCP y Ethernet IP

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: FT52750.V Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. No se acepta solicitud, se aclara que el protocolo solicitado en bases es Modbus TCP o Ethernet IP debido a que las estaciones de bombeo tienen comunicación basada en los protocolos mencionados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20141151968	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	S Y Z COMINSA SRLTDA	Hora de envío :	22:19:21

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En aras de la libre competencia y compatibilidad de comunicaciones de los equipamientos se sugiere adicionar el protocolo: Modbus RTU a los protocolos mencionados Modbus TCP y Ethernet IP

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: FT52751.V Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. No se acepta solicitud, se aclara que el protocolo solicitado en bases es Modbus TCP o Ethernet IP debido a que las estaciones de bombeo tienen comunicación basada en los protocolos mencionados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código : 20141151968

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : S Y Z COMINSA SRLTDA

Hora de envío : 22:19:21

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

Se sugiere tomar en cuenta que un motor de 25HP a 230Vac consume una corriente aproximada de 70A. En las bases se indica 45A

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.1

**Literal:** FT57293.V

**Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se aclara que en la ficha 57293 indica corriente de 45 Amperios o superior; por lo tanto, 70 amperios esta considerado dentro del rango.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20141151968	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	S Y Z COMINSA SRLTDA	Hora de envío :	22:19:21

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Por temas de seguridad del personal operativo y técnico de Sedapal, se sugiere considerar el uso de display y kit de montaje en tablero.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: FT57296.V Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. No se acepta solicitud. Según las características técnicas, en bases no se especifica el kit de montaje; sin embargo dependera del postor incluir el kit de montaje. Se aclara que el suministro del display si se encuentra considerado como característica técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código : 20141151968

Nombre o Razón social : S Y Z COMINSA SRLTDA

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 22:19:21

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

e sugiere para una mejor disipación de calor y mayor vida útil de los componentes electronicos el uso de contactor de by-pass externo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** FT57296.V      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se aclara que el requerimiento es con contactor de by pass interno o externo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20141151968	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	S Y Z COMINSA SRLTDA	Hora de envío :	22:19:21

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

Por temas de seguridad del personal operativo y técnico de Sedapal, se sugiere considerar el uso de display y kit de montaje en tablero.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** FT47297.V      **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. No se acepta solicitud. Según las características técnicas, en bases no se especifica el kit de montaje; sin embargo dependera del postor incluir el kit de montaje. Se aclara que el suministro del display si se encuentra considerado como característica técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código : 20141151968

Nombre o Razón social : S Y Z COMINSA SRLTDA

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 22:19:21

**Consulta:** Nro. 26

**Consulta/Observación:**

Se sugiere para una mejor disipación de calor y mayor vida útil de los componentes electronicos el uso de contactor de by-pass externo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** FT47297.V      **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se aclara que el requerimiento es con contactor de by pass interno o externo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20141151968	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	S Y Z COMINSA SRLTDA	Hora de envío :	22:19:21

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**

Por temas de seguridad del personal operativo y técnico de Sedapal, se sugiere considerar el uso de display y kit de montaje en tablero.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: FT57298.V      Página: 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. No se acepta solicitud. Según las características técnicas, en bases no se especifica el kit de montaje; sin embargo dependiera del postor incluir el kit de montaje. Se aclara que el suministro del display si se encuentra considerado como característica técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código : 20141151968

Nombre o Razón social : S Y Z COMINSA SRLTDA

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 22:19:21

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**

Se sugiere para una mejor disipación de calor y mayor vida útil de los componentes electronicos el uso de contactor de by-pass externo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** FT57298.V      **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se aclara que el requerimiento es con contactor de by pass interno o externo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20141151968	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	S Y Z COMINSA SRLTDA	Hora de envío :	22:19:21

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

Por temas de seguridad del personal operativo y técnico de Sedapal, se sugiere considerar el uso de display y kit de montaje en tablero.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: FT57299.V      Página: 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. No se acepta solicitud. Según las características técnicas, en bases no se especifica el kit de montaje; sin embargo dependiera del postor incluir el kit de montaje. Se aclara que el suministro del display si se encuentra considerado como característica técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código : 20141151968

Nombre o Razón social : S Y Z COMINSA SRLTDA

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 22:19:21

**Consulta:** Nro. 30

**Consulta/Observación:**

Se sugiere para una mejor disipación de calor y mayor vida útil de los componentes electronicos el uso de contactor de by-pass externo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** FT57299.V      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se aclara que el requerimiento es con contactor de by pass interno o externo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código : 20141151968

Nombre o Razón social : S Y Z COMINSA SRLTDA

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 22:19:21

**Consulta:** Nro. 31

**Consulta/Observación:**

Por temas de seguridad del personal operativo y técnico de Sedapal, se sugiere considerar el uso de display y kit de montaje en tablero.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: FT58360.V      Página: 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. No se acepta solicitud. Según las características técnicas, en bases no se especifica el kit de montaje; sin embargo dependiera del postor incluir el kit de montaje. Se aclara que el suministro del display si se encuentra considerado como característica técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20141151968	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	S Y Z COMINSA SRLTDA	Hora de envío :	22:19:21

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Se sugiere para una mejor disipación de calor y mayor vida útil de los componentes electronicos el uso de contactor de by-pass externo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: FT58360.V Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se aclara que el requerimiento es con contactor de by pass interno o externo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código : 20141151968

Nombre o Razón social : S Y Z COMINSA SRLTDA

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 22:19:21

**Consulta:** Nro. 33

**Consulta/Observación:**

Por temas de seguridad del personal operativo y técnico de Sedapal, se sugiere considerar el uso de display y kit de montaje en tablero.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: FT59520.V      Página: 44

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. No se acepta solicitud. Según las características técnicas, en bases no se especifica el kit de montaje; sin embargo dependiera del postor incluir el kit de montaje. Se aclara que el suministro del display si se encuentra considerado como característica técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20141151968	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	S Y Z COMINSA SRLTDA	Hora de envío :	22:19:21

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se sugiere para una mejor disipación de calor y mayor vida útil de los componentes electronicos el uso de contactor de by-pass externo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: FT59520.V Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se aclara que las características técnicas de la ficha 59520 es para uso con contactor bypass externo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20141151968	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	S Y Z COMINSA SRLTDA	Hora de envío :	22:19:21

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Por temas de seguridad del personal operativo y técnico de Sedapal, se sugiere considerar el uso de display y kit de montaje en tablero.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: FT59528.V Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. No se acepta solicitud. Según las características técnicas, en bases no se especifica el kit de montaje; sin embargo dependera del postor incluir el kit de montaje. Se aclara que el suministro del display si se encuentra considerado como característica técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código : 20141151968

Nombre o Razón social : S Y Z COMINSA SRLTDA

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 22:19:21

**Consulta:** Nro. 36

**Consulta/Observación:**

Se sugiere para una mejor disipación de calor y mayor vida útil de los componentes electronicos el uso de contactor de by-pass externo

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** FT59528.V      **Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se aclara que el requerimiento es con contactor de by pass interno o externo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20521986311	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	PERU PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:45:57

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

De participar en más de un paquetes, ¿el monto acumulado acreditado por el postor es independiente por paquete o es la sumatoria de los paquetes a participar?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se aclara que el monto acreditado por el postor es independiente por paquete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20521986311	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	PERU PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:45:57

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

La garantía de fiel cumplimiento o carta fianza, ¿ puede emitirse una sola por el monto de los paquetes adjudicados?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 2.3 Literal: a Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. La garantía de fiel cumplimiento o carta fianza, se emite por el monto según paquete (s) adjudicado (s).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20508841397	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L.	Hora de envío :	23:46:41

**Observación: Nro. 39**

**Consulta/Observación:**

Dentro de los requisitos para la Experiencia del postor en la especialidad, si bien se ha listado algunos bienes similares, pero teniendo en cuenta que en las ordenes de servicios o facturas que emiten nuestros clientes utilizan otros términos similares a los aquí enunciados, en aras de fomentar mayor cantidad de participación de postores, solicitamos al comité puede considerar como bienes similares lo siguiente: TABLEROS DE POTENCIA CON VARIADORES y/o TABLERO DE VARIADORES y/o POWER FLEX 525

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 3.2                      **Literal:** A                      **Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 , inciso a) Libertad de concurrencia, b) Igual de trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta parcialmente solicitud, se agregara como bienes similiares TABLEROS DE POTENCIA CON VARIADORES y/o TABLERO DE VARIADORES. No se considerará POWER FLEX 525 por ser un modelo de una marca determinada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se incluirea en Bases; para los Paquetes N° 01 -02 y 03; (pagina 53) - Experiencia del Postor en la especialidad: bienes similiares a :  
TABLEROS DE POTENCIA CON VARIADORES y/o TABLERO CON VARIADORES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-17-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO

Ruc/código :	20508841397	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L.	Hora de envío :	23:46:41

**Observación: Nro. 40**

**Consulta/Observación:**

Dentro de los requisitos para la Experiencia del postor en la especialidad, donde dice que el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 800,000.00 (Ochocientos mil soles por cada paquete), en aras de fomentar mayor cantidad de participación de postores, solicitamos al comité puede considerar disminuir el monto de experiencia a 500,000.00 (quinientos mil soles por cada paquete).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A    **Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 , inciso a) Libertad de concurrencia, b) Igual de trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta lo solicitado, se considerara para los Paquetes N° 01- 02 y 03 como experiencia del postor el monto facturado acumulado equivalente a S/500 000,00 (Quinientos Mil Soles y 00/100 soles)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En Mérito al Memorando N° 933-2023-EGEB-AR. Se incluire en Bases; para los Paquetes N° 01 -02 y 03; (pagina 53) - Experiencia del Postor en la especialidad: El postor debe acredita un monto facturado acumulado equivalente a S/500 000,00 (Quinientos Mil Soles y 00/100 soles)