

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-IPEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DEL LABORATORIO 48, LABORATORIO 22 Y LABORATORIO 35 DE LA PLANTA DE PRODUCCION DE RADIOISOTOPOS Y RADIOFARMACOS (PPRR)

Ruc/código :	20601155371	Fecha de envío :	16/06/2023
Nombre o Razón social :	ACCESORIOS DE TRANSPORTADORES DEL PERU, INGENIERIA Y FABRICACION S.A.C - ACTRA PERU S.A.C	Hora de envío :	22:59:03

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

En las bases, indican que el color de los pisos, paredes y techos, deben ser de color BLANCO/GRIS CLARO¿...sin embargo, en el mercado peruano, los pisos que reúnen las características de resistencia a la abrasión y productos químicos, vienen en los colores solicitados, pero con unos ligeros jaspes de color negro. Confirmar si se puede instalar el piso con estos pequeños jaspes negros, ya que de lo contrario, habría que importarlos y el plazo de ejecución se extendería.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** I      **Literal:** 1.1 d)      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a los señalado por el área usuaria, Se precisa que se aceptara la instalación del piso vinílico homogéneo o piso vinílico de alto transito homogéneo de color blanco que tiene tonalidad blanca con jaspes negras que son propios por diseño del producto

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que se aceptara la instalación del piso vinílico homogéneo o piso vinílico de alto transito homogéneo de color blanco que tiene tonalidad blanca con jaspes negras que son propios por diseño del producto

Entidad convocante : INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-IPEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DEL LABORATORIO 48, LABORATORIO 22 Y LABORATORIO 35 DE LA PLANTA DE PRODUCCION DE RADIOISOTOPOS Y RADIOFARMACOS (PPRR)

Ruc/código :	20601155371	Fecha de envío :	16/06/2023
Nombre o Razón social :	ACCESORIOS DE TRANSPORTADORES DEL PERU, INGENIERIA Y FABRICACION S.A.C - ACTRA PERU S.A.C	Hora de envío :	22:59:03

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Nuestro adhesivo para piso trabaja perfectamente en superficies previamente lijadas y resanadas, garantizando al 100% la adherencia del vinílico en rollos, sin embargo, en los términos de referencia indica que la pintura debe ser retirada en su totalidad. ¿confirmar si la pintura epóxica existente debe ser quitada completamente, y de ser así ¿se puede usar removedor de pintura?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.1 a) Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a los señalado por el area usuaria, Se precisa que acuerdo al terminos de referencia, en los numerales 1.1. a), 2.1 a) y 3.1 a) señala que las superficies de los pisos, paredes y techos deberán estar secas y libres de pintura epoxi antigua y sin adherencia de polvo, suciedad, grasa, aceite o cualquier otro contaminante que perjudica la adherencia del piso vinílico. Así mismo, para la eliminación total o necesaria del recubrimiento antiguo, se puede utilizar espátulas, escobillas, rasquetas, lijas y removedor de pintura o decapante de pintura en estado líquido que no dañe estructuras de drywall y concreto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que de acuerdo a los señalado por el area usuaria, en los terminos de referencia, en los numerales 1.1. a), 2.1 a) y 3.1 a) señala que las superficies de los pisos, paredes y techos deberán estar secas y libres de pintura epoxi antigua y sin adherencia de polvo, suciedad, grasa, aceite o cualquier otro contaminante que perjudica la adherencia del piso vinílico. Así mismo, para la eliminación total o necesaria del recubrimiento antiguo, se puede utilizar espátulas, escobillas, rasquetas, lijas y removedor de pintura o decapante de pintura en estado líquido que no dañe estructuras de drywall y concreto.

Entidad convocante : INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-IPEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DEL LABORATORIO 48, LABORATORIO 22 Y LABORATORIO 35 DE LA PLANTA DE PRODUCCION DE RADIOISOTOPOS Y RADIOFARMACOS (PPRR)

Ruc/código :	20602699707	Fecha de envío :	16/06/2023
Nombre o Razón social :	LIMACHE ENGINEERING S.A.C.	Hora de envío :	23:58:58

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

SE REQUIERE APERTURAR EL REQUISITO DE CALIFICACION PARA LA EXPERIENCIA DEL SUPERVISOR E INCORPORAR LOS SIGUIENTES: o iii ) acondicionamiento de laboratorio farmaceutico y/o revistamiento de piso y paredes y/o mantenimientos de pisos y paredes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.2 Página: 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

vulnera el principio de libertad de concurrencia e igualdad de tratos

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a los señalado por el área usuaria, se acoge parcialmente la observación, por lo que se incorporara en requisito de calificación para la experiencia del supervisor lo siguiente: iii) acondicionamiento de laboratorio farmacéutico o sala limpia y/o revestimiento de piso y paredes en laboratorio farmacéutico o sala limpia y/o mantenimientos de pisos y paredes en laboratorio farmacéutico o sala limpia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con oportunidad de la integración de bases, Se incorporara lo siguiente: iii) acondicionamiento de laboratorio farmacéutico o sala limpia y/o revestimiento de piso y paredes en laboratorio farmacéutico o sala limpia y/o mantenimientos de pisos y paredes en laboratorio farmacéutico o sala limpia