

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-164-2022-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE Y ACERO GALVANIZADO INCLUIDO INSTALACION SEGÚN EE.TT. PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE JULIACA

Ruc/código : 10296203462

Fecha de envío : 04/07/2022

Nombre o Razón social : BAZAN REZKALAH MANUEL FARITH

Hora de envío : 09:49:42

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para la fabricacion de pasamanos y barandas se pide tuberia de 2.00 mm esta tuberia no es comercial en nuestro mercado por lo que se solcita que se pueda presentar la propuesta por tuberia inos de 1.80mm que si existe en el mercado nacional

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.1.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria no acoge las observaciones, debido a que en el mercado comercial si se encuentra las tuberías con espesores iguales y superiores a 2 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-164-2022-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE Y ACERO GALVANIZADO INCLUIDO INSTALACION SEGÚN EE.TT. PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE JULIACA

Ruc/código :	10296203462	Fecha de envío :	04/07/2022
Nombre o Razón social :	BAZAN REZKALAH MANUEL FARITH	Hora de envío :	09:49:42

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

se solicita aclarar si todo el recorrido de los pasamanos debe ser mate o brillante.
tambien aclarar si los empalmes , curvaturas y anclajes tienen que ser acabado mate o puede ser considerado acabado brillante

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria no acoge las observaciones:

- Se aclara que los empalmes, curvaturas y anclajes de:

PASAMANOS CENTRAL DE ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS INTEGRADAS, INCLUYE INSTALACIÓN y PASAMANOS EN PARED DE ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS INTEGRADAS, INCLUYE INSTALACIÓN tendrán el acabado propio de la tubería inoxidable.

- Asi mismo se aclara que el acabado del PASAMANOS CENTRAL DE ACERO GALVANIZADO PARA ESCALERAS PRESURIZADAS, INCLUYE INSTALACIÓN, PASAMANOS EN PARED DE ACERO GALVANIZADO PARA ESCALERAS PRESURIZADAS, INCLUYE INSTALACIÓN y PASAMANOS EN EXTERIORES DE ACERO GALVANIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN estos se detallan en las pag. 21, 23, 25, 27 y 29 de las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de bienes y en los planos adjuntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-164-2022-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE Y ACERO GALVANIZADO INCLUIDO INSTALACION SEGÚN EE.TT. PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE JULIACA

Ruc/código :	10296203462	Fecha de envío :	04/07/2022
Nombre o Razón social :	BAZAN REZKALAH MANUEL FARITH	Hora de envío :	09:49:42

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el factor garantía comercial del postor se solicita aclarar que la garantía solo cubre defectos de fabricación mas no daños en las barandas o pasamanos ocasionados por terceros al tener manipulación con las áreas colindantes (trabajo de terrazo pulido)

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B C **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria no acoge las observaciones, debido a que en el numeral XIII GARANTIA COMERCIAL indica que deberá cumplir con la garantía de tres (03) años contra "DEFECTOS DEL BIEN"; Se aclara que estos solamente mencionan defectos del bien mas no daños ocasionados por terceros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-164-2022-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE Y ACERO GALVANIZADO INCLUIDO INSTALACION SEGÚN EE.TT. PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE JULIACA

Ruc/código :	10296203462	Fecha de envío :	04/07/2022
Nombre o Razón social :	BAZAN REZKALAH MANUEL FARITH	Hora de envío :	09:54:07

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

se estima a priori que el presupuesto que se puede apreciar por la experienciarequerida es muy bajo considrrnado el incremento de precios s a nivel internacional.

Se solicita reconsiderarlo

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.1 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria no acoge las observaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO