

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-OEC-MPC-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE MADERAMEN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE YANAOCA-CANAS-CUSCO

Ruc/código :	20520685091	Fecha de envío :	12/05/2023
Nombre o Razón social :	MADERERA ANCOBAMBA S.A.C	Hora de envío :	19:47:01

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

DINTEL DE MADERA ROLLIZO DE EUCALIPTO me pide de 5 pulgadas de espesor y 2 metros de largo , no siempre ambas puntas tienen 5 pulgadas exactas . puede tener una punta 5 pulgadas y la otra 4,7 pulgadas o 5,3 pulgadas y la otra punta 5 pulgadas , cual sería el margen de tolerancia respecto al rollizo de eucalipto , porque en rollizos por lo general son irregulares ambas puntas , cual es que el rige y a que se refiere exactamente con los 5 pulgadas de espesor porque por lo general ambas puntas no vienen siempre a la misma medida

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 1      Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE ,Respecto al Dintel de madera rollizo de eucalipto de 5" x 2 metros, debo indicar a las pulgadas de espesor SE ACOGE los rollizos mayores o iguales a 5" de espesor en ambos puntas sin variar los precios referenciales del requerimiento, ya que dichos materiales serán destinados para el techado de los galpones en las diferentes comunidades, por situaciones que se ha visto en las comunidades, las inclemencias climatológicas, en ocasiones son excesivas (nevada y granizo) siendo el rango entre 5" y 6" de espesor

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

¿ Respecto al Dintel de madera rollizo de eucalipto de 5" x 2 metros, debo indicar a las pulgadas de espesor SE ACOGE los rollizos mayores o iguales a 5" de espesor en ambos puntas sin variar los precios referenciales del requerimiento, ya que dichos materiales serán destinados para el techado de los galpones en las diferentes comunidades, por situaciones que se ha visto en las comunidades, las inclemencias climatológicas, en ocasiones son excesivas (nevada y granizo) siendo el rango entre 5" y 6" de espesor