

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N60663 DE LA LOCALIDAD DE BRETAÑA DEL DISTRITO DE PUINAHUA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N.2465336

Ruc/código : 20482752901

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : MAQUINARIA CONSTRUCCION Y MINERIA MACOMI S.A.C.

Hora de envío : 23:23:52

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

No se ha considerado el DL 1553 que permite que el postor adjudicatario opte por la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.3      **Literal:** a      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Decreto Legislativo 1553

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En ese contexto, la Municipalidad Distrital de Puinahua considera que la garantía de fiel cumplimiento, conformada por una carta fianza o similar le permite tener mayor liquidez al contratista al disponer del 100% de sus valorizaciones y afrontar con mayor éxito cualquier contratiempo de índole financiera, por lo que **NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN**, lo solicitado, debiendo de presentarse como garantía de fiel cumplimiento lo indicado en el numeral 3.2 y 3.3 de la sección general de las presentes bases administrativas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-CS-MDP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N60663 DE LA LOCALIDAD DE BRETAÑA DEL DISTRITO DE PUINAHUA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N.2465336

Ruc/código :	20482752901	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	MAQUINARIA CONSTRUCCION Y MINERIA MACOMI S.A.C.	Hora de envío :	23:23:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Según presupuesto ítem 02 Arquitectura (02.01.05.02 VENTANA CORREDIZA CON PARANTE DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 6mm), indica vidrio laminado, según planos solo indica ventana de vidrio y según presupuesto indica vidrio transparente de 6mm. Según especificaciones técnicas indica que el vidrio a emplearse será de 4mm de grosor. Se solicita el esclarecimiento del tipo de vidrio a emplearse

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.1 Literal: a Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta sobre el espesor de los vidrios de la partida 02.01.05.025, se ha verificado que en los planos están indicado un espesor de 6mm, por lo tanto, SE PRECISA, que considerando que lo indicado en los planos tiene prioridad sobre el resto de documentos técnicos y que además dentro de la partida se considera el uso de vidrio laminado 6mm, se ratifica que el espesor de los vidrios de dicha partida será 6mm, por lo que el texto de dicha partida no sufre modificación y queda tal cual ¿VENTANA CORREDIZA CON PARANTE DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 6mm¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null