

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE BR N° 52194 CAP. PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOAPTA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:19:38

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la Especialidad

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que se aceptará, como bienes similares, lo siguiente:

Suministro e instalación de sistemas de detección y alarma contra incendio.

Sustento:

El comité de selección debe tener en cuenta el objeto de la convocatoria, que no es tan solo la instalación, sino que es: INSTALACION Y SUMINISTRO de sistema de detección y alarma contra incendios para el nivel primario y secundario.

Lo solicitado por mi representada concuerda con el objeto de la convocatoria.

Asimismo, la normativa de contratación estatales indica:

OPINION N° 168-2017/DTN:

(¿) se entenderá como servicios SIMILARES a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras; siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta.

Lo solicitado por mi representada guarda relación directa con el objeto de la convocatoria; y con ello se busca eliminar toda barrera para la participación y promover la pluralidad de postores.

Acápiteme de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGINA N° 42

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEBR N° 52194 CAP. PNP ALPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOAPTA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:19:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR un plazo de prestación del servicio de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO.

Sustento:

El comité de selección debe tener en cuenta las gestiones logísticas que se tendrá que realizar para el traslado de todos los materiales.

Asimismo, la normativa de contratación estatales indica:

Artículo 29.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, IRRAZONABLES e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.8 **Literal:** A **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO, SIENDO EL PLAZO DE PRESTACION CONSIDERADO DE 25 DIAS CALENDARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGINA N° 13

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEBR N° 52194 CAP. PNP ALPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOAPTA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:19:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MATERIALES DE DETECCION Y ALARMA

Se hace mención a modelos que corresponden a una determinada marca (MIX-2000; MIX-3000 y demás).

Se solicita al comité de selección ELIMINAR los modelos que se mencionan en todos los extremos de los Términos de referencia.

O en todo caso, confirmar que se podrá presentar los materiales en modelos SIMILARES.

Sustento:

El comité de selección debe tener en cuenta la normativa en contrataciones estatales.

Artículo 29.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

En la definición del requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, MARCAS, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos (¿)

Incluir marcas o modelos orientan la convocatoria a un solo proveedor, lo cual vulnera la normativa de contratación estatal.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.3 Literal: A Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LO SOLICITADO, SIENDO DE MODELOS SIMILARES DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE RECONOCIDA MARCA EN EL MERCADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE SUPRIME LAS POSIBLES MARCAS EN LA PAGINA N 21

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEBR N° 52194 CAP. PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO Y PROVINIA DE TAMBOAPTA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:19:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Términos de Referencia

Se solicita al comité de selección INCLUIR en archivos separados los planos en AUTOCAD, con el fin de verificar el metrado del cable a usar y realizar una correcta proforma del servicio de instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTA PLANOS EN AUTOCAD.

SE REMITIRA TODO EN COMPIMIDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTARAN TODOS LOS PLANOS .

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE BR N° 52194 CAP. PNP ALPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOAPTA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	18:25:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita se considere como experiencia similar a "Suministro e instalación del Sistema electrónico de detección y alarma de incendio" debido a que todos los sistemas de Detección y alarma de incendio son sistemas electrónicos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGINA N° 42

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE BR N° 52194 CAP. PNP ALPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOAPTA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	18:25:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita se considere como experiencia similar a "Renovación y Adquisición de Equipos para Sistema de Detección de Incendios" debido a que es un objeto similar al del presente proceso: SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C **Página: 42**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGINA N° 42

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEBR N° 52194 CAP. PNP ALPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOAPTA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	18:25:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita se considere como experiencia similar a "Adquisición de Sistema de Alarma y Detección de Incendio" debido a que es un objeto similar al del presente proceso: SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGINA N° 42

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEBR N° 52194 CAP. PNP ALPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOAPTA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	18:25:32

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita se considere como experiencia similar a "Contratación del Servicio de Instalación y Provisión de Sistema de Detección y Alarma contra Incendios" debido a que es un objeto similar al del presente proceso: SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C **Página: 42**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGINA N° 42

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE BR N° 52194 CAP. PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOAPTA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	22:02:48

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Dentro de las características para el modulo direccionable para sensor de humo, con sus detectores de humo fotoeléctrico inteligente direccionable se especifica el modelo para base de detector direccionable MIX-2000 con dimensiones, y el modelo del detector de humo direccionable MIX-3100. Observación: El citar modelo de equipos o sus dimensiones afecta el principio de Libre Concurrencia y Competencia, que busca se fomente la mas amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores; por tal razón se debe cambiar dichas características que apuntan a un solo equipo y considerar características técnicas generales como las siguientes: detector de humo direccionable, conexión de 2 hilos al lazo, direccionable por equipo, rango de voltaje: 15 ¿ 32 VDC, corriente en reposo: 200 ¿A @ 24 VDC, maxima corriente 4.5 mA @ 24 VDC, incluya base

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.3 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSOLVIO EN LA CONSULTA N° 03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGINA N° 21

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE BR N° 52194 CAP. PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOAPTA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	22:14:37

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Dentro de las características para ESTACIÓN DE ALARMA DE INCENDIO DIRECCIONABLES se especifican el modelo MS-710IDU, además de sus dimensiones. Observación: El citar modelo de equipos o sus dimensiones afecta el principio de Libre Concurrencia y Competencia, que busca se fomente la mas amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores; por tal razón se debe cambiar dichas características que apuntan a un solo equipo y considerar características técnicas generales, como las siguientes: estación manual direccionable, doble acción, led bicolor incorporado, restablecimiento por llave, voltaje normal de operación: 24VDC, máxima corriente en reposo SLC: 375 ¿A, máxima corriente en alarma SLC: 5 mA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE EXCLUYE EL TERMINO "MODELO MS-710IDU" DE LAS BASES,SE CONSIDERAN TAMBIEN LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, DEBIENDO SER EN GENERAL; IGUALES O SUPERIORES A LAS COSIGNADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE SUPRIME DE LA PAGINA N° 22

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEBR N° 52194 CAP. PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOAPTA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	22:28:04

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Dentro de las características para SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA PARA SISTEMA DE ALARMA se especifican el modelo SYS-HS, además de sus dimensiones. Observación: El citar modelo de equipos o sus dimensiones afecta el principio de Libre Concurrencia y Competencia, que busca se fomente la mas amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores; por tal razón se debe cambiar dichas características que apuntan a un solo equipo y considerar características técnicas generales, como las siguientes: sirena con luz estroboscópica para interiores, selección automática de 12-24 voltios de operación en 15 candelas, y 15/75 candelas, configuraciones de candela seleccionables: 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 135, 150, 177, and 185, sirena clasificada en 88+ dBA a 16 voltios, rango de voltaje de operación: 8 a 17.5V (12V nominal) o 16 a 33V (24V nominal)

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE EXCLUYE EL TERMINO "MODELO SYS-HS" DE LAS BASES, SE CONSIDERAN TAMBIEN LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, DEBIENDO SER EN GENERAL; IGUALES O SUPERIORES A LAS COSIGNADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGINA N° 22

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEBR N° 52194 CAP. PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOAPTA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	22:48:08

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Dentro de las características para PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DIRECCIONABLE CON TECLADO PROGRAMADOR REPETIDOR se especifican el modelo FX-350-60-DR, además de sus dimensiones. Observación: El citar modelo de equipos o sus dimensiones afecta el principio de Libre Concurrencia y Competencia, que busca se fomenta la mas amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores; por tal razón se debe cambiar dichas características que apuntan a un solo equipo y considerar características técnicas generales, como las siguientes: panel de control inteligente de alarma contra incendios direccionable, Compatible con dispositivos inalámbricos SWIFT®, máximo soporta hasta 198 dispositivos direccionables (99 detectores y 99 módulos), archivo de historial con capacidad para 1000 eventos, verificación automática del código de tipo del dispositivo, punto de identificación de problemas, alimentación AC: Opera con 120 o 240 VCA, 50/60 Hz, 3.25 A, bucle de comunicación: Supervisado y con limitación de energía, incluya como mínimo 2 baterías 12V 7A

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE EXCLUYE EL TERMINO "MODELO FX-350-60-DR" DE LAS BASES,SE CONSIDERAN TAMBIEN LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, DEBIENDO SER EN GENERAL; IGUALES O SUPERIORES A LAS COSIGNADAS EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGINA N° 22

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE BR N° 52194 CAP. PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOAPTA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	22:54:29

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se indica como Plazo para prestación del servicio: 15 días calendarios. Consulta: En base a nuestra experiencia, el servicio debe realizarse en 45 días como máximo, con la finalidad de prestar la atención adecuada a la seguridad en la ejecución de las tareas, prestar atención adecuada a la calidad en el trabajo realizado y brindar el tiempo necesario para la llegada de equipos que no se pueda tener en stock para entrega inmediata

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.8 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO, SIENDO EL PLAZO DE PRESTACION DE 25 DIAS CALENDARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGINA N° 13

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEBR N° 52194 CAP. PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOAPTA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:11:05

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se especifica dentro de Equipos y Herramientas de Recursos provistos por el Proveedor que el proveedor deberá contar con el personal idóneo y con experiencia en el rubro como mínimo 02 técnicos electricistas (01 año de experiencia). Observación: Un sistema direccionable de alarma contra incendio maneja corrientes débiles de 24V, por lo que la especialidad idónea para ejecutar el servicio es la electrónica y no la electricidad; por tal razón se solicita se considere 02 técnicos electrónicos o electrónicos industriales con un año de experiencia en vez de 02 técnicos eléctricos y se solicita que dicho requisito sea señalado como requisito de calificación para personal clave, acreditando con documentación a la Entidad; con la finalidad que se garantice un correcto trabajo por personal especializado

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO, NO SE TOMARÁ EN CUENTA LA ACREDITACION CON DOCUMENTACION A LA ENTIDAD EN ESTA ETAPA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGINA N° 22

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEBR N° 52194 CAP. PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO Y PROVINIA DE TAMBOAPTA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:19:31

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita los planos en autocad, para lo cual se debe brindar el correo y datos de contacto de la persona autorizada, para solicitar dichos planos

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 12 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSOLVIO EN LA CONSULTA N° 4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

VARIAS PAGINAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEBR N° 52194 CAP. PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOAPTA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:24:56

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que todo el cableado se realizará por ductos existentes empotrados, precisar el tamaño del ducto empotrado y la cantidad y tipos de cable que actualmente pasan por dichos ductos

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3/3.1 Literal: 3.5 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL CABLEADO SE REALIZARA POR DUCTOS EMPOTRADOS EN TUBERIA DE PVC DE 3/4 (26.5mm) PESADO. ESTANDO LIBRE DE CABLES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGINA N° 23

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE BR N° 52194 CAP. PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOAPTA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:27:17

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que si se tienen tramos donde se deben usar canaletas o tubos, especificar el metrado de dichos tramos y la cantidad de cables que se proyectan pasen por allí

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3/3.1 Literal: 3.5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TODO EL CABLEADO SE REALIZARA POR DUCTOS EMPOTRADOS EXISTENTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGINA N° 23

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOREMAD/OEC.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEBR N° 52194 CAP. PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOAPTA - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:30:35

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita precisar si la Entidad dejará el cable de energía en donde se ubicarán los paneles o desde que tablero se deberá jalar el punto de energía, indicar el metrado, tipo de cable, y si se debe agregar llave térmica y/o diferencial en el tablero

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3/3.1 Literal: 3.5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, EL TABLERODE CONTROL CONTRA INCENDIOSE DEBE ENERGIZAR A UN TERMOMAGNETICO DEL TABLERO DE ENERGIA ELECTRICA CERCA AL TABLERO DE CONTROL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO.- EL METRADO A CONSIDERAR SERIA DE 3 Mts.- EL CABLE ALIMENTADOR SERIA EL DEL EQUIPO.- EL TABLERO ELECTRICO YA TIENE SU INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PAGINA N° 23