

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Indicar qué tipo de exámenes y/o requisitos se requiere para ingreso a sede. En caso de requerir exámenes o cursos especiales favor de indicar cuales son.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, los requisitos necesarios a fin de iniciar con la ejecución de las actividades se encuentran detalladas en el numeral 10 de los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Los exámenes médicos del personal será realizado en algún centro médico en específico o será uno de nuestra elección?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, los exámenes médicos podrán ser realizados en cualquier centro médico de su elección, siempre que cumpla con los requisitos del MINSA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿Será necesario contar con la presencia de prevencionista de riesgo permanentemente? De ser afirmativo, ¿Existe consideraciones indispensables o excluyentes respecto al perfil profesional

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, para la presente contratación no se ha requerido la presencia de prevencionista de riesgo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Confirmar si se nos brindará una ubicación o facilidades para guardar herramientas y/o materiales en un ambiente seguro. Caso contrario debemos considerar la instalación de una caseta pequeña.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1      **Literal:** 1      **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma, se otorgará un ambiente para que puedan guardar sus herramientas y/o materiales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar si se nos brindará las facilidades para el uso de baños dentro de la sede y área de vestidores para los trabajadores. Caso contrario si debemos considerar baños portátiles.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1      Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, se otorgará facilidades para el uso de vestidores y baños dentro de la sede.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

De ser necesario el uso de andamios. Existen especificaciones y/o características mínimas que debemos de considerar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, de requerir el uso de andamios deberá darse cumplimiento a la Norma G050.NTP 400.034.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿El servicio debe incluir la instalación de señalética de los nuevos dispositivos?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el servicio no incluye la instalación de señaléticas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Para la instalación de tubería nueva, ¿Se cuenta con algún estándar de instalación o especificaciones mínimas que debamos cumplir? Especificar de ser afirmativo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, de conformidad al código nacional de electricidad sección 370, se debe utilizar el sistema de canalización metálica EMT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

¿El servicio debe incluir actualización de planos? En caso sea afirmativo, ¿Se cuenta actualmente con planos nativos el sistema existente? ¿Estos serán entregados al inicio del servicio?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al TDR, numeral 15, Entregable del servicio, el contratista deberá entregar 1 juego de planos actualizados en archivo Autocad, siempre y cuando se haya algún cambio, replanteo y/o modificación de la instalación original.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

¿Cuentan con las credenciales de programación del panel 4100U existente?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, no contamos con credenciales de programación del panel 4100U.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

¿Debemos considerar dentro de nuestra propuesta trabajos de resane de pinturas u obras civiles en caso sea necesario?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, para la ejecución del presente servicio no se ha contemplado resane de pintura u obras civiles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

¿El periodo de ejecución de la Etapa I incluye el tiempo de suministro de las nuevas tarjetas de la Bahía N°1? En ocasiones estas tarjetas tienen tiempo de importación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el tiempo de ejecución de la etapa N°1 es de 25 días calendario, el cual debe estar incluido los tiempos de importación de los componentes de la Bahía N°1, según las actividades del numeral 5.1 de los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Confirmar que en caso de algún dispositivo no se encuentre dentro del listado de las tablas N°2, N°3, N°4, N°5 o sea necesario suministrar una cantidad mayor a la especificada, este se presentará durante la ejecución del servicio como un adicional y no deberá modificarse el listado presentado en el Anexo N°1.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, en caso de que algún dispositivo que no se encuentre dentro de las tablas N°2, N°3, N°4, N°5 o sea necesario suministrar una cantidad mayor a la especificada, previo análisis deberá determinarse la configuración del artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar si el dispositivo NAC Extender 4009 IDNET deberá tener 4 u 8 salidas de dispositivos de notificación. Además confirmar si el conexionado que se aplica para todo el sistema a los equipos de notificación es Tipo B (sin retorno) o Tipo A (con retorno).

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1      Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, se deberá considerar el dispositivo NAC Extender de 8 salidas. Por otro lado, el cableado es tipo B.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Confirmar si el tipo de conexión de los dispositivos de iniciación y periféricos de lazo SLC son de tipo B (sin retorno) o tipo A (con retorno).

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el tipo de conexión de los dispositivos es de Tipo B (sin retorno).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Confirmar el tamaño de las baterías consideradas para los dispositivos NAC Extender 4009 IDNET.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, los tamaños son de 12v y 12amph.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Confirmar el modelo de la estación manual Simplex.

Además si el texto impreso en el dispositivo debe ser en español, inglés o es indiferente.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, es una estación manual de doble acción marca simplex, el texto puede ser en cualquier idioma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Confirmar el modelo de la base de los sensores puntuales. Además, confirmar si estas bases cuentan con salidas led opcional.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, de conformidad a los términos de referencia, en el numeral 5.4, tabla N°6 Y N°7 se indica que la base de los sensores son marca Simplex, las bases de los sensores de los equipos deberán ser compatibles con el sistema actual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Confirmar el modelo de los detectores de humo y temperatura puntuales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, de conformidad a los terminos de referencia, en numeral 5.4, tabla N°6 Y N°7 se indica que los detectores de humo y temperatura son marca Simplex, el modelo ofertado deberá ser compatible con el sistema actual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Confirmar la marca y modelo de los parlantes con luces estroboscópicas. Además, confirmar si en caso requerirse sustitución deben respetarse estos modelos o pueden presentarse como alternativas modelos similares a las existentes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, de conformidad a los términos de referencia, en el numeral 5.4, tabla N°6 se indica que los parlantes con luces estroboscópicas son marca Simplex, de requerirse sustitución y/o cambio el modelo ofertado deberá ser compatible con el sistema actual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Confirmar la marca y modelo de las sirenas con luces estroboscópicas. Además, confirmar si en caso requerirse sustitución deben respetarse estos modelos o pueden presentarse como alternativas modelos similares a las existentes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los términos de referencia, numeral 5.4, tabla N°6 se indica que las sirenas con luces estroboscópicas son marca Simplex, de requerirse sustitución y/o cambio el modelo ofertado deberá ser compatible con el sistema actual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Confirmar el modelo de los siguientes dispositivos: Módulo de monitoreo, módulo de control relay y módulo de control de señal.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1      Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los términos de referencia, numeral 5.4, tabla N°6 Y N°7 se indica que los dispositivos módulo de monitoreo, módulo de control relay y módulo de control de señal son marca Simplex, el modelo ofertado deberá ser compatible con el sistema actual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Confirmar que para la instalación de nuevos "puntos" de dispositivos no será necesario realizar trabajos civiles.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1      Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, de conformidad a los términos de referencia, no se considera trabajo civiles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Confirmar si existen Especificaciones técnicas mínimas con las que debe cumplir el cable FPLR.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, las características mínimas se encuentran detalladas en el numeral 3 , Etapa I (Anexo N°1) de los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En caso que las cantidades de dispositivos mostrados en el Anexo N°1 sean distintos a lo especificado en las tablas N°2 , N°3, N°4, N°5, confirmar debemos considerar las cantidades mostradas en el Anexo N°1 y que este no debe modificarse.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, los términos de referencia en el Anexo N°1 indica el detalle del precio unitario de la Etapa I y II, las cantidades indicadas en los cuadros son las que se deben tener en cuenta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Confirmar si puede limitarse la distancia máxima, desde otro dispositivo instalado, a la que se encontrarían los nuevos "puntos" de dispositivos que se preveen instalar. De ser afirmativo favor de especificar.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1      Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la distancia máxima es de 5 a 10 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20602139256	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO BRAK PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:26:14

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Confirmar si debemos considerar carta fianza y/o seguros para el presente servicio. Favor de especificar de ser afirmativo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, teniendo en cuenta la cuantía del procedimiento de selección en el numeral 2.3 Capitulo II de la Sección Especifica de las Bases, se indica que el postor ganador de la buena Pro deberá presentar la carta fianza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20555914076	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	PRECATEC S.A.C.	Hora de envío :	22:11:56

**Observación: Nro. 28**

**Consulta/Observación:**  
en caso de no disponer de los equipos localmente para la implementación de la etapa 1, se recomienda ampliar el plazo para la importación

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General        **Numeral:** Capitulo v        **Literal:** estapa I        **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
No se acoge la observación, a fin de salvaguardar la oportuna ejecución del servicio. Cabe señalar que, previamente en la etapa de indagación de mercado se ha validado la existencia de pluralidad de postores que cumplen con lo señalado en los términos de referencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20555914076	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	PRECATEC S.A.C.	Hora de envío :	22:11:56

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

el proyecto se puede ver detenido por la falta de equipos que estén en proceso de importación. Se podrá solicitar extender el plazo debido a los tiempos de importación que en algunos casos supera las 8 semanas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo v Literal: estapa II Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, a fin de salvaguardar la oportuna ejecución del servicio. Cabe señalar que, previamente en la etapa de indagación de mercado se ha validado la existencia de pluralidad de postores que cumplen con lo señalado en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20555914076	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	PRECATEC S.A.C.	Hora de envío :	22:11:56

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

si se tuviera dispositivos y trabajos que no fueron contemplados en los puntos 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 como se procederá con la inclusión de estos trabajos teniendo en cuenta el costo adicional y tiempo extra para la finalización del proyecto?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, en caso de que algún dispositivo o trabajo no haya sido contemplado en los puntos 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, previo análisis deberá determinarse la configuración del artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20555914076	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	PRECATEC S.A.C.	Hora de envío :	22:11:56

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

se recomienda que El supervisor encargado, deba tener una certificación en programación de panel simplex 4100es vigente, ya que la marca SIMPLEX , certifica a profesionales para la correcta manipulación y programación de sus sistemas y solo ellos pueden programar el panel, ya que se les asigna una llave. esto se complementa con el punto 8. condiciones del servicio. sección b)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, para la ejecución del presente servicio no se ha requerido que el supervisor encargado cuente una certificación en programación de panel simplex. Sin perjuicio a ello, el servicio de mantenimiento correctivo del sistema de detección y alarma contra incendio debe ser brindado por una empresa representante de la marca o proveedor certificado por el fabricante o distribuidor como representante instalador o distribuidor autorizado de la marca de la alarma contra incendio SIMPLEX.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:53:07

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO

Precisar cual fue la ultima vez que se realizaron mantenimiento.

En caso de encontrarse defectos de equipos por funcionamiento no indicado en los correctivos, que requieren reemplazo, serán considerados como adicionales.

En caso de encontrarse cableados deteriorados, confirmar que, de realizarse correctivos por cableados, estos serán considerados como adicionales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP3 Literal: 4.1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el último mantenimiento realizado fue en el 2023. En caso de encontrarse defectos de equipos por funcionamiento no indicado en los correctivos que requieren reemplazo o de encontrarse cableado deteriorado como resultado del mantenimiento correctivo por cableados, previo análisis deberá determinarse la configuración del articulo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:53:07

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO.

Confirmar que cuenta con planos que serán proporcionados.

Confirmar como entidad adquiriente de sistemas de detección de incendios, si cuenta con las claves master

En relación de piso a techo, podrían confirmar que locales cuentan con alturas mayor a 5 metros.

Confirmar que, será solo una rutina anual.

Cual va ser el período de garantía de la prestación de servicio (cobertura de correctivos)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 4.1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, se cuentan con planos que serán proporcionados por la entidad, siempre que el participante lo solicite mediante correo electrónico dirigido a cleonu@onp.gob.pe.

Por otro lado, es importante aclarar que no contamos con locales cuya altura sea mayor a 5 metros. Asimismo, se confirma que solo es una rutina anual. Cabe señalar que teniendo en cuenta el objeto de la presente contratación no aplica garantía. Sin perjuicio a ello, la normativa de contrataciones prevé la figura de vicios ocultos, cuyo detalle se encuentra consignado en el numeral 20 de los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:53:07

**Consulta:** Nro. 34

**Consulta/Observación:**  
En MODALIDAD DE PAGO, confirmar si será en una sola ramada por local o por la totalidad de locales.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** cap III      **Literal:** 15      **Página:** 10

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se aclara , la forma de pago se llevará a cabo de conformidad al numeral 19 de los términos de referencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA MARCA SIMPLEX O EQUIVALENTE, DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	23:53:07

**Consulta:** Nro. 35

**Consulta/Observación:**

REQUERIMIENTO

En correctivos precisar lo siguiente:

CASA YUYAQ:

Indica interconexión de 02 módulos de monitoreo, confirmar que los módulos se instalaran en el panel Casa de Yuyaq hacia panel de Centro de Atención. Esto quiere decir que en panel de centro de atención va recibir la señal de casas Yuyaq. Confirmar. Y adicionalmente cual es la distancia entre paneles.

ORCINEA

Cuando precisan retirar de la programación de tarjeta anunciadora del panel, es retirar físicamente o desprogramar lógicamente la funcionalidad de la tarjeta anunciadora. Indicar marca y modelo.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** cap III    **Literal:** 4.1    **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La consulta no está vinculada al presente objeto de contratación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null