

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-51-2024-GOREMAD/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DRYWALL PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20600571592	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES & SERVICIOS SONDOR E.I.R.L.	Hora de envío :	22:10:06

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SEGUN BASES SEÑALA QUE LAS PLANCHAS DE FIBROSILICATO 10MM X 1.22M X 2.44M CON BORDES REBAJADOS Y LA PLANCHA DE FIBROSILICATO 12MM X 1.22M X 2.44M CON BORDES REBAJADOS, VISTO EL STOCK EN EL MERCADO NACIONAL LAS PLANCHAS DE FIBROSILICATO DE COMERCIALIZA CON BORDES RECTOS EN DISTINTOS ESPESORES EN ESE SENTIDO SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION MODIFICAR LA CARACTERISTICA DE BORDES REBAJADOS A BORDES RECTOS PARA DE ESA MANERA TENER PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE, PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA.

Análisis respecto de la consulta u observación:

TECNICAMENTE ES VIABLE EMPLEAR INDISTINTAMENTE BORDES RECTOS O REBAJADOS, POR ELLO, SE VA A PRECISAR EN LAS BASES INTEGRADAS QUE SE ACEPTARÁ AMBOS TIPOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE FIBROSILICATO SE INDICABA "BORDES REBAJADOS", AL CUAL SE ADICIONARÁ LA OPCIÓN DE BORDES RECTOS, QUEDANDO FINALMENTE "BORDES REBAJADOS O RECTOS".

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-51-2024-GOREMAD/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DRYWALL PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20601763827	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES MARANGANI S.R.L.	Hora de envío :	22:51:49

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el ítem 3, Plancha de fibrosilicato 10mm x 1.22mm x 2.44mt con bordes rebajados. - Se solicita al comité que se considere también como opción las planchas con bordes rectos, la cual también cumple las mismas funciones y prestaciones que las de bordes rebajados. Así mismo, es importante considerar que las planchas de fibrosilicato con bordes rebajados no se encuentran disponibles en el Perú.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones b) Igualdad de trato.

Análisis respecto de la consulta u observación:

TECNICAMENTE ES VIABLE EMPLEAR INDISTINTAMENTE BORDES RECTOS O REBAJADOS, POR ELLO, SE VA A PRECISAR EN LAS BASES INTEGRADAS QUE SE ACEPTARÁ AMBOS TIPOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE FIBROSILICATO SE INDICABA ¿BORDES REBAJADOS", AL CUAL SE ADICIONARÁ LA OPCIÓN DE BORDES RECTOS, QUEDANDO FINALMENTE ¿BORDES REBAJADOS O RECTOS¿

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2024-GOREMAD/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DRYWALL PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20601763827	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES MARANGANI S.R.L.	Hora de envío :	22:51:49

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el ítem 4, Plancha de fibrosilicato 12mm x 1.22mm x 2.44mt con bordes rebajados.- Se solicita al comité que se considere también como opción las planchas con bordes rectos, la cual también cumple las mismas funciones y prestaciones que las de bordes rebajados. . Así mismo, es importante considerar que las planchas de fibrosilicato con bordes rebajados no se encuentran disponibles en el Perú.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones b) Igualdad de trato.

Análisis respecto de la consulta u observación:

TECNICAMENTE ES VIABLE EMPLEAR INDISTINTAMENTE BORDES RECTOS O REBAJADOS, POR ELLO, SE VA A PRECISAR EN LAS BASES INTEGRADAS QUE SE ACEPTARÁ AMBOS TIPOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE FIBROSILICATO SE INDICABA "BORDES REBAJADOS", AL CUAL SE ADICIONARÁ LA OPCIÓN DE BORDES RECTOS, QUEDANDO FINALMENTE "BORDES REBAJADOS O RECTOS".