

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Nomenclatura :	AS-SM-23-2023-OEC-MDI-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA EL PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ADENTRO EN LOCALIDAD DE BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA

Ruc/código :	20600300378	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	IMAB SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	14:15:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Consulta 1

V.1. Previos

Para la evaluación del servicio se recomienda una visita a campo.

Se necesita para este punto mínimo la visita a campo, hitos de las obras civiles, para estimar los tiempos de instalación y considerar la cantidad de personal.

Consulta 2

6.2 Tendrá un plazo de 30 días calendarios

En este punto solicitamos adjuntar fotos de los vanos de donde van a ser instaladas las compuertas

Por otro lado necesitaríamos planos de los anclajes de la 2da face para poder determinar los pernos de fijación de 1era face que quedaran al final del montaje

3 Consulta

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación (Anexo N° 12).

Se solicita el cronograma para evaluar tiempos que han estimado en fabricaciones, pintado, transporte e instalación de las compuertas

Pregunta 4

2.6 FORMA DE PAGO

Cual es el porcentaje de adelanto que se maneja y si cuentan con algún diseño ya aprobado de las compuertas

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONTANDO CON PRONUNCIAMIENTO DEL AREA USUARIA, QUE MANIFIESTA:

Absolución de consulta 1

Sobre la recomendación de la visita a campo, para su estimación de tiempos y cantidad de personal a necesitar, el área usuaria deja el número de contacto cel: 910049433, para cualquier coordinación del presente servicio.

Absolución de consulta 2

De la solicitud de adjuntar fotos se realiza un resumen del proyecto:

¿ El proyecto contempla un canal de concreto con una longitud total de 1.922.40 ml

¿ El proyecto contempla 117 tomas laterales principales y 117 tomas laterales secundarias (tomas laterales tipo II)

¿ El proyecto contempla 1 toma lateral (tomas laterales tipo I)

En esta vista se aprecia estructura del canal de concreto para la instalación de compuertas principales y laterales:
(SE ADJUNTA GRAFICO EN LAS BASES INTEGRADAS)

DETALLE DE ANCLAJES DE MARCO DE COMPUERTA:

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Nomenclatura : AS-SM-23-2023-OEC-MDI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA EL PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ADENTRO EN LOCALIDAD DE BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA

General

1

3.1

22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

(SE ANEXA GRAFICO DE ANCLAJES EN LAS BASES INTEGRADAS)

3 Absolución de Consulta:

¿ El área usuaria determino el presente servicio será en un plazo de 30 días calendarios, mas a un de la indagación de mercado se ha encontrado posibles postores que cumplen con lo solicitado.

Absolución de Pregunta 4

¿ El área usuaria no determino porcentajes de adelanto.

¿ Los planos adjuntos en los términos de referencia son aprobados del expediente técnico.

Es así que se tiene por aclaradas las consultas del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de las bases, se incorporara en los término de referencia:

en el ítem 3, v.1. actividades previos:

De la solicitud de adjuntar fotos se realiza un resumen del proyecto:

¿ El proyecto contempla un canal de concreto con una longitud total de 1.922.40 ml.

¿ El proyecto contempla 117 tomas laterales principales y 117 tomas laterales secundarias (tomas laterales tipo II).

¿ El proyecto contempla 1 toma lateral (tomas laterales tipo I)

Así mismo, se adjunta grafico de vista de estructura del canal e concreto y grafico de detalle de anclajes de marco de compuertas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Nomenclatura : AS-SM-23-2023-OEC-MDI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA EL PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ADENTRO EN LOCALIDAD DE BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA

Ruc/código :	20607859192	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	ALBAMIR CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	19:55:24

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA EN CAPITULO 4 QUE ES REQUISITOS DEL PROVEEDOR NO ESPECIFICA LOS SERVICIOS SIMILARES AL OBJETO DE CONTRATACION EN TAL SENTIDO SOLICITAMOS AL AREA USUARIA LA ACLARACION DE LA DICHA CONSULTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONTANDO CON PRONUNCIAMIENTO DEL AREA USUARIA, QUE MANIFIESTA:

Absolución de consulta.

¿ El área usuaria no ha considerado la experiencia como un requisito de calificación.

Se da por aclarada la consulta del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Nomenclatura : AS-SM-23-2023-OEC-MDI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA EL PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ADENTRO EN LOCALIDAD DE BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA

Ruc/código :	20602808964	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	HL CONSTRUCTORA XIZOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:39:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARAR EL ESTADO DE LA OBRA DONDE SE REALIZARA LA INSTALACION DE LAS COMPUERTAS DETALLANDOSE SI EL CONCRETO DE LAS 235 COMPUERTAS (SALIDAS) ESTAN YA EJECUTADOS, ADEMÁS SI LA ENTIDAD PROVEERA EL AGREGADO (PIEDRA Y ARENA) Y CEMENTO PARA EMBERLAS CON EL CONCRETO YA EXISTENTE.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONTANDO CON PRONUNCIAMIENTO DEL AREA USUARIA, QUE MANIFIESTA:

Absolución de consulta

¿ El canal de concreto donde se realizaran las 235 compuertas(SALIDAS) si se encuentran ejecutadas aclarando que la entidad proporcionara el agregado, (PIEDRA Y ARENA) Y CEMENTO para emberlas con el concreto ya existente. Es así que se tiene por aclaradas las consultas del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Nomenclatura : AS-SM-23-2023-OEC-MDI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA EL PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ADENTRO EN LOCALIDAD DE BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA

Ruc/código :	20602808964	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	HL CONSTRUCTORA XIZOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:39:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN LOS PLANOS DE DETALLE DE LA COMPUERTA CON LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO YA QUE EL PRESENTE SERVICIO TIENE COMO OBJETIVO EL SUMINISTRO E INSTALACION Y AL TENER QUE REALIZAR LA INSTALACION EN CAMPO SE REQUIERE SABER EL DETALLE DE LAS ESTRUCTURAS A INSTALARSE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONTANDO CON PRONUNCIAMIENTO DEL AREA USUARIA, QUE MANIFIESTA:

Absolución de consulta

Los planos de detalle de las compuertas tipo 1 y tipo 2, se encuentran en los términos de referencia adjuntados en el anexo 1 y anexo .2 lo cual para complementar los planos se adjunta los siguientes detalles adicionales:

¿ DETALLE DE MARCO DE COMPUERTA

¿ DETALLE 1-1

(SE ADJUNTA PLANOS ADICIONALES EN LAS BASES INTEGRADAS)

Es así que se tiene por aclaradas las consultas del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de bases, se adjuntas planos adicionales

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Nomenclatura : AS-SM-23-2023-OEC-MDI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA EL PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ADENTRO EN LOCALIDAD DE BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA

Ruc/código :	20602808964	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	HL CONSTRUCTORA XIZOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:39:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION LOS PLANOS A DETALLE DE LAS COMPUERTAS CON EL CANAL DE CONCRETO, ADEMAS LA RELACION DE PROGRESIVAS Y EL ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO DONDE SE COLOCARA LAS COMPUERTAS METALICAS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A **Página: 30**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONTANDO CON PRONUNCIAMIENTO DEL AREA USUARIA, QUE MANIFIESTA:

Absolución de consulta

De lo solicitado: la instalación de las compuertas tipo 1 y tipo 2 será desde la progresiva inicial 0+099 a la progresiva final 1+992.40, será un total de 235 compuertas que serán instaladas previa coordinación con el área usuaria.

Se adjunta estructura del concreto donde será instalada la compuerta.
Es así que se tiene por aclaradas las consultas del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Nomenclatura : AS-SM-23-2023-OEC-MDI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA EL PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ADENTRO EN LOCALIDAD DE BOROGUEÑA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA

Ruc/código :	20600376048	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	INVERPOR S.A.C.	Hora de envío :	23:26:33

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

el espesor de la plancha de fierro de la compuerta sera de 1/8" o 1/16"?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONTANDO CON PRONUNCIAMIENTO DEL AREA USUARIA, QUE MANIFIESTA:

Absolución de consulta

El espesor de la plancha de fierro es de 1/8.

Es así que se tiene por aclaradas las consultas del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null