

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-23-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PODA DE RAMAS CERCANAS A REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS UNIDADES EMPRESARIALES PIURA Y CHULUCANAS Y EN LA UNIDAD OPERATIVA SECHURA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20529707097	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES NASAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:41:52

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

En la relacion de equipos y herramientas reconsiderar: Item 3, un par de guantes dielectricos por cuadrilla. En total 4 pares.

Item 11: total 4 pares.

Item 27: No considerar Puesta a Tierra para MT

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 1      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se Acoge lo solicitado. Se revisó la cantidad de cuadrillas que se requieren, y al ser 4 cuadrillas en total, estadísticamente es factible contar con un guante del ítem 3 por cuadrilla, por ello, se acepta en total 4 pares de guantes del ítem 3.

Lo mismo ocurre para el ítem 11, los mismos que se utilizan con los guantes del ítem 3, por ello, para el ítem 11 solo se requieren en total 4 pares.

Finalmente, para el ítem 27, considerando que el trabajo se hará mayormente manteniendo el servicio eléctrico en las redes eléctricas, es viable prescindir de las puestas a tierras temporarias, a fin de evitar encarecer el servicio con herramientas que no se utilizarán con frecuencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En las bases integradas se actualizó la tabla 7.2

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA  
Nomenclatura : CP-SM-23-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE PODA DE RAMAS CERCANAS A REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS UNIDADES EMPRESARIALES PIURA Y CHULUCANAS Y EN LA UNIDAD OPERATIVA SECHURA DE ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20529707097	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES NASAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:41:52

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Ampliar la experiencia en servicios similares:  
Servicios de limpieza de maleza en SubEstaciones de potencia.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** C      **Página:** 92

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se Acoge lo solicitado. Considerando que "servicio de limpieza de maleza en Subestaciones de Potencia" es similar al servicio requerido (como limpieza de servidumbre) y demuestra la experiencia del proveedor en la materia y el conocimiento de medidas de seguridad al trabajar en instalaciones eléctricas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En las bases integradas en el requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad se agregará el siguiente servicio similiar: Servicio de limpieza de maleza en subestaciones de potencia (transmisión).