

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-UNHEVAL/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE AMBIENTES Y ESPACIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Ruc/código : 10429551001

Fecha de envío : 17/07/2023

Nombre o Razón social : TORRES MARCELO LUIS JAVIER

Hora de envío : 19:27:52

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las descripciones de los bienes que se encuentran en la pagina 24 ítem 54, 55 y 56 hace referencia a tubos CPVC los cuales, estos tubos se utilizan para agua caliente, pero en las especificaciones técnicas describen acerca de tubos PVC para agua fría color gris.

Quisiera que me resuelva esa duda y de ante mano, gracias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Organismo Encargado de las Contrataciones, en atención al Oficio N° 462-2023-/UFMPAEU/UNHEVAL, señala como sigue: La Entidad a través del área usuaria ha definido el requerimiento, estableciendo criterios que permitirán asegurar la calidad técnica de la contratación y garantizar el cumplimiento de la finalidad pública de la misma y de los objetivos y funciones de la entidad aclara que con motivo de la integración de bases se modificará los ítems 54 y 55 indicandose tubo PVC, mientras que el ítem 56 se mantiene por estar con la denominación correcta. Asimismo se aclara que se modificará en todos sus extremos puesto que las tuberías a adquirir son para agua fría ya que Universidad Hermilio Valdizan no cuenta con instalaciones de agua caliente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null