



## **CONDICIONES TÉCNICAS**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS, y  
OPERACIÓN DE MINICENTRALES  
LOTE 192**

**PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.  
GERENCIA DEPARTAMENTO EXPLORACIÓN y PRODUCCIÓN  
E&P**

Febrero 2023

**CONDICIONES TÉCNICAS**  
**SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS, y**  
**OPERACIÓN DE MINICENTRALES**  
**LOTE 192**

**1. OBJETO DEL SERVICIO**

PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. (en adelante PETROPERÚ), requiere contratar el servicio de diagnóstico, valorización de la puesta en servicio, mantenimiento y operación de equipos de los sistemas de generación, transmisión, distribución, reinyección, producción y refinación, en las operaciones del Lote 192.

El Lote 192 tiene una logística remota y se encuentra ubicado en la provincia del Datem del Marañón y provincia de Loreto, departamento de Loreto.

**2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

**2.1. Descripción del servicio**

El desempeño seguro, eficiente, eficaz y confiable del servicio de diagnóstico, valorización de la puesta en servicio, mantenimiento y operación de los equipos de los sistemas de generación, transmisión, distribución, reinyección, producción, refinación, muelles, aeródromo, talleres, campamentos y almacenes, en las operaciones del Lote 192, incluye las siguientes actividades:

- a) Diagnóstico, Valorización de la puesta en servicio, Mantenimiento Mecánico y Operación de los equipos de los sistemas de generación, transmisión, distribución, reinyección, producción, refinación, muelles, aeródromo, talleres, campamentos y almacenes.
- b) Diagnóstico, Valorización de la puesta en servicio, Mantenimiento Eléctrico y Operación de los equipos de los sistemas de generación, transmisión, distribución, reinyección, producción, refinación, muelles, aeródromo, talleres, campamentos y almacenes.
- c) Diagnóstico, Valorización de la puesta en servicio, Mantenimiento Electrónico y Operación de los equipos de los sistemas de generación, transmisión, distribución, reinyección, producción, refinación, muelles, aeródromo, talleres, campamentos y almacenes.
- d) Diagnóstico, Valorización de la puesta en servicio, Mantenimiento de Instrumentación y Operación de los equipos de los sistemas de generación, transmisión, distribución, reinyección, producción, refinación, muelles, aeródromo, talleres, campamentos y almacenes.
- e) Diagnóstico, Valorización de la puesta en servicio, Mantenimiento y Operación de los vehículos de flota liviana y flota pesada.
- f) Diagnóstico, Valorización de la puesta en servicio, Mantenimiento y Operación de los equipos de los sistemas de levantamiento artificial de los pozos de producción de petróleo y gas.
- g) Servicio de Overhaull a todo costo de (02) Grupos Electrónicos (no se tiene información de horas de funcionamiento, actualmente fuera de servicio). En el listado del Apéndice N°1, se indica una relación de 4 Generadores de los cuales se elegirán dos (02) después de la evaluación en el sitio.

- h) Los servicios descritos incluyen el suministro de los equipos y materiales necesarios para la ejecución del servicio, así como la movilización y la desmovilización de los equipos efectivamente usados en el servicio.

El listado de los equipos a intervenir se encuentran en el [APÉNDICE N°1](#).

El personal del Contratista destacado para la ejecución de este servicio es el siguiente:

Supervisor de Campo (Cantidad 01)

Responsable de la supervisión de las tareas del servicio de diagnóstico, mantenimiento y operación de los equipos de los sistemas de generación, transmisión, distribución, reinyección, producción, refinación, muelles, aeródromo, talleres, campamentos y almacenes, asignadas al personal técnico. Responsable de la preparación de procedimientos de trabajo, del cumplimiento de los planes de mantenimiento y la emisión de informes de las actividades realizadas en campo. Responsable de que el personal a su cargo cumpla con los estándares de conducta y procedimientos QHSSE de PETROPERÚ.

Supervisor CASS (Cantidad 01)

Responsable de la supervisión de las tareas del servicio de diagnóstico, mantenimiento y operación de los equipos de los sistemas de generación, transmisión, distribución, reinyección, producción, refinación, muelles, aeródromo, talleres, campamentos y almacenes, asignadas al personal técnico, en el Lote 192. Responsable de la preparación de procedimientos de trabajo, del cumplimiento seguro de los planes de operación y mantenimiento, y la emisión de informes de gestión de las actividades realizadas en campo. Garantizando el cumplimiento de los reglamentos de seguridad y salud ocupacional, tomando toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando el cumplimiento a la Identificación de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos.

Instrumentista Planta (Cantidad 01)

Responsable de la ejecución de las tareas de diagnóstico, mantenimiento y operación de los equipos de instrumentación de los sistemas de generación, transmisión, distribución, reinyección, producción, refinación, muelles, aeródromo, talleres, campamentos y almacenes.

Electrónico especialista VSD / MVD (Cantidad 02)

Responsable de la ejecución de las tareas de diagnóstico, mantenimiento y operación de los variadores de velocidad de baja y media tensión de los sistemas de generación, transmisión, distribución, reinyección, producción, refinación, muelles, aeródromo, talleres, campamentos y almacenes.

Técnico Mecánico bombas (Cantidad 01)

Responsable de la ejecución de las tareas de diagnóstico, mantenimiento y operación de las bombas y compresores de los sistemas de generación, transmisión, distribución, reinyección, producción, refinación, muelles, aeródromo, talleres, campamentos y almacenes.

Electromecánico Reinyección Agua (Cantidad 01)

Responsable de la ejecución de las tareas de diagnóstico, mantenimiento y operación de las bombas horizontales y bombas booster de los sistemas de reinyección de agua de formación.

Mecánico MEP (Cantidad 01)

Responsable de la ejecución de las tareas de diagnóstico, mantenimiento y operación de los motores de combustión interna y sistemas auxiliares, marca Fairbanks Morse.

Mecánico CAT (Cantidad 02)

Responsable de la ejecución de las tareas de diagnóstico, mantenimiento y operación de los motores de combustión interna y sistemas auxiliares, marca Caterpillar.

Electricista CAT (Cantidad 01)

Responsable de la ejecución de las tareas de diagnóstico, mantenimiento y operación de los motores de combustión interna, generadores y sistemas auxiliares, marca Caterpillar.

Técnico Electricista Industrial (Cantidad 02)

Responsable de la ejecución de las tareas de diagnóstico, mantenimiento y operación de motores eléctricos, transformadores, interruptores, seccionadores, protecciones, iluminación y sistemas auxiliares; en baja, media y alta tensión; correspondiente a los sistemas de generación, transmisión, distribución, reinyección, producción, refinación, muelles, aeródromo, talleres, campamentos y almacenes.

Técnico en Líneas / SSEE (Cantidad 01)

Responsable de la ejecución de las tareas de diagnóstico, mantenimiento y operación de las líneas y subestaciones eléctricas; en baja, media y alta tensión; de los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Mecánico de válvulas (Cantidad 01)

Responsable de la ejecución de las tareas de diagnóstico, mantenimiento y operación de las válvulas de los sistemas de generación, reinyección, producción y refinación.

Operador de Automatización/Protecciones (Cantidad 01)

Responsable de la ejecución de las tareas de diagnóstico, mantenimiento y operación de los sistemas de control y protección de las instalaciones eléctricas, en baja, media y alta tensión; correspondiente a los sistemas de generación, transmisión, distribución, reinyección, producción, refinación, muelles, aeródromo, talleres, campamentos y almacenes.

Operador de Minicentrales (Cantidad 01)

Responsable de la ejecución de las tareas de diagnóstico, mantenimiento y operación de los equipos principales y auxiliares de las centrales y sub estaciones eléctricas, en baja, media y alta tensión.

Técnico de Flota Liviana - Pesada (Cantidad 01)

Responsable de la ejecución de las tareas de diagnóstico, mantenimiento y operación de los vehículos de flota liviana y flota pesada.

Técnico de Monitoreo de Pozos - ALS (Cantidad 01)

Responsable de la ejecución de las tareas de diagnóstico, mantenimiento y operación de los equipos de los sistemas de levantamiento artificial de los pozos de producción,

este personal deberá contar con los siguientes instrumentos para medir el aislamiento del conjunto BES de fondo del pozo:

- Megóhmetro (hasta 5000 V)
- Multímetro Digital.
- Multímetro Análogo

Operador / Riggers - Camión Grúa (Cantidad 02)  
Responsable de la operación del Camión Grúa.

Administrador (Cantidad 01)  
Responsable de la administración del servicio de mantenimiento integral de equipos y operación de minicentrales.

Logístico (Cantidad 01)  
Responsable de cuidar y administrar los almacenes.

El personal destacado para la ejecución del servicio deberá usar sus uniformes con el respectivo logotipo de la Contratista.

El personal del Contratista deberá ser dirigido y supervisado exclusivamente por el Supervisor de Campo de dicha Empresa, el cual es el único autorizado para dirigir el trabajo, aplicar medidas disciplinarias e impartir órdenes a su personal.

El Contratista no podrá cambiar al personal sin la evaluación y autorización previa de PETROPERU. El nuevo personal deberá poseer con características iguales o superiores al personal reemplazado.

Es responsabilidad de la Contratista entregar a su personal los equipos de protección personal (EPP), necesarios y en buen estado de conservación durante la vigencia del contrato; así como herramientas personales y equipos para desarrollar sus actividades, y velar por el adecuado uso de los mismos.

## 2.2. Propuesta económica

Para la presentación de la propuesta económica, el postor deberá presentar la estructura de costos detallada en el [APÉNDICE N°2](#). Cabe indicar, que el pago de este servicio al Contratista se realizará mensualmente a la presentación de su factura por el servicio realmente efectuado y en concordancia con su propuesta económica.

## 3. NORMATIVA APLICABLE

La contratación del Servicio responde a la siguiente normativa vigente:

- a. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias.
- b. D.S. N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias.
- c. Decreto Supremo N° 043-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y modifica diversas disposiciones.
- d. Decreto Supremo N° 42-F, Reglamento de Seguridad Industrial.
- e. Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, vigente
- f. Ley N° 30102, Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar.
- g. Normativa emitida por el Gobierno en el contexto del Coronavirus – COVID 19.
- h. [Lineamientos Sistema Integridad – PETROPERÚ](#).

- i. Código civil.
- j. Decreto Supremo N° 001-2022-TR, que modifica el Decreto Supremo N° 006 2008-TR, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29245 y del Decreto Legislativo N° 1038.
- k. Otras aplicables.

#### **4. PLAZO DE EJECUCION**

El plazo para la ejecución del SERVICIO será de seis (06) meses. El inicio del servicio será coordinado entre PETROPERÚ y el Contratista.

El inicio de la ejecución contractual se estima que será el 23 de febrero de 2023 o cuando se suscriba el Contrato de Licencia del Lote 192, lo que ocurra último; y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 21 y previa coordinación con PETROPERÚ.

En caso el Operador del Lote 192 cambie durante el plazo del Contrato, PETROPERÚ podrá ceder los derechos y obligaciones del Contrato al nuevo Operador del Lote 192.

#### **5. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN**

Mixto

- Servicio de diagnóstico, Valorización de puesta en servicio, mantenimiento y operación de equipos: Precios unitarios.
- Overhaul de 02 Generadores Electricos : a precios unitarios
- Transporte de Pasajeros: Precios Unitarios , se reconocera solo la ruta : LIM-IQU-AND y viceversa
- Pruebas de descarte para Covid-19: Precios Unitarios
- Transporte de Carga: Costos reembolsables
- Repuestos, Materiales, Repuestos, Cables electricos y aceite lubricante: Costos reembolsables.

El monto reembolsable no deberá exceder los S/. 2'800,000 (Dos millones ochocientos mil nuevos soles) en el plazo establecido de contrato y que incluye una cuota de beneficio de 8%.

#### **6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL**

Reservado, expresado en soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio

#### **7. LUGAR DE EJECUCIÓN**

Los trabajos de campo del presente Servicio se desarrollarán en las inmediaciones del Lote 192.

Ubicación:

- Región: Loreto.
- Provincias: Datem del Marañón y Loreto.
- Distritos: El Tigre, Andoas y Trompeteros

## 8. **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

El Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:

- a) Documentación que acredite que son Empresas de Tercerización: Planilla Mensual de Pagos (PLAME), con una antigüedad no mayor a cinco (5) años a la fecha de presentación de propuestas, donde conste la información laboral del personal a Contratar.
- b) Copia de los estatutos de constitución de la empresa, donde conste el capital social y los aportes efectuados al mismo. Asimismo, el objeto social de los estatutos de constitución de la Empresa deberá estar consignada una actividad igual a la que es materia del Servicio.
- c) Deberá presentar los CV del personal que ejecutará el servicio.

### De la Empresa:

- d) Empresa con experiencia en servicios de diagnóstico, mantenimiento y operación de equipos de sistemas de generación Y/O, transmisión Y/O distribución Y/O reinyección Y/O producción Y/O refinación Y/O muelles Y/O aeródromo Y/O talleres Y/O campamentos Y/O almacenes, en Lotes Petroleros, con una experiencia por un monto facturado acumulado mínimo de S/. 10,000,000 (Diez millones de soles)

Los servicios deben haber sido realizados en los últimos cinco (05) años contados desde la fecha de presentación de propuestas hacia atrás,

La experiencia del POSTOR se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con vóucher de depósito o nota de abono o reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

Cabe precisar que cuando la cancelación es en el mismo comprobante de pago, se debe contar con un sello con el término “cancelado” o “pagado” colocado por el cliente del postor o por una entidad bancaria o financiera.

En los documentos presentados, deberá figurar en forma clara y legible la descripción del servicio, nombre o razón social del cliente, el monto del contrato o de la factura y la fecha del documento o cancelación, de lo contrario no se tomarán en cuenta. Si en los documentos no se indicaran la descripción o alcances del contrato, adicionalmente, el postor deberá presentar información complementaria para tal efecto, de modo que acredite la experiencia solicitada

- e) Última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a través del informe de auditoría oficial). Referencia: Art. 43 de la Ley 29783.

### Del Personal:

- Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (CASS) (Cantidad 01)
  - 1. Formación:



- Titulado, colegiado y habilitado, en carreras de ingeniería u otras especialidades asociadas al servicio. La la colegiatura y habilidad se solicitarán para el inicio del servicio

La formación profesional y la experiencia laboral deberán acreditarse con Curriculum Vitae documentado (copia de grado académico, certificados y/o constancias de trabajo).

## 2. Experiencia

- Mínimo (02) dos años de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería, industrias químicas, construcción o afín a la actividad que realiza la empresa contratista. Asimismo, dentro de la experiencia de dos años, debe contar con (01) un año de experiencia en la actividad específica que realizará la empresa contratista, la experiencia se deberá acreditar con certificados y/o constancias de trabajo).

## 3. Conocimiento

Con capacitación y/o estudios de especialización en seguridad y salud en el trabajo, estos temas deben acumular una duración mínima de 120 horas.

Deberá acreditar con certificados y/o Constancias de cursos en la especialización solicitada.

Capacitación en el(los) trabajo(s) de alto riesgo a ejecutar, deberá entregar constancias de capacitación.

# 9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

Para la emisión de la Orden de Compra será requisito indispensable que el Postor presente debidamente llenados los siguientes documentos:

- a) Declaración jurada de cumplimiento del alcance del servicio (Apéndice N° 3).
- b) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y Carta fianza cumplimiento de obligaciones laborales
- c) Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento de sus Obligaciones Contractuales.
- d) Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente. Apéndice N°06.
- e) Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en PETROPERÚ.
- f) Registro de entrega a todo el personal de la "Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo" de PETROPERÚ y del contratista.
- g) Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.
- h) Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura y puestos).
- i) Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783).
- j) Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.



- k) Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio.

## 10. **GARANTÍAS**

### CARTA FIANZA COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

EL POSTOR ganador de la Buena Pro deberá presentar, una carta fianza para la formalización del Contrato, como garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la que deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y tendrá vigencia hasta la conformidad de la recepción de la totalidad de la prestación a cargo del Contratista.

Las garantías se otorgarán mediante Carta Fianza, las que serán solidarias, irrevocables, de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

### CARTA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

EL POSTOR adjudicatario deberá presentar para la formalización del Contrato, una carta fianza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales hasta por un monto equivalente de dos (2) meses de remuneraciones y beneficios colaterales del personal destacado al Servicio por el tiempo que dure el Servicio.

La vigencia de carta fianza será hasta 90 días calendarios posteriores al término del servicio.

La carta fianza será emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y será de carácter incondicional, solidaria, irrevocable, de realización automática y sin beneficio de excusión.

Cuando EL CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERÚ le otorgará un plazo para que subsane el pago. En caso de persistir el incumplimiento, independientemente de las acciones que correspondan, PETROPERÚ ejecutará dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por EL CONTRATISTA a su personal destacado al Servicio por concepto de remuneraciones y beneficios colaterales.

En ese caso, PETROPERÚ procederá al pago directo del monto que EL CONTRATISTA adeuda a su personal en mención, este deberá presentar en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y monto o ampliará la misma, según corresponda, pudiendo ser causal de resolución del Contrato el incumplimiento de su presentación.

## 11. **POLIZAS**

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad<sup>1</sup>. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar las siguientes póliza de seguro.

- **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva**, por una Suma Asegurada no menor de US\$ 500,000.00 por evento y/o en Límite agregado vigencia, límite único y combinado, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas:

<sup>1</sup> Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros) entre otras. Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

- Responsabilidad Civil Extracontractual.
  - Responsabilidad Civil Contractual.
  - Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, independientemente de su modalidad de contratación.
  - Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados, hasta 12 meses posterior a la entrega y/o suspensión de los trabajos.
  - Responsabilidad Civil de Contratistas Independientes y/o Sub-contratistas.
  - Responsabilidad civil por incendio y/o explosión y/o daños por humo.
  - Responsabilidad Civil por daños a los bienes de Petroperú que se encuentren bajo su cargo, custodia y control con un mínimo de US\$ 100,000.00
  - Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e imprevista.
  - Responsabilidad Civil por Transporte de personal en vehículos propios o de terceros contratados para tal fin.
  - Responsabilidad Civil por el uso de ascensores, grúas, montacargas, escaleras mecánicas, cargadores frontales u otros equipos móviles dentro y fuera de los predios.
  - Se ampara la Responsabilidad Civil del uso, almacenamiento, manipuleo y transporte, incluyendo carga y descarga, de hidrocarburos, líquidos y gas combustible y/o inflamables e insumos químicos y otras mercaderías denominadas peligrosas.
  - Gastos médicos admitidos hasta US\$ 5,000 por evento y en límite agregado vigencia.
- **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Servicio Profesionales (Errores y Omisiones)**, con una Suma Asegurada mínima de US\$ 500,000.00 que incluya una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminación del servicio y en la cual se indique la descripción del servicio. La cobertura debe considerar los perjuicios económicos que pueda sufrir PETROPERU incluyendo multas y penalidades por causa imputable a un error u omisión del proveedor del servicio.
  - **Póliza de Seguro de Deshonestidad** hasta por una Suma Asegurada equivalente a US\$ 50,000.00 en límite agregado. La póliza deberá contener una cláusula de Cesión de Derechos Indemnizatorios a favor de la Entidad en caso el evento sea por los bienes de la misma.
  - **Póliza de accidentes personales, para el personal que será transportado y tripulación, por vía marítima y/o fluvial, en caso aplique**, Con cobertura, para el personal que será transportado, no inferior para muerte accidental e invalidez permanente por US\$ 50,000.00 c/u, por gastos de curación por US\$ 8,000.00 c/u y por sepelio por US\$ 2,000.00 c/u. El límite de cobertura para el personal de la tripulación es determinado por el contratista.

#### **DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS:**

- Las pólizas de seguros deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
- El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores
- El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por

escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.

- Las pólizas deben incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales.
- PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.

#### **DISPOSICIONES GENERALES PARA INCLUIR EN EL NUMERAL DE RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:**

- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
- La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.
- En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.
- Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de los mismos.
- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

## **12. SUBCONTRATACIÓN**

Se autoriza la subcontratación:

En caso de subcontratar, el Contratista deberá exigir a sus subcontratistas que cumplan con las normas del Sistema de Integridad y Políticas Corporativas de PETROPERÚ. Aun cuando el contratista haya subcontratado, este es el único responsable de la ejecución total del contrato frente a PETROPERÚ. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a PETROPERÚ.

Así mismo, la empresa subcontratista debe cumplir con las normas establecidas para la tercerización de servicios.

## **13. PENALIDADES**

### **13.1 PENALIDAD POR RETRASO:**

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERÚ aplicará al PROVEEDOR una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

**Penalidad diaria =  $(0.10 \times \text{Monto}) / (F \times \text{plazo en días})$** 

Donde F tendrá el valor de 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, a la valorización del mes de ocurrencia del retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

**13.2 CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS**

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se debe aplicar para los nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERÚ o de terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (ejm: servicios en minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se incluye la zona de reserva de vía del Oleoducto Nor Peruano, así como actividades de transporte de hidrocarburos vía terrestre, fluvial o marítima.
2. Cualquier modificación de las cláusulas y penalidades, durante el proceso de elaboración de Condiciones Técnicas, absolución de consultas o integración de bases, debe ser coordinada con la Función Seguridad de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinación a través de una evidencia objetiva (correo electrónico, memorando y/o informe).
3. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:
  - Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
  - Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o
  - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas,PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
4. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.
5. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
6. Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).
7. El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes a la CONTRATISTA será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.
8. En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato evaluará resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se seguirán aplicando las penalidades.
9. El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
1	<p>Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el procedimiento PROO1-390 "Gestión CASS para Contratistas" y "Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ", que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Accidente</b> mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente ..... ..</li> <li>- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) .....</li> <li>- Incidente ..... peligroso, .....</li> <li>- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente)..</li> </ul> <p>El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.</p> <p>Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista.</p>	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	<p>...5%</p> <p>...2%</p> <p>...1%</p> <p>...1%</p>
2	<b>No informar de inmediato y/o ocultar</b> a PETROPERÚ cualquier incidente o accidente de trabajo.	RCD 253-2021-OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110°	Por evento	2%
3	No realizar los <b>exámenes médicos ocupacionales</b> (pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.	Ley 29783 Art. 49° d	Por persona	1%
4	No contar con los supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.	DS 043-2007-EM Art. 11.2° DS 005-2012-TR Art. 39° RM 448-2020-MINSA	Por evento	1%
5	Realizar <b>trabajos no autorizados</b> por PETROPERÚ, no contemplados en el Permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
6	<b>Intento de ingresar o haber ingresado</b> de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.	DS 043-2007-EM Art. 17.1° RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	1%
7	<b>Incumplir algún control establecido</b> en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.	Ley 29783 Art. 21°	Por evento	0.6%

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% de la valorización mensual, incluye impuestos)
8	No devolver a PETROPERÚ los <b>pases de ingreso</b> vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.	RAD 044-2017-APN-DIR	Por evento	0.3%
9	Adulteración de documentos y/o documentación vencida.		Por evento	0.3%
10	Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).		Por evento	1%
11	Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etílico, bajo efectos de drogas o estupefacientes y/o inyectarlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los controles de verificación respectivos.		Por evento	0.3%

10. El listado de penalidades que el Originador debe incluir, según aplique a la naturaleza de su contrato es el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR		Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
1	No asistir a las <b>reuniones de seguridad</b> para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.3%
2	Incumplir el procedimiento <b>PROO1-246 Gestión de Permisos de Trabajo</b> , Análisis de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	1%
3	En caso aplique, no respetar las normas de <b>conducción de vehículos</b> que se utilicen como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 016-2009-MTC	Por evento	1%
4	Ausencia, en la zona de labores, del <b>Responsable de Ejecutar el Trabajo</b> durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo.	DS 005-2012-TR Art. 26° c	Por evento	1%
5	Emplear <b>equipos de protección personal</b> sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (ejm: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos.	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
6	Identificar personal que no haga uso o trabaje con <b>Equipos de Protección Personal</b> deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.	Ley 29783 Art. 21° e	Por evento	0.1%
7	No contar o incumplir el <b>Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional</b> del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas.	DS 005-2012-TR Art. 26° h	Por evento	0.5%



	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR	Requerimiento Legal Relacionado	Aplicación de Penalidad*	Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos)
8	Emplear <b>equipos, máquinas sin la capacitación y/o autorización respectiva, o hacer uso de herramientas no estandarizadas</b> o no diseñadas para la labor que se ejecuta.	Ley 29783 Art. 69° b DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	0.5%
9	Sobrepasar las <b>doce horas de trabajo máximo en las instalaciones</b> de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización.	DS 043-2007-EM Art. 61°	Por evento	0.1%
10	No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los <b>residuos sólidos generados</b> como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.	Ley 27314	Por evento	0.5%
11	No adoptar <b>medidas para el control y minimización de los impactos</b> generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia.  Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).	DS 043-2007-EM Art. 17.1°	Por evento	2%
12	Alteración o manipulación del sistema de medición referencial del producto en cisterna, según aplique.		Por evento	0.5%
13	Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehículos, en el sistema de sobrellenado de cisternas.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
14	Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de protección y/o retiro de estos (guardas, protección de válvulas de carga de cisterna, entre otros ).	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.5%
15	Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehículo en mal estado o defectuoso.		Por evento	0.3%
16	No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, señalizaciones, entre otros.	Ley 29783 Principio de prevención	Por evento	0.1%

**DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:**

\* **Penalidad por Evento:** En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces durante el desarrollo de una misma acción de supervisión, se aplicará una única penalidad, la cual corresponderá al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una acción de supervisión posterior, ésta dará lugar a la imposición de una nueva penalidad.

**Accidente Mortal:** Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.



**Accidente Incapacitante:** suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

- o Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.
- o Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.
- o Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.

**Incidente Peligroso:** Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.

**Accidente Leve:** Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.

**Incidente:** Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.

**Accidente de Trabajo:** Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

#### **14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO**

El SERVICIO se cancelará mensualmente, previa conformidad de la documentación sustentatoria por la Gerencia Dpto. Exploración y Producción.

Las valorizaciones se presentarán de manera mensual, después de ejecutada la respectiva prestación.

El plazo para la conformidad de la prestación será de diez (10) días calendarios. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio.

Adicionalmente, como mecanismo para la verificación del cumplimiento de pago de las obligaciones laborales y previsionales durante la ejecución contractual, el Contratista deberá adjuntar para el pago de su factura lo siguiente:

- a) *Copia de: Constancia de presentación y Reporte de Planilla Mensual de Pagos (PLAME), constancia AFP net, Registro de Asistencia y Constancia de Seguro (SCTR), cuando corresponda, cualquier otro seguro obligatorio conforme a ley o;*
- b) *Copia de: Boletas de pago, Registro de Asistencia, SCTR, la acreditación de pagos a través de entidades bancarias y liquidación de servicios en caso de cese, cuando corresponda.*

La factura se cancelará a los sesenta (60) días calendario de:

- Remitida correctamente al correo (<https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>), en el caso de las facturas electrónicas.
- Presentada correctamente en la Oficina de Trámite Documentario de PETROPERÚ, sito en Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima, en el caso de facturas manuales.

La documentación sustentatoria a presentar por el Contratista será:

- Valorización e informe mensual de gestión del servicio brindado.
- Documentación sustentaría del pago de su personal, de acuerdo a Ley, donde se acredite el cumplimiento de sus obligaciones laborales y aportaciones.

EL CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato.

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT.

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes de obtener la conformidad serán devueltos para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

14.1. El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente:

- a) Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios
- b) Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

## **15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD**

La administración del SERVICIO estará a cargo de la Gerencia Dpto. Exploración y Producción y la conformidad del SERVICIO estará a cargo del Gerente Dpto. Exploración y Producción.

## **16. PERSONAL REQUERIDO**

Conforme a la naturaleza especializada del presente Servicio y a su sistema de contratación, el Postor es el responsable de proponer al personal especialista que realizará el Servicio.

EL CONTRATISTA no podrá reemplazar ni utilizar personal clave diferente al ofrecido, sin la previa autorización de PETROPERU y únicamente se aceptará utilizarlo cuando tenga calificación igual o superior a lo indicado en los requerimientos técnicos mínimos. Todo cambio deberá ser oportunamente comunicado y no deberá causar contingencias a PETROPERU en los servicios prestados.

El personal requerido del Equipo de Trabajo es el siguiente :

### Supervisor de Campo (Cantidad 01)

Ingeniero Mecánico, Eléctrico o Mecánico-Eléctrico, con experiencia comprobada mínima de cinco (05) años en supervisión de campo, en Lotes Petroleros. Deberá acreditarse con Curriculum Vitae documentado (Copia de grado académico y constancias de trabajo).

### Supervisor de Seguridad y Salud CASS (Cantidad 01)

#### 1. Formación

- Titulado, colegiado y habilitado, en carreras de ingeniería u otras especialidades asociadas al servicio.

La formación profesional y la experiencia laboral deberán acreditarse con Curriculum Vitae documentado (copia de grado académico, certificados y/o constancias de trabajo).

#### 2. Experiencia

- Mínimo (02) dos años de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería, industrias químicas, construcción o afín a la actividad que realiza la empresa contratista.

Asimismo, dentro de la experiencia de dos años, debe contar con (01) un año de experiencia en la actividad específica que realizará la empresa contratista.

- Para actividades relacionadas al sector minero, el tiempo de experiencia debe ser de (03) tres años y/o según requerimiento del cliente minero.

-

### 3. Conocimiento

- Con capacitación y/o estudios de especialización en seguridad y salud en el trabajo, estos temas deben acumular una duración mínima de 120 horas. Deseables cursos de ambiental y calidad.
- Capacitación en el(los) trabajo(s) de alto riesgo a ejecutar.
- Otras capacitaciones que sean requeridas por el Originador en las Condiciones Técnicas de contratación.

#### Instrumentista Planta (Cantidad 01)

Técnico Eléctrico o Electrónico, con experiencia comprobada mínima de cinco (05) años como Instrumentista de Planta, en Lotes Petroleros. Deberá acreditarse con Curriculum Vitae documentado (Copia de certificado a nombre de la nación y constancias de trabajo).

#### Electrónico especialista VSD / MVD (Cantidad 02)

Técnico Electrónico, con experiencia comprobada mínima de cinco (05) años como Electrónico especialista en VSD / MVD, en Lotes Petroleros. Deberá acreditarse con Curriculum Vitae documentado (Copia de certificado a nombre de la nación y constancias de trabajo).

#### Técnico Mecánico bombas (Cantidad 01)

Técnico Mecánico, con experiencia comprobada mínima de cinco (05) años como Técnico Mecánico de bombas, en Lotes Petroleros. Deberá acreditarse con Curriculum Vitae documentado (Copia de certificado a nombre de la nación y constancias de trabajo).

#### Electromecánico Reinyección Agua (Cantidad 01)

Técnico Mecánico o Mecánico-Eléctrico, con experiencia comprobada mínima de cinco (05) años como Electromecánico de Reinyección de Agua, en Lotes Petroleros. Deberá acreditarse con Curriculum Vitae documentado (Copia de certificado a nombre de la nación y constancias de trabajo).

#### Mecánico MEP (Cantidad 01)

Técnico Mecánico, con experiencia comprobada mínima de tres años (03) años como Mecánico MEP, en Lotes Petroleros. Deberá acreditarse con Curriculum Vitae documentado (Copia de certificado a nombre de la nación y constancias de trabajo).

#### Mecánico CAT (Cantidad 02)

Técnico Mecánico, con experiencia comprobada mínima de tres (03) años como Mecánico CAT, en Lotes Petroleros. Deberá acreditarse con Curriculum Vitae documentado (Copia de certificado a nombre de la nación y constancias de trabajo).

#### Electricista CAT (Cantidad 01)

Técnico Eléctrico, con experiencia comprobada mínima de tres (03) años como Electricista CAT, en Lotes Petroleros. Deberá acreditarse con Curriculum Vitae documentado (Copia de certificado a nombre de la nación y constancias de trabajo).

Técnico Electricista Industrial (Cantidad 02)

Técnico Eléctrico, con experiencia comprobada mínima de tres (03) años como Técnico Electricista Industrial, en Lotes Petroleros. Deberá acreditarse con Curriculum Vitae documentado (Copia de certificado a nombre de la nación y constancias de trabajo).

Técnico en Líneas / SSEE (Cantidad 01)

Técnico Eléctrico, con experiencia comprobada mínima de tres (03) años como Técnico en Líneas / SSEE, en Lotes Petroleros. Deberá acreditarse con Curriculum Vitae documentado (Copia de certificado a nombre de la nación y constancias de trabajo).

Mecánico de válvulas (Cantidad 01)

Técnico Mecánico, con experiencia comprobada mínima de tres (03) años como Mecánico de válvulas, en Lotes Petroleros. Deberá acreditarse con Curriculum Vitae documentado (Copia de certificado a nombre de la nación y constancias de trabajo).

Operador de Automatización/Protecciones (Cantidad 01)

Técnico Eléctrico, con experiencia comprobada mínima de tres (03) años como Operador de Automatización/Protecciones, en Lotes Petroleros. Deberá acreditarse con Curriculum Vitae documentado (Copia de certificado a nombre de la nación y constancias de trabajo).

Operador de Minicentrales (Cantidad 01)

Técnico Eléctrico, con experiencia comprobada mínima de tres (03) años como Operador de Minicentrales, en Lotes Petroleros. Deberá acreditarse con Curriculum Vitae documentado (Copia de certificado a nombre de la nación y constancias de trabajo).

Técnico de Flota Liviana - Pesada (Cantidad 01)

Técnico Automotriz, con experiencia comprobada mínima de tres (03) años como Técnico de Flota Liviana - Pesada, en Lotes Petroleros. Deberá acreditarse con Curriculum Vitae documentado (Copia de certificado a nombre de la nación y constancias de trabajo).

Técnico de Monitoreo de pozos -ALS - ALS (Cantidad 01)

Técnico Eléctrico, Electrónico, Instrumentista o Mecánico, con experiencia comprobada mínima de tres (03) años como Técnico de Monitoreo de pozos - ALS, en Lotes Petroleros. Deberá acreditarse con Curriculum Vitae documentado (Copia de certificado a nombre de la nación y constancias de trabajo).

Operador / Riggers - Camión Grúa (Cantidad 02)

Operador de Flota Pesada, con experiencia comprobada mínima de tres (03) años como Operador / Riggers - Camión Grúa, en Lotes Petroleros. Deberá acreditarse con Curriculum Vitae documentado (Copia de certificado a nombre de la nación y constancias de trabajo).

Administrador (Cantidad 01)

Administrador, con experiencia comprobada mínima de tres (03) años como Administrador en Lotes Petroleros. Deberá acreditarse con Curriculum Vitae documentado (Copia de certificado a nombre de la nación y constancias de trabajo).

Logístico (Cantidad 01)

Técnico Mecánico, Eléctrico, Mecánico-Eléctrico o Administrador, con experiencia comprobada mínima de tres (03) años como Logístico en Lotes Petroleros. Deberá acreditarse con Curriculum Vitae documentado (Copia de certificado a nombre de la nación y constancias de trabajo).

Nota: En caso que los grados y títulos fueron expedidos en el extranjero deben encontrarse registrados en la SUNEDU al inicio del servicio.

## **17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

- Incluir en los contratos que celebre con los trabajadores, que serán desplazados al Lote 192, los requisitos establecidos en el artículo 8° del Decreto Supremo N° 001-2022-TR.
- Acreditar la inscripción de sus trabajadores en el Registro Nacional de Empresas Tercerizadoras, conforme a lo establecido en el artículo 9° del del Decreto Supremo N° 006-2008-TR (modificado por el Decreto Supremo N° 001-2022-TR).
- El personal de la empresa tercerizadora debe ser dirigido y supervisado exclusivamente por un supervisor de dicha Empresa, el cual es el único autorizado para dirigir el trabajo, aplicar medidas disciplinarias e impartir órdenes a su personal.
- El Contratista deberá brindar el correspondiente entrenamiento previo a su personal con relación a las exigencia de los procedimientos y normas de seguridad de PETROPERÚ.
- Cumplir las obligaciones que resultan aplicables en virtud de la legislación vigente, en particular, todas las obligaciones laborales y previsionales con sus trabajadores.
- Reportar mensualmente el avance operativo relacionado al objeto de la Contratación.
- Disponer la realización de los correspondientes exámenes pre-ocupacionales, vacunación y refuerzos necesario para todo el personal del Contratista encargado de la prestación del servicio.
- Inicialmente, mientras el aeródromo de Andoas quede disponible, el Contratista estará a cargo del transporte de su personal y carga, al Lote y viceversa.
- El Contratista deberá contar con el stock adecuado de repuestos, insumos y consumibles para la prestación de los servicios.
- El Contratista deberá contar con todos los permisos requeridos por la legislación ambiental y de otro tipo, así como todas las aprobaciones necesarias de toda Autoridad Gubernamental para la prestación del servicio, salvo que por su naturaleza deban ser obtenidos por PETROPERÚ.

- Notificar de inmediato a PETROPERÚ en caso surjan problemas que interrumpan o alteren de algún modo la prestación del servicio. Asimismo, informar por escrito a PETROPERÚ, dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el hecho, sobre cualquier incidente o accidente relacionado con el servicio.
- Cumplir y hacer que sus subcontratista cumplan las obligaciones laborales de seguridad social conforme a ley. Esto obliga al contratista a tener a su personal en el régimen laboral que corresponda según la actividad que irán a desarrollar, con todos los derechos y obligaciones que el referido régimen contempla. Sin perjuicio de ello, el Contratista será responsable ante cualquier reclamo de su personal, respecto al incumplimiento de tales obligaciones. La falta de pago de obligaciones laborales se condiderará como una causal de resolución de Contrato. En caso de incumplimiento de obligaciones laborales por parte del Contratista, PETROPERÚ S.A. podrá realizar el pago directo de obligaciones laborales con cargo a deudas a pagar a la Contratista y/o a la carta fianza de obligaciones laborales.
- Proveer a su personal de los implementos, instrumentos, equipos, procedimientos y mecanismos requeridos para la óptima prestación del servicio.
- Cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, por parte de la contratista y sus trabajadores.
- El personal deberá contar con su uniforme, EPP, carné de trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo con el logo de la empresa y otros que se requieran para la prestación del servicio.
- La Contratista contará con su propio servicio de internet.

#### **18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ**

PETROPERÚ otorgará las siguientes facilidades al Contratista:

- Suministro de agua potable y energía eléctrica.
- Servicios higiénicos.
- Servicio de alimentación, alojamiento, lavandería y limpieza de oficinas.
- Espacio para oficina.
- Accesos a almacenes, talleres, campamentos y áreas operativas.
- Espacio para que el Contratista pueda almacenar sus insumos, elementos de limpieza, herramientas y equipos.
- El combustible diesel para el uso de los equipos.
- Servicio telefónico para las coordinaciones del servicio entre las diferentes bases.
- Mientras el Aeródromo no pueda ser operado por PETROPERU el ingreso del personal al Lote correrá a cuenta y riesgo de la CONTRATISTA debiendo incluir este costo como parte del servicio.



## **19. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO**

El contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

El contrato podrá resolverse por terminación anticipada.

1. El contrato podrá resolverse en caso de incumplimiento de pago de obligaciones laborales PETROPERÚ podrá resolver el contrato sin expresión de causa.

## **20. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

20.1. El Nivel de Riesgo del servicio a Contratar y de acuerdo al procedimiento PROO1-390 v.1, "GESTIÓN CASS AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS", corresponde a un Nivel de Alto Riesgo

20.2. La La contratista deberá cumplir con los siguientes requerimientos de seguridad y protección del ambiente:

- a) EL CONTRATISTA dotará a su personal de los implementos de seguridad necesarios y en buen estado de conservación durante la vigencia del Contrato para desarrollar sus actividades. Asimismo, el personal deberá presentarse adecuadamente vestido.
- b) Para el inicio del servicio, el personal del CONTRATISTA obligatoriamente deberá asistir al curso de Inducción Corporativa QHSSE de PETROPERÚ y al curso de IPERC/ATS de PETROPERÚ
- c) EL CONTRATISTA que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir los procedimientos de prevención del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 de PETROPERÚ, de no hacerlo será causal de resolución de contrato.  
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un "Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19", conforme a la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra, señalando expresamente que su incumplimiento será causal de resolución de contrato.
- d) En caso EL CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal:
  - i. Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
  - ii. Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra EL CONTRATISTA.
- e) PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, o de garantías de fiel cumplimiento del CONTRATISTA.
- f) En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.
- g) El personal de EL CONTRATISTA deberá acreditar estar capacitado en Prevención y Control COVID-19, para lo cual se pone a disposición el curso de Inducción y Prevención COVID-19. EL CONTRATISTA deberá solicitar a la Escuela Iberoamericana de Negocios - EIN, información sobre el proceso de inscripción y costos del soporte del aula virtual que brindan ellos para acceder al curso, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección:

[induccionscovid19.PETROPERU@einsafety.com](mailto:induccionscovid19.PETROPERU@einsafety.com).



- h) Con el objetivo de verificar la estrategia preventiva y cumplimiento normativo COVID-19 por parte de las compañías contratistas, informamos que a partir de la fecha es requisito para ingresar a laborar a nuestras instalaciones la validación de la siguiente documentación:
- i. Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 del CONTRATISTA Debidamente actualizado y aprobado, así como, la evidencia de envío al MINSA/CENSOPAS.
  - ii. Registro de capacitación de los trabajadores en medidas de bioseguridad y su propio Plan COVID-19, con duración mínima de dos horas.
  - iii. Informe resumen digital de evaluación COVID-19 del personal (firmado por el representante de salud ocupacional del CONTRATISTA),y
  - iv. Carta del representante legal del CONTRATISTA que autoriza las labores del personal del grupo de riesgo, según sea el caso.
- i) Lineamientos para detener trabajos (STOP WORK): personal del CONTRATISTA o personal de PETROPERÚ podrá detener un trabajo que implique un riesgo no controlado o lo considere inseguro. La paralización de los trabajos se realizará solo si no se llega a un acuerdo entre las Partes o cuando la situación se vuelva insegura. La reanudación de los trabajos se realizará solo cuando el riesgo sea controlado.
- 20.3. Cumplir con la prohibición sobre ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas (Circular N° GCAS-SSSO-346-2019), según aplique.
- 20.4. El contratista debe cumplir con lo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”.
- 20.5. El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas, (Adjuntar documento).
- 20.6. El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo, (Adjuntar documento).
- 20.7. La contratación del Servicio responde a las siguientes normativas vigentes:
- Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  - D.S 005-2012-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  - D.S. 42-F: Reglamento de Seguridad Industrial.
  - D.S. N°032-2004-EM, Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
  - D.S. N°039-2014-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y sus modificaciones.
  - Decreto Supremo N° 043-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y modifica diversas disposiciones.
  - Código civil.
  - Ley N° 30102, Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar.
  - Normativa emitida por el Gobierno en el contexto del Coronavirus - COVID 19.

## **21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO**

- a) El originador y/o administrador del Contrato, con el soporte de la función seguridad de la Sede, deben tomar todas las medidas necesarias para atender la emergencia cumpliendo todas las medidas de ambiente y seguridad.
- b) La Contratista deberá presentar una “Declaración Jurada de implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo” (Referencia: Apéndice N°05);

- c) Antes del inicio del servicio debe asegurar la implementación de las medidas mínimas exigidas por normativa vigente (Ley 29783 y D.S. 005 2012 - TR), tales como:
- - El personal debe ingresar con una programación de siniestro o emergencia, presentar inducción específica (propia del contratista) y SCTR (Pensión y Salud); así como, contar con la inducción reducida de Petroperú para contrataciones por emergencias, brindada por el administrador de contrato o responsable del área donde ocurre la emergencia o actividad.
  - Matriz IPERC por puestos de trabajo, donde se estipule los controles para las actividades.
  - Charla sobre el IPERC del proceso involucrado, por parte del Responsable del Área en relación al siniestro o emergencia suscitada.
  - El Supervisor Responsable de la Empresa Contratista, debe asegurar la difusión y cumplimiento de la información documentada (Procedimiento, Estándares, Instructivos) aplicable a la actividad a desarrollar al personal involucrado en la emergencia.
  - Ejecutar el Análisis de Trabajo Seguro de PETROPERÚ.
  - Asegurar que se cuente con el personal CASS de la Empresa Contratista de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.2 del presente documento o el responsable de la empresa contratista asuma la responsabilidad del supervisor/asistente CASS, según aplique.
  -
- d) Registro en el SISCOVID-19.
- e) Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19.
- f) Los exámenes médicos (EMOS) y las tarjetas de vacunación del personal a laborar en el servicio. (Apéndice N°4).
- g) Pólizas de acuerdo al numeral 11.
- h) El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) del personal que ingresará al campo.
- i) Certificado de antecedentes policiales y penales, en el caso de personal de mano de obra local deberá presentar una Declaración Jurada.
- j) Acreditación del personal solicitado en el numeral 16. Dicha acreditación será gradual una vez ingresen al área de operación del Lote 192.

## **22. ENTREGABLES**

- Informe mensual de gestión de la ejecución del servicio de diagnóstico, valorización de la puesta en servicio, mantenimiento y operación de equipos de los sistemas de generación, transmisión, distribución, reinyección, producción y refinación, en las operaciones del Lote 192
- Entregar un reporte diario y ejecutivo de los trabajos efectuados en las instalaciones.

## **23. DOCUMENTACIÓN PETROPERÚ**

Copia de los siguientes documentos descargarlo del enlace que se indica.

- a. Procedimiento N° PROA1-350 «Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ».
- b. Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratista de PETROPERÚ.
- c. Plan para la vigilancia, prevención y control del covid-19 en PETROPERÚ.

d. Declaración Jurada de Salud (registro SIG-RE-106)

Enlace:

- <https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/pCX5ZXPmk3mfSJ>
- Password: Proced1m1ent@s
- 

## **24. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**

El Contratista deberá cumplir con la Política Corporativa de Seguridad de la Información de PETROPERÚ. Para tal efecto, PETROPERÚ le entregará un ejemplar del mismo. Asimismo, el Contratista deberá guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente Servicio y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información detectada.

El Contratista deberá mantener en estricta confidencialidad toda la información recibida de PETROPERÚ o generada como consecuencia de la ejecución del presente Servicio. Asimismo, se obliga a utilizar dicha información únicamente para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, salvo que medie autorización expresa dada por escrito por el representante autorizado de PETROPERÚ. Para tal efecto, el Contratista deberá suscribir un Compromiso de Confidencialidad.

En particular, el Contratista se obliga a lo siguiente:

- Hacer de conocimiento de su personal y representantes que accedan a la información, respecto del contenido del carácter confidencial de la información y respecto de las obligaciones del Contratista respecto de su uso y conservación.
- Tomar las medidas que resulten necesarias para impedir que la información confidencial sea conocida por o revelada a terceros o utilizada para fines distintos a los que son materia de este contrato.
- La información confidencial sólo podrá ser divulgada a terceras personas, previo consentimiento expreso y escrito de PETROPERÚ.
- Informar inmediatamente sobre cualquier desvío, pérdida o robo de la información que recibe, así como a tomar las medidas correctivas del caso y asumir las responsabilidades a las que se diera lugar.
- Devolver toda la información que obre en su poder, a requerimiento de PETROPERÚ, incluyendo cualquier copia que se haya producido para el trabajo que se va a realizar.
- Indemnizar a PETROPERÚ en caso de que el incumplimiento de alguno de los compromisos expresados en este documento genere algún daño o perjuicio.

La obligación de confidencialidad subsistirá aún durante el plazo de cinco (5) años después de finalizada la vigencia del contrato y su incumplimiento hará responsable al Contratista de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a PETROPERÚ.

La obligación de confidencialidad que asume el Contratista no alcanza a aquella información que: a) Sea de dominio público; b) Se encuentre en poder del Estudio por otros medios, o le hubiera sido comunicada por terceras personas o; c) Por mandato de la ley o por medio de mandato judicial deba ser divulgada o presentada a las autoridades. En ese supuesto, el Contratista se compromete a comunicar a PETROPERÚ de este hecho con al menos tres (3) días de anticipación con la finalidad que esta última pueda oponer a dicho requerimiento las defensas de ley que considere oportunas.

## **25. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO**

En virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos lícitos.
2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.
3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.
4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.
6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.

PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta

cláusula, situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables.

## **26. SISTEMA DE INTEGRIDAD**

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace:

<https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/> ”

## **27. COMPROMISO DEL CONTRATISTA DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL**

PETROPERU practica y promueve el ejercicio de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual en cualquiera de sus formas, con la finalidad de garantizar un ambiente libre de acoso, hostigamiento, discriminación y violencia, así como promover un lugar de trabajo saludable y seguro que permita el bienestar físico y mental de sus trabajadores. A efectos de trasladar nuestro compromiso de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual a los contratistas de PETROPERU, el Contratista deberá presentar, para el inicio del servicio, una Declaración Jurada adheriéndose a esta iniciativa y al estricto cumplimiento de la Ley N° 29742 “Ley de Prevención y sanción del hostigamiento sexual”.

## **28. CESIÓN CONTRACTUAL**

PETROPERÚ podrá ceder la totalidad o parte de las obligaciones derivadas de este Contrato, sin necesidad de obtener la aceptación del CONTRATISTA. EL CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente este Contrato sin la autorización previa y escrita de PETROPERÚ.

## **29. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO**

Queda establecido que PETROPERÚ y EL CONTRATISTA no serán responsables por la inejecución de sus obligaciones, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, cuando tales incumplimientos se deban a caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como caso fortuito o fuerza mayor, todo evento extraordinario o imprevisible o que siendo previsible fuere irresistible, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1315 del Código Civil.

Cuando la fuerza mayor o caso fortuito suceda, se deberá notificar por escrito a la otra parte inmediatamente o más tardar dentro de las veinticuatro (24) horas de conocida la ocurrencia del hecho. La parte afectada por la fuerza mayor y/o caso fortuito, deberá notificar a la otra parte, anexando las pruebas de la ocurrencia de la fuerza mayor o caso fortuito. Cuando la ocurrencia de la fuerza mayor o caso fortuito sea alegada por EL CONTRATISTA, PETROPERÚ evaluará la situación y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción de la notificación comunicará a EL CONTRATISTA si la misma ha sido reconocida o no, en caso de no pronunciamiento, éste no implica aceptación tácita. Si no la reconoce, el Contrato se seguirá ejecutando bajo los mismos términos originales o bajo nuevos términos acordados por escrito entre las partes. En caso de reconocimiento del caso fortuito o fuerza mayor alegado, se suspenderá inmediatamente el Contrato mediante la suscripción por ambas partes del acta de suspensión. Cuando la ocurrencia de la fuerza mayor o el caso fortuito sea alegada por PETROPERÚ, EL CONTRATISTA deberá suspender las actividades que esté ejecutando dentro del plazo que PETROPERÚ señale en la comunicación mediante cual notifique la fuerza mayor o el caso fortuito.

EL CONTRATISTA no podrá suspender la ejecución del Contrato en las zonas o sobre las actividades u obligaciones que no hubiesen sido afectadas por las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor.

No se considerarán eventos de fuerza mayor o caso fortuito y, por lo tanto, son riesgos cuyos efectos asume en forma personal y directa EL CONTRATISTA, los siguientes:

- a) Paros, huelgas o disturbios de la comunidad por negligencia del CONTRATISTA en la ejecución del Contrato.
- b) Huelgas, paros o disturbios laborales en general, por parte de funcionarios del CONTRATISTA.

En el evento de amenazas de grupos terroristas o armados, o de cualquier grupo delincriminal o al margen de la ley, la parte amenazada deberá comunicar inmediatamente a la otra de la situación con el fin de que entre ambas evalúen la seriedad de las amenazas y acuerden las medidas a implementar para superar la situación y/o suspender o terminar el presente Contrato.

Cuando cese la circunstancia que determinó el caso fortuito o fuerza mayor, se reiniciará el Servicio, de conformidad con lo previsto en la cláusula 30 del presente Contrato.

Cuando la circunstancia que determinó el caso fortuito o fuerza mayor continúe por más de treinta (30) días contados a partir de la recepción de la comunicación que notifica dicho evento, PETROPERÚ podrá dar por terminado el Contrato con efecto inmediato, cuando a su exclusivo juicio, considere que las circunstancias que dieron origen al evento de fuerza mayor o caso fortuito no han cesado o no se prevea que cesarán pronto. En dicho caso, una vez PETROPERÚ manifieste su decisión en tal sentido, se considerará terminado el Contrato, sin necesidad de declaración adicional de ninguna de las partes y sin indemnización alguna para las partes, salvo el pago que PETROPERÚ adeude a EL CONTRATISTA por lo ejecutado hasta el momento de la suspensión.

En caso de producirse un evento de Fuerza Mayor invocado por PETROPERÚ, mediante el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote que suscribió con PERUPETRO S.A. sea resuelto, accesoria y automáticamente quedará sin efecto el presente Contrato, para lo cual PETROPERÚ comunicará a EL CONTRATISTA de dicho evento con la finalidad de que dentro de los 5 días calendarios computados desde la notificación, EL CONTRATISTA pueda retirarse del Lugar de Ejecución.



### **30. SUSPENSIÓN**

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar la suspensión de la ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, en cuyo caso el contratista deberá sustentar los gastos incurridos, los cuales serán evaluados y aprobados de ser el caso por PETROPERU. La ampliación de plazo que de aquí se genere, no involucrará el reconocimiento de gastos generales u otros asociados, toda vez que éstos ya habrían sido reconocidos con la aprobación de la suspensión.

PETROPERÚ deber comunicar al contratista la culminación de la suspensión de la obra y el reinicio de los trabajos.

### **31. SUSPENSIÓN DE PAGOS**

PETROPERÚ se reserva el derecho de suspender los plazos previstos en este Contrato para efectuar los pagos a su cargo, cuando EL CONTRATISTA haya ignorado requerimientos escritos hechos por PETROPERÚ sobre aspectos del Contrato de obligatorio cumplimiento para EL CONTRATISTA y, cuando a juicio de PETROPERÚ, no se hayan solucionado dichas solicitudes. Tal suspensión cesará una vez PETROPERÚ verifique que EL CONTRATISTA ha cumplido con todos los requerimientos formulados.

### **32. APÉNDICES**



**APÉNDICE N°1**

**LISTADO DE EQUIPOS DEL LOTE 192**

LISTADO DE EQUIPOS DEL LOTE 192				
ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	Cap. Norte	1CNMEDGAS000	Cap. Norte - Pta de Produccion	Medidores de Gas
2	Cap. Sur	1CSMEDGAS000	Cap. Sur - Pta de Produccion	Medidores de Gas
3	Forestal	1FOMEDGAS000	Forestal - Pta de Produccion	Medidores de Gas
4	Gathering	1GSMEDGAS000	Gathering St.-Pta Produccion	Medidores de Gas
5	Huayurí	1HUMEDGAS000	Huayuri - Planta de Produccion	Medidores de Gas
6	Huayurí	1HUPT0000000	Huay - Linea descarga diesel F-1741	V.Alivio Línea/Tan
7	Jibarito	1JTPT0000000	Jibarito-Sist Reiny-TanDes2735	V.Alivio Línea/Tan
8	Shiviyacu	1SHMEDGAS000	Shiviyacu - Pta de Produccion	Medidores de Gas
9	Shiviyacu	1SHPT02N2000	Pta. Gas Tk Oxigeno	V.Alivio Línea/Tan
10	San Jacinto	1SJMEDGAS000	Sn Jacinto - Pta de Produccion	Medidores de Gas
11	Andoas	APB-PDCV-001	Andoas-Aerop-T.Control-Z.Int	sist elec emerg aerp
12	Andoas	APL-ALLS-000	Andoas-Aerop-Z.Luz Aterrizaje	sist luces ater aerp
13	Andoas	APU-PS30-001	Andoas-Aerop-T.Control-Z.Int	UPS aeropuerto
14	Andoas	APU-PS30-002	Andoas-Aerop-T.Control-Z.Int	UPS aeropuerto
15	Tambo	AVERIGUAR	Tambo - Pozo Ñ 04 tipo ESP	Tablero Eléctrico
16	Forestal	BCR-ABB0-002	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Banco de Capacitores
17	Gathering	BOC-A023-001	Gathering Station -Pta- Dike 2	Bomba Vertical
18	Gathering	BOC-A023-002	Gathering Station -Pta- Dike 2	Bomba Vertical
19	Cap. Sur	BOC-A051-001	Cap. Sur -Pta-Bomba Shipping 1	Bomba Vertical
20	Cap. Sur	BOC-A051-002	Cap. Sur -Pta-Bomba Shipping 2	Bomba Vertical
21	Cap. Norte	BOC-A160-002	Cap Nor-Pta-Bomba Shipping Ñ3	Bomba Vertical
22	Huayurí	BOC-F006-001	Huay-Pta-Dike 2-Bomba Carga Ñ3	Bomba Centrífuga
23	Huayurí	BOC-F006-002	Huay-Pta-Dike 2-Bomba Carga Ñ1	Bomba Centrífuga
24	Cap. Norte	BOC-F006-003	CN-Pta-Z Bom Shipp-Bom Booster	Bomba Centrífuga
25	Jibarito	BOC-FHOR-001	Jibto-Pta-Bom Crudo Liviano Ñ3	V.Alivio Línea/Tan
26	San Jacinto	BOC-G020-006	S.Jacinto-Sist Agua-Z.Rio	Bomba Centrífuga
27	Huayurí	BOC-G020-010	Huayuri-Sist Agua-Z.Tanque	Bomba Centrífuga
28	Forestal	BOC-G020-011	Forestal-Sist Agua-Z.Tratam	Bomba Centrífuga
29	Tnte. López	BOC-G020-012	T.Lopez-Sist Agua-Z.Tratam	Bomba Centrífuga
30	Gathering	BOC-G020-016	Pta - Pta Agua A Water boy Aux	Bomba Centrífuga
31	Gathering	BOC-G020-018	Pta - Pta Agua B Water boy Aux	Bomba Centrífuga
32	Forestal	BOC-G028-006	Forestal-Sist Agua-Z.Tratam	Bomba Centrífuga
33	Forestal	BOC-G028-007	Forestal - Pta de Produccion	Bomba Centrífuga
34	Shiviyacu	BOC-G032-003	Topping Plant - Sumideros	Bomba Centrífuga
35	San Jacinto	BOC-G032-004	Sn Jacinto - Pta de Produccion	Bomba Centrífuga
36	San Jacinto	BOC-G032-006	S.Jacinto-Sist Agua-Z.Tratam	Bomba Centrífuga
37	San Jacinto	BOC-G032-008	Sn Jacinto - Pta de Produccion	Bomba Centrífuga
38	Huayurí	BOC-G032-009	Huayuri-Sist Agua-Z.Tanque	Bomba Centrífuga
39	Shiviyacu	BOC-G032-018	Topp.Shv-Sist C I-Bomba	Bomba Centrífuga
40	Shiviyacu	BOC-G032-021	Shi-Area A-Dike 2-Tanq Diesel	Bomba Centrífuga
41	Shiviyacu	BOC-G032-023	Shiv-Zona de Recarga de Diesel	Bomba Centrífuga
42	Shiviyacu	BOC-G032-025	Topping Plant - Desalador	Bomba Centrífuga
43	Huayurí	BOC-G032-029	Huayuri-Sist Agua-Z.Tratam	Bomba Centrífuga
44	Shiviyacu	BOC-G032-032	Topping Plant - Sumideros	Bomba Centrífuga
45	Forestal	BOC-G032-034	Forestal-Bomb Recarga diesel	Bomba Centrífuga
46	Shiviyacu	BOC-G040-009	Shiviyacu-Sist Agua-Z.Rio	Bomba Centrífuga
47	Shiviyacu	BOC-G040-012	Shiviyacu - Water Boy	Bomba Centrífuga
48	Forestal	BOC-G040-015	Forestal-Sist Agua-Z.Tratam	Bomba Centrífuga
49	Forestal	BOC-G040-017	Forestal-Sist Agua-Z.Tratam	Bomba Centrífuga
50	Tnte. López	BOC-G040-021	T.Lopez-Sist Agua-Z.Tratam	Bomba Centrífuga

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
51	Huayurí	BOC-G040-027	Huayuri-Sist Agua-Z.Tratam	Bomba Centrífuga
52	Shiviyacu	BOC-G110-001	Topp P-Bom Diesel Ñ1 (TO FIELD	Bomba Vertical
53	Shiviyacu	BOC-G110-002	Topp P-Bom Diesel Ñ2 (TO FIELD	Bomba Vertical
54	Shiviyacu	BOC-G130-001	TP-Bom Residual Ñ1 (TO FIELD)	Bomba Vertical
55	Shiviyacu	BOC-G130-002	TP-Bom Residual Ñ2 (TO FIELD)	Bomba Vertical
56	Forestal	BOC-GHOR-003	Forestal-Pta-Poza de lodo	Bomba Centrífuga
57	Shiviyacu	BOC-GHOR-008	ShiviyacuPta-Tanque Emergencia	Bomba Centrífuga
58	Forestal	BOC-GHOR-010	Forestal-Pta-Tanque Emergencia	Bomba Centrífuga
59	Forestal	BOC-GHOR-011	Forestal-Pta-Tanque Emergencia	Bomba Vertical
60	Forestal	BOC-GHOR-012	Forestal-Pta-Poza de lodo	Bomba Vertical
61	Carmen	BOC-GHOR-012	Forestal-Pta-Poza de lodo	Bomba Centrífuga
62	Dorissa	BOC-GHOR-016	Dorissa -Pta-Bomba Shipping Ñ3	Bomba Centrífuga
63	Gathering	BOC-GHOR-019	Gath-Pta-Z. Vessel - Skid Aux	Bomba Centrífuga
64	Gathering	BOC-GHOR-020	Gath-Pta-Z. Vessel - Skid Aux	Bomba Centrífuga
65	Gathering	BOC-GHOR-021	Gath-Pta-Z. Vessel - Skid Aux	Bomba Centrífuga
66	Gathering	BOC-GHOR-022	Gath-Pta-Z. Vessel - Skid Aux	Bomba Centrífuga
67	Gathering	BOC-GHOR-023	Gath-Pta-Z. Vessel - Skid Aux	Bomba Centrífuga
68	Gathering	BOC-GHOR-024	Gath-Pta-Z. Vessel - Skid Aux	Bomba Centrífuga
69	Gathering	BOC-GHOR-025	Gath-Pta-Z. Vessel - Skid Aux	Bomba Centrífuga
70	Gathering	BOC-GHOR-026	Gath-Pta-Z. Vessel - Skid Aux	Bomba Centrífuga
71	Shiviyacu	BOC-GHOR-029	Topping Plant - Desalador	Bomba Centrífuga
72	Shiviyacu	BOC-GHOR-035	Shiviyacu - Water Boy	Bomba Centrífuga
73	Shiviyacu	BOC-GHOR-036	Shiviyacu - Water Boy	Bomba Centrífuga
74	Shiviyacu	BOC-GHOR-037	Shiviyacu-Sist Agua-Z.Rio	Bomba Centrífuga
75	Shiviyacu	BOC-GHOR-039	Shiviyacu-Sist Agua-Z.Rio	Bomba Centrífuga
76	Huayurí	BOC-GHOR-040	Huayuri-Sist Reiny-Boost01	Bomba Booster Reinye
77	Huayurí	BOC-GHOR-042	Huay-Pta-Z. Bombas Shipping B	Bomba Centrífuga
78	Shiviyacu	BOC-GHOR-043	ShiviyacuPta-Tanque Emergencia	Bomba Centrífuga
79	Jibarito	BOC-GHOR-045	Jibarito-Sist Reiny-Boost02	Bomba Booster Reinye
80	San Jacinto	BOC-GHOR-046	S. Jacinto-Sist Reiny-Boost01	Bomba Booster Reinye
81	San Jacinto	BOC-GHOR-048	S. Jacinto-Sist Reiny-Boost02	Bomba Booster Reinye
82	Tnte. López	BOC-GHOR-050	T.Lopez-Sist Agua-Z.Tratam	Bomba Centrífuga
83	Tnte. López	BOC-GHOR-051	T.Lopez-Sist Agua-Z.Tratam	Bomba Centrífuga
84	Huayurí	BOC-GHOR-052	Topping P. - Bomba de agua Ñ1	Bomba Centrífuga
85	Huayurí	BOC-GHOR-053	Huayuri-Sist Agua-Z.Rio	Bomba Centrífuga
86	Shiviyacu	BOC-GHOR-056	Shiviyacu - Water Boy	Bomba Centrífuga
87	Huayurí	BOC-GHOR-057	Huayuri-Sist Reiny-Boost02	Bomba Booster Reinye
88	Jibarito	BOC-GHOR-058	Jibarito-Sist Reiny-Boost01	Bomba Booster Reinye
89	Dorissa	BOC-GHOR-059	Dorissa-Sist Reiny-Boost01	Bomba Booster Reinye
90	Cap. Sur	BOC-GHOR-060	Cap Sur-Sist Reiny-Boost01	Bomba Booster Rein
91	Cap. Sur	BOC-GHOR-061	Cap Sur-Sist Reiny-Boost02	Bomba Booster Rein
92	Forestal	BOC-GHOR-062	Forestal-Sist Reiny-Boost02	Bomba Booster Rein
93	Forestal	BOC-GHOR-063	Forestal-Sist Reiny-Boost03	Bomba Booster Rein
94	Forestal	BOC-GHOR-064	Forestal-Sist Reiny-Boost01	Bomba Booster Rein
95	Cap. Norte	BOC-GHOR-065	Cap Norte-Sist Reiny-Boost01	Bomba Booster Rein
96	Cap. Norte	BOC-GHOR-066	Cap Norte-Sist Reiny-Boost02	Bomba Booster Rein
97	Gathering	BOC-GHOR-067	Plant. Trat agua - Water boy P-117	Bomba Centrífuga
98	Gathering	BOC-GHOR-067	Plant. Trat agua - Water boy P-117	Bomba Centrífuga
99	Gathering	BOC-GHOR-068	Plant. Trat agua - Water boy P-118	Bomba Centrífuga
100	Dorissa	BOC-GHOR-070	Dorissa-Sist Reiny-Boost02	Bomba Booster Reinye

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
101	Shiviyacu	BOC-GHOR-071	Shiviyacu-Sist Reiny-Boost01	Bomba Booster Reinye
102	Shiviyacu	BOC-GHOR-071	Shiviyacu-Sist Reiny-Boost01	Bomba Booster Reinye
103	Shiviyacu	BOC-GHOR-072	Shiviyacu-Sist Reiny-Boost02	Bomba Booster Reinye
104	Shiviyacu	BOC-GHOR-073	Shiviyacu-Sist Reiny-Boost03	Bomba Booster Reinye
105	Gathering	BOC-GHOR-074	Gathering-Pta-Prod-T-301-Skim	Bomba Centrífuga
106	Gathering	BOC-GHOR-075	Gathering-Pta-Prod-T-301-Skim	Bomba Centrífuga
107	Forestal	BOC-GHOR-076	Forestal-Pta-Bomba Shipping Ñ2	Bomba Vertical
108	Huayurí	BOC-GHOR-078	Huay-Pta-Z. Bombas Shipping B	Bomba Centrífuga
109	Huayurí	BOC-GHOR-079	Topping Plant - Bomba Booster	Goulds Pump 3700
110	Huayurí	BOC-GHOR-080	Topping Plant - Bomba Booster	Goulds Pump 3700
111	Shiviyacu	BOC-GHOR-081	Topping Plant - Desalador	Bomba Centrífuga
112	Forestal	BOC-GHOR-083	Forestal-Sist Reiny-Tan0593	Bomba Vertical
113	Forestal	BOC-GHOR-084	Forestal-Sist Reiny-Tan0593	Bomba Vertical
114	Shiviyacu	BOC-GHOR-091	Shiviyacu-Planta-Poza API	Bomba Centrífuga
115	San Jacinto	BOC-GHOR-094	Sn Jacinto - Pta Tk 1450	Bomba Centrífuga
116	Dorissa	BOC-GVER-003	Dori-Pta - Area Flare - bombas	Bomba Centrífuga
117	Dorissa	BOC-GVER-004	Dori-Pta - Area Flare - bombas	Bomba Centrífuga
118	Huayurí	BOC-H006-003	Huay-Pta-Bomba Recirculacion	Bomba Centrífuga
119	Forestal	BOC-H006-004	Forestal-Area Shipp-Bomb carga	Bomba Centrífuga
120	Forestal	BOC-H006-005	Forestal-Area Shipp-Bomb carga	Bomba Centrífuga
121	Shiviyacu	BOC-H007-003	Shiv-Area A-Bomba Booster Ñ1	Bomba Centrífuga
122	Shiviyacu	BOC-H007-004	Shiv-Area A-Bomba Booster Ñ2	Bomba Centrífuga
123	Huayurí	BOC-H220-002	Huayuri-Panta-Bomba Booster Ñ2	Bomba Centrífuga
124	Huayurí	BOC-H220-003	Huayuri-Panta-Bomba Booster Ñ1	Bomba Centrífuga
125	Forestal	BOC-HHOR-011	Forestal-Sist Agua-Z.Rio	Bomba Centrífuga
126	Forestal	BOC-HHOR-012	Forestal-Sist Agua-Z.Rio	Bomba Centrífuga
127	San Jacinto	BOC-HHOR-013	San Jacinto - Bomba de Rio	Bomba Centrífuga
128	Tnte. López	BOC-HHOR-014	T.Lopez-Sist Agua-Z.Rio	Bomba Centrífuga
129	Tnte. López	BOC-HHOR-015	T.Lopez-Sist Agua-Z.Rio	Bomba Centrífuga
130	Jibarito	BOC-I015-003	Jibarito -Pta- Bomba de Carga	Bomba Centrífuga
131	San Jacinto	BOC-M020-001	S.Jacinto-Sist Agua-Z.Tratam	Bomba Centrífuga
132	San Jacinto	BOC-M020-002	San Jacinto - Bomba de Rio	Bomba Centrífuga
133	San Jacinto	BOC-M020-004	S.Jacinto-Sist Agua-Z.Tratam	Bomba Centrífuga
134	Forestal	BOC-M025-008	Forestal-Sist Agua-Z.Rio	Bomba Centrífuga
135	Huayurí	BOC-N040-001	Huay-Pta-Bomb Booster Auxiliar	Bomba Centrífuga
136	Huayurí	BOC-N040-002	Huay-Pta-Bomb Booster Auxiliar	Bomba Centrífuga
137	San Jacinto	BOC-O016-002	Sn Jacinto - Pta de Produccion	Bomba Centrífuga
138	San Jacinto	BOC-O016-003	Sn Jacinto - Pta de Produccion	Bomba Centrífuga
139	Shiviyacu	BOC-O016-005	Shi-Area B-Z. Bombas Shipping	Bomba Centrífuga
140	Huayurí	BOC-O016-006	Huay-Pta-Dik 1-Bom Transferenc	Bomba Centrífuga
141	Jibarito	BOC-O016-007	Jibarito-Pta-Bomb Transferenc	Bomba Centrífuga
142	Jibarito	BOC-O016-008	Jibarito-Pta-Bomb Transferenc	Bomba Centrífuga
143	Jibarito	BOC-O016-009	Jibarito-Pta-Bomb Transferenc	Bomba Centrífuga
144	Jibarito	BOC-O016-010	Jibarito-Pta-Bomb Transferenc	Bomba Centrífuga
145	San Jacinto	BOC-O041-001	Sn Jacinto - Pta de Produccion	Bomba Centrífuga
146	San Jacinto	BOC-O041-002	Sn Jacint-Pta-Z. Bomb Shipping	Bomba Centrífuga
147	San Jacinto	BOC-O041-003	Sn Jacint-Pta-Z. Bomb Shipping	Bomba Centrífuga
148	Huayurí	BOC-P025-001	Topping P. - Bomba de agua Ñ1	Bomba Centrífuga
149	Andoas	BOC-P032-004	Andoas-Aerop-Z. Recarga JP-1	bomba JP-1
150	Jibarito	BOC-P032-009	Jibarito-Pta-Bomb Transferenc	Bomba Centrífuga

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
151	Andoas	BOC-P032-011	AN-Camp-Z Recarga Combustible	Bomba Centrífuga
152	Huayurí	BOC-PP01-001	Topping Plant	Bomba Centrífuga
153	Huayurí	BOC-PP01-002	Topping Plant	Bomba Centrífuga
154	Shiviyacu	BOC-U021-001	TP-Bom Reflujo Nafta a Torre	Bomba Centrífuga
155	Shiviyacu	BOC-U021-002	TP-Bom Reflujo Nafta a Torre	Bomba Centrífuga
156	Huayurí	BOC-U022-001	Topping P-Bomba de Naphtha Ñ1	Union Pump Textron
157	Huayurí	BOC-U022-002	Topping P-Bomba de Naphtha Ñ2	Union Pump Textron
158	Shiviyacu	BOC-U023-001	Topping P. - Bomba Diesel Ñ1	Bomba Centrífuga
159	Shiviyacu	BOC-U023-002	Topping P. - Bomba Diesel Ñ2	Bomba Centrífuga
160	Shiviyacu	BOC-U024-001	Topping P-Bomba de Residual Ñ1	Bomba Centrífuga
161	Shiviyacu	BOC-U024-002	Topping P-Bomba de Residual Ñ2	Bomba Centrífuga
162	Huayurí	BOC-U026-001	Topping P-Bomba de Residual Ñ1	Union Pump Textron
163	Huayurí	BOC-U026-002	Topping P-Bomba de Residual Ñ2	Union Pump Textron
164	Huayurí	BOC-U028-001	Topping P - Bomba Diesel Ñ1	Union Pump Textron
165	Huayurí	BOC-U028-002	Topping p - Bomba Diesel Ñ2	Union Pump Textron
166	Shiviyacu	BOC-U032-001	Topping P. - Bomba de Carga.	Bomba Centrífuga
167	Shiviyacu	BOC-U032-002	Topping P. - Bomba de Carga.	Bomba Centrífuga
168	Shiviyacu	BOC-U047-001	Topping Plant - Bomba Booster	Bomba Centrífuga
169	Shiviyacu	BOC-U047-002	Topping Plant - Bomba Booster	Bomba Centrífuga
170	Huayurí	BOC-U048-001	Topping Plant - Desalador	Union Pump Company
171	Huayurí	BOC-U048-002	Topping Plant - Desalador	Union Pump Company
172	Gathering	BOC-W017-001	Gathering Station -Pta- Dike 1	Bomba Centrífuga
173	Gathering	BOC-W017-002	Gathering Station -Pta- Dike 1	Bomba Centrífuga
174	Andoas	BOC-Z012-015	Andoas-Aerop-Z. Recarga JP-1	bomba JP-1
175	Jibarito	BOC-Z012-016	Jibarito - Pta de Produccion	Bomba Centrífuga
176	Jibarito	BOC-Z012-017	Jibarito - Pta de Produccion	Bomba Centrífuga
177	Jibarito	BOC-Z012-018	Jibarito - Pta de Produccion	Bomba Centrífuga
178	Huayurí	BOE-B032-001	Topping P. - Bomba de Carga	Bombas Bornemann
179	Huayurí	BOE-B032-002	Topping P. - Bomba de Carga	Bombas Bornemann
180	Huayurí	BOE-B050-001	Topping P. - Bomba de Carga	Bombas Bornemann
181	Huayurí	BOE-B050-002	Topping P. - Bomba de Carga	Bombas Bornemann
182	Huayurí	BOE-B080-001	Topping P. - Bomba de Carga	Bombas Bornemann
183	Huayurí	BOE-B080-002	Topping P. - Bomba de Carga	Bombas Bornemann
184	Huayurí	BOE-B250-001	Huayuri - Planta de Produccion	Bombas Bornemann
185	Huayurí	BOE-B250-002	Huayuri - Planta de Produccion	Bombas Bornemann
186	San Jacinto	BOE-R010-002	Sn Jacinto -Pta-Zona de Vessel	Bba Desplazamiento
187	San Jacinto	BOE-R010-003	Sn Jacinto -Pta-Zona de Vessel	Bba Desplazamiento
188	San Jacinto	BOE-R015-003	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	Bba Desplazamiento
189	Jibarito	BOE-R015-027	JT-Pta-Z Vessel-Flowplitter Ñ1	Bba Desplazamiento
190	Jibarito	BOE-R015-028	JT-Pta-Z Vessel-Flowplitter Ñ1	Bba Desplazamiento
191	Jibarito	BOE-R015-029	Jibto-Pta-Z. Vessel-Trat Ñ1	Bba Desplazamiento
192	Jibarito	BOE-R015-030	Jibto-Pta-Z. Vessel-Trat Ñ2	Bba Desplazamiento
193	Gathering	BOE-R015-035	Gath-Pta-Z. Vessel - Skid Aux	Bba Desplazamiento
194	Gathering	BOE-R015-036	Gath-Pta-Z. Vessel - Skid Aux	Bba Desplazamiento
195	Gathering	BOE-R020-001	Gath-Pta-Z. Vessel - Skid Aux	Bba Desplazamiento
196	Gathering	BOE-R020-003	Gath-Pta-Z. Vessel - Skid Aux	Bba Desplazamiento
197	San Jacinto	BOE-V003-001	Sn Jac-Z. Recarga Combustible	Bba Desplazamiento
198	San Jacinto	BOE-V003-001	Sn Jac-Z. Recarga Combustible	Bba Desplazamiento
199	San Jacinto	BOE-V003-001	Sn Jac-Z. Recarga Combustible	Bba Desplazamiento
200	San Jacinto	BOE-V003-019	Sn Jacint-Pta Gas-Bomba Glicol	Bba Desplazamiento

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
201	Huayurí	BOE-V015-003	Huay-Pta-Bomba Recirculacion	Bba Desplazamiento
202	Carmen	BOR-G022-005	Shiviyacu-Sist Agua-Z.Rio	Bomba Centrífuga
203	Huayurí	BOT-B100-006	Huayurí-Pta-Tanque Emergencia	Bomba Centrífuga
204	Huayurí	BOT-B100-006	Huayurí-Pta-Tanque Emergencia	Bomba Centrífuga
205	Shiviyacu	BOT-B100-011	ShiviyacuPta-Poza de lodo	Bba Desplazamiento
206	Shiviyacu	BOT-B100-012	ShiviyacuPta-Poza de lodo	Bba Desplazamiento
207	Huayurí	BOT-B100-013	Huayurí-Pta-Tanque Emergencia	Bomba Centrífuga
208	Huayurí	BOT-B100-014	Huayurí-Pta-Poza de lodo	Bba Desplazamiento
209	Cap. Sur	BOT-B100-016	Capahuari Sur Pta. PL.Bomba1	Bba Desplazamiento
210	Cap. Sur	BOT-B100-017	Capahuari Sur Pta. PL.Bomba1	Bba Desplazamiento
211	Cap. Sur	BOT-B100-018	Capahuari Sur Pta. PL.Bomba1	Bba Desplazamiento
212	Cap. Sur	BOT-B100-019	Capahuari Sur Pta. PL.Bomba2	Bba Desplazamiento
213	Huayurí	BOT-B100-020	Huayurí-Pta-Poza de lodo	Bba Desplazamiento
214	Cap. Norte	BOT-B100-032	Capahuari Norte Pta. Tanque de	Bba Desplazamiento
215	Cap. Norte	BOT-B100-033	Capahuari Norte Pta. Poza de	Bba Desplazamiento
216	Shiviyacu	BOT-D100-002	Shiv-Area B-Bombas Shipping#5	Bba Desplazamiento
217	Shiviyacu	BOT-D100-003	Shiv-Area B-Bomba Shipping Ñ2	Bba Desplazamiento
218	San Jacinto	BOT-D100-005	Sn Jacint-Pta-Bomb Shipping Ñ2	Bba Desplazamiento
219	Shiviyacu	BOT-D100-006	Shiv-Area B-Bomba Shipping Ñ4	Bba Desplazamiento
220	San Jacinto	BOT-D100-007	Sn Jacint-Pta-Bomb Shipping Ñ1	Bba Desplazamiento
221	Huayurí	BOT-D100-008	Huayuri-Pta-Bombas Shipping Ñ4	Bba Desplazamiento
222	Huayurí	BOT-D100-010	Huayuri-Pta-Bombas Shipping Ñ2	Bba Desplazamiento
223	Shiviyacu	BOT-D100-011	Shiv-Area B-Bomba Shipping Ñ3	Bba Desplazamiento
224	Shiviyacu	BOT-D100-013	Shiv-Area B-Bomba Shipping Ñ1	Bba Desplazamiento
225	Jibarito	BOT-D100-018	Jibarito-Pta-Bomba Shipping Ñ1	Bba Desplazamiento
226	Huayurí	BOT-D100-101	Huayuri-Panta-Bomba Booster Ñ4	Bba Desplazamiento
227	Huayurí	BOT-I100-002	Huayuri-Pta-Bombas Shipping Ñ3	Bba Desplazamiento
228	Shiviyacu	BOT-I100-101	Topping P-Bomba de Residual Ñ1	Bba Desplazamiento
229	Shiviyacu	BOT-I100-102	Topping P-Bomba de Residual Ñ2	Bba Desplazamiento
230	Cap. Sur	BOT-M100-003	Cap. Sur-Pta-Pit-Tanq Residual	Bomba Centrífuga
231	Cap. Sur	CAE-A104-001	Cap Sur-Pta-Z. Compres de Aire	comp aire GA-18
232	Cap. Sur	CAE-A104-001	Cap Sur-Pta-Z. Compres de Aire	comp aire GA-18
233	Huayurí	CAE-A104-003	Huay-Pta-Z. Compr Atlas Copco	comp aire GA-18
234	Huayurí	CAE-A104-005	Huay-Pta-Z. Compr Atlas Copco	comp aire GA-18
235	San Jacinto	CAE-A104-006	Sn Jacint-Pta-Compres Aire	Comp aire GA-18
236	San Jacinto	CAE-A104-008	Sn Jacint-Pta-Compres Aire	Comp aire GA-18
237	Cap. Sur	CAE-A104-011	Cap Sur-Pta-Z. Compres de Aire	comp aire GA-18
238	Shiviyacu	CAE-A200-001	Topping Plant	Comp aire CGA-30
239	Shiviyacu	CAE-A216-001	Shi-Area A-Compres Aire Ñ1	Comp aire GA-37
240	Shiviyacu	CAE-A320-004	Shi-Area A-Compres Aire Ñ2	Comp aire GA-55
241	Shiviyacu	CAE-A320-005	Shi-Area A-Compres Aire Ñ3	Comp aire GA-55
242	Gathering	CAE-A320-008	Gather-Pta-Zona de Compresores	comp aire GA-55
243	Gathering	CAE-A364-001	Gather-Pta-Zona de Compresores	comp aire GA-55
244	Forestal	CAE-IR01-003	Forestal -Compresor de Aire Ñ2	Comp aire IR SSR
245	Forestal	CAE-IR01-004	Forestal -Compresor de Aire Ñ1	Comp aire IR SSR
246	Forestal	CAE-IR01-004	Forestal -Compresor de Aire Ñ1	Comp aire IR SSR
247	Huayurí	CAE-IR01-006	Topp P-Tank Farm-Tanq Acum Air	comp aire IR SSR
248	Huayurí	CAE-IR01-007	Topp P-Tank Farm-Tanq Acum Air	comp aire IR SSR
249	Huayurí	CAE-IR01-008	Huay-Pta-Compr Ingersoll Rand	comp aire IR SSR
250	San Jacinto	CAL-IR01-004	Sn Jac-Pta-Gn Mep-Compres Aire	Comp. Aire I/R

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
251	San Jacinto	CAL-IR01-007	Sn Jacint-Pta-Compres Aire	Comp. Aire I/R
252	Cap. Sur	CAL-IR01-010	CS-Pta Gen-Area MEPs-Z.Comp	Comp. Aire I/R
253	Forestal	CAL-IR01-013	Forestal -Compresor de Aire Ø3	Comp. Aire I/R
254	Shiviyacu	CAL-IR01-014	Shiviyacu-Planta-Poza API	Comp. Aire I/R
255	San Jacinto	CAL-IR01-016	Sn Jac-Pta-Gn Mep-Compres Aire	Comp. Aire I/R
256	Cap. Norte	CAL-IR01-021	Cap Nor-Pta-Compresor de Aire	Comp. Aire I/R
257	Cap. Norte	CAL-IR01-022	Cap Nor-Pta-Compresor de Aire	Comp. Aire I/R
258	Cap. Norte	CAL-IR01-023	Cap Nor-Pta-Z. Compres de Aire	Comp. Aire I/R
259	Cap. Norte	CAL-IR01-024	Cap Nor-Pta-Z. Compres de Aire	Comp. Aire I/R
260	Cap. Sur	CAL-IR01-032	CS-Pta-Z Compr Aire -Start Air	Comp. Aire I/R
261	Andoas	CAL-IR01-033	Andoas - Taller de Safety	Comp. Aire I/R
262	Tnte. López	CAL-IR01-039	Teniente Lopez-Dpto. Drilling	Comp. Aire I/R
263	Tnte. López	CAL-IR01-040	Teniente Lopez-Dpto. Drilling	Comp. Aire I/R
264	Tnte. López	CAL-IR01-040	Teniente Lopez-Dpto. Drilling	Comp. Aire I/R
265	Tnte. López	CAL-IR01-041	Teniente Lopez - Pta de Agua	Comp. Aire I/R
266	Huayurí	CAL-IR01-042	Huay-Pta-Compr Ingersoll Rand	Comp. Aire I/R
267	Gathering	CAL-IR01-044	G.Station - Taller Wireline	Comp. Aire I/R
268	Cap. Sur	CAL-IR01-048	CS-Pta Gen-Area MEPs-Z.Comp	Comp. Aire I/R
269	Huayurí	CAL-IR01-049	Topp P-Tank Farm-Tanq Acum Air	Comp. Aire I/R
270	Huayurí	CAL-IR01-050	Topp P-Tank Farm-Tanq Acum Air	Comp. Aire I/R
271	San Jacinto	CBT-CPBC-003	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	Cargador Baterías
272	Cap. Sur	CBT-CPBC-004	CS-Pta Gen-Caseta MCC: MEP	Cargador Baterías
273	Cap. Sur	CBT-CPBC-005	CS-Pta Gen-Caseta MCC: MEP	Cargador Baterías
274	Cap. Norte	CBT-EPCR-001	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 01	Cargador Baterías
275	Cap. Norte	CBT-EPCR-002	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 02	Cargador Baterías
276	Cap. Norte	CBT-EPCR-003	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 03	Cargador Baterías
277	Cap. Norte	CBT-EPCR-004	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 04	Cargador Baterías
278	Cap. Norte	CBT-EPCR-005	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 05	Cargador Baterías
279	Cap. Norte	CBT-EPCR-006	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 06	Cargador Baterías
280	Dorissa	CBT-LM11-003	Dorissa-Pta-Sala Control SCADA	Cargador Baterías
281	Gathering	CBT-LM11-004	Gathering Station -Pta- Dike 2	Cargador Baterías
282	Gathering	CBT-LM11-005	GS-Pta Gen-Caseta MCC 103	Cargador Baterías
283	Gathering	CBT-LM11-006	GS-Pta Gen-Caseta MCC 103	Cargador Baterías
284	Cap. Sur	CBT-LM40-001	CAP.SUR-MINICENTRAL GEN 03	Cargador Baterías
285	Cap. Sur	CBT-LM40-002	CAP.SUR-MINICENTRAL GEN 04	Cargador Baterías
286	Dorissa	CBT-LM46-003	Dorissa -Pta- Generador Pta Ñ3	Cargador Baterías
287	Dorissa	CBT-LM46-004	Dorissa-Pta-Generador Pta N°4	Cargador Baterías
288	Dorissa	CBT-LM46-005	Dorissa-Pta-Z. Bombas Shipping	Cargador Baterías
289	Dorissa	CBT-LM46-006	Dorissa-Pta-Sala Control SCADA	Cargador Baterías
290	Forestal	CBT-LM46-007	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Cargador Baterías
291	Forestal	CBT-LM46-008	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Cargador Baterías
292	Forestal	CBT-LM46-009	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Cargador Baterías
293	Forestal	CBT-LM46-010	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Cargador Baterías
294	Shiviyacu	CBT-LM46-011	Topping Plant	Cargador Baterías
295	Shiviyacu	CBT-LM46-012	SH-Pta Gen-MCC Puesta Paralelo	Cargador Baterías
296	Huayurí	CBT-LM46-013	Huayurí-Min ElÚctrica Z. Trans	Cargador Baterías
297	San Jacinto	CBT-LM46-014	Sn Jac-Pta Gen MEP-MEP Ñ1	Cargador Baterías
298	San Jacinto	CBT-LM46-015	Sn Jac-Pta Gen MEP-MEP Ñ2	Cargador Baterías
299	San Jacinto	CBT-LM46-016	Sn Jac-Pta Gen MEP-MEP Ñ3	Cargador Baterías
300	San Jacinto	CBT-LM46-017	Sn Jac-Pta Gen MEP-MEP Ñ4	Cargador Baterías



ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
301	San Jacinto	CBT-LM46-019	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	Cargador Baterías
302	San Jacinto	CBT-LM46-020	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	Cargador Baterías
303	San Jacinto	CBT-LM46-021	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	Cargador Baterías
304	Cap. Sur	CBT-LM46-022	Cap. Sur - Pta de Produccion	Cargador Baterías
305	Cap. Sur	CBT-LM46-023	Cap Sur-Pta Gen-MEP Auxiliar	Cargador Baterías
306	Cap. Sur	CBT-LM46-024	Cap. Sur - Gen Pta Producción	Cargador Baterías
307	Cap. Sur	CBT-LM46-025	Cap. Sur -Pta-Bomba Shipping 1	Cargador Baterías
308	Cap. Sur	CBT-LM46-026	Cap. Sur -Pta-Bomba Shipping 2	Cargador Baterías
309	Cap. Sur	CBT-LM46-027	Cap. Sur - Pta de Produccion	Cargador Baterías
310	Cap. Sur	CBT-LM46-030	CS-Pta Gen-Caseta MCC: MEP	Cargador Baterías
311	Cap. Sur	CBT-LM46-031	Cap Sur-Pta Gen-MEP Auxiliar	Cargador Baterías
312	Cap. Sur	CBT-LM46-032	Cap Sur-Pta Gen-MEP Aux 02	Cargador Baterías
313	Cap. Sur	CBT-LM46-033	CAP.SUR-MINICENTRAL GEN 01	Cargador Baterías
314	Cap. Sur	CBT-LM46-034	CAP.SUR-MINICENTRAL GEN 02	Cargador Baterías
315	Cap. Sur	CBT-LM46-035	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Cargador Baterías
316	Cap. Norte	CBT-LM46-036	Cap. Norte - Pozo Ñ07 tipo ESP	Cargador Baterías
317	Cap. Norte	CBT-LM46-037	Cap. Norte -Pta-Gen. Pta. Ñ1	Cargador Baterías
318	Cap. Norte	CBT-LM46-038	Cap. Norte -Pta-Gen. Pta. Ñ2	Cargador Baterías
319	Cap. Norte	CBT-LM46-039	Cap. Norte -Pta-Gen. Pta. Ñ1	Cargador Baterías
320	Gathering	CBT-LM46-040	Gathering-Pta-Laboratorio OPs.	Cargador Baterías
321	Gathering	CBT-LM46-041	Gathering Station-Gen. Pta. Ñ1	Cargador Baterías
322	Gathering	CBT-LM46-042	Gathering Station-Gen. Pta. Ñ2	Cargador Baterías
323	Gathering	CBT-LM46-043	Gathering Station-Gen. Pta. Ñ3	Cargador Baterías
324	Gathering	CBT-LM46-044	Gathering Station-Gen. Pta. Ñ4	Cargador Baterías
325	Gathering	CBT-LM46-045	Gathering Station-Gen.Pta#5	Cargador Baterías
326	Gathering	CBT-LM46-046	Gathering-Sist C I-Bomba	Cargador Baterías
327	Gathering	CBT-LM46-047	GS-Pta Gen-Caseta MCC 101	Cargador Baterías
328	Carmen	CBT-LM46-048	Carmen-Min ElÚctrica Z. Trans	Cargador Baterías
329	Cap. Norte	CGD-I204-002	Cap Nor-Pta-Compr Gas Lift Ñ2	Comp. Gas I/R
330	San Jacinto	CGE-G100-001	Sn Jac-Pta Gas-Compror Gas Ñ1	Comp gas Gardner D
331	San Jacinto	CGE-G100-002	Sn Jac-Pta Gas-Compror Gas Ñ2	Comp gas Gardner D
332	Shiviyacu	CMT	Shiviyacu - Pozo Ñ 30 tipo ESP	Celdas Media Tensión
333	Shiviyacu	CMT	Shiviyacu - Pozo Ñ 21 tipo ESP	Celdas Media Tensión
334	San Jacinto	CMT-AR04-001	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Celdas Media Tensión
335	San Jacinto	CMT-AR04-002	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Celdas Media Tensión
336	Carmen	CMT-AR13-001	Carmen-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
337	Shiviyacu	CMT-AR13-002	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
338	Shiviyacu	CMT-AR13-003	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
339	Shiviyacu	CMT-AR13-004	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
340	Shiviyacu	CMT-AR13-005	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
341	Shiviyacu	CMT-AR13-006	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
342	Shiviyacu	CMT-AR13-007	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
343	Shiviyacu	CMT-AR13-008	Shiviyacu - Zona Dist HPS	Celdas Media Tensión
344	Jibarito	CMT-AR13-009	JT-Pta Gen-Caseta MCC: MEP	Celdas Media Tensión
345	Jibarito	CMT-AR13-010	JT-Pta Gen-Caseta MCC: MEP	Celdas Media Tensión
346	Jibarito	CMT-AR13-011	JT-Pta Gen-Caseta MCC: MEP	Celdas Media Tensión
347	Jibarito	CMT-AR13-012	JT-Pta Gen-Caseta MCC: MEP	Celdas Media Tensión
348	Jibarito	CMT-AR13-013	JT-Pta Gen-Caseta MCC: MEP	Celdas Media Tensión
349	Jibarito	CMT-AR13-014	JT-Pta Gen-Caseta MCC: MEP	Celdas Media Tensión
350	Jibarito	CMT-AR13-015	JT-Pta Gen-Caseta MCC: MEP	Celdas Media Tensión

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
351	Jibarito	CMT-AR13-016	JT-Pta Gen-Caseta MCC: MEP	Celdas Media Tensión
352	Dorissa	CMT-AR13-017	Dorissa-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
353	Dorissa	CMT-AR13-018	Dorissa-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
354	Dorissa	CMT-AR13-019	Dorissa-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
355	Dorissa	CMT-AR13-020	Dorissa-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
356	Dorissa	CMT-AR13-021	Dorissa-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
357	Dorissa	CMT-AR13-022	Dorissa-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
358	Dorissa	CMT-AR13-023	Dorissa-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
359	San Jacinto	CMT-AR13-034	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Celdas Media Tensión
360	San Jacinto	CMT-AR13-035	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Celdas Media Tensión
361	San Jacinto	CMT-AR13-036	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Celdas Media Tensión
362	San Jacinto	CMT-AR13-037	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Celdas Media Tensión
363	San Jacinto	CMT-AR13-038	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Celdas Media Tensión
364	San Jacinto	CMT-AR13-039	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Celdas Media Tensión
365	San Jacinto	CMT-AR13-040	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Celdas Media Tensión
366	San Jacinto	CMT-AR13-072	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Celdas Media Tensión
367	Shiviyacu	CMT-GS13-001	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
368	Shiviyacu	CMT-GS13-002	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
369	Shiviyacu	CMT-GS13-003	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
370	Shiviyacu	CMT-GS13-004	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
371	Shiviyacu	CMT-GS13-005	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
372	Shiviyacu	CMT-GS13-006	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
373	Shiviyacu	CMT-GS13-007	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
374	Cap. Sur	CMT-GS13-008	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
375	Cap. Sur	CMT-GS13-009	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
376	Cap. Sur	CMT-GS13-010	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
377	Cap. Sur	CMT-GS13-011	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
378	Cap. Sur	CMT-GS13-012	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
379	Carmen	CMT-ME13-001	Carmen-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
380	Carmen	CMT-ME13-002	Carmen-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
381	Forestal	CMT-ME13-004	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Celdas Media Tensión
382	Forestal	CMT-ME13-005	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Celdas Media Tensión
383	Forestal	CMT-ME13-006	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Celdas Media Tensión
384	Forestal	CMT-ME13-007	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Celdas Media Tensión
385	Forestal	CMT-ME13-008	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Celdas Media Tensión
386	Forestal	CMT-ME13-009	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Celdas Media Tensión
387	Forestal	CMT-ME13-010	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Celdas Media Tensión
388	Huayurí	CMT-ME13-011	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
389	Huayurí	CMT-ME13-012	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
390	Huayurí	CMT-ME13-013	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
391	Huayurí	CMT-ME13-014	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
392	Huayurí	CMT-ME13-015	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
393	Cap. Norte	CMT-ME13-022	Cap. Norte - Zona Dist HPS	Celdas Media Tensión
394	Cap. Sur	CMT-ME13-023	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
395	Cap. Sur	CMT-ME13-025	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
396	Cap. Sur	CMT-ME13-026	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
397	Dorissa	CMT-ME13-027	Dorissa - Zona Dist HPS	Celdas Media Tensión
398	Dorissa	CMT-ME13-028	Dorissa - Zona Dist HPS	Celdas Media Tensión
399	Dorissa	CMT-ME13-029	Dorissa - Zona Dist HPS	Celdas Media Tensión
400	Dorissa	CMT-ME13-030	Dorissa - Zona Dist HPS	Celdas Media Tensión

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
401	Dorissa	CMT-ME13-031	Dorissa - Zona Dist HPS	Celdas Media Tensión
402	Dorissa	CMT-ME13-032	Dorissa - Zona Dist HPS	Celdas Media Tensión
403	Dorissa	CMT-ME13-033	Dorissa - Zona Dist HPS	Celdas Media Tensión
404	San Jacinto	CMT-ME13-038	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Celdas Media Tensión
405	Shiviyacu	CMT-MG33-003	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
406	Shiviyacu	CMT-MG33-004	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
407	Forestal	CMT-OR13-001	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Celdas Media Tensión
408	Forestal	CMT-OR13-004	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Celdas Media Tensión
409	Forestal	CMT-OR13-005	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Celdas Media Tensión
410	Forestal	CMT-OR13-006	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Celdas Media Tensión
411	Forestal	CMT-OR13-010	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Celdas Media Tensión
412	Forestal	CMT-OR13-011	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Celdas Media Tensión
413	Forestal	CMT-OR13-012	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Celdas Media Tensión
414	Dorissa	CMT-PR13-001	Dorissa - Pozo Ñ 06 tipo ESP	Celdas Media Tensión
415	Forestal	CMT-SA13-001	Forestal-Zona Dist Booster	Celdas Media Tensión
416	Forestal	CMT-SA13-004	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Celdas Media Tensión
417	Forestal	CMT-SA13-005	Forestal-Sist Reiny-HPS01	Celdas Media Tensión
418	Forestal	CMT-SA13-006	Forestal-Sist Reiny-HPS02	Celdas Media Tensión
419	Forestal	CMT-SA13-007	Forestal-Sist Reiny-HPS03	Celdas Media Tensión
420	Forestal	CMT-SA13-008	Forestal-Sist Reiny-HPS04	Celdas Media Tensión
421	Forestal	CMT-SA13-009	Forestal-Sist Reiny-HPS05	Celdas Media Tensión
422	Forestal	CMT-SA13-010	Forestal-Sist Reiny-HPS06	Celdas Media Tensión
423	Forestal	CMT-SA13-011	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Celdas Media Tensión
424	Shiviyacu	CMT-SA13-017	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS01	Celdas Media Tensión
425	Shiviyacu	CMT-SA13-018	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS02	Celdas Media Tensión
426	Shiviyacu	CMT-SA13-019	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS03	Celdas Media Tensión
427	Shiviyacu	CMT-SA13-020	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS04	Celdas Media Tensión
428	Shiviyacu	CMT-SA13-021	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS05	Celdas Media Tensión
429	Shiviyacu	CMT-SA13-022	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS06	Celdas Media Tensión
430	Shiviyacu	CMT-SA13-023	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS07	Celdas Media Tensión
431	Shiviyacu	CMT-SA13-024	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS08	Celdas Media Tensión
432	Shiviyacu	CMT-SA13-025	Shi-Zona Distribuci%ñ Booster	Celdas Media Tensión
433	Shiviyacu	CMT-SA13-026	Shiviyacu - Zona Dist HPS	Celdas Media Tensión
434	Shiviyacu	CMT-SA13-027	Shi-Zona Distribuci%ñ Booster	Celdas Media Tensión
435	Cap. Sur	CMT-SA13-029	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
436	Cap. Sur	CMT-SA13-030	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
437	Cap. Sur	CMT-SA13-032	Cap. Sur - Pozo Ñ 05 tipo ESP	Celdas Media Tensión
438	Cap. Sur	CMT-SA13-033	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
439	Cap. Sur	CMT-SA13-034	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
440	Cap. Norte	CMT-SA13-040	Cap. Norte - Zona Dist Booster	Celdas Media Tensión
441	Cap. Norte	CMT-SA13-041	Cap. Norte - Zona Dist HPS	Celdas Media Tensión
442	Cap. Norte	CMT-SA13-042	Cap. Norte - Zona Dist HPS	Celdas Media Tensión
443	Cap. Norte	CMT-SA13-043	Cap. Norte - Zona Dist HPS	Celdas Media Tensión
444	Cap. Norte	CMT-SA13-044	Cap. Norte - Zona Dist HPS	Celdas Media Tensión
445	Cap. Norte	CMT-SA13-045	Cap. Norte - Zona Dist Booster	Celdas Media Tensión
446	San Jacinto	CMT-SA13-047	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Celdas Media Tensión
447	San Jacinto	CMT-SA13-048	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Celdas Media Tensión
448	San Jacinto	CMT-SA13-049	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Celdas Media Tensión
449	San Jacinto	CMT-SA13-050	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Celdas Media Tensión
450	San Jacinto	CMT-SA13-051	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Celdas Media Tensión

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
451	San Jacinto	CMT-SA13-052	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Celdas Media Tensión
452	Cap. Norte	CMT-SA13-055	Cap. Norte - Pozo Ñ02 tipo ESP	Celdas Media Tensión
453	Dorissa	CMT-SA13-057	Dorissa - Pozo Ñ 16 tipo ESP	Celdas Media Tensión
454	Cap. Norte	CMT-SA13-058	Cap. Norte - Pozo Ñ07 tipo ESP	Celdas Media Tensión
455	Cap. Norte	CMT-SA13-060	Cap. Norte - Pozo Ñ13 tipo ESP	Celdas Media Tensión
456	San Jacinto	CMT-SA13-061	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Celdas Media Tensión
457	Shiviyacu	CMT-SA33-001	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
458	Shiviyacu	CMT-SA33-002	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
459	Shiviyacu	CMT-SA33-003	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
460	Shiviyacu	CMT-SA33-004	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
461	Shiviyacu	CMT-SA33-005	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
462	Shiviyacu	CMT-SA33-006	Shi-Central Electrica Guayabal	Celdas Media Tensión
463	Huayurí	CMT-VE13-003	Huayuri - Pozo # 1402 tipo ESP	Celdas Media Tensión
464	Shiviyacu	CMT-VE13-004	Shiviyacu - Pozo Ñ 24 tipo ESP	Celdas Media Tensión
465	Shiviyacu	CMT-VE13-006	Shiviyacu - Pozo Ñ 16 tipo ESP	Celdas Media Tensión
466	Shiviyacu	CMT-VE13-008	Shiviyacu - Pozo Ñ 13 tipo ESP	Celdas Media Tensión
467	Shiviyacu	CMT-VE13-011	Shiviyacu - Pozo Ñ 25 tipo ESP	Celdas Media Tensión
468	Shiviyacu	CMT-VE13-012	Shiviyacu - Pozo Ñ 06 tipo ESP	Celdas Media Tensión
469	Shiviyacu	CMT-VE13-013	Shiviyacu - Pozo Ñ 03 tipo ESP	Celdas Media Tensión
470	Shiviyacu	CMT-VE13-014	Shiviyacu - Pozo Ñ 27 tipo ESP	Celdas Media Tensión
471	Shiviyacu	CMT-VE13-015	Shiv NE - Pozo Ñ01 tipo ESP	Celdas Media Tensión
472	Shiviyacu	CMT-VE13-016	Shiviyacu-Pozo # 1604 tipo ESP	Celdas Media Tensión
473	Cap. Sur	CMT-VE13-017	Cap. Sur - Pozo Ñ 24 tipo ESP	Celdas Media Tensión
474	Gathering	CMT-VE13-020	Gath-Pta. Gen - Z. Trans	Celdas Media Tensión
475	Andoas	CMT-VE13-021	Andoas-Camp-Pta de Generacion	Celdas Media Tensión
476	Shiviyacu	CMT-VE13-022	Shiviyacu - Pozo Ñ 23 tipo ESP	Celdas Media Tensión
477	Forestal	CMT-VE13-023	Forestal - Pozo Ñ 11 tipo ESP	Celdas Media Tensión
478	Jibarito	CMT-VE13-024	JibarioEx-Sist Reiny-HPS	Celdas Media Tensión
479	Jibarito	CMT-VE13-025	JibarioEx-Sist Reiny-HPS	Celdas Media Tensión
480	Jibarito	CMT-VE13-026	Jibaro Isla - Zona Dist HPS	Celdas Media Tensión
481	Jibarito	CMT-VE13-030	Jibarito - Pozo Ñ 07 tipo ESP	Celdas Media Tensión
482	Jibarito	CMT-VE13-031	Jibarito - Pozo Ñ 08 tipo ESP	Celdas Media Tensión
483	Jibarito	CMT-VE13-032	Jibarito - Pozo Ñ 13 tipo ESP	Celdas Media Tensión
484	Jibarito	CMT-VE13-033	Jibaro Isla - Zona Dist HPS	Celdas Media Tensión
485	Dorissa	CMT-VE13-034	Dorissa - Pozo Ñ 05 tipo ESP	Celdas Media Tensión
486	Dorissa	CMT-VE13-035	Dorissa-Min ElÚctrica Z. Trans	Celdas Media Tensión
487	Shiviyacu	CNE-RI01-001	Shiv.- Nueva Planta O2 & N2	Comp.NitrogenoRIX
488	Dorissa	Crear - Tag	SCRAPER TRAPS LINEA DE 4" DIESEL	V.Alivio Línea/Tan
489	Jibarito	DRV-C1K0-001	Jibarito - Pozo Ñ 07 tipo ESP	VSD
490	Jibaro	DRV-C1K0-002	JibarioEx-Sist Reiny-HPS01	VSD
491	Jibaro	DRV-C1K0-003	JibarioEx-Sist Reiny-HPS02	VSD
492	Jibaro	DRV-C1K0-004	Jibaro-Sist Reiny-HPS05	VSD
493	Jibaro	DRV-C1K0-005	Jibaro-Sist Reiny-HPS04	VSD
494	Jibarito	DRV-C1K0-006	Jibarito - Pozo Ñ 08 tipo ESP	VSD
495	Jibaro	DRV-C1K0-007	Jibaro-Sist Reiny-HPS03	VSD
496	Shiviyacu	DRV-C1K0-008	Shiviyacu - Pozo Ñ 29 tipo ESP	VSD
497	Cap. Sur	DRV-C1K0-009	Cap. Sur-Pozo Ñ 05 Tipo ESP	VSD
498	Jibaro	DRV-C1K0-012	Jibaro-Sist Reiny-HPS01	VSD
499	Jibaro	DRV-C1K0-013	JibarioEx-Sist Reiny-HPS03	VSD
500	Jibarito	DRV-C1K0-014	Jibarito-Pozo # 1101 tipo ESP	VSD

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
501	Cap. Norte	DRV-C1K0-015	Cap. Norte - Pozo Ñ12 tipo ESP	VSD
502	Jibarito	DRV-C1K0-016	Jibarito-Sist Reiny-Boost01	VSD
503	Jibarito	DRV-C1K0-017	Jibarito - Pozo Ñ 10 tipo ESP	VSD
504	Dorissa	DRV-C1K0-018	Dorissa - Pozo Ñ 16 tipo ESP	VSD
505	Carmen	DRV-C1K0-020	Carmen - Pozo #1X tipo ESP	VSD
506	Jibarito	DRV-C1K0-021	Jibarito-Sist Reiny-Boost02	VSD
507	Shiviyacu	DRV-C200-002	Shiv-Area B-Bomba Shipping Ñ1	VSD
508	Dorissa	DRV-C200-003	Dorissa -Pta-Bomba Shipping Ñ3	VSD
509	Jibarito	DRV-C200-004	Jibarito-Pozo #1104 tipo ESP	VSD
510	Dorissa	DRV-C200-005	Dorissa - Pozo Ñ 06 tipo ESP	VSD
511	Carmen	DRV-C200-006	Carmen - Pozo Ñ 01 tipo ESP	VSD
512	Shiviyacu	DRV-C200-007	Shiviyacu - Pozo Ñ 16 tipo ESP	VSD
513	Tambo	DRV-C200-008	Tambo - Pozo Ñ 01 tipo ESP	VSD
514	Huayurí	DRV-C200-009	Huayuri-Pta-Bombas Shipping Ñ2	Variador
515	Forestal	DRV-C200-010	Forestal-Pta-Bomba Shipping Ñ2	VSD
516	Shiviyacu	DRV-C325-001	Shiviyacu-Pta-Bombas Rio	VSD
517	Cap. Sur	DRV-C325-003	Cap. Sur - Pozo Ñ 20 tipo ESP	VSD
518	Jibarito	DRV-C325-004	Jibarito-Pozo # 1103 tipo ESP	VSD
519	Cap. Sur	DRV-C325-005	Cap. Sur - Pozo Ñ 16 tipo ESP	VSD
520	Carmen	DRV-C325-006	Carmen - Pozo # 1501 tipo ESP	VSD
521	Forestal	DRV-C390-001	Forestal - Pozo Ñ 12 tipo ESP	VSD
522	Jibarito	DRV-C390-002	Jibarito - Pozo Ñ 04 tipo ESP	VSD
523	Cap. Sur	DRV-C390-003	Cap. Sur - Pozo Ñ 11 tipo ESP	VSD
524	San Jacinto	DRV-C518-001	Sn Jacinto - Pozo Ñ02 tipo ESP	VSD
525	Cap. Sur	DRV-C520-002	Cap. Sur - Pozo Ñ 26 tipo ESP	VSD
526	San Jacinto	DRV-C520-003	Sn Jacinto - Pozo Ñ20 tipo ESP	VSD
527	Jibarito	DRV-C520-004	Jibarito - Pozo Ñ 12 tipo ESP	VSD
528	San Jacinto	DRV-C520-005	Sn Jacinto - Pozo Ñ12 tipo ESP	VSD
529	Huayurí	DRV-C520-006	Huayuri - Pozo # 1403 tipo ESP	Variador
530	Forestal	DRV-C520-007	Forestal-Pozo#1301 tipo ESP	VSD
531	Shiviyacu	DRV-C520-008	Shiviyacu - Pozo Ñ 30 tipo ESP	VSD
532	Cap. Norte	DRV-C520-009	Cap. Norte - Pozo Ñ07 tipo ESP	VSD
533	Shiviyacu	DRV-C520-010	Shiviyacu - Pozo Ñ 19 tipo ESP	VSD
534	Dorissa	DRV-C520-011	Dorissa - Pozo Ñ 05 tipo ESP	VSD
535	Shiviyacu	DRV-C520-012	Shiviyacu - Pozo Ñ 21 tipo ESP	VSD
536	Shiviyacu	DRV-C520-013	Shiviyacu - Pozo Ñ 27 tipo ESP	VSD
537	Shiviyacu	DRV-C520-014	Shiviyacu - Pozo Ñ 28 tipo ESP	VSD
538	San Jacinto	DRV-C520-015	Sn Jacinto - Pozo Ñ27 tipo ESP	VSD
539	Shiviyacu	DRV-C520-016	Shiviyacu-Pozo#1601 tipo ESP	VSD
540	Shiviyacu	DRV-C520-017	Shiviyacu - Pozo Ñ 06 tipo ESP	VSD
541	Cap. Sur	DRV-C520-018	Cap. Sur - Pozo Ñ 24 tipo ESP	VSD
542	Shiviyacu	DRV-C520-019	Shiviyacu - Pozo Ñ 31 tipo ESP	VSD
543	Forestal	DRV-C520-020	Forestal-Pozo# 05 tipo ESP	VSD
544	San Jacinto	DRV-C520-021	Sn Jacinto - Pozo Ñ28 tipo ESP	VSD
545	Shiviyacu	DRV-C520-022	Shiviyacu - Pozo Ñ 26 tipo ESP	VSD
546	Shiviyacu	DRV-C520-023	Shiviyacu-Pozo#1603 tipo ESP	VSD
547	Forestal	DRV-C520-024	Forestal - Pozo Ñ 15 tipo ESP	VSD
548	Shiviyacu	DRV-C520-025	Shiv NE - Pozo Ñ01 tipo ESP	VSD
549	Jibarito	DRV-C520-026	Jibarito-Pozo # 1102 tipo ESP	VSD
550	Jibaro	DRV-C520-027	Jibaro - Pozo Ñ 06 tipo ESP	VSD

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
551	San Jacinto	DRV-C520-028	Sn Jacinto - Pozo Ñ01 tipo ESP	VSD
552	Cap. Sur	DRV-C520-029	Cap. Sur-Pozo Ñ13 Gas Lift	VSD
553	Shiviyacu	DRV-C520-030	Shiviyacu - Pozo Ñ 08 tipo ESP	VSD
554	Cap. Sur	DRV-C520-031	Cap. Sur - Pozo Ñ 18 tipo ESP	VSD
555	Huayurí	DRV-C750-001	Huayuri - Pozo Ñ 02 tipo ESP	Variador
556	Jibaro	DRV-C750-002	Jibaro - Pozo Ñ 08 tipo ESP	VSD
557	Shiviyacu	DRV-C750-003	Shiviyacu-Pozo #1602 tipo ESP	VSD
558	Forestal	DRV-C870-001	Forestal-Sist Reiny-Boost01	VSD
559	Jibarito	DRV-C870-007	Jibarito - Pozo Ñ 11 tipo ESP	VSD
560	Dorissa	DRV-C870-011	Dorissa-Sist Reiny-Boost02	VSD
561	Huayurí	DRV-C870-016	Huayuri-Pta-Bombas Shipping Ñ4	Variador
562	Forestal	DRV-C870-020	Forestal-Sist Reiny-Boost02	VSD
563	Shiviyacu	DRV-C870-021	Shiviyacu - Pozo Ñ 25 tipo ESP	VSD
564	Jibarito	DRV-H1K0-001	Jibarito - Pozo Ñ 13 tipo ESP	VSD
565	Forestal	DRV-H1K0-002	Forestal - Pozo Ñ 11 tipo ESP	VSD
566	Huayurí	DRV-H1K0-003	Huayuri - Pozo Ñ 01 tipo ESP	Variador
567	Carmen	DRV-H1K0-004	Carmen - Pozo # 1502 tipo ESP	VSD
568	Shiviyacu	DRV-H1K2-001	Shiviyacu - Pozo Ñ 07 tipo ESP	VSD
569	Shiviyacu	DRV-H390-001	Shiviyacu-Pozo#1607 tipoESP	VSD
570	Shiviyacu	DRV-H390-002	Shiviyacu-Pozo#1606 tipo ESP	VSD
571	Shiviyacu	DRV-H390-003	Shiviyacu-Pozo#1605 tipo ESP	VSD
572	San Jacinto	DRV-H390-004	Sn Jacinto - Pozo Ñ10 tipo ESP	VSD
573	Huayurí	DRV-H390-006	Huayuri - Pozo # 1402 tipo ESP	Variador
574	San Jacinto	DRV-H390-007	Sn Jacinto - Pozo Ñ24 tipo ESP	VSD
575	Shiviyacu	DRV-H390-008	Shiviyacu - Pozo Ñ 03 tipo ESP	VSD
576	Shiviyacu	DRV-H390-009	Shiviyacu-Pozo # 1604 tipo ESP	VSD
577	San Jacinto	DRV-H390-010	Sn Jacinto - Pozo Ñ05 tipo ESP	VSD
578	Shiviyacu	DRV-H390-011	Shiviyacu - Pozo Ñ 24 tipo ESP	VSD
579	Dorissa	DRV-H390-012	Dorissa-Pozo # 1202 tipo ESP	VSD
580	Dorissa	DRV-H390-013	Dorissa - Pozo Ñ 1X tipo ESP	VSD
581	Huayurí	DRV-H390-014	Huayuri N-Pozo N°1X tipo ESP	Variador
582	Huayurí	DRV-H518-006	Huayuri - Pozo Ñ 04 tipo ESP	Variador
583	Cap. Norte	DRV-H520-002	Cap. Norte - Pozo Ñ13 tipo ESP	VSD
584	Jibaro	DRV-H520-003	Jibaro - Pozo Ñ 01 tipo ESP	VSD
585	San Jacinto	DRV-H520-006	Sn Jacinto - Pozo Ñ16 tipo ESP	VSD
586	Forestal	DRV-H520-007	Forestal-Pozo#1302 tipo ESP	VSD
587	San Jacinto	DRV-H520-008	Sn Jacinto - Pozo Ñ25 tipo ESP	VSD
588	Shiviyacu	DRV-H520-009	Shiviyacu - Pozo Ñ 13 tipo ESP	VSD
589	Forestal	DRV-H600-001	Forestal - Pozo Ñ 09 tipo ESP	VSD
590	Tambo	DRV-H810-001	Tambo - Pozo Ñ 04 tipo ESP	VSD
591	Shiviyacu	DRV-H815-001	Shiviyacu - Pozo Ñ 17 tipo ESP	VSD
592	San Jacinto	DRV-H815-003	Sn Jacinto - Pozo Ñ06 tipo ESP	VSD
593	Forestal	DRV-H815-005	Forestal - Pozo Ñ 14 tipo ESP	VSD
594	Shiviyacu	DRV-S200-003	Shiv-Area B-Bomba Shipping Ñ4	VSD
595	Cap. Sur	DRV-S200-005	Cap. Sur -Pta-Bomba Shipping 2	VSD
596	Dorissa	DRV-S200-006	Dorissa-Zona Compresores GasĐ1	VSD
597	Jibarito	DRV-Y200-001	Jibarito-Pta-Flowserver	VSD
598	Cap. Norte	DRV-Y200-002	Cap Nor-Pta-Compr Gas Lift Ñ2	VSD
599	Huayurí	DRV-Y400-001	Huayuri-Sist Reiny-Boost01	Variador
600	Huayurí	DRV-Y400-002	Huayuri-Sist Reiny-Boost02	Variador

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
601	Shiviyacu	DRV-Y400-003	Shiv-Area B-Bomba Shipping Ñ2	VSD
602	Forestal	DRV-Y400-004	Forestal-Sist Reiny-Boost03	VSD
603	Gathering	DRV-Y400-005	Gathering Station -Pta- Dike 2	VSD
604	Cap. Norte	DRV-Y400-006	Cap Norte-Sist Reiny-Boost02	VSD
605	Jibarito	DRV-Y400-007	Jibarito-Pta-Bomba Shipping Ñ2	VSD
606	Shiviyacu	DRV-Y800-001	Shiviyacu-Sist Reiny-Boost01	VSD
607	Shiviyacu	DRV-Y800-002	Shiviyacu-Sist Reiny-Boost02	VSD
608	Shiviyacu	DRV-Y800-003	Shiviyacu-Sist Reiny-Boost03	VSD
609	Dorissa	DRV-Y800-004	Dorissa-Sist Reiny-Boost01	VSD
610	San Jacinto	DRV-Y800-005	S. Jacinto-Sist Reiny-Boost01	VSD
611	San Jacinto	DRV-Y800-006	S. Jacinto-Sist Reiny-Boost02	VSD
612	Cap. Norte	ESD-CAPN-001	Cap. Norte-Pta-Pta Generacion	ESD Cap. Norte
613	Cap. Sur	ESD-CAPS-001	Cap. Sur - Gen Pta Producción	ESD Cap. Sur
614	Dorissa	ESD-DORI-001	DO-Pta Gen-MCC Puesta Paralelo	ESD Dorissa
615	Forestal	ESD-FORE-001	Forestal - Pta de Generacion	ESD Forestal
616	Gathering	ESD-GATH-001	Gath-Pta. Gen - Z. Trans	ESD Gathering St.
617	Huayurí	ESD-HUAY-001	HU-Pta Gen-MCC Puesta Paralelo	ESD Huayuri
618	Jibarito	ESD-JIBA-001	Jibarito - Pta de Generacion	ESD Jibarito (MEP)
619	San Jacinto	ESD-SAJA-001	Sn Jacinto - Pta de Produccion	ESD San Jacinto
620	Huayurí	ESD-TOPP-001	Topping Plant	ESD Huayuri
621	Huayurí	ESD-TOPP-002	Topping Plant	ESD Huayuri
622	San Jacinto	FLA-0006-001	Sn Jacinto -Pta- Area FlareD1	Flare Sistema Encendido
623	Cap. Norte	FLA-0006-003	Cap. Norte -Pta- Area de Flare	Flare Sistema Encendido
624	Shiviyacu	FLA-0010-001	Topping Plant - Area FlareD1	Flare Sistema Encendido
625	Forestal	FLA-0010-005	Forestal - Area de FlareD1	Flare Sistema Encendido
626	Shiviyacu	FLA-0012-001	Shiviyacu - Area de FlareD1	Flare Sistema Encendido
627	Jibarito	FLA-0012-003	Jibarito - Pta - Area de Flare	Flare Sistema Encendido
628	Jibarito	FLA-0012-004	Jibarito - Pta - Area de Flare	Flare Sistema Encendido
629	Dorissa	FLA-0012-005	Dorissa - Pta - Area de Flare	Flare Sistema Encendido
630	Huayurí	FLA-0012-006	Huayuri - Pta - Area de Flare	Flare Sistema Encendido
631	Gathering	FLO-INBO-001	Gath-Blend Oil -Huay a Gath	Flow Lines
632	Gathering	FLO-INBO-002	Gath-Blend Oil -Huay a Gath	Flow Lines
633	Huayurí	FLO-INBO-003	Huay-Blend Oil -Jibto a Huay	Flow Lines
634	Huayurí	FLO-INBO-004	Huay-Blend Oil Line-Shi a Huay	Flow Lines
635	Shiviyacu	FLO-INBO-005	Shi-Blend Oil -Sn Jacint a Shi	Flow Lines
636	Shiviyacu	FLO-INBO-006	Shi-Blend Oil -Forestal a Shi	Flow Lines
637	Shiviyacu	FLO-INBO-007	Shiviyacu - Planta - Area A	Flow Lines
638	Shiviyacu	FLO-INBO-008	Shiviyacu - Planta - Area A	Flow Lines
639	Shiviyacu	FLO-INBO-009	Shiviyacu - Planta - Area A	Flow Lines
640	Shiviyacu	FLO-INBO-010	Shiviyacu - Planta - Area A	Flow Lines
641	Huayurí	FLO-INDO-001	Huay-Diesel Oil -Shi a Huay	Flow Lines
642	Forestal	FLO-INDO-002	Fore-Diesel Oil -Shi a Fore	Flow Lines
643	San Jacinto	FLO-INDO-003	Sn Jac-Diesel Oil -Shi a SnJac	Flow Lines
644	Dorissa	FLO-INDO-004	DO-Diesel Oil -HU a DO/Jibto	Flow Lines
645	Cap. Sur	FLO-INLO-001	C Sur-Light Oil -C Nor a C Sur	Flow Lines
646	Huayurí	FLO-INLO-002	Huay-Light Oil -Cap Sur a Huay	Flow Lines
647	Cap. Sur	FLO-INLO-003	Gath-Light Oil -Cap Sur a Gath	Flow Lines
648	Shiviyacu	FLO-INLO-005	Shi-Light Oil Line-Huay a Shi	Flow Lines
649	San Jacinto	FLO-INLO-006	Sn Jac-Light Oil -Shi a Sn Jac	Flow Lines
650	Huayurí	FLO-OUBO-001	Huay-Blend Oil -Huay a Gath	Flow Lines



ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
651	Huayurí	FLO-OUBO-002	Huay-Blend Oil -Huay a Gath	Flow Lines
652	Shiviyacu	FLO-OUBO-004	Shi-Blend Oil Line-Shi a Huay	Flow Lines
653	San Jacinto	FLO-OUBO-005	Sn Jac-Blend Oil -Sn Jac a Shi	Flow Lines
654	Forestal	FLO-OUBO-006	Forest-Blend Oil -Forest a Shi	Flow Lines
655	Carmen	FLO-OUBO-007	Carmen	Flow Lines
656	Carmen	FLO-OUBO-008	Carmen	Flow Lines
657	Carmen	FLO-OUBO-009	Carmen	Flow Lines
658	Carmen	FLO-OUBO-010	Carmen	Flow Lines
659	Shiviyacu	FLO-OUDO-001	Shi-Diesel Oil Line-Shi a Huay	Flow Lines
660	Shiviyacu	FLO-OUDO-002	Shi-Diesel Oil -Shi a Forestal	Flow Lines
661	Shiviyacu	FLO-OUDO-003	Shi-Diesel Oil -Shi a Sn Jac	Flow Lines
662	Huayurí	FLO-OUDO-004	HU-Diesel Oil -HU a Dori/Jibto	Flow Lines
663	Huayurí	FLO-OUDO-005	Huay-Diesel Oil -Huay a C Sur	Flow Lines
664	Cap. Sur	FLO-OULO-001	C Nor-Light Oil -C Nor a C Sur	Flow Lines
665	Cap. Sur	FLO-OULO-002	C Sur-Light Oil -C Sur a Huay	Flow Lines
666	Cap. Sur	FLO-OULO-003	C Sur-Light Oil -C Sur a Gath	Flow Lines
667	Huayurí	FLO-OULO-004	Huay-Light Oil -Hu/Dor a Jibto	Flow Lines
668	Huayurí	FLO-OULO-005	Huay-Light Oil Line-Huay a Shi	Flow Lines
669	Shiviyacu	FLO-OULO-006	Shi-Light Oil -Shi a Sn Jacint	Flow Lines
670	Dorissa	FLO-OULO-104	Dori-Light Oil -Hu/Dor a Jibto	Flow Lines
671	Cap. Norte	HPS-CN11-001	Cap Norte-Sist Reiny-HPS01	Sistema HPS
672	Cap. Norte	HPS-CN11-002	Cap Norte-Sist Reiny-HPS02	Sistema HPS
673	Cap. Sur	HPS-CS15-001	Cap Sur-Sist Reiny-HPS01	Sistema HPS
674	Cap. Sur	HPS-CS15-001	Cap Sur-Sist Reiny-HPS01	Sistema HPS
675	Cap. Sur	HPS-CS15-002	Cap Sur-Sist Reiny-HPS02	Sistema HPS
676	Cap. Sur	HPS-CS15-003	Cap Sur-Sist Reiny-HPS03	Sistema HPS
677	Dorissa	HPS-DO10-002	Dorissa-Sist Reiny-HPS02	Sistema HPS
678	Dorissa	HPS-DO10-005	Dorissa-Sist Reiny-HPS05	Sistema HPS
679	Forestal	HPS-FO04-001	Forestal-Sist Reiny-HPS01	Sistema HPS
680	Forestal	HPS-FO04-002	Forestal-Sist Reiny-HPS02	Sistema HPS
681	Forestal	HPS-FO04-003	Forestal-Sist Reiny-HPS03	Sistema HPS
682	Forestal	HPS-FO04-004	Forestal-Sist Reiny-HPS04	Sistema HPS
683	Forestal	HPS-FO04-005	Forestal-Sist Reiny-HPS05	Sistema HPS
684	Forestal	HPS-FO04-006	Forestal-Sist Reiny-HPS06	Sistema HPS
685	Forestal	HPS-FO04-006	Forestal-Sist Reiny-HPS06	Sistema HPS
686	Huayurí	HPS-HU13-001	Huayuri-Sist Reiny-HPS01	Sistema HPS
687	Huayurí	HPS-HU13-002	Huayuri-Sist Reiny-HPS02	Sistema HPS
688	Huayurí	HPS-HU13-003	Huayuri-Sist Reiny-HPS03	Sistema HPS
689	Jibarito	HPS-JB04-001	Jibaro-Sist Reiny-HPS01	Sistema HPS
690	Jibarito	HPS-JB04-002	Jibaro-Sist Reiny-HPS02	Sistema HPS
691	Jibarito	HPS-JB04-003	Jibaro-Sist Reiny-HPS03	Sistema HPS
692	Jibarito	HPS-JB04-004	Jibaro-Sist Reiny-HPS04	Sistema HPS
693	Jibarito	HPS-JB04-005	Jibaro-Sist Reiny-HPS05	Sistema HPS
694	Jibarito	HPS-JB1X-001	Jto-Línea de succión HPS 01	V.Alivio Línea/Tan
695	Jibarito	HPS-JB1X-002	Jto-Línea de succión HPS 02	V.Alivio Línea/Tan
696	Jibarito	HPS-JB1X-003	Jto-Línea de succión HPS 03	V.Alivio Línea/Tan
697	Shiviyacu	HPS-SH09-001	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS01	Sistema HPS
698	Shiviyacu	HPS-SH09-002	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS02	Sistema HPS
699	Shiviyacu	HPS-SH09-003	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS03	Sistema HPS
700	Shiviyacu	HPS-SH09-004	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS04	Sistema HPS

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
701	Shiviyacu	HPS-SH09-005	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS05	Sistema HPS
702	Shiviyacu	HPS-SH09-006	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS06	Sistema HPS
703	Shiviyacu	HPS-SH09-007	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS07	Sistema HPS
704	Shiviyacu	HPS-SH09-008	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS08	Sistema HPS
705	San Jacinto	HPS-SJ03-001	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS01	Sistema HPS
706	San Jacinto	HPS-SJ03-002	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS02	Sistema HPS
707	San Jacinto	HPS-SJ03-003	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS03	Sistema HPS
708	San Jacinto	HPS-SJ03-004	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS04	Sistema HPS
709	San Jacinto	HPS-SJ03-005	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS05	Sistema HPS
710	San Jacinto	HPS-SJ03-006	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS06	Sistema HPS
711	Dorissa	LAT-DO66-001	LAT T DORISSA - DORISSA 66KV	LAT
712	Huayurí	LAT-HU66-001	LAT HUAYURI - GUAYABAL 66KV	LAT
713	Huayurí	LAT-HU66-002	LAT HUAYURI - T DORISSA 66KV	LAT
714	Jibarito	LAT-JB66-001	LAT T DORISSA - JIBARO 66KV	LAT
715	Carmen	LMT-CA13-001	Carmen-Min ElÚctrica Z. Trans	LMT 01
716	Cap. Norte	LMT-CN13-001	Cap.Nor-Min ElÚctrica Z. Trans	LMT
717	Cap. Norte	LMT-CN13-002	Cap.Nor-Min ElÚctrica Z. Trans	LMT
718	Cap. Sur	LMT-CS13-001	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	LMT
719	Cap. Sur	LMT-CS13-002	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	LMT
720	Cap. Sur	LMT-CS13-003	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	LMT
721	Cap. Sur	LMT-CS13-004	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	LMT
722	Cap. Sur	LMT-CS13-005	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	LMT
723	Dorissa	LMT-DO13-001	Dorissa-Min ElÚctrica Z. Trans	LMT
724	Forestal	LMT-FO13-001	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	LMT 01
725	Forestal	LMT-FO13-002	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	LMT 01
726	Forestal	LMT-FO13-003	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	LMT 01
727	Gathering	LMT-GS13-001	Gath-Pta. Gen - Z. Trans	LMT
728	Huayurí	LMT-HU13-001	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	LMT
729	Huayurí	LMT-HU13-002	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	LMT
730	Huayurí	LMT-HU13-003	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	LMT
731	Jibaro	LMT-JB13-001	Jibaro	LMT
732	Jibaro	LMT-JE13-001	Jibaro-Pozo N°01X Reiny Agua	LMT
733	Jibaro	LMT-JI13-001	Jibaro - Pozo Ñ 04 Reiny Agua	LMT
734	Jibarito	LMT-JT13-001	Jibto-Pta Gen - Z. Transformad	LMT
735	Shiviyacu	LMT-SH13-001	Shi-Central Electrica Guayabal	LMT
736	Shiviyacu	LMT-SH13-002	Shi-Central Electrica Guayabal	LMT
737	Shiviyacu	LMT-SH13-003	Shi-Central Electrica Guayabal	LMT
738	Shiviyacu	LMT-SH13-004	Shi-Central Electrica Guayabal	LMT
739	Forestal	LMT-SH33-001	Shi-Central Electrica Guayabal	LMT 01
740	Shiviyacu	LMT-SH33-002	Shi-Central Electrica Guayabal	LMT
741	San Jacinto	LMT-SJ13-001	Sn Jac-Pozos Produc Petroleo	LMT
742	San Jacinto	LMT-SJ13-002	Sn Jac-Pozos Produc Petroleo	LMT
743	San Jacinto	LMT-SJ13-003	Sn Jac-Pozos Produc Petroleo	LMT
744	Tnte. López	LMT-TL04-001	T.Lopez-PtaGeneracion-Z.Transf	LMT
745	Jibarito	MOD-3304-005	Jibaro - Zona Contra Incendios	Motobomba C/I
746	Jibarito	MOD-3304-008	Jibaro - Marshalling - Camp	Grupo chico CA
747	Tnte. López	MOD-3306-006	Ten.Lopez-Sist C I-Bomba	Motobomba C/I
748	Cap. Norte	MOD-3306-007	Cap Nor-Pta-Bomba Shipping Ñ3	Motobom Arr Ele
749	Cap. Sur	MOD-3306-013	Cap Sur-Sist C I-Bomba	Motobomba C/I
750	Jibarito	MOD-3306-014	Jibaro - Zona Contra Incendios	Motobomba C/I

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
751	Andoas	MOD-3306-015	Andoas-Aerop-T.Control-Z.Gen	Grupo chico CA
752	Forestal	MOD-3406-001	Forest-Pta-Z. Contra Incendios	Motobomba C/I
753	Cap. Sur	MOD-3406-004	Cap Sur-Pta-Bom Crud Livian Ñ1	Motobom Arr Ele
754	Dorissa	MOD-3406-013	Dorissa -Pta-Bomba Shipping Ñ1	Motobom Arr El
755	Huayurí	MOD-3406-015	Huayuri-Sist C I-Bomba	Motobomba C/I
756	Gathering	MOD-3406-017	Gath-Pta-Dike 2-Bomb Shipp Ñ1	Motobom Arr Ele
757	Cap. Sur	MOD-3406-019	Cap. Sur -Pta-Bomba Shipping 1	Motobom Arr Ele
758	Dorissa	MOD-3406-020	Dorissa-Sist C I-Bomba	Motobomba C/I
759	Dorissa	MOD-3406-031	Dorissa -Pta-Bomba Shipping Ñ2	Motobom Arr Neu
760	Shiviyacu	MOD-3406-035	Topp.Shv-Sist C I-Bomba	Motobomba C/I
761	Cap. Norte	MOD-3406-042	Cap Nor-Pta-Z C I-Bomba Agua	Motobomba C/I
762	Shiviyacu	MOD-3406-049	Shiviyacu-Sist C I-Bomba	Motobomba C/I
763	Gathering	MOD-3406-056	Gathering-Sist C I-Bomba	Motobomba C/I
764	San Jacinto	MOD-3406-060	S.Jacinto-Sist C I-Bomba	Motobomba C/I
765	Jibarito	MOD-3406-061	Jibarito-Pta-Z C I-Bomba Agua	Motobomba C/I
766	Jibarito	MOD-3408-008	Jibarito-Pta Producción	Grupo chico CA
767	Tnte. López	MOD-3408-010	T. Lopez-Camp-Gen. Pta. Ñ3	Motobom Arr Neu
768	Jibarito	MOD-3408-021	Jibto-Pta-Bom Crudo Liviano Ñ1	Motobom Arr El
769	Huayurí	MOD-3408-022	Huayuri-Panta-Bomba Booster Ñ2	Motobom Arr Neu
770	Huayurí	MOD-3408-113	Huayuri-Panta-Bomba Booster Ñ1	Motobom Arr Neu
771	Shiviyacu	MOD-3412-401	Shiv-Area B-Bomba Shipping Ñ3	Motobom Arr Ele
772	Jibarito	MOD-3412-404	Jibarito-Pta-Bomba Shipping Ñ2	Motobom Arr Neu
773	Huayurí	MOD-3412-411	Huayuri-Pta-Bombas Shipping Ñ1	Motobom Arr Ele
774	Forestal	MOD-3412-418	Forestal-Pta-Bomba Shipping Ñ1	Motobom Arr Neu
775	San Jacinto	MOD-3412-430	Sn Jacint-Pta-Bomb Shipping Ñ2	Motobom Arr Neu
776	San Jacinto	MOD-3412-434	Sn Jacint-Pta-Bomb Shipping Ñ1	Motobom Arr Neu
777	Jibarito	MOD-3412-437	Jibarito-Pta-Bomba Shipping Ñ4	Motobom Arr Neu
778	Huayurí	MOD-3412-444	Huayuri-Pta-Bombas Shipping Ñ1	Motobom Arr Ele
779	Shiviyacu	MOD-3412-452	Shiv-Area B-Bombas Shipping#5	Motobom Arr Neu
780	San Jacinto	MOD-3412-509	Sn Jacinto - Pozo Ñ12 tipo ESP	CAT D3412 Pozo
781	San Jacinto	MOD-3412-516	Sn Jacinto - Pozo Ñ01 tipo ESP	CAT D3412 Pozo
782	Cap. Sur	MOD-3412-518	Cap. Sur - Gen Pta Producción	CAT D3412 Plant
783	Cap. Norte	MOD-3412-525	Cap. Norte -Pta-Gen. Pta. Ñ1	CAT D3412 Plant
784	Gathering	MOD-3412-526	Gathering Station-Gen. Pta. Ñ1	CAT D3412 Plant
785	Forestal	MOD-3412-530	Forestal - Minicentral - Gen#3	CAT D3412 Plant
786	Carmen	MOD-3412-534	Carmen-Minicentral-Gen#2	CAT D3412 Plant
787	Tnte. López	MOD-3412-535	T. Lopez-Camp-Gen. Pta. Ñ1	CAT D3412 Plant
788	Huayurí	MOD-3412-541	Huayuri -Pta- Generador Pta Ñ3	CAT D3412 Plant
789	Tambo	MOD-3412-542	Tambo -Rig Camp- Gen Pta # 2	CAT D3412 Plant
790	Shiviyacu	MOD-3412-545	Shi-Central Electrica Guayabal	CAT D3412 Plant
791	San Jacinto	MOD-3412-548	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	CAT D3412 Plant
792	Dorissa	MOD-3412-550	Dorissa Minicentral - Gen 05	CAT D3412 Plant
793	Dorissa	MOD-3412-552	Dorissa-Pta-Generador Pta N°4	CAT D3412 Plant
794	San Jacinto	MOD-3412-556	Sn Jacinto - Pozo Ñ20 tipo ESP	CAT D3412 Pozo
795	San Jacinto	MOD-3412-559	Sn Jacint-Pta-Gen. Pta. CAT Ñ2	CAT D3412 Plant
796	Dorissa	MOD-3412-561	Dorissa -Pta- Generador Pta Ñ3	CAT D3412 Plant
797	Tnte. López	MOD-3412-562	T. Lopez-Camp-Gen. Pta. Ñ2	CAT D3412 Plant
798	Gathering	MOD-3412-564	Gathering Station-Gen. Pta. Ñ4	CAT D3412 Plant
799	San Jacinto	MOD-3412-566	Sn Jacint-Pta-Gen. Pta. CAT Ñ1	CAT D3412 Plant
800	Gathering	MOD-3412-567	Gathering Station-Gen. Pta. Ñ2	CAT D3412 Plant

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
801	Gathering	MOD-3412-568	Gathering Station-Gen. Pta. Ñ3	CAT D3412 Plant
802	San Jacinto	MOD-3412-570	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	CAT D3412 Plant
803	San Jacinto	MOD-3412-571	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	CAT D3412 Plant
804	San Jacinto	MOD-3412-573	Sn Jacinto - Pozo Ñ27 tipo ESP	CAT D3412 Pozo
805	San Jacinto	MOD-3412-578	Sn Jacint-Pta-Gen. Pta. CAT Ñ3	CAT D3412 Plant
806	Dorissa	MOD-3412-582	Dorissa -Pta- Generador Pta Ñ1	CAT D3412 Plant
807	San Jacinto	MOD-3412-584	Sn Jacinto - Pozo Ñ16 tipo ESP	CAT D3412 Pozo
808	Tambo	MOD-3412-585	Tambo -Rig Camp- Gen Pta # 1	CAT D3412 Plant
809	Shiviyacu	MOD-3412-586	Shiv - Pta - Generador Pta Ñ4	CAT D3412C
810	Dorissa	MOD-3412-587	Dorissa Minicentral - Gen 08	CAT D3412C Pozo
811	Shiviyacu	MOD-3412-589	Topping Plant	CAT D3412 Plant
812	Dorissa	MOD-3412-590	Dorissa Minicentral - Gen 06	CAT D3412C Planta
813	San Jacinto	MOD-341B-503	Sn Jacinto - Pozo Ñ10 tipo ESP	CAT D3412 Pozo
814	Forestal	MOD-3508-001	Forestal - Minicentral - Gen#1	CAT D3500 Pla
815	Jibarito	MOD-3512-001	Jibarito-Gen.Pta.#5 área MEP	CAT D3512
816	Cap. Norte	MOD-3512-002	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 02	CAT D3512
817	San Jacinto	MOD-3512-003	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	CAT D3512
818	Jibarito	MOD-3512-004	Jibarito-Gen.Pta #7 area MEP	CAT D3512
819	Forestal	MOD-3512-005	Forestal - Minicentral - Gen#4	CAT D3512 Planta
820	Jibarito	MOD-3512-006	Jibarito-Gen. Pta. #3 area MEP	CAT D3512
821	Forestal	MOD-3512-007	Forestal - Minicentral - Gen#6	CAT D3512 Planta
822	Cap. Norte	MOD-3512-008	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 04	CAT D3512
823	Jibarito	MOD-3512-009	Jibarito-Gen.Pta.#6 área MEP	CAT D3512
824	Jibarito	MOD-3512-010	Jibarito-Gen. Pta. #1 area MEP	CAT D3512
825	Cap. Sur	MOD-3512-011	CAP.SUR-MINICENTRAL GEN 01	CAT D3512
826	Forestal	MOD-3512-013	Forestal Minicentral - Gen#7	CAT D3512 Planta
827	Cap. Sur	MOD-3512-014	Cap Sur-Pta Gen-MEP Auxiliar Ñ2	CAT D3512
828	Jibarito	MOD-3512-015	Jibarito-Gen.Pta.#2 area MEP	CAT D3512
829	Cap. Sur	MOD-3512-016	CAP.SUR-MINICENTRAL GEN 03	CAT D3512
830	Cap. Norte	MOD-3512-017	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 06	CAT D3512
831	Cap. Sur	MOD-3512-018	Cap Sur-Pta Gen-MEP Auxiliar Ñ1	CAT D3512
832	Cap. Norte	MOD-3512-019	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 05	CAT D3512
833	Cap. Norte	MOD-3512-020	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 03	CAT D3512
834	Forestal	MOD-3512-022	Forestal - Minicentral - Gen#2	CAT D3512 Planta
835	Huayurí	MOD-3516-001	Huayuri -Minicent. ISLA-Gen 12	CAT D3516 Plant
836	Huayurí	MOD-3516-002	Huayuri -Minicent. ISLA-Gen 03	CAT D3516 Plant
837	San Jacinto	MOD-3516-004	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	CAT D3516 Plant
838	San Jacinto	MOD-3516-006	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	CAT D3516 Plant
839	Cap. Sur	MOD-3516-007	CAP.SUR-MINICENTRAL GEN 04	CAT D3516 Plant
840	Cap. Sur	MOD-3516-008	CAP.SUR-MINICENTRAL GEN 02	CAT D3516 Plant
841	San Jacinto	MOD-C175-001	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	Grupo C175
842	Dorissa	MOD-D398-801	Dorissa Minicentral - Gen 03	CAT D398 Pozo
843	Huayurí	MOD-D398-803	Huayurí -Minicent. ISLA-Gen 10	CAT D398 Planta
844	Forestal	MOD-D398-809	Forestal - Minicentral - Gen#5	CAT D398 Planta
845	Huayurí	MOD-D398-810	Huayuri -Minicent. ISLA-Gen 06	CAT D398 Planta
846	Dorissa	MOD-D398-811	Dorissa Minicentral - Gen 07	CAT D398 Pozo
847	Huayurí	MOD-D398-905	Huayuri -Minicent. ISLA-Gen 11	CAT D398 Planta
848	Huayurí	MOD-D398-907	Huayuri -Minicent. ISLA-Gen 05	CAT D398 Planta
849	Huayurí	MOD-D398-909	Huayuri -Minicent. ISLA-Gen 04	CAT D398 Planta
850	Huayurí	MOD-D398-911	Huayuri -Minicent. ISLA-Gen 08	CAT D398 Planta

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
851	Jibarito	MOD-D398-914	Jibarito-Gen.Pta #8 area MEP	CAT D398 Pozo
852	Gathering	MOD-DOPU-001	Gathering-Sist C I-Bomba	Motobomba C/I
853	Cap. Norte	MOD-DOPU-002	Cap Nor-Pta-Z C I-Bomba Agua	Motobomba C/I
854	Dorissa	MOD-DOPU-003	Dorissa-Sist C I-Bomba	Motobomba C/I
855	Huayurí	MOD-DOPU-004	Huayuri-Sist C I-Bomba	Motobomba C/I
856	Shiviyacu	MOD-GM16-020	Shiviyacu-Sist Agua-Z.Rio	Motobom Arr Elec
857	Carmen	MOD-GM16-022	Shiviyacu-Sist Agua-Z.Rio	Motobom Arr Elec
858	Shiviyacu	MOD-GM16-072	Shiviyacu-Sist Agua-Z.Rio	Motobom Arr Elec
859	Cap. Sur	MOD-JD60-001	Cap Sur-Sist C I-Bomba	Motobomba C/I
860	Forestal	MOD-JD60-003	Forest-Pta-Z. Contra Incendios	Motobomba C/I
861	San Jacinto	MOD-JD60-004	S.Jacinto-Sist C I-Bomba	Motobomba C/I
862	Jibarito	MOD-JD61-001	Jibarito-Pta-Z C I-Bomba Agua	Motobomba C/I
863	Dorissa	MOD-JD61-001	Dorissa-Sist C I-Bomba	Motobomba C/I
864	Huayurí	MOD-JODE-001	Huayuri-Sist C I-Bomba	Motobomba C/I
865	Shiviyacu	MOD-JODE-002	Topp.Shv-Sist C I-Bomba	Motobomba C/I
866	San Jacinto	MOD-LI20-002	S.Jacinto-Sist Agua-Z.Tratam	Grupo Lister
867	Cap. Sur	MOD-MEP1-002	Cap. Sur-Pta Generacion-MEP Ñ1	MEP 10c diesel
868	Cap. Sur	MOD-MEP1-003	Cap. Sur-Pta Generacion-MEP Ñ2	MEP 10c diesel
869	Cap. Sur	MOD-MEP1-004	Cap. Sur-Pta Generacion-MEP Ñ3	MEP 10c diesel
870	Jibarito	MOD-MEP1-019	Jibarito-Pta Generacion-MEP Ñ3	MEP 10c diesel
871	Jibarito	MOD-MEP1-020	Jibarito-Pta Generacion-MEP Ñ2	MEP 10c diesel
872	Jibarito	MOD-MEP1-021	Jibarito-Pta Generacion-MEP Ñ1	MEP 10c diesel
873	Cap. Sur	MOD-MEP6-008	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ02	MEP 10c diesel
874	Cap. Sur	MOD-MEP6-011	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ03	MEP 10c diesel
875	Cap. Sur	MOD-MEP6-016	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ05	MEP 10c diesel
876	Cap. Sur	MOD-MEP6-017	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ04	MEP 10c diesel
877	Dorissa	MOD-PERK-095	T- Dorissa - Sub Estación Eléc	500 hrs. PERKINS
878	Forestal	MOG-G399-003	Forestal Minicentral - Gen#8	MP 1500 hr CAT Gas Planta
879	San Jacinto	MOU-MEP1-001	Sn Jac-Pta Gen MEP-MEP Ñ4	MEP 10c dual
880	San Jacinto	MOU-MEP1-005	Sn Jac-Pta Gen MEP-MEP Ñ2	MEP 10c dual
881	San Jacinto	MOU-MEP1-006	Sn Jac-Pta Gen MEP-MEP Ñ3	MEP 10c dual
882	San Jacinto	MOU-MEP1-007	Sn Jac-Pta Gen MEP-MEP Ñ1	MEP 10c dual
883	Shiviyacu	MVD-H1K3-001	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS05	MVD Schlumberger
884	Shiviyacu	MVD-H1K3-002	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS08	MVD Schlumberger
885	Shiviyacu	MVD-H1K3-003	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS03	MVD Schlumberger
886	Shiviyacu	MVD-H1K3-004	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS06	MVD Schlumberger
887	Shiviyacu	MVD-H1K3-005	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS04	MVD Schlumberger
888	Shiviyacu	MVD-H1K3-006	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS07	MVD Schlumberger
889	Cap. Sur	MVD-H1K3-007	Cap Sur-Sist Reiny-HPS01	MVD Schlumberger
890	Cap. Sur	MVD-H1K3-008	Cap Sur-Sist Reiny-HPS02	MVD Schlumberger
891	Cap. Sur	MVD-H1K3-009	Cap Sur-Sist Reiny-HPS03	MVD Schlumberger
892	Cap. Norte	MVD-H1K3-010	Cap Norte-Sist Reiny-HPS01	MVD Schlumberger
893	Cap. Norte	MVD-H1K3-011	Cap Norte-Sist Reiny-HPS02	MVD Schlumberger
894	San Jacinto	MVD-H1K3-013	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS01	MVD Schlumberger
895	San Jacinto	MVD-H1K3-014	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS02	MVD Schlumberger
896	San Jacinto	MVD-H1K3-015	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS03	MVD Schlumberger
897	San Jacinto	MVD-H1K3-016	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS04	MVD Schlumberger
898	San Jacinto	MVD-H1K3-017	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS05	MVD Schlumberger
899	Huayurí	MVD-H1K3-018	Huayuri-Sist Reiny-HPS01	MVD Schlumberger
900	Huayurí	MVD-H1K3-019	Huayuri-Sist Reiny-HPS02	MVD Schlumberger

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
901	Huayurí	MVD-H1K3-020	Huayuri-Sist Reiny-HPS03	MVD Schlumberger
902	Shiviyacu	MVD-H1K3-021	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS01	MVD Schlumberger
903	Shiviyacu	MVD-H1K3-022	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS02	MVD Schlumberger
904	Dorissa	MVD-H1K3-024	Dorissa-Sist Reiny-HPS02	MVD Schlumberger
905	Dorissa	MVD-H1K3-026	Dorissa-Sist Reiny-HPS05	MVD Schlumberger
906	San Jacinto	MVD-H1K3-027	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS06	MVD Schlumberger
907	Forestal	MVD-H1K3-028	Forestal-Sist Reiny-HPS04	MVD Schlumberger
908	Forestal	MVD-H890-001	Forestal-Sist Reiny-HPS01	MVD Schlumberger
909	Forestal	MVD-H890-002	Forestal-Sist Reiny-HPS02	MVD Schlumberger
910	Forestal	MVD-H890-003	Forestal-Sist Reiny-HPS03	MVD Schlumberger
911	Forestal	MVD-H890-005	Forestal-Sist Reiny-HPS05	MVD Schlumberger
912	Forestal	MVD-H890-006	Forestal-Sist Reiny-HPS06	MVD Schlumberger
913	Gathering	PCC-LAC0-001	Gathering St.-Pta Produccion	Unidad Lact
914	Cap. Norte	PDG-GDS0-204	CN-Pta-Z Compr G Lift GDS	Sist. Detecc. Gas
915	Cap. Sur	PDG-GDS0-205	CS-Pta-Z Comp G Lift GDS	Sist. Detecc. Gas
916	Gathering	PDG-GDS0-244	Gather. St.-Pta-Zona de Vessel	ist. Detecc. Gas
917	San Jacinto	PDG-GDS0-304	SJ-Pta Gas-Unidad Refrigerac	Sist. Detecc. Gas
918	Cap. Sur	PEG-GAS0-201	Cap. Sur-Pta- Compresores MEP	Pre Cooler
919	Cap. Sur	PEG-GAS0-202	Cap. Sur-Pta- Compresores MEP	Pre Cooler
920	Dorissa	PFA-AFA0-027	Dorissa-Tanq Recarga de Diesel	Flame Arrest Tanq.
921	San Jacinto	PFA-AFA0-031	SJ-Pta-Area Flare-Flame Arrest	Flame Arrest Flare
922	San Jacinto	PFA-AFA0-032	SJ-Pta-Area Flare-Flame Arrest	Flame Arrest Flare
923	San Jacinto	PFA-AFA0-033	SJ-Pta-Area Flare-Flame Arrest	Flame Arrest Flare
924	San Jacinto	PFA-AFA0-034	SJ-Pta-Area Flare-Flame Arrest	Flame Arrest Flare
925	San Jacinto	PFA-AFA0-035	SJ-Pta-Area Flare-Flame Arrest	Flame Arrest Flare
926	San Jacinto	PFA-AFA0-036	SJ-Pta-Area Flare-Flame Arrest	Flame Arrest Flare
927	Jibarito	PFA-AFA0-043	Jibarito -Pta- Flame Arrestor	Flame Arrest Flare
928	Jibarito	PFA-AFA0-044	Jibarito -Pta- Flame Arrestor	Flame Arrest Flare
929	Dorissa	PFA-AFA0-047	Dori-Area Flare-Flame Arrestor	Flame Arrest Flare
930	Dorissa	PFA-AFA0-048	Dori-Area Flare-Flame Arrestor	Flame Arrest Flare
931	Dorissa	PFA-AFA0-050	Dori-Area Flare-Flame Arrestor	Flame Arrest Flare
932	Dorissa	PFA-AFA0-051	Dori-Area Flare-Flame Arrestor	Flame Arrest Flare
933	Dorissa	PFA-AFA0-052	Dori-Area Flare-Flame Arrestor	Flame Arrest Flare
934	Dorissa	PFA-AFA0-053	Dori-Area Flare-Flame Arrestor	Flame Arrest Flare
935	Shiviyacu	PFA-AFA0-054	Topping Plant - Area de Flare	Flame Arrest Flare
936	Shiviyacu	PFA-AFA0-055	Topping Plant - Area de Flare	Flame Arrest Flare
937	Forestal	PFA-AFA0-062	Fore-Area Flare-Flame Arrestor	V.Alivio Línea/Tan
938	Forestal	PFA-AFA0-064	Fore-Area Flare-Flame Arrestor	V.Alivio Línea/Tan
939	Forestal	PFA-AFA0-065	Fore-Area Flare-Flame Arrestor	V.Alivio Línea/Tan
940	Forestal	PFA-AFA0-066	Fore-Area Flare-Flame Arrestor	V.Alivio Línea/Tan
941	Huayuri	PFA-AFA0-072	HU-Pta-Area Flare-Flame Arrest	Flame Arrest Flare
942	Cap. Sur	PFA-AFA0-073	CS-Pta-Area Flare-Flame Arrest	Flame Arrest Flare
943	Cap. Sur	PFA-AFA0-074	CS-Pta-Area Flare-Flame Arrest	Flame Arrest Flare
944	Cap. Sur	PFA-AFA0-075	CS-Pta-Area Flare-Flame Arrest	Flame Arrest Flare
945	Cap. Sur	PFA-AFA0-076	CS-Pta-Area Flare-Flame Arrest	Flame Arrest Flare
946	Cap. Norte	PFA-AFA0-077	Cap Nor-Pta-Area Flare-Stack	Flame Arrest Flare
947	Cap. Norte	PFA-AFA0-078	Cap Nor-Pta-Area Flare-Stack	Flame Arrest Flare
948	Cap. Norte	PFA-AFA0-079	Cap Nor-Pta-Area Flare-Stack	Flame Arrest Flare
949	Cap. Norte	PFA-AFA0-080	Cap Nor-Pta-Area Flare-Stack	Flame Arrest Flare
950	Shiviyacu	PFA-AFA0-081	Teniente Lopez-Tanque Diesel	Flame Arrest Tanq.

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
951	Huayuri	PFA-AFA0-090	Huay-Bomb Shipp-Diesel Day Tan	Flame Arrest Tanq.
952	Gathering	PFA-AFA0-092	Gather-Pta-Dike 3-Tanq Diesel	Flame Arrest Tanq.
953	Cap. Sur	PFA-AFA0-093	Cap. Sur-Pta Generacion-MEP Ñ1	Flame Arrest Flare
954	Cap. Sur	PFA-AFA0-094	Cap. Sur-Pta Generacion-MEP Ñ2	Flame Arrest Flare
955	Cap. Sur	PFA-AFA0-095	Cap. Sur-Pta Generacion-MEP Ñ3	Flame Arrest Flare
956	San Jacinto	PFA-AFA0-096	Sn Jac-Pta Gen MEP-MEP Ñ1	Flame Arrest Tanq.
957	San Jacinto	PFA-AFA0-097	Sn Jac-Area planta de Generacion Meps	V.Alivio Vessel
958	San Jacinto	PFA-AFA0-098	Sn Jac-Pta Gen MEP-MEP Ñ3	Flame Arrest Tanq.
959	San Jacinto	PFA-AFA0-099	Sn Jac-Pta Gen MEP-MEP Ñ4	Flame Arrest Tanq.
960	San Jacinto	PFA-AFA0-100	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	Flame Arrest Tanq.
961	San Jacinto	PFA-AFA0-101	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Flame Arrest Tanq.
962	San Jacinto	PFA-AFA0-102	Sn Jacint-Pta-Z. Bomb Shipping	Flame Arrest Tanq.
963	Shiviyacu	PFA-AFA0-106	Shiviyacu - Area de Flare	Flame Arrest Tanq.
964	Shiviyacu	PFA-AFA0-107	Shiviyacu - Area de Flare	Flame Arrest Tanq.
965	Shiviyacu	PFA-AFA0-108	Shi-Pta-Area Flare-Flare Stack	Flame Arrest Tanq.
966	Shiviyacu	PFA-AFA0-109	Shi-Pta-Area Flare-Flare Stack	Flame Arrest Tanq.
967	Forestal	PFA-AFA0-110	Forestal-Pta-Tanq Diesel T-505	V.Alivio Línea/Tan
968	Forestal	PFA-AFA0-111	Forestal-Pta-Tanq Diesel T-504	V.Alivio Línea/Tan
969	Shiviyacu	PFA-AFA0-119	Shi-Area A-Dike 2-Tanq Diesel	Flame Arrest Tanq.
970	Jibarito	PFA-AFA0-120	Jibarito-Pta Gen-Sump Tan	Flame Arrest Tanq.
971	Jibarito	PFA-AFA0-121	Jibarito-Pta Generacion-MEP Ñ2	Flame Arrest Tanq.
972	Jibarito	PFA-AFA0-123	Jibarito-Pta Generacion-MEP Ñ3	Flame Arrest Tanq.
973	Jibarito	PFA-AFA0-124	Jibarito - Planta - Sump Tank	Flame Arrest Tanq.
974	Huayuri	PFA-AFA0-125	Huayuri - Planta de Produccion	Flame Arrest Tanq.
975	Shiviyacu	PFA-AFA0-126	Shi-Area B-Dike 5-Tan Condens	Flame Arrest Tanq.
976	Shiviyacu	PFA-AFA0-127	Shiviyacu - Pta de Produccion	Flame Arrest Tanq.
977	Forestal	PFA-AFA0-128	Forestal - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
978	Huayuri	PFA-AFA1-002	Huayuri - Planta de Produccion	Flame Arrest Tanq.
979	Huayuri	PFA-AFA1-003	Topp P-Zona de Tanqs-Tank Farm	Flame Arrest Tanq.
980	Huayuri	PFA-AFA1-004	Topp P-Zona de Tanqs-Tank Farm	Flame Arrest Tanq.
981	Huayuri	PFA-AFA1-005	Topp P-Zona de Tanqs-Tank Farm	Flame Arrest Tanq.
982	Huayuri	PFA-AFA1-006	Topp P-Tank Farm-Tanq Diesel	Flame Arrest Tanq.
983	Huayuri	PFA-AFA1-007	Topping Plant - Sumideros	V.Alivio Línea/Tan
984	Cap. Norte	POL-CAN0-001	Capahuari Norte Pta. Poza de	Flame Arrest Flare
985	Cap. Sur	POL-CAS0-001	Capahuari Sur Pta. Pozo de	Pozo de lodos
986	Dorissa	POL-DOR0-001	Dorissa Pta. Poza de Lodos	Pozo de lodos
987	Forestal	POL-FOR0-001	Forestal-Pta-Poza de lodo	Pozo de lodos
988	Huayurí	POL-HUA0-001	Huayurí-Pta-Poza de lodo	Pozo de lodos
989	Jibarito	POL-JIB0-001	Jibarito Pta. Poza de Lodos	Pozo de lodos
990	Shiviyacu	POL-SHI0-001	ShiviyacuPta-Poza de lodo	Pozo de lodos
991	Carmen	POZ-1OLD	Carmen - Pozo Ñ 01VIEJO tipo ESP	Instrumentos Pozo
992	Carmen	POZ-CAES-001	Carmen - Pozo Ñ 01 tipo ESP	Instrumentos Pozo
993	Carmen	POZ-CAES1501	Carmen - Pozo #1501 tipo ESP	Instrumentos Pozo
994	Carmen	POZ-CAES1502	Carmen - Pozo #1502 tipo ESP	Instrumentos Pozo
995	Carmen	POZ-CAES1503	Carmen - Pozo # 1503 tipo ESP	Instrumentos Pozo
996	Carmen	POZ-CAES1508	Carmen - Pozo # 1508 tipo ESP	Instrumentos Pozo
997	Cap. Norte	POZ-CNES-002	Cap. Norte - Pozo Ñ02 tipo ESP	Instrumentos Pozo
998	Cap. Norte	POZ-CNES-007	Cap. Norte - Pozo Ñ07 tipo ESP	Instrumentos Pozo
999	Cap. Norte	POZ-CNES-012	Cap. Norte - Pozo Ñ12 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1000	Cap. Norte	POZ-CNES-013	Cap. Norte - Pozo Ñ13 tipo ESP	Instrumentos Pozo



ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1001	Cap. Norte	POZ-CNGL-005	Cap. Norte-Pozo Ñ05 Gas Lift	Instrumentos Pozo
1002	Cap. Norte	POZ-CNRA-004	Cap. Norte - Pozo N° 04 Reiny	Instrumentos PozRA
1003	Cap. Norte	POZ-CNRA-011	Cap. Norte - Pozo N° 11 Reiny	Instrumentos PozRA
1004	Cap. Sur	POZ-CSES-005	Cap. Sur - Pozo Ñ 05 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1005	Cap. Sur	POZ-CSES-011	Cap. Sur - Pozo Ñ 11 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1006	Cap. Sur	POZ-CSES-016	Cap. Sur - Pozo Ñ 16 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1007	Cap. Sur	POZ-CSES-018	Cap. Sur - Pozo Ñ 18 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1008	Cap. Sur	POZ-CSES-020	Cap. Sur - Pozo Ñ 20 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1009	Cap. Sur	POZ-CSES-024	Cap. Sur - Pozo Ñ 24 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1010	Cap. Sur	POZ-CSES-026	Cap. Sur - Pozo Ñ 26 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1011	Cap. Sur	POZ-CSES-029	Cap. Sur-Pozo Ñ29 Tipo ESP	Instrumentos Pozo
1012	Cap. Sur	POZ-CSES-029	Cap. Sur-Pozo Ñ29 Tipo ESP	Instrumentos Pozo
1013	Cap. Sur	POZ-CSGL-013	Cap. Sur-Pozo Ñ13 Gas Lift	Instrumentos Pozo
1014	Cap. Sur	POZ-CSRA-015	Cap. Sur - Pozo N° 15 Reiny Ag	Instrumentos PozRA
1015	Cap. Sur	POZ-CSRA-033	Cap. Sur - Pozo N° 33 Reiny Ag	Instrumentos PozRA
1016	Dorissa	POZ-DOES-001	Dorissa-Pozo # 01 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1017	Dorissa	POZ-DOES-005	Dorissa - Pozo Ñ 05 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1018	Dorissa	POZ-DOES-006	Dorissa - Pozo Ñ 06 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1019	Dorissa	POZ-DOES-016	Dorissa - Pozo Ñ 16 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1020	Dorissa	POZ-DOES1202	Dorissa-Pozo # 1202 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1021	Dorissa	POZ-DORA-010	Dorissa-Pozo N°10 Reiny Agua	Instrumentos PozRA
1022	Dorissa	POZ-DORA-011	Dorissa Pozo N11 Reiny Agua	Instrumentos PozRA
1023	Forestal	POZ-FOES-005	Forestal - Pozo Ñ 05 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1024	Forestal	POZ-FOES-009	Forestal - Pozo Ñ 09 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1025	Forestal	POZ-FOES-009	Forestal - Pozo Ñ 09 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1026	Forestal	POZ-FOES-010	Forestal - Pozo Ñ 10 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1027	Forestal	POZ-FOES-011	Forestal - Pozo Ñ 11 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1028	Forestal	POZ-FOES-012	Forestal - Pozo Ñ 12 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1029	Forestal	POZ-FOES-014	Forestal - Pozo Ñ 14 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1030	Forestal	POZ-FOES-015	Forestal - Pozo Ñ 15 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1031	Forestal	POZ-FOES1301	Forestal-Pozo#1301 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1032	Forestal	POZ-FOES1302	Forestal-Pozo#1302 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1033	Forestal	POZ-FORA-004	Forestal-Pozo N°04 Reiny Agua	Instrumentos PozRA
1034	Forestal	POZ-FORA-008	Forestal-Pozo N°08 Reiny Agua	Instrumentos PozRA
1035	Huayurí	POZ-HUES-001	Huayuri - Pozo Ñ 01 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1036	Huayurí	POZ-HUES-002	Huayuri - Pozo Ñ 02 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1037	Huayurí	POZ-HUES-003	Huayuri - Pozo Ñ 03 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1038	Huayurí	POZ-HUES-004	Huayuri - Pozo Ñ 04 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1039	Huayurí	POZ-HUES-01X	Huayuri N-Pozo N°1X tipo ESP	Instrumentos Pozo
1040	Huayurí	POZ-HUES1402	Huayurí - Pozo # 1402 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1041	Huayurí	POZ-HUES1403	Huayuri - Pozo # 1403 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1042	Jibaro	POZ-JBES-001	Jibaro - Pozo Ñ 01 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1043	Jibaro	POZ-JBES-006	Jibaro - Pozo Ñ 06 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1044	Jibaro	POZ-JBES-008	Jibaro - Pozo Ñ 08 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1045	Jibaro	POZ-JBRA-002	Jibaro - Pozo Ñ 02 Reiny Agua	Instrumentos PozRA
1046	Jibaro	POZ-JBRA-004	Jibaro - Pozo Ñ 04 Reiny Agua	Instrumentos PozRA
1047	Jibaro	POZ-JBRA-01X	Jibaro-Pozo N°01X Reiny Agua	Instrumentos PozRA
1048	Jibarito	POZ-JTES-004	Jibarito - Pozo Ñ 04 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1049	Jibarito	POZ-JTES-004	Jibarito - Pozo Ñ 04 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1050	Jibarito	POZ-JTES-007	Jibarito - Pozo Ñ 07 tipo ESP	Instrumentos Pozo

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1051	Jibarito	POZ-JTES-008	Jibarito - Pozo Ñ 08 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1052	Jibarito	POZ-JTES-010	Jibarito - Pozo Ñ 10 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1053	Jibarito	POZ-JTES-011	Jibarito - Pozo Ñ 11 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1054	Jibarito	POZ-JTES-012	Jibarito - Pozo Ñ 12 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1055	Jibarito	POZ-JTES-013	Jibarito - Pozo Ñ 13 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1056	Jibarito	POZ-JTES1101	Jibarito-Pozo # 1101 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1057	Jibarito	POZ-JTES1102	Jibarito-Pozo # 1102 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1058	Jibarito	POZ-JTES1103	Jibarito-Pozo # 1103 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1059	Jibarito	POZ-JTES1104	Jibarito-Pozo #1104 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1060	Shiviyacu	POZ-SHES-003	Shiviyacu - Pozo Ñ 03 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1061	Shiviyacu	POZ-SHES-006	Shiviyacu - Pozo Ñ 06 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1062	Shiviyacu	POZ-SHES-008	Shiviyacu - Pozo Ñ 08 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1063	Shiviyacu	POZ-SHES-013	Shiviyacu - Pozo Ñ 13 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1064	Shiviyacu	POZ-SHES-017	Shiviyacu - Pozo Ñ 17 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1065	Shiviyacu	POZ-SHES-019	Shiviyacu - Pozo Ñ 19 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1066	Shiviyacu	POZ-SHES-021	Shiviyacu - Pozo Ñ 21 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1067	Shiviyacu	POZ-SHES-022	Shiviyacu - Pozo Ñ 22 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1068	Shiviyacu	POZ-SHES-023	Shiviyacu - Pozo Ñ 23 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1069	Shiviyacu	POZ-SHES-024	Shiviyacu - Pozo Ñ 24 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1070	Shiviyacu	POZ-SHES-025	Shiviyacu - Pozo Ñ 25 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1071	Shiviyacu	POZ-SHES-026	Shiviyacu - Pozo Ñ 26 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1072	Shiviyacu	POZ-SHES-027	Shiviyacu - Pozo Ñ 27 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1073	Shiviyacu	POZ-SHES-028	Shiviyacu - Pozo Ñ 28 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1074	Shiviyacu	POZ-SHES-029	Shiviyacu - Pozo Ñ 29 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1075	Shiviyacu	POZ-SHES-030	Shiviyacu - Pozo Ñ 30 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1076	Shiviyacu	POZ-SHES-031	Shiviyacu - Pozo Ñ 31 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1077	Shiviyacu	POZ-SHES1601	Shiviyacu-Pozo#1601 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1078	Shiviyacu	POZ-SHES1602	Shiviyacu-Pozo #1602 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1079	Shiviyacu	POZ-SHES1603	Shiviyacu-Pozo#1603 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1080	Shiviyacu	POZ-SHES1604	Shiviyacu-Pozo # 1604 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1081	Shiviyacu	POZ-SHES1605	Shiviyacu-Pozo#1605 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1082	Shiviyacu	POZ-SHES1606	Shiviyacu-Pozo#1606 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1083	Shiviyacu	POZ-SHES1607	Shiviyacu-Pozo#1607 tipoESP	Instrumentos Pozo
1084	Shiviyacu	POZ-SHRA-004	Shiviyacu-Sist Reinyeccion	Instrumentos PozRA
1085	Shiviyacu	POZ-SHRA-005	Shiviyacu - Pozo N° 05 Reiny A	Instrumentos PozRA
1086	Shiviyacu	POZ-SHRA-009	Shiviyacu-Sist Reinyeccion	Instrumentos PozRA
1087	Shiviyacu	POZ-SHRA-011	Shiviyacu - Pozo N° 11 Reiny A	Instrumentos PozRA
1088	Shiviyacu	POZ-SHRA-015	Shiviyacu - Pozo N° 15 Reiny A	Instrumentos PozRA
1089	San Jacinto	POZ-SJES-001	Sn Jacinto - Pozo Ñ01 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1090	San Jacinto	POZ-SJES-002	Sn Jacinto - Pozo Ñ02 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1091	San Jacinto	POZ-SJES-005	Sn Jacinto - Pozo Ñ05 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1092	San Jacinto	POZ-SJES-006	Sn Jacinto - Pozo Ñ06 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1093	San Jacinto	POZ-SJES-010	Sn Jacinto - Pozo Ñ10 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1094	San Jacinto	POZ-SJES-012	Sn Jacinto - Pozo Ñ12 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1095	San Jacinto	POZ-SJES-016	Sn Jacinto - Pozo Ñ16 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1096	San Jacinto	POZ-SJES-020	Sn Jacinto - Pozo Ñ20 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1097	San Jacinto	POZ-SJES-024	Sn Jacinto - Pozo Ñ24 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1098	San Jacinto	POZ-SJES-025	Sn Jacinto - Pozo Ñ25 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1099	San Jacinto	POZ-SJES-027	Sn Jacinto - Pozo Ñ27 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1100	San Jacinto	POZ-SJES-028	Sn Jacinto - Pozo Ñ28 tipo ESP	Instrumentos Pozo

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1101	San Jacinto	POZ-SJRA-003	Sn Jacinto - Pozo Ñ03 Reiny Ag	Instrumentos PozRA
1102	San Jacinto	POZ-SJRA-009	Sn Jacinto - Pozo Ñ09 Reiny Ag	Instrumentos PozRA
1103	San Jacinto	POZ-SJRA-015	Sn Jacinto - Pozo Ñ15 Reiny	Instrumentos PozRA
1104	Shiviyacu	POZ-SNES-001	Shiv NE - Pozo Ñ01 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1105	Shiviyacu	POZ-SNES-001	Shiv NE - Pozo Ñ01 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1106	Tambo	POZ-TAES-001	Tambo - Pozo Ñ 01 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1107	Tambo	POZ-TAES-004	Tambo - Pozo Ñ 04 tipo ESP	Instrumentos Pozo
1108	Cap. Norte	PPA-CNOR-019	Cap. Norte - Pta de Produccion	Panel Alarma C.Norte
1109	Cap. Sur	PPA-CSUR-016	Cap. Sur - Pta de Produccion	Panel Alarma C.Sur 1
1110	Cap. Sur	PPA-CSUR-017	Cap. Sur - Pta de Produccion	Panel Alarma C.Sur 2
1111	Dorissa	PPA-DORI-014	DO-Pta Gen-MCC Puesta Paralelo	Panel Alarma Dorissa
1112	Forestal	PPA-FORE-001	Forestal-Oficina de Produccion	Panel Alarma Forest.
1113	Gathering	PPA-GATH-015	Gathering St.-Pta Produccion	Panel Alarma Gather.
1114	Huayurí	PPA-HUAY-002	HU-Pta Gen-MCC Puesta Paralelo	Panel Alarma Huay. 1
1115	Huayurí	PPA-HUAY-003	HU-Pta Gen-MCC Puesta Paralelo	Panel Alarma Huay. 2
1116	Jibarito	PPA-JITO-011	JT-Pta Gen-Caseta MCC: MEP	Panel Alarma JbtoMEP
1117	Jibarito	PPA-JITO-012	Jibarito -Pta- Sala de Control	Panel Alarma Jbto. 1
1118	Jibarito	PPA-JITO-013	Jibarito -Pta- Sala de Control	Panel Alarma Jbto. 2
1119	Shiviyacu	PPA-SHIV-008	SH-Pta Gen-MCC Puesta Paralelo	Panel Alarma Shiv. A
1120	Shiviyacu	PPA-SHIV-010	SH-Pta Gen-MCC Puesta Paralelo	Panel Alarma Shiv. B
1121	San Jacinto	PPA-SNJA-005	Sn Jacinto - Pta de Produccion	Panel Alarma SJac. 1
1122	San Jacinto	PPA-SNJA-007	SJ-Pta Gen-MCC Puesta Paralelo	Panel Alarma SJacMEP
1123	San Jacinto	PTA-PE14-112	S.Jacinto-Sist Agua-Z.Tratam	Planta Agua
1124	Cap. Norte	PTA-PES0-204	Cap Norte-Sist Agua-Z.Tratam	Planta Agua
1125	Cap. Sur	PTA-PES0-214	Cap Sur-Sist Agua-Z.Tratam	Planta Agua
1126	Shiviyacu	PTA-PES0-451	Shiviyacu - Water Boy	Planta Agua
1127	Forestal	PTA-PES0-506	Forestal-Sist Agua-Z.Tratam	Planta Agua
1128	Tnte. López	PTA-PES0-601	T.Lopez-Sist Agua-Z.Tratam	Planta Agua
1129	Huayurí	PTA-PES0-806	Huayuri-Sist Agua-Z.Tratam	Planta Agua
1130	Dorissa	PTA-PES1-207	Dorissa-Sist Agua-Z.Tratam	Planta Agua
1131	Jibarito	PTA-PES2-781	Jibarito-Sist Agua-Z.Tratam	Planta Agua
1132	Gathering	PTA-PESA-129	Gathering St.-Pta-Pta Agua A	Planta Agua
1133	Gathering	PTA-PESA-129	Gathering St.-Pta-Pta Agua B	Planta Agua
1134	San Jacinto	SCR-GA14-101	Sn Jac-Pta Gas-Suction Scrubbe	Scrubber de Gas
1135	San Jacinto	SCR-GA14-103	Sn Jac-Pta Gas-Inter Gas/Freon	Scrubber de Gas
1136	San Jacinto	SCR-GA14-105	Sn Jac-Pta Gas-Condens Freon	Scrubber de Gas
1137	San Jacinto	SCR-GA14-11A	Sn Jac-Pta-Z. Vessel-FWKO Ñ3	Scrubber de Gas
1138	San Jacinto	SCR-GA14-11B	SJ-Pta-Z Vessel-Flow Splitter	Scrubber de Gas
1139	San Jacinto	SCR-GAS1-415	Sn Jac-Pta-Z. Vessel-FWKO Ñ3	Scrubber de Gas
1140	San Jacinto	SCR-GAS1-425	Sn Jac-Pta Gas-Interc Gas/Gas	Scrubber de Gas
1141	San Jacinto	SCR-GAS1-427	Sn Jac-Pta-Z. Vessel-FWKO Ñ3	Scrubber de Gas
1142	Huayurí	SCR-GAS1-521	Topping P. - Fuel Gas Scrubber	Scrubber Gas V1521
1143	Shiviyacu	SCR-GASH-421	Shiv - Area A - Scrubber 421	Scrubber de Gas
1144	Shiviyacu	SCR-GASH-422	Shiv - Area A - Scrubber 422	Scrubber de Gas
1145	Shiviyacu	SCR-GASH-460	Shiv - Area A - Scrubber 460	Scrubber de Gas
1146	Shiviyacu	SCR-GASH-470	Shiv - Area A - Scrubber 470	Scrubber de Gas
1147	Shiviyacu	SCR-GASH-602	Topping P. - Gas Scrubber	Scrubber de Gas
1148	Shiviyacu	SCR-GASH-604	Topping P. - Gas Scrubber	Scrubber de Gas
1149	Shiviyacu	SCR-GASH-607	Topping P. - Gas Scrubber	Scrubber de Gas
1150	Andoas	SEC-AN13-001	Andoas-Camp-Pta de Generacion	Subestación Eléctrica

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1151	Carmen	SEC-CA13-001	CARMEN - POZO Ñ 1501 TIPO ESP	Subestación Eléctrica
1152	Carmen	SEC-CA13-002	Carmen-Minicentral Eléctric	Subestación Eléctrica
1153	Carmen	SEC-CA13-003	Carmen-Minicentral Eléctric	Subestación Eléctrica
1154	Cap. Norte	SEC-CN13-001	Cap. Norte - Zona Dist Booster	Subestación Eléctrica
1155	Cap. Norte	SEC-CN13-003	Cap. Norte - Zona Bombas HPS.	Subestación Eléctrica
1156	Cap. Norte	SEC-CN13-004	Cap. Norte - Pozo Ñ07 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1157	Cap. Norte	SEC-CN13-005	Cap. Norte - Pozo Ñ08 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1158	Cap. Norte	SEC-CN13-006	Cap. Norte - Pozo Ñ02 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1159	Cap. Norte	SEC-CN13-007	Cap. Norte - Pozo Ñ10 - 12 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1160	Cap. Norte	SEC-CN13-008	Cap. Norte - Pozo Ñ13 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1161	Cap. Sur	SEC-CS13-001	Cap. Sur - Pozo Ñ 18 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1162	Cap. Sur	SEC-CS13-002	Cap. Sur - Pozo Ñ 11 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1163	Cap. Sur	SEC-CS13-004	Cap. Sur - Pozo Ñ 24 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1164	Cap. Sur	SEC-CS13-005	Cap. Sur - Pozo Ñ 05 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1165	Cap. Sur	SEC-CS13-006	Cap. Sur - Zona Bombas HPS	Subestación Eléctrica
1166	Cap. Sur	SEC-CS13-008	Cap. Sur - Pozo Ñ 26 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1167	Dorissa	SEC-DO13-002	Dorissa-Sist Reiny-HPS	Subestación Eléctrica
1168	Dorissa	SEC-DO13-004	Dorissa - Pozo Ñ 16 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1169	Dorissa	SEC-DO13-006	Dorissa - Pozo Ñ 13 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1170	Forestal	SEC-FO13-001	Forestal - Minicentral Z.Booster	Subestación Eléctrica
1171	Forestal	SEC-FO13-002	Forestal - Pozo Ñ 11 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1172	Forestal	SEC-FO13-003	Forestal - Pozo Ñ 12 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1173	Forestal	SEC-FO13-004	Forestal - Pozo Ñ 15 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1174	Forestal	SEC-FO13-005	Forestal - Pozo Ñ 09 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1175	Forestal	SEC-FO13-006	Forestal - Pozo Ñ 05 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1176	Forestal	SEC-FO13-008	Forestal - Pozo Ñ 14 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1177	Forestal	SEC-FO13-009	Forestal - Minicentral	Subestación Eléctrica
1178	Huayurí	SEC-HU13-002	Huayuri N-Pozo N°1X tipo ESP	Subestación Eléctrica
1179	Huayurí	SEC-HU13-003	Huayuri - Pozo # 1402 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1180	Huayurí	SEC-HU13-004	Huayuri - Pozo Ñ 01 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1181	Huayurí	SEC-HU13-005	Huayuri - Minicentral ISLA(HPS)	Subestación Eléctrica
1182	Jibarito	SEC-JB13-002	Jibaro - Pozo Ñ 01 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1183	Jibarito	SEC-JB13-003	Jibaro - Pozo Ñ 07 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1184	Jibarito	SEC-JE13-001	JibarioEx-Sist Reiny-HPS01	Subestación Eléctrica
1185	Jibarito	SEC-JE13-002	JibarioEx-Sist Reiny-HPS03	Subestación Eléctrica
1186	Jibarito	SEC-JI13-001	Jibaro - Pozo Ñ 06 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1187	Jibarito	SEC-JI13-002	Jibaro - Pozo Ñ 05 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1188	Jibarito	SEC-JI13-004	Jibaro-Sist Reiny-HPS01	Subestación Eléctrica
1189	Jibarito	SEC-JI13-005	Jibaro-Sist Reiny-HPS04	Subestación Eléctrica
1190	Jibarito	SEC-JT13-001	Jibarito-Pozo # 1103 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1191	Jibarito	SEC-JT13-002	Jibarito - Pozo Ñ 12 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1192	Jibarito	SEC-JT13-005	Jibarito - Pozo Ñ 08 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1193	Jibarito	SEC-JT13-006	Jibarito - Pozo Ñ 01 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1194	Jibarito	SEC-JT13-007	Jibarito - Pozo Ñ 04 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1195	Jibarito	SEC-JT13-008	Jibarito - Pozo Ñ 11 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1196	Jibarito	SEC-JT13-009	Jibarito - Pozo Ñ 13 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1197	Jibarito	SEC-JT13-010	Jibarito - Pozo Ñ 10 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1198	Jibarito	SEC-JT13-011	Jibarito-Pozo # 1101 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1199	Jibarito	SEC-JT13-012	Jibarito-Pozo # 1102 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1200	Shiviyacu	SEC-SH13-001	Shiviyacu - Pozo Ñ 24 tipo ESP	Subestación Eléctrica

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1201	Shiviyacu	SEC-SH13-002	Shiviyacu - Pozo Ñ 23 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1202	Shiviyacu	SEC-SH13-003	Shiviyacu - Pozo Ñ 16 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1203	Shiviyacu	SEC-SH13-005	Shiviyacu - Pozo Ñ 13 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1204	Shiviyacu	SEC-SH13-006	Shiviyacu - Pozo Ñ 19 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1205	Shiviyacu	SEC-SH13-007	Shiviyacu - Pozo Ñ 21 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1206	Shiviyacu	SEC-SH13-008	Shiviyacu - Pozo Ñ 25 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1207	Shiviyacu	SEC-SH13-009	Shiviyacu - Pozo Ñ 06 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1208	Shiviyacu	SEC-SH13-010	Shiviyacu - Pozo Ñ 03 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1209	Shiviyacu	SEC-SH13-011	Shiviyacu - Pozo Ñ 27 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1210	Shiviyacu	SEC-SH13-012	Shiv NE - Pozo Ñ01 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1211	Shiviyacu	SEC-SH13-013	Shiviyacu-Pozo # 1604 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1212	Shiviyacu	SEC-SH13-014	Shiviyacu - Pozo Ñ 07 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1213	Shiviyacu	SEC-SH13-015	Shiviyacu - Zona Bombas HPS	Subestación Eléctrica
1214	Shiviyacu	SEC-SH13-016	Shiviyacu-Sist Reiny-Booster	Subestación Eléctrica
1215	San Jacinto	SEC-SJ13-001	Sn Jacinto - Pozo Ñ28 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1216	San Jacinto	SEC-SJ13-002	Sn Jacinto - Pozo Ñ16 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1217	San Jacinto	SEC-SJ13-007	Sn Jacinto - Pozo Ñ27 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1218	San Jacinto	SEC-SJ13-010	Sn Jacinto - Pozo Ñ25 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1219	San Jacinto	SEC-SJ13-012	Sn Jacinto - Pozo Ñ06 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1220	San Jacinto	SEC-SJ13-013	Sn Jacinto - Pozo Ñ10 tipo ESP	Subestación Eléctrica
1221	Cap. Norte	SED-CN13-001	CAP.NOR-MINICENTRAL ELECTRICA	Subestación Eléctrica
1222	Cap. Sur	SED-CS13-001	CAP.SUR-MINICENTRAL ELECTRIC	Subestación Eléctrica
1223	Dorissa	SED-DO13-001	Dorissa - Minicentral	Subestación Eléctrica
1224	Forestal	SED-FO33-001	Forestal - Minicentral	Subestación Eléctrica
1225	Gathering	SED-GS13-001	Gather. St.-Pta-Pta Generacion	Subestación Eléctrica
1226	Huayurí	SED-HU13-001	Huayuri - Minicentral ISLA	Subestación Eléctrica
1227	Jibarito	SED-JT13-001	Jibarito - Pta de Generacion	Subestación Eléctrica
1228	Shiviyacu	SED-SH33-001	Shi-Central Electrica Guayabal	Subestación Eléctrica
1229	San Jacinto	SED-SJ13-001	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	Subestación Eléctrica
1230	Tambo	SED-TA13-001	Tambo	Subestación Eléctrica
1231	Tnte. López	SED-TL48-001	Teniente Lopez-Pta Generacion	Subestación Eléctrica
1232	Dorissa	SET-DO66-001	Subestación Dorissa	SE Transmisión 66 Kv
1233	Huayurí	SET-HU66-001	Subestación Wartzilla	SET
1234	Jibarito	SET-JI66-001	Subestación Jibaro	SE Transmisión 66 Kv
1235	Huayurí	SET-SH66-001	Subestación Guayabal	SET
1236	Shiviyacu	SET-SH66-001	Subestación Guayabal	SE Transmisión 66 Kv
1237	Dorissa	SET-TD66-001	Subestación T- Dorissa	SET
1238	Huayurí	SFT-S500-002	Huayuri-Sist Reiny-Boost03	Soft starter
1239	Cap. Sur	SFT-S500-003	Cap Sur-Sist Reiny-Boost01	Soft starter
1240	Cap. Sur	SFT-S500-004	Cap Sur-Sist Reiny-Boost02	Soft starter
1241	Cap. Norte	SFT-S500-005	Cap Norte-Sist Reiny-Boost01	Soft starter
1242	Andoas	SIZ-B010-001	Andoas - Taller de Radiadores	Tecle y Grúa Puente
1243	Andoas	SIZ-B020-014	Andoas-T. Maq-Herramientas	Tecle y Grúa Puente
1244	Andoas	SIZ-B020-017	Andoas - Taller de Radiadores	Tecle y Grúa Puente
1245	Huayuri	SIZ-C005-001	HUA-WARTSILA-Z.Transf	Tecle y Grúa Puente
1246	Huayuri	SIZ-C005-002	HUA-WARTSILA-Z.Transf	Tecle y Grúa Puente
1247	San Jacinto	SIZ-C020-001	Sn Jacin-Taller Construcciones	Tecle y Grúa Puente
1248	Andoas	SIZ-C020-005	Andoas - Taller de Bombas y Maq solda	Tecle y Grúa Puente
1249	Cap. Sur	SIZ-C020-008	CS-Taller Mecánico	Tecle y Grúa Puente
1250	Andoas	SIZ-C020-010	Andoas-Taller CAT-Z. Mot CAT	Tecle y Grúa Puente

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1251	Andoas	SIZ-C020-011	Andoas-T CAT-Z Lavado Motores	Tecle y Grúa Puente
1252	Andoas	SIZ-C020-016	Andoas - Taller de Soldadura	Tecle y Grúa Puente
1253	San Jacinto	SIZ-C030-002	Sn Jac-Pta Tratamiento de Gas	Tecle y Grúa Puente
1254	San Jacinto	SIZ-C030-003	Sn Jacint-Pta-Z. Bomb Shipping	Tecle y Grúa Puente
1255	San Jacinto	SIZ-C030-004	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Tecle y Grúa Puente
1256	Jibarito	SIZ-C030-007	Jibaro - Zona Contra Incendios	Tecle y Grúa Puente
1257	Jibarito	SIZ-C030-007	Jibaro - Zona Contra Incendios	Tecle y Grúa Puente
1258	San Jacinto	SIZ-C030-013	Sn Jacinto-Taller de Mecanica	Tecle y Grúa Puente
1259	Andoas	SIZ-C030-014	Andoas-Taller CAT-Z. Generador	Tecle y Grúa Puente
1260	Shiviyacu	SIZ-C050-002	Shi-Area B-Z. Bombas Shipping	Tecle y Grúa Puente
1261	Shiviyacu	SIZ-C050-003	Shiviyacu - Pta de Generacion	Tecle y Grúa Puente
1262	Huayuri	SIZ-C050-005	Huay-Pta-Zona Bombas Booster	Tecle y Grúa Puente
1263	Jibarito	SIZ-C050-010	Jibarito-Pta-Bomba Shipping Ñ1	Tecle y Grúa Puente
1264	Andoas	SIZ-C050-011	Andoas-Taller CAT-Z. Mot CAT	Tecle y Grúa Puente
1265	Tnte. Lopez	SIZ-C050-012	T. Lopez-T. Drilling-Tool Room	Tecle y Grúa Puente
1266	San Jacinto	SIZ-C050-014	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	Tecle y Grúa Puente
1267	Forestal	SIZ-C050-015	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tecle y Grúa Puente
1268	Forestal	SIZ-C050-015	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tecle y Grúa Puente
1269	Cap. Sur	SIZ-C050-016	CS-Pta-Z Comp G Lift Z. Tecle	Tecle y Grúa Puente
1270	Huayuri	SIZ-C050-017	HUA-WARTSILA-Z.Transf	Tecle y Grúa Puente
1271	Shiviyacu	SIZ-C050-018	Shi-Central Electrica Guayabal	Tecle y Grúa Puente
1272	Cap. Sur	SIZ-C055-001	CS-Pta Gen-Area MEPs-Z.Tecles	Tecle y Grúa Puente
1273	Jibarito	SIZ-C060-002	Jibarito - Pta de Generacion	Tecle y Grúa Puente
1274	Jibarito	SIZ-C060-003	Jibarito - Pta de Generacion	Tecle y Grúa Puente
1275	Andoas	SIZ-C100-001	Andoas - Taller de Soldadura	Tecle y Grúa Puente
1276	Andoas	SIZ-P007-002	Andoas - Taller de Soldadura	Tecle y Grúa Puente
1277	Andoas	SIZ-P007-004	Andoas - Taller de Pintura	Tecle y Grúa Puente
1278	Cap. Norte	SIZ-P007-005	CN- Pta Producción	Tecle y Grúa Puente
1279	Andoas	SIZ-P010-010	AN-T Electr-Container Proy Esp	Tecle y Grúa Puente
1280	San Jacinto	SIZ-P010-012	Sn Jacinto-Taller Electricidad	Tecle y Grúa Puente
1281	Andoas	SIZ-P015-012	Andoas - Taller de Soldadura	Tecle y Grúa Puente
1282	Andoas	SIZ-P015-019	Andoas - Taller de Soldadura	Tecle y Grúa Puente
1283	Andoas	SIZ-P020-011	AN-T Electr-Container Proy Esp	Tecle y Grúa Puente
1284	Andoas	SIZ-P020-012	AN-T Electr-Container Proy Esp	Tecle y Grúa Puente
1285	Gathering	SIZ-P030-009	Gath-Taller Soldad Construccio	Tecle y Grúa Puente
1286	Shiviyacu	SIZ-T005-001	Shiviyacu - Taller de Mecanica	Tecle y Grúa Puente
1287	Shiviyacu	SIZ-T010-001	Shiviyacu - Taller de Mecanica	Tecle y Grúa Puente
1288	Forestal	SIZ-T010-007	Forestal-Taller Mecñico	Tecle y Grúa Puente
1289	Cap. Sur	SIZ-T010-008	CS-Taller Mecánico	Tecle y Grúa Puente
1290	Andoas	SIZ-T010-019	Andoas-Taller Veh. Ligeros	Tecle y Grúa Puente
1291	Andoas	SIZ-T010-020	Andoas-Taller Veh. Ligeros	Tecle y Grúa Puente
1292	Andoas	SIZ-T010-021	AN-T Electr-Container Proy Esp	Tecle y Grúa Puente
1293	Cap. Sur	SIZ-T010-022	CS-Pta Gen-Area MEPs-Z.Tecles	Tecle y Grúa Puente
1294	Gathering	SIZ-T010-023	G.Station - Taller Wireline	Tecle y Grúa Puente
1295	Dorissa	SIZ-T015-005	Dorissa - Taller de Mecanica	Tecle y Grúa Puente
1296	Shiviyacu	SIZ-T015-006	Shi-Taller Maq-Herramientas	Tecle y Grúa Puente
1297	Cap. Sur	SIZ-T015-007	CS-Taller Mecánico	Tecle y Grúa Puente
1298	Andoas	SIZ-T015-014	Andoas-Taller Veh. Ligeros	Tecle y Grúa Puente
1299	Forestal	SIZ-T015-017	Forestal-Taller Mecñico	Tecle y Grúa Puente
1300	Andoas	SIZ-T020-005	Andoas-Taller Veh. Pesados	Tecle y Grúa Puente



ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1301	Andoas	SIZ-T020-006	Andoas - Taller Electricidad	Tecle y Grúa Puente
1302	Shiviyacu	SIZ-T020-009	Shiviyacu - Taller de Mecanica	Tecle y Grúa Puente
1303	San Jacinto	SIZ-T020-010	Sn Jacinto-Taller de Mecanica	Tecle y Grúa Puente
1304	Andoas	SIZ-T020-014	Andoas-Taller Veh. Pesados	Tecle y Grúa Puente
1305	Huayuri	SIZ-T020-015	Huayuri - Taller de Mecanica	Tecle y Grúa Puente
1306	Huayuri	SIZ-T020-016	Huayuri - Tool Room	Tecle y Grúa Puente
1307	Shiviyacu	SIZ-T020-017	Shi-T. Constr.-Tool Room	Tecle y Grúa Puente
1308	Gathering	SIZ-T020-019	Gathering Station - Talleres	Tecle y Grúa Puente
1309	Gathering	SIZ-T020-070	Gathering Station - Talleres	Tecle y Grúa Puente
1310	Andoas	SIZ-T030-008	Andoas - Taller de Safety	Tecle y Grúa Puente
1311	Cap. Norte	SIZ-T030-015	CN-Taller de Mantenimiento	Tecle y Grúa Puente
1312	Cap. Norte	SIZ-T030-015	CN-Taller de Mantenimiento	Tecle y Grúa Puente
1313	Andoas	SIZ-T030-016	Andoas-Taller CAT-Zona de MEPS	Tecle y Grúa Puente
1314	Andoas	SIZ-T030-017	Andoas - Taller Caterpillar	Tecle y Grúa Puente
1315	Shiviyacu	SIZ-T050-001	Shiviyacu - Taller de Mecanica	Tecle y Grúa Puente
1316	Shiviyacu	SIZ-T050-002	Shiviyacu - Taller de Mecanica	Tecle y Grúa Puente
1317	Huayuri	SIZ-T050-004	Huayuri - Taller de Mecanica	Tecle y Grúa Puente
1318	Dorissa	SIZ-T050-005	Dorissa - Taller de Mecanica	Tecle y Grúa Puente
1319	San Jacinto	SIZ-T050-006	Sn Jacinto-Taller Electricidad	Tecle y Grúa Puente
1320	Tnte. Lopez	SIZ-T050-007	T. Lopez-Taller Soldadura	Tecle y Grúa Puente
1321	Jibarito	SIZ-T050-008	Jibarito - Taller de Mecanica	Tecle y Grúa Puente
1322	Gathering	SIZ-T050-009	G.Station - Taller Wireline	Tecle y Grúa Puente
1323	San Jacinto	SIZ-V010-001	Sn Jacinto-Almacen	Tecle y Grúa Puente
1324	Andoas	SPT-AND0-001	Andoas-Aerop-T.Control-Z.Ext	Sist. Puesta Tierra, 11
1325	Andoas	SPT-AND0-002	Andoas - Talleres	Sist. Puesta Tierra, 16
1326	Andoas	SPT-AND0-003	Andoas - Campamento	Sist. Puesta Tierra, 19
1327	Andoas	SPT-AND0-004	Andoas - Campamento	Sist. Puesta Tierra, 24
1328	Andoas	SPT-AND0-005	Andoas-Camp-Z. Tans Logistica	Sist. Puesta Tierra, 24
1329	Cap. Norte	SPT-CAN0-001	Cap. Norte-Pta-Reinyeccion Agu	Puesta Tierra, 4
1330	Cap. Norte	SPT-CAN0-002	Capahuari Norte	Sist. Puesta Tierra, 14
1331	Cap. Norte	SPT-CAN0-003	Cap. Norte - Pta de Produccion	Sist. Puesta Tierra, 28
1332	Cap. Norte	SPT-CAN0-004	Cap. Norte - Pta de Produccion	Sist. Puesta Tierra, 15
1333	Carmen	SPT-CAR0-001	Carmen-Min ElÚctrica Z. Trans	Sist. Puesta Tierra, 04
1334	Carmen	SPT-CAR0-002	Carmen	Sist. Puesta Tierra, 12
1335	Cap. Sur	SPT-CAS0-001	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Puesta Tierra, 13
1336	Cap. Sur	SPT-CAS0-002	Cap. Sur - Zona Dist HPS	Puesta Tierra, 17
1337	Cap. Sur	SPT-CAS0-003	Cap Sur-Pta-Lab Ing. Quimica	Puesta Tierra, 05
1338	Cap. Sur	SPT-CAS0-004	Cap. Sur - Pta de Produccion	Puesta Tierra, 26
1339	Cap. Sur	SPT-CAS0-005	Cap. Sur - Pta de Produccion	Sist. Puesta Tierra, 7
1340	Dorissa	SPT-DOR0-001	Dorissa - Planta de Produccion	Sist. Puesta Tierra, 29
1341	Dorissa	SPT-DOR0-002	Dorissa -Pta-Pta de Generacion	Sist. Puesta Tierra, 13
1342	Dorissa	SPT-DOR0-003	Dorissa-Pta-Reinyeccion Agua	Sist. Puesta Tierra, 06
1343	Dorissa	SPT-DOR0-004	Dorissa - Campamento	Sist. Puesta Tierra, 05
1344	Dorissa	SPT-DOR0-005	Dorissa - Campamento	Sist. Puesta Tierra, 34
1345	Dorissa	SPT-DOR0-006	Dorissa-Pta-Reinyeccion Agua	Sist. Puesta Tierra, 01
1346	Forestal	SPT-FOR0-001	Forestal-Zona Dist HPS	Puesta Tierra, 07
1347	Forestal	SPT-FOR0-002	Forestal - Campamento	Puesta Tierra, 25
1348	Forestal	SPT-FOR0-003	Forestal - Pta de Produccion	Sist. Puesta Tierra, 21
1349	Forestal	SPT-FOR0-004	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Puesta Tierra, 16
1350	Gathering	SPT-GST0-001	Gathering Station	Sist. Puesta Tierra, 20



ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1351	Gathering	SPT-GST0-002	Gathering Station	Sist. Puesta Tierra, 55
1352	Gathering	SPT-GST0-003	Gathering Station	Sist. Puesta Tierra, 28
1353	Huayurí	SPT-HUA0-001	Topping Plant	Puesta Tierra, 06
1354	Huayurí	SPT-HUA0-002	Huayuri-Sist Reinyeccion	Sist. Puesta Tierra, 08
1355	Huayurí	SPT-HUA0-003	Huayuri - Planta de Produccion	Sist. Puesta Tierra, 30
1356	Huayurí	SPT-HUA0-004	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Sist. Puesta Tierra, 05
1357	Huayurí	SPT-HUA0-005	Huayuri - Campamento - Z.Trans	Sist. Puesta Tierra, 24
1358	Jibarito	SPT-JBR0-001	Jibaro - Marshalling Yard	Sist. Puesta Tierra, 05
1359	Jibarito	SPT-JBT0-001	Jibto - Camp - Equipos - Trans	Sist. Puesta Tierra, 12
1360	Jibarito	SPT-JBT0-003	Jibarito - Pta de Generacion	Sist. Puesta Tierra, 09
1361	Jibarito	SPT-JBT0-004	Jibarito - Pta de Produccion	Sist. Puesta Tierra, 14
1362	Jibarito	SPT-JBT0-005	Jibarito - Pta - Pta de Agua	Sist. Puesta Tierra, 31
1363	Jibarito	SPT-JBT0-006	Jibarito-Pta-Reinyeccion Agua	Sist. Puesta Tierra, 02
1364	San Jacinto	SPT-SAJ0-001	Sn Jacinto-Taller Electricidad	Sist. Puesta Tierra, 14
1365	San Jacinto	SPT-SAJ0-002	Sn Jac - Campamento - Z.Transf	Sist. Puesta Tierra, 32
1366	San Jacinto	SPT-SAJ0-003	Sn Jacinto - Pta de Produccion	Sist. Puesta Tierra, 28
1367	San Jacinto	SPT-SAJ0-004	Sn Jacinto - Pta de Produccion	Sist. Puesta Tierra, 52
1368	San Jacinto	SPT-SAJ0-005	Sn Jacinto - Pta de Produccion	Sist. Puesta Tierra, 04
1369	San Jacinto	SPT-SAJ0-006	Sn Jacinto - Pta de Produccion	Sist. Puesta Tierra, 05
1370	San Jacinto	SPT-SAJ0-007	Sn Jacinto-Pta-Reinyeccion Agua	Sist. Puesta Tierra, 02
1371	Shiviyacu	SPT-SHI0-001	Topping Plant	Sist. Puesta Tierra, 45
1372	Shiviyacu	SPT-SHI0-002	Shiviyacu - Pta de Produccion	Sist. Puesta Tierra, 52
1373	Shiviyacu	SPT-SHI0-003	Shiviyacu - Zona Bombas HPS	Sist. Puesta Tierra, 07
1374	Shiviyacu	SPT-SHI0-004	Shiviyacu - Pta de Generacion	Sist. Puesta Tierra, 12
1375	Shiviyacu	SPT-SHI0-005	Shiviyacu - Taller de Mecanica	Sist. Puesta Tierra, 12
1376	Shiviyacu	SPT-SHI0-006	Shiv-Taller de Construcciones	Sist. Puesta Tierra, 08
1377	Shiviyacu	SPT-SHI0-007	Shi - Campamento - Z.Transf	Sist. Puesta Tierra, 23
1378	Shiviyacu	SPT-SHI0-008	Shi - Campamento - Z.Transf	Sist. Puesta Tierra, 11
1379	Shiviyacu	SPT-SHI0-022	Shiv-Zona Booster	Sist. Puesta Tierra, 03
1380	Tambo	SPT-TAM0-004	Tambo	Sist. Puesta Tierra, 7
1381	Tnte. López	SPT-TLP0-001	T.Lopez - Taller Electricidad	Sist. Puesta Tierra, 38
1382	Tnte. López	SPT-TLP0-002	T.Lopez-PtaGeneracion-Z.Transf	Sist. Puesta Tierra, 06
1383	Tnte. López	SPT-TLP0-003	Teniente Lopez - Tanques	Sist. Puesta Tierra, 14
1384	Tnte. López	SPT-TLP0-005	T.Lopez - Campamento-Z.Transf	Sist. Puesta Tierra, 16
1385	Gathering	TAN-0010-117	Gathering St.-Pta-Sump Tank	Sump Tank (C.Elect.)
1386	Gathering	TAN-0050-130	Gathering Station -Pta- Dike 1	Tanque Condensado
1387	Cap. Norte	TAN-0050-301	CN-Pta-Tan Shipp/Test Ñ1 T-301	Shipping Tank
1388	Shiviyacu	TAN-0050-420	Shi-Area B-Dike 5-Tan Condens	Tanque Condensado
1389	San Jacinto	TAN-0051-429	Sn Jac-Pta-Dike-Tan Condensado	Tanque Condensado
1390	San Jacinto	TAN-0051-430	Sn Jac-Pta-Dike-Tan Condensado	Tanque Condensado
1391	Shiviyacu	TAN-0100-403	Shi-Area A-Dike 2-Tanq Diesel	Tank Diario Diesel
1392	Gathering	TAN-0200-104	Gathering Station -Pta- Dike 3	Tank Diario Diesel
1393	Cap. Norte	TAN-0300-297	Capahuari Norte Pta. Tanque de	Tanque Emergencia
1394	Gathering	TAN-0300-805	Gathering-Pta-Prod-T-301-Skim	TANQUE SKIMMER
1395	Cap. Sur	TAN-0330-731	Capahuari Sur Pta. Tanque de	Tanque Emergencia
1396	Cap. Norte	TAN-0500-305	Cap Nor-Pta-Tan Shipp Ñ3 T-305	Shipping Tank
1397	Shiviyacu	TAN-0500-401	Shiv-Area A-Dike 4-Wash Tank	Wash Tank
1398	Shiviyacu	TAN-0500-402	Shiv-Area A-Dike 4-Wash Tank	Wash Tank
1399	Shiviyacu	TAN-0500-464	ShiviyacuPta-Tanque Emergencia	Tanque Emergencia
1400	Dorissa	TAN-0501-202	Dorissa-Pta-Dike-Tanq Shipping	Shipping Tank

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1401	Jibarito	TAN-0600-731	Jibarito Pta. Tanque de	Meses Tanque Emergencia
1402	Cap. Sur	TAN-1000-215	Cap. Sur - Planta - Dike 1	Shipping Tank
1403	Cap. Sur	TAN-1000-216	Cap. Sur - Planta - Dike 1	Shipping Tank
1404	Shiviyacu	TAN-1000-415	Shi-Area B-Dike 5-Shipping Tan	Shipping Tank
1405	San Jacinto	TAN-1001-401	Sn Jacint-Pta-Dike-Tan Shipp	Shipping Tank
1406	San Jacinto	TAN-1001-405	San Jacinto Pta. Tanque de	Tanque Emergencia
1407	San Jacinto	TAN-1001-428	Sn Jacinto -Pta-Dike-Wash Tank	Wash Tank
1408	Jibarito	TAN-1002-701	Jibarito-Pta-Dike-Tan Shipping	Meses Shipping Tank
1409	Jibarito	TAN-1332-704	Jibarito -Pta- Dike-Wash Tank	Meses Wash Tank
1410	Gathering	TAN-1500-102	Gathering Station -Pta- Dike 2	Shipping Tank
1411	Shiviyacu	TAN-20DT-001	Shi-Central Electrica Guayabal	Tanque Diesel
1412	Shiviyacu	TAN-50HT-001	Shi-Central Electrica Guayabal	Tanque Residual
1413	Shiviyacu	TAN-COND-100	Shiviyacu - Pta de Produccion	Tanque Condensado
1414	Shiviyacu	TAN-COND-200	Shiviyacu - Pta de Produccion	Tanque Condensado
1415	Dorissa	TAN-DIAR-230	Dorissa-Pta Gen-Z. Tanques	Tank Diario Diesel
1416	Dorissa	TAN-DIAR-231	Dorissa-Pta Gen-Z. Tanques	Tank Diario Diesel
1417	Dorissa	TAN-DIAR-232	Dorissa-Pta Gen-Z. Tanques	Tank Diario Diesel
1418	Jibarito	TAN-DIAR-233	Jibarito-Pta Generacion-MEP Ñ1	Tank Diario Diesel
1419	Jibarito	TAN-DIAR-234	Jibarito-Pta Generacion-MEP Ñ2	Tank Diario Diesel
1420	Jibarito	TAN-DIAR-235	Jibarito-Pta Generacion-MEP Ñ3	Tank Diario Diesel
1421	Jibarito	TAN-DIAR-236	Jibarito-Pta de Generacion CAT	Tank Diario Diesel
1422	Jibarito	TAN-DIAR-237	JT-Pta Gen-Z Recarg Aceite MEP	Tank Diario Diesel
1423	Jibarito	TAN-DIAR-238	Jibarito-Pta de Generacion CAT	Tank Diario Diesel
1424	Cap. Sur	TAN-DIAR-280	CS-Pta Gen-Tan Diario MEP Ñ1	Tank Diario Diesel
1425	Cap. Sur	TAN-DIAR-281	CS-Pta Gen-Tan Diario MEP Ñ2	Tank Diario Diesel
1426	Cap. Sur	TAN-DIAR-282	CS-Pta Gen-Tan Diario MEP Ñ3	Tank Diario Diesel
1427	Cap. Sur	TAN-DIAR-283	CS-Pta Gen-Tan Dia MEP Aux	Tank Diario Diesel
1428	Cap. Sur	TAN-DIAR-285	C Sur-Pta Gen-Z. Tanques	Tank Diario Diesel
1429	Cap. Norte	TAN-DIAR-326	Cap. Norte - Pozo Ñ13 tipo ESP	Tank Diario Diesel
1430	Cap. Norte	TAN-DIAR-327	C Norte-Pta Gen-Z. Tanques	Tank Diario Diesel
1431	San Jacinto	TAN-DIAR-428	Sn Jac-Pta Gen MEP-MEP Ñ1	Tank Diario Diesel
1432	San Jacinto	TAN-DIAR-429	Sn Jac-Pta Gen MEP-MEP Ñ2	Tank Diario Diesel
1433	San Jacinto	TAN-DIAR-430	Sn Jac-Pta Gen MEP-MEP Ñ3	Tank Diario Diesel
1434	San Jacinto	TAN-DIAR-431	Sn Jac-Pta Gen MEP-MEP Ñ4	Tank Diario Diesel
1435	San Jacinto	TAN-DIAR-432	SJ-Pta-Pta Gen-Z Tans Diarios	Tank Diario Diesel
1436	San Jacinto	TAN-DIAR-433	SJ-Pta-Gn Mep-Tan Dia Fuel Oil	Tank Diario Diesel
1437	San Jacinto	TAN-DIAR-434	SJ- Sistema de Tratamiento de	Tank Diario Diesel
1438	San Jacinto	TAN-DIAR-435	SJ- Sistema de Tratamiento de	Tank Diario Diesel
1439	San Jacinto	TAN-DIAR-436	Sn Jacinto - Pozo Ñ01 tipo ESP	Tank Diario Diesel
1440	San Jacinto	TAN-DIAR-437	Sn Jacinto - Pozo Ñ10 tipo ESP	Tank Diario Diesel
1441	San Jacinto	TAN-DIAR-438	Sn Jacinto - Pozo Ñ12 tipo ESP	Tank Diario Diesel
1442	San Jacinto	TAN-DIAR-440	Sn Jacinto - Pozo Ñ16 tipo ESP	Tank Diario Diesel
1443	San Jacinto	TAN-DIAR-441	Sn Jacinto - Pozo Ñ20 tipo ESP	Tank Diario Diesel
1444	San Jacinto	TAN-DIAR-442	Sn Jacinto - Pozo Ñ27 tipo ESP	Tank Diario Diesel
1445	Cap. Sur	TAN-RA00-295	Cap Sur-Sist Reiny-TanRep	TANQUE REPOSO
1446	Cap. Sur	TAN-RA00-297	Cap Sur-Sist Reiny-TanSki	TANQUE SKIMMER
1447	Cap. Norte	TAN-RA00-304	Cap Norte-Sist Reiny-TanRep	TANQUE REPOSO
1448	Cap. Norte	TAN-RA00-345	Cap Norte-Sist Reiny-TanSki	TANQUE SKIMMER
1449	Shiviyacu	TAN-RA00-454	Shiviyacu-Sist Reiny-TanSk1	TANQUE SKIMMER
1450	Shiviyacu	TAN-RA00-455	Shiviyacu-Sist Reiny-TanSk2	TANQUE SKIMMER

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1451	Shiviyacu	TAN-RA00-457	Shiviyacu-Sist Reiny-TanRep	TANQUE REPOSO
1452	Dorissa	TAN-RA01-225	Dorissa-Sist Reiny-TanSki	TANQUE SKIMMER
1453	Dorissa	TAN-RA01-226	Dorissa-Sist Reiny-TanRep	TANQUE REPOSO
1454	San Jacinto	TAN-RA01-404	S. Jacinto-Sist Reiny-TanRep	TANQUE REPOSO
1455	San Jacinto	TAN-RA01-428	S. Jacinto-Sist Reiny-TanSki	TANQUE SKIMMER
1456	Jibarito	TAN-RA02-735	Jibarito-Sist Reiny-TanDes	TANQUE SKIMMER
1457	Jibarito	TAN-RA02-736	Jibarito-Sist Reiny-TanSki	TANQUE SKIMMER
1458	Jibarito	TAN-RA02-737	Jibarito-Sist Reiny-TanRep	TANQUE REPOSO
1459	Dorissa	TAN-SUM1-204	Dorissa - Planta - Sump Tank	Sump Tank (C.Elect.)
1460	Dorissa	TAN-SUM1-205	Dorissa - Planta - Sump Tank	Sump Tank (C.Elect.)
1461	Dorissa	TAN-SUM1-206	Dorissa - Planta - Sump Tank	Sump Tank (C.Elect.)
1462	San Jacinto	TAN-SUM1-418	Sn Jacint-Pta-T-1418-Sump Pump	Sump Tank (C.Elect.)
1463	San Jacinto	TAN-SUM1-419	Sn Jacint-Pta-T-1419-Sump Pump	Sump Tank (C.Elect.)
1464	San Jacinto	TAN-SUM1-421	Sn Jacint-Pta-T-1421-Sump Pump	Sump Tank (C.Elect.)
1465	San Jacinto	TAN-SUM1-422	Sn Jac-Pta Gen MEP-Sump Tan	Sump Tank (C.Neum)
1466	San Jacinto	TAN-SUM1-423	San Jacinto - Locación 1A	Sump Tank (C.Elect.)
1467	Shiviyacu	TAN-SUM1-606	Topping Plant - Sumideros	Sump Tank (C.Elec)
1468	Shiviyacu	TAN-SUM1-611	Topping Plant - Sumideros	Sump Tank (C.Elec)
1469	Jibarito	TAN-SUM2-117	Jibarito-Pta Gen-Sump Tan	Sump Tank (C.Elect.)
1470	Jibarito	TAN-SUM2-711	Jibarito -Pta-T-2711-Sump Pump	Sump Tank (C.Elect.)
1471	Jibarito	TAN-SUM2-712	Jibarito - Planta - Sump Tank	Sump Tank (C.Elect.)
1472	Jibarito	TAN-SUM2-713	Jibarito - Planta - Sump Tank	Sump Tank (C.Elect.)
1473	Jibarito	TAN-SUM2-717	Jibarito-Pta Gen-Sump Tan	Sump Tank (C.Elect.)
1474	Jibarito	TAN-SUM2-727	Jibarito - Planta - Sump Tank	Sump Tank (C.Elect.)
1475	Jibarito	TAN-SUM2-728	Jibarito - Planta - Sump Tank	Sump Tank (C.Elect.)
1476	Andoas	TAN-SUMP-017	Andoas - Taller de Radiadores	Sump Tank (C.Elect.)
1477	Andoas	TAN-SUMP-018	Andoas - Taller CAT - Pampa	Sump Tank (C.Elect.)
1478	Gathering	TAN-SUMP-110	Gathering St.-Pta-Sump Tank 110	Sump Tank (C.Elect.)
1479	Gathering	TAN-SUMP-112	Gathering St.-Pta-Sump Tank	Sump Tank (C.Elec)
1480	Gathering	TAN-SUMP-116	Gathering St.-Pta-Sump Tank 116	Sump Tank (C.Elec)
1481	Gathering	TAN-SUMP-120	Gathering St.-Pta-Sump Tank 120	Sump Tank (C.Elec)
1482	Cap. Sur	TAN-SUMP-208	Cap Sur-Sist Agua-Z.Tanque	Sump Tank (C.Neum)
1483	Cap. Sur	TAN-SUMP-210	Cap. Sur - Planta - Sump Tank	Sump Tank (C.Elect.)
1484	Cap. Sur	TAN-SUMP-210	Cap. Sur - Planta - Sump Tank	Bomba Sump Tank
1485	Cap. Sur	TAN-SUMP-211	Cap. Sur - Planta - Sump Tank	Sump Tank (C.Elect.)
1486	Cap. Sur	TAN-SUMP-272	Cap. Sur - Planta - Sump Tank	Sump Tank (C.Elect.)
1487	Cap. Sur	TAN-SUMP-288	CS-Pta Gen-Tan Diario 288	Sump Tank (C.Elect.)
1488	Cap. Norte	TAN-SUMP-310	Cap. Norte - Pta - Sump Tank	Sump Tank (C.Neum)
1489	Cap. Norte	TAN-SUMP-315	Cap. Norte-Pta-T-315-Sump Pump	Sump Tank (C.Neum)
1490	Shiviyacu	TAN-SUMP-411	Shiviyacu - Area A - Sump Tank	Sump Tank (C.Elec)
1491	Shiviyacu	TAN-SUMP-412	Shiviyacu - Area A - Sump Tank	Sump Tank (C.Elec)
1492	Shiviyacu	TAN-SUMP-412	Shiviyacu - Area A - Sump Tank	Sump Tank (C.Elec)
1493	Shiviyacu	TAN-SUMP-425	Shiviyacu - Area A - Sump Tank	Sump Tank (C.Elec)
1494	Shiviyacu	TAN-SUMP-440	Shiviyacu - Area A - Sump Tank	Sump Tank (C.Neum)
1495	Shiviyacu	TAN-SUMP-440	Shiviyacu - Area A - Sump Tank	Bomba Sump Tank.
1496	Shiviyacu	TAN-SUMP-442	Shiviyacu - Area B - Sump Tank	Sump Tank (C.Elec)
1497	Huayurí	TBC-480V-001	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Tablero Distribuci
1498	Shiviyacu	TBC-AB13-001	Shi-Zona Distribuci%ñ Booster	Tablero Distribuci
1499	Huayurí	TBC-FI48-001	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Tablero Distribuci
1500	Forestal	TBC-WO48-001	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Distribuci

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1501	Forestal	TBC-WO48-002	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Distribuci
1502	Forestal	TBC-WO48-003	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Distribuci
1503	Forestal	TBC-WO48-004	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Distribuci
1504	Forestal	TBC-WO48-005	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Distribuci
1505	Forestal	TBC-WO48-006	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Distribuci
1506	Forestal	TBC-WO48-007	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Distribuci
1507	Forestal	TBC-WO48-008	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Distribuci
1508	Forestal	TBC-WO48-009	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Distribuci
1509	Forestal	TBC-WO48-010	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Distribuci
1510	Forestal	TBC-WO48-011	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Distribuci
1511	Forestal	TBC-WO48-012	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Distribuci
1512	Shiviyacu	TBT	Shiviyacu - Pozo Ñ 21 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1513	Carmen	TBT-480V-001	Carmen - Pozo #1501 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1514	Forestal	TBT-480V-003	Forestal - Pozo Ñ 14 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1515	Huayurí	TBT-480V-004	Huayurí-Min ElÚctrica Z. Trans	Tablero Eléctrico
1516	Shiviyacu	TBT-480V-006	Shiviyacu - Zona Dist HPS	Tablero Eléctrico
1517	Shiviyacu	TBT-480V-007	Shiviyacu - Zona Dist HPS	Tablero Eléctrico
1518	Shiviyacu	TBT-480V-008	Shiviyacu - Zona Dist HPS	Tablero Eléctrico
1519	Huayurí	TBT-AB48-002	Huayurí - Pozo Ñ 03 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1520	Huayurí	TBT-AB48-003	Huayurí - Pozo Ñ 04 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1521	Shiviyacu	TBT-AB48-004	Shiviyacu - Pozo Ñ 24 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1522	Shiviyacu	TBT-AB48-005	Shiviyacu - Pozo Ñ 16 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1523	Shiviyacu	TBT-AB48-006	Shiviyacu - Pozo Ñ 30 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1524	Shiviyacu	TBT-AB48-007	Shiviyacu - Pozo Ñ 13 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1525	Shiviyacu	TBT-AB48-008	Shiviyacu - Pozo Ñ 19 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1526	Shiviyacu	TBT-AB48-010	Shiviyacu - Pozo Ñ 25 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1527	Shiviyacu	TBT-AB48-012	Shiviyacu - Pozo Ñ 06 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1528	Shiviyacu	TBT-AB48-013	Shiviyacu - Pozo Ñ 03 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1529	Shiviyacu	TBT-AB48-014	Shiviyacu - Pozo Ñ 27 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1530	Shiviyacu	TBT-AB48-015	Shiv NE - Pozo Ñ01 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1531	Shiviyacu	TBT-AB48-017	Shiviyacu - Pozo Ñ 07 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1532	Shiviyacu	TBT-AB48-018	Shiviyacu - Pozo Ñ 07 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1533	Huayurí	TBT-CA11-001	Huayurí-Min ElÚctrica Z. Trans	Tablero Eléctrico
1534	Huayurí	TBT-CA22-001	Huayurí-Min ElÚctrica Z. Trans	Tablero Eléctrico
1535	Forestal	TBT-CC24-002	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1536	Huayurí	TBT-CC24-004	Huayurí-Min ElÚctrica Z. Trans	Tablero Eléctrico
1537	Forestal	TBT-EP48-001	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1538	Dorissa	TBT-EP48-003	Dorissa Minicentral - Gen 03	Tablero Eléctrico
1539	Dorissa	TBT-EP48-004	Dorissa Minicentral - Gen 04	Tablero Eléctrico
1540	Dorissa	TBT-EP48-005	Dorissa Minicentral - Gen 05	Tablero Eléctrico
1541	Dorissa	TBT-EP48-006	Dorissa Minicentral - Gen 06	Tablero Eléctrico
1542	Dorissa	TBT-EP48-007	Dorissa Minicentral - Gen 07	Tablero Eléctrico
1543	Dorissa	TBT-EP48-008	Dorissa Minicentral - Gen 08	Tablero Eléctrico
1544	Dorissa	TBT-EP48-009	Dorissa Minicentral - Gen 09	Tablero Eléctrico
1545	Dorissa	TBT-EP48-010	Dorissa Minicentral - Gen 10	Tablero Eléctrico
1546	Dorissa	TBT-EP48-011	Dorissa - Minicentral - Gen 11	Tablero Eléctrico
1547	Dorissa	TBT-EP48-012	Dorissa - Minicentral - Gen 12	Tablero Eléctrico
1548	Cap. Norte	TBT-EP48-013	Cap. Norte - Zona Dist HPS	Tablero Eléctrico
1549	Cap. Norte	TBT-EP48-014	Cap. Norte - Zona Dist Booster	Tablero Eléctrico
1550	San Jacinto	TBT-EP48-018	S. Jacinto-Sist Reiny-Booster	Tablero Eléctrico

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1551	San Jacinto	TBT-EP48-019	S. Jacinto-Sist Reiny-Boost01	Tablero Eléctrico
1552	San Jacinto	TBT-EP48-020	S. Jacinto-Sist Reiny-Boost02	Tablero Eléctrico
1553	San Jacinto	TBT-EP48-021	S. Jacinto-Sist Reiny-Booster	Tablero Eléctrico
1554	Cap. Sur	TBT-FI48-001	CAP.SUR-MINICENTRAL GEN 01	Tablero Eléctrico
1555	Cap. Sur	TBT-FI48-002	CAP.SUR-MINICENTRAL GEN 02	Tablero Eléctrico
1556	Cap. Sur	TBT-FI48-003	CAP.SUR-MINICENTRAL GEN 03	Tablero Eléctrico
1557	Cap. Sur	TBT-FI48-004	CAP.SUR-MINICENTRAL GEN 04	Tablero Eléctrico
1558	Cap. Norte	TBT-HI48-001	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 01	Tablero Eléctrico
1559	San Jacinto	TBT-ME04-001	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Tablero Eléctrico
1560	San Jacinto	TBT-ME04-002	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Tablero Eléctrico
1561	San Jacinto	TBT-ME04-003	Sn Jac-Pta-Pta Generacion CAT	Tablero Eléctrico
1562	Forestal	TBT-ME48-003	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1563	Forestal	TBT-ME48-004	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1564	Forestal	TBT-ME48-005	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1565	Forestal	TBT-ME48-006	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1566	Forestal	TBT-ME48-007	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1567	Forestal	TBT-ME48-008	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1568	Forestal	TBT-ME48-009	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1569	Forestal	TBT-ME48-011	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1570	Forestal	TBT-ME48-012	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1571	Forestal	TBT-ME48-013	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1572	Forestal	TBT-ME48-014	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1573	Forestal	TBT-ME48-015	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1574	Forestal	TBT-ME48-016	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1575	Forestal	TBT-ME48-017	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1576	Forestal	TBT-ME48-018	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1577	Forestal	TBT-ME48-019	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1578	Forestal	TBT-ME48-020	Forestal - Pozo Ñ 12 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1579	Forestal	TBT-ME48-021	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1580	Forestal	TBT-ME48-022	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1581	Forestal	TBT-ME48-023	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1582	Forestal	TBT-ME48-024	Forestal - Pozo Ñ 05 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1583	Forestal	TBT-ME48-025	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Tablero Eléctrico
1584	Huayurí	TBT-ME48-026	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Tablero Eléctrico
1585	Huayurí	TBT-ME48-027	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Tablero Eléctrico
1586	Shiviyacu	TBT-ME48-028	Shiviyacu - Pozo Ñ 23 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1587	Cap. Norte	TBT-ME48-030	Cap.Nor-Min ElÚctrica Z. Trans	Tablero Eléctrico
1588	Huayurí	TBT-PR48-001	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Tablero Eléctrico
1589	Huayurí	TBT-SI48-029	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Tablero Eléctrico
1590	Huayurí	TBT-SI48-030	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Tablero Eléctrico
1591	Huayurí	TBT-SI48-031	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Tablero Eléctrico
1592	Huayurí	TBT-SI48-032	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Tablero Eléctrico
1593	Huayurí	TBT-SI48-033	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Tablero Eléctrico
1594	Huayurí	TBT-SI48-034	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Tablero Eléctrico
1595	Huayurí	TBT-SI48-035	Huayuri N-Pozo N°1X tipo ESP	Tablero Eléctrico
1596	Cap. Norte	TBT-SI48-040	Cap.Nor-Min ElÚctrica Z. Trans	Tablero Eléctrico
1597	Cap. Norte	TBT-SI48-041	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 02	Tablero Eléctrico
1598	Cap. Norte	TBT-SI48-042	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 03	Tablero Eléctrico
1599	Cap. Norte	TBT-SI48-043	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 04	Tablero Eléctrico
1600	Cap. Norte	TBT-SI48-044	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 05	Tablero Eléctrico

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1601	Cap. Norte	TBT-SI48-045	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 06	Tablero Eléctrico
1602	Cap. Norte	TBT-SI48-046	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 05	Tablero Eléctrico
1603	Cap. Norte	TBT-SI48-046	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 05	Tablero Eléctrico
1604	Cap. Norte	TBT-SI48-047	CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 06	Tablero Eléctrico
1605	Shiviyacu	TPT-480V-001	Shiviyacu - Zona Dist HPS	Tablero Eléctrico
1606	Huayurí	TPT-SI48-001	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Tablero Eléctrico
1607	Dorissa	TRA-45OKVA-7686	Dorissa-Pozo # 1X tipo ESP	Transformador
1608	Shiviyacu	TRA-A30K-001	Shi-Central Electrica Guayabal	Transformador
1609	Forestal	TRA-DG05-001	Forestal - Campamento	Transformador
1610	Cap. Sur	TRA-DP1K-001	Cap. Sur - Pozo Ñ 26 tipo ESP	Transformador
1611	Andoas	TRA-DV11-005	Andoas-Camp-Pta de Generacion	Transformador
1612	Shiviyacu	TRA-DV11-006	Shi - Campamento - Z.Transf	Transformador
1613	Forestal	TRA-DV11-009	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Transformador
1614	Shiviyacu	TRA-DV30-001	Shi - Campamento - Z.Transf	Transformador
1615	San Jacinto	TRA-DW33-001	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	Transformador
1616	Jibarito	TRA-DW33-003	Jibto-Pta Gen - Z. Transformad	Transformador
1617	Forestal	TRA-E12K-001	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Transformador
1618	Shiviyacu	TRA-EB55-001	Topping Plant Shiviyacu - Desalador	Transformador
1619	Jibarito	TRA-EE1K-001	Jibarito - Pozo Ñ 08 tipo ESP	Transformador
1620	Forestal	TRA-EE1K-002	Forestal - Pozo Ñ 11 tipo ESP	Transformador
1621	Dorissa	TRA-EE1K-004	Dorissa - Pozo Ñ 16 tipo ESP	Transformador
1622	Dorissa	TRA-EE1K-004	Dorissa - Pozo Ñ 16 tipo ESP	Transformador
1623	Cap. Norte	TRA-EE1K-007	Cap. Norte - Pozo Ñ07 tipo ESP	Transformador
1624	Jibarito	TRA-EE1K-009	Jibarito-Pozo # 1102 tipo ESP	Transformador
1625	Cap. Sur	TRA-EE50-001	Cap. Sur - Pozo Ñ 24 tipo ESP	Transformador
1626	San Jacinto	TRA-EE50-003	Sn Jacinto - Pozo Ñ12 tipo ESP	Transformador
1627	Dorissa	TRA-EE50-007	Dorissa-Pozo # 1202 tipo ESP	Transformador
1628	San Jacinto	TRA-EE50-008	Sn Jacinto - Pozo Ñ16 tipo ESP	Transformador
1629	Cap. Norte	TRA-EE50-009	Cap. Norte - Pozo Ñ13 tipo ESP	Transformador
1630	Jibarito	TRA-EE50-010	Jibarito - Pozo Ñ 04 tipo ESP	Transformador
1631	Carmen	TRA-EE50-011	Carmen - Pozo #1501 tipo ESP	Transformador
1632	San Jacinto	TRA-EE50-014	Sn Jacinto - Pozo Ñ10 tipo ESP	Transformador
1633	Shiviyacu	TRA-EE50-015	Shiviyacu - Pozo Ñ 08 tipo ESP	Transformador
1634	Carmen	TRA-EE50-020	Carmen - Pozo #1501 tipo ESP	Transformador
1635	Shiviyacu	TRA-EE50-022	Shiviyacu - Pozo Ñ 16 tipo ESP	Transformador
1636	Jibarito	TRA-EE50-024	Jibarito-Pozo # 1103 tipo ESP	Transformador
1637	Carmen	TRA-EE50-033	Carmen - Pozo #1503 tipo ESP	Transformador
1638	Forestal	TRA-EE50-035	Forestal - Pozo Ñ 09 tipo ESP	Transformador
1639	Jibarito	TRA-EE50-036	Jibarito-Pozo #1104 tipo ESP	Transformador
1640	Huayurí	TRA-EE50-037	Huayurí - Pozo # 1402 tipo ESP	Transformador
1641	Shiviyacu	TRA-EE50-039	Shiviyacu - Pozo Ñ 23 tipo ESP	Transformador
1642	Huayurí	TRA-EE50-041	Huayuri N-Pozo N°1X tipo ESP	Transformador
1643	Shiviyacu	TRA-EE50-042	Shiviyacu - Pozo Ñ 21 tipo ESP	Transformador
1644	San Jacinto	TRA-EE50-043	Sn Jacinto - Pozo Ñ20 tipo ESP	Transformador
1645	Cap. Sur	TRA-EE50-049	Cap. Sur - Pozo Ñ 20 tipo ESP	Transformador
1646	Shiviyacu	TRA-EE50-050	Shiviyacu - Pozo Ñ 25 tipo ESP	Transformador
1647	Cap. Sur	TRA-EE50-056	Cap. Sur - Pozo Ñ 18 tipo ESP	Transformador
1648	Shiviyacu	TRA-EE50-059	Shiviyacu - Pozo Ñ 28 tipo ESP	Transformador
1649	Carmen	TRA-EE50-061	Carmen - Pozo #1508 tipo ESP	Transformador
1650	Cap. Sur	TRA-EE50-062	Cap. Sur - Pozo Ñ 11 tipo ESP	Transformador



ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1651	Tambo	TRA-EE50-063	Tambo - Pozo Ñ 04 tipo ESP	Transformador
1652	Shiviyacu	TRA-EE50-065	Shiviyacu - Pozo Ñ 30 tipo ESP	Transformador
1653	Shiviyacu	TRA-EE50-067	Shiviyacu-Pozo#1605 tipoESP	Transformador
1654	San Jacinto	TRA-EE50-068	Sn Jacinto - Pozo Ñ24 tipo ESP	Transformador
1655	Dorissa	TRA-EE50-071	Dorissa - Pozo Ñ 06 tipo ESP	Transformador
1656	Shiviyacu	TRA-EE50-072	Shiviyacu - Pozo Ñ 13 tipo ESP	Transformador
1657	Shiviyacu	TRA-EE50-073	Shiviyacu - Pozo Ñ 07 tipo ESP	Transformador
1658	Jibarito	TRA-EE50-075	Jibaro - Pozo Ñ 01 tipo ESP	Transformador
1659	Dorissa	TRA-EE50-076	Dorissa-Pozo # 1202 tipo ESP	Transformador
1660	Tambo	TRA-EE50-078	Tambo - Pozo Ñ 01 tipo ESP	Transformador
1661	Shiviyacu	TRA-EE50-079	Shiviyacu - Pozo Ñ 03 tipo ESP	Transformador
1662	Forestal	TRA-EE50-080	Forestal - Pozo Ñ 12 tipo ESP	Transformador
1663	Jibarito	TRA-EE50-084	Jibaro - Pozo Ñ 06 tipo ESP	Transformador
1664	Dorissa	TRA-EE50-085	Dorissa-Min ElÚctrica Z. Trans	Transformador
1665	Forestal	TRA-EE50-086	Forestal - Pozo Ñ 09 tipo ESP	Transformador
1666	Shiviyacu	TRA-EE50-088	Shiviyacu - Pozo Ñ 24 tipo ESP	Transformador
1667	Shiviyacu	TRA-EE50-090	Shiviyacu - Pozo Ñ 27 tipo ESP	Transformador
1668	Forestal	TRA-EE50-093	Forestal - Pozo Ñ 05 tipo ESP	Transformador
1669	Huayurí	TRA-EE50-095	Huayuri - Pozo Ñ 01 tipo ESP	Transformador
1670	Shiviyacu	TRA-EE50-097	Shiviyacu - Pozo Ñ 07 tipo ESP	Transformador
1671	Shiviyacu	TRA-EE50-098	Shiviyacu - Pozo Ñ 31 tipo ESP	Transformador
1672	Shiviyacu	TRA-EE50-100	Shiviyacu - Pozo Ñ 25 tipo ESP	Transformador
1673	San Jacinto	TRA-EE50-101	Sn Jacinto - Pozo Ñ06 tipo ESP	Transformador
1674	Huayurí	TRA-EE50-102	Huayuri - Pozo Ñ 01 tipo ESP	Transformador
1675	Forestal	TRA-EE50-105	Forestal-Pozo#1301 tipo ESP	Transformador
1676	Carmen	TRA-EE50-107	Carmen - Pozo #1508 tipo ESP	Transformador
1677	Shiviyacu	TRA-EE50-109	Shiviyacu-Pozo#1606 tipoESP	Transformador
1678	Shiviyacu	TRA-EE50-110	Shiviyacu - Pozo Ñ 19 tipo ESP	Transformador
1679	Cap. Norte	TRA-EE50-111	Cap. Norte - Pozo Ñ02 tipo ESP	Transformador
1680	Forestal	TRA-EE50-112	Forestal - Pozo Ñ 12 tipo ESP	Transformador
1681	San Jacinto	TRA-EE50-113	Sn Jacinto - Pozo Ñ25 tipo ESP	Transformador
1682	San Jacinto	TRA-EE50-114	Sn Jacinto - Pozo Ñ27 tipo ESP	Transformador
1683	Huayurí	TRA-EE50-116	Huayuri - Pozo # 1403 tipo ESP	Transformador
1684	Shiviyacu	TRA-EE50-117	Shiv NE - Pozo Ñ01 tipo ESP	Transformador
1685	Huayurí	TRA-EE50-118	Huayuri - Pozo Ñ 03 tipo ESP	Transformador
1686	Forestal	TRA-EE50-122	Forestal-Pozo#1302 tipo ESP	Transformador
1687	Shiviyacu	TRA-EE50-125	Shiviyacu-Pozo#1607 tipoESP	Transformador
1688	Carmen	TRA-EE50-126	Carmen - Pozo Ñ 01 Old tipo ESP	Transformador
1689	San Jacinto	TRA-EE50-128	Sn Jacinto - Pozo Ñ06 tipo ESP	Transformador
1690	Shiviyacu	TRA-EE50-132	Shi - Campamento - Z.Transf	Transformador
1691	San Jacinto	TRA-EE50-134	Sn Jacinto - Pozo Ñ12 tipo ESP	Transformador
1692	Huayurí	TRA-EE50-137	Huayuri - Pozo Ñ 04 tipo ESP	Transformador
1693	Shiviyacu	TRA-EE50-138	Shiviyacu-Pozo # 1604 tipo ESP	Transformador
1694	Jibarito	TRA-EE75-017	Jibarito - Pozo Ñ 11 tipo ESP	Transformador
1695	San Jacinto	TRA-EE75-019	Sn Jacinto - Pozo Ñ28 tipo ESP	Transformador
1696	Shiviyacu	TRA-EE75-035	Shiviyacu - Pozo Ñ 22 tipo ESP	Transformador
1697	Cap. Sur	TRA-EE75-037	Cap. Sur - Pozo Ñ 13 tipo ESP	Transformador
1698	Cap. Sur	TRA-EE75-038	Cap. Sur - Pozo Ñ 29 Tipo ESP	Transformador
1699	Shiviyacu	TRA-EE75-041	Shiviyacu-Pozo#1601 tipo ESP	Transformador
1700	Dorissa	TRA-EE75-042	Dorissa - Pozo Ñ 05 tipo ESP	Transformador



ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1701	Shiviyacu	TRA-EE75-043	Shiviyacu-Pozo#1603 tipo ESP	Transformador
1702	Cap. Sur	TRA-EE75-044	Cap. Sur - Pozo Ñ 05 tipo ESP	Transformador
1703	Jibarito	TRA-EE75-044	Jibarito - Pozo Ñ 12 tipo ESP	Transformador
1704	Jibarito	TRA-EE75-047	Jibarito-Pozo # 1101 tipo ESP	Transformador
1705	Jibarito	TRA-EE75-049	Jibarito - Pozo Ñ 10 tipo ESP	Transformador
1706	Carmen	TRA-EF75-013	Carmen - Pozo #1502 tipo ESP	Transformador
1707	Huayurí	TRA-EF75-014	Huayuri - Pozo Ñ 02 tipo ESP	Transformador
1708	Cap. Sur	TRA-EF75-015	Cap. Sur - Pozo Ñ 16 tipo ESP	Transformador
1709	Carmen	TRA-EF75-016	Carmen - Pozo #1X tipo ESP	Transformador
1710	Shiviyacu	TRA-EP10-001	Shiviyacu - Zona Dist HPS	Transformador
1711	Jibarito	TRA-EP1K-003	Jibaro-Sist Reiny-HPS04	Transformador
1712	Cap. Sur	TRA-EP1K-006	Cap. Sur - Pozo Ñ 26 tipo ESP	Transformador
1713	Jibarito	TRA-EP1K-009	Jibarito - Pozo Ñ 13 tipo ESP	Transformador
1714	Jibarito	TRA-EP1K-010	Jibarito-Pozo #1104 tipo ESP	Transformador
1715	Shiviyacu	TRA-EP1K-012	Shiviyacu - Pozo Ñ 17 tipo ESP	Transformador
1716	Shiviyacu	TRA-EP1K-013	Shiviyacu - Pozo Ñ 21 tipo ESP	Transformador
1717	Cap. Norte	TRA-EP1K-014	Cap.Nor-Min ElÚctrica Z. Trans	Transformador
1718	Shiviyacu	TRA-EP1K-014	Shiviyacu - Pozo Ñ 25 tipo ESP	Transformador
1719	Shiviyacu	TRA-EP1K-015	Shiviyacu - Pozo Ñ 23 tipo ESP	Transformador
1720	Huayurí	TRA-EP1K-016	Huayuri-Sist Reiny-HPS01	Transformador
1721	Huayurí	TRA-EP1K-017	Huayuri-Sist Reiny-HPS02	Transformador
1722	Huayurí	TRA-EP1K-018	Huayuri-Sist Reiny-HPS03	Transformador
1723	Forestal	TRA-EP1K-019	Forestal-Sist Reiny-HPS01	Transformador
1724	Forestal	TRA-EP1K-020	Forestal-Sist Reiny-HPS02	Transformador
1725	Forestal	TRA-EP1K-021	Forestal-Sist Reiny-HPS03	Transformador
1726	Forestal	TRA-EP1K-022	Forestal-Sist Reiny-HPS04	Transformador
1727	Forestal	TRA-EP1K-023	Forestal-Sist Reiny-HPS05	Transformador
1728	Shiviyacu	TRA-EP1K-024	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS04	Transformador
1729	Shiviyacu	TRA-EP1K-025	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS06	Transformador
1730	Shiviyacu	TRA-EP1K-026	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS05	Transformador
1731	Shiviyacu	TRA-EP1K-027	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS08	Transformador
1732	Shiviyacu	TRA-EP1K-028	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS07	Transformador
1733	Shiviyacu	TRA-EP1K-029	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS03	Transformador
1734	Shiviyacu	TRA-EP1K-030	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS01	Transformador
1735	Shiviyacu	TRA-EP1K-031	Shiviyacu-Sist Reiny-HPS02	Transformador
1736	Cap. Sur	TRA-EP1K-033	Cap Sur-Sist Reiny-HPS02	Transformador
1737	Cap. Sur	TRA-EP1K-034	Cap Sur-Sist Reiny-HPS01	Transformador
1738	Cap. Sur	TRA-EP1K-035	Cap Sur-Sist Reiny-HPS03	Transformador
1739	Cap. Norte	TRA-EP1K-036	Cap. Norte - Zona Dist Booster	Transformador
1740	Cap. Norte	TRA-EP1K-037	Cap Norte-Sist Reiny-HPS01	Transformador
1741	Cap. Norte	TRA-EP1K-038	Cap Norte-Sist Reiny-HPS02	Transformador
1742	San Jacinto	TRA-EP1K-040	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS05	Transformador
1743	San Jacinto	TRA-EP1K-041	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS01	Transformador
1744	San Jacinto	TRA-EP1K-042	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS04	Transformador
1745	San Jacinto	TRA-EP1K-043	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS03	Transformador
1746	San Jacinto	TRA-EP1K-044	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS02	Transformador
1747	Dorissa	TRA-EP1K-046	Dorissa-Sist Reiny-HPS02	Transformador
1748	Dorissa	TRA-EP1K-047	Dorissa-Sist Reiny-HPS04	Transformador
1749	Dorissa	TRA-EP1K-048	Dorissa-Sist Reiny-HPS05	Transformador
1750	San Jacinto	TRA-EP1K-049	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS06	Transformador

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1751	Forestal	TRA-EP1K-050	Forestal-Sist Reiny-HPS06	Transformador
1752	Huayurí	TRA-EP1K-051	Huayuri - Pozo # 1403 tipo ESP	Transformador
1753	Cap. Sur	TRA-EP1K-052	Cap. Sur - Pozo Ñ 20 tipo ESP	Transformador
1754	Jibarito	TRA-EP1K-053	Jibaro-Sist Reiny-HPS01	Transformador
1755	Jibarito	TRA-EP1K-054	Jibaro-Sist Reiny-HPS02	Transformador
1756	Jibarito	TRA-EP1K-055	Jibaro-Sist Reiny-HPS03	Transformador
1757	Cap. Norte	TRA-EP1K-057	Cap. Norte - Pozo Ñ07 tipo ESP	Transformador
1758	Cap. Norte	TRA-EP25-003	Cap. Norte - Zona Dist HPS	Transformador
1759	Dorissa	TRA-EP25-004	Dorissa - Zona Dist HPS	Transformador
1760	Dorissa	TRA-EP25-005	Dorissa-Min ElÚctrica Z. Trans	Transformador
1761	Cap. Sur	TRA-EP2K-001	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Transformador
1762	Jibarito	TRA-EP2K-003	Jibaro Ext - Zona Dist HPS	Transformador
1763	Cap. Sur	TRA-EP2K-005	Cap. Sur - Pozo Ñ 11 tipo ESP	Transformador
1764	Jibarito	TRA-EP2K-007	Jibarito - Pozo Ñ 13 tipo ESP	Transformador
1765	Cap. Sur	TRA-EP2K-008	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Transformador
1766	Shiviyacu	TRA-EP2K-011	Shiviyacu-Pozo # 1604 tipo ESP	Transformador
1767	Cap. Sur	TRA-EP2K-012	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Transformador
1768	Cap. Sur	TRA-EP2K-013	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Transformador
1769	Cap. Sur	TRA-EP2K-014	Cap.Sur-Min ElÚctrica Z. Trans	Transformador
1770	Jibarito	TRA-EP2K-019	Jibaro Isla - Zona Dist HPS	Transformador
1771	Shiviyacu	TRA-EP2K-021	Shiviyacu - Zona Dist HPS	Transformador
1772	Shiviyacu	TRA-EP3K-003	Shiviyacu - Pozo Ñ 07 tipo ESP	Transformador
1773	Shiviyacu	TRA-EP3K-005	Shiviyacu - Pozo Ñ 19 tipo ESP	Transformador
1774	San Jacinto	TRA-EP3K-008	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	Transformador
1775	Jibarito	TRA-EP3K-012	Jibaro Isla - Zona Dist HPS	Transformador
1776	Dorissa	TRA-EP3K-013	Dorissa - Planta de Produccion	Transformador
1777	Dorissa	TRA-EP3K-022	Dorissa - Pozo Ñ 05 tipo ESP	Transformador
1778	Huayurí	TRA-EP40-001	Huayuri-Campamento	Transformador
1779	Shiviyacu	TRA-EP40-002	Shi - Campamento - Z.Transf	Transformador
1780	Andoas	TRA-EP40-005	Andoas-Aerop-T.Control-Z.Ext	Transformador
1781	Cap. Norte	TRA-EP4K-002	Cap.Nor-Min ElÚctrica Z. Trans	Transformador
1782	Huayurí	TRA-EP4K-004	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Transformador
1783	Huayurí	TRA-EP4K-005	Huayuri-Min ElÚctrica Z. Trans	Transformador
1784	San Jacinto	TRA-EP4K-007	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	Transformador
1785	Dorissa	TRA-EP4K-008	Dorissa-Min ElÚctrica Z. Trans	Transformador
1786	Dorissa	TRA-EP4K-009	Dorissa-Min ElÚctrica Z. Trans	Transformador
1787	Shiviyacu	TRA-EP50-001	Shiviyacu - Pozo Ñ 24 tipo ESP	Transformador
1788	Shiviyacu	TRA-EP50-003	Shiv NE - Pozo Ñ01 tipo ESP	Transformador
1789	Shiviyacu	TRA-EP50-004	Shiviyacu - Pozo Ñ 16 tipo ESP	Transformador
1790	Shiviyacu	TRA-EP50-005	Shiviyacu - Pozo Ñ 30 tipo ESP	Transformador
1791	Huayurí	TRA-EP50-007	Huayuri N-Pozo N°1X tipo ESP	Transformador
1792	San Jacinto	TRA-EP50-008	Sn Jacinto - Pozo Ñ20 tipo ESP	Transformador
1793	San Jacinto	TRA-EP50-010	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	Transformador
1794	Dorissa	TRA-EP50-012	Dorissa-Pozo # 1X tipo ESP	Transformador
1795	Huayurí	TRA-EP5K-009	Huayuri - Pozo Ñ 01 tipo ESP	Transformador
1796	Jibarito	TRA-EP75-009	Jibarito - Pozo Ñ 07 tipo ESP	Transformador
1797	Jibarito	TRA-EP75-012	Jibarito - Pozo Ñ 04 tipo ESP	Transformador
1798	Forestal	TRA-EP75-014	Forestal - Pozo Ñ 05 tipo ESP	Transformador
1799	Jibarito	TRA-EP75-015	Jibarito - Pozo Ñ 08 tipo ESP	Transformador
1800	Shiviyacu	TRA-EP75-016	Shiviyacu - Pozo Ñ 27 tipo ESP	Transformador

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1801	Shiviyacu	TRA-EP75-018	Shiviyacu - Pozo Ñ 13 tipo ESP	Transformador
1802	Cap. Sur	TRA-EP75-020	Cap. Sur - Pozo Ñ 05 tipo ESP	Transformador
1803	Shiviyacu	TRA-EP75-021	Shiviyacu - Pozo Ñ 26 tipo ESP	Transformador
1804	Shiviyacu	TRA-EP8K-001	Shi-Central Electrica Guayabal	Transformador
1805	Shiviyacu	TRA-EP8K-002	Shi-Central Electrica Guayabal	Transformador
1806	Shiviyacu	TRA-ES1K-002	Shiviyacu - Pozo Ñ 17 tipo ESP	Transformador
1807	Jibarito	TRA-ES1K-004	JibarioEx-Sist Reiny-HPS01	Transformador
1808	Jibarito	TRA-ES1K-005	JibarioEx-Sist Reiny-HPS02	Transformador
1809	Forestal	TRA-ES1K-007	Forestal - Pozo Ñ 15 tipo ESP	Transformador
1810	Cap. Norte	TRA-ES1K-009	Cap. Norte - Pozo Ñ12 tipo ESP	Transformador
1811	Jibarito	TRA-ES1K-010	Jibaro-Sist Reiny-HPS05	Transformador
1812	Shiviyacu	TRA-ES1K-011	Shiviyacu - Pozo Ñ 29 tipo ESP	Transformador
1813	Shiviyacu	TRA-ES1K-012	Shiviyacu-Pozo #1602 tipo ESP	Transformador
1814	Shiviyacu	TRA-ES75-006	Shiviyacu - Pozo Ñ 06 tipo ESP	Transformador
1815	San Jacinto	TRA-EW52-002	Sn Jacinto-Pta Generacion MEP	Transformador
1816	Carmen	TRA-PC75-002	Carmen - Pozo #1X tipo ESP	Transformador
1817	Forestal	TRA-PC75-003	Forestal-Pozo#1301 tipo ESP	Transformador
1818	Shiviyacu	TRA-RA16-001	Shiviyacu - Pozo Ñ 29 tipo ESP	Transformador
1819	Forestal	TRA-RA30-001	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Transformador
1820	Forestal	TRA-RA30-002	Forestal-Min ElÚctrica Z.Trans	Transformador
1821	Forestal	TRA-RD16-001	Forestal-Zona Dist Booster	Transformador
1822	Huayurí	TRA-RD16-003	Topping Plant	Transformador
1823	Forestal	TRA-RD30-001	Forestal - Pozo Ñ 09 tipo ESP	Transformador
1824	San Jacinto	TRA-RE50-006	Sn Jacinto - Pozo Ñ28 tipo ESP	Transformador
1825	Cap. Sur	TRA-RE50-140	Cap. Sur - Pozo Ñ 24 tipo ESP	Transformador
1826	Cap. Norte	TRA-RE50-142	Cap. Norte - Pozo Ñ13 tipo ESP	Transformador
1827	San Jacinto	TRA-RE50-143	Sn Jacinto - Pozo Ñ16 tipo ESP	Transformador
1828	Forestal	TRA-RE75-001	Forestal - Pozo Ñ 15 tipo ESP	Transformador
1829	San Jacinto	TRA-RE75-006	Sn Jacinto - Pozo Ñ10 tipo ESP	Transformador
1830	San Jacinto	TRA-RE75-008	Sn Jacinto - Pozo Ñ10 tipo ESP	Transformador
1831	San Jacinto	TRA-RE75-009	Sn Jacinto - Pozo Ñ25 tipo ESP	Transformador
1832	Tnte. López	TRA-RE75-012	T.Lopez-PtaGeneracion-Z.Transf	Transformador
1833	Carmen	TRA-RE75-016	Carmen - Pozo Ñ 01 Old tipo ESP	Transformador
1834	Forestal	TRA-RE75-022	Forestal - Pozo Ñ 12 tipo ESP	Transformador
1835	San Jacinto	TRA-RE75-024	Sn Jacinto - Pozo Ñ24 tipo ESP	Transformador
1836	Jibarito	TRA-RE75-025	Jibarito - Pozo Ñ 07 tipo ESP	Transformador
1837	Andoas	TRA-RE75-027	Andoas-Camp-Pta de Generacion	Transformador
1838	Andoas	TRA-RE75-028	Andoas-Camp-Pta de Generacion	Transformador
1839	Forestal	TRA-RE75-032	Forestal - Pozo Ñ 11 tipo ESP	Transformador
1840	San Jacinto	TRA-RE75-033	Sn Jacinto - Pozo Ñ06 tipo ESP	Transformador
1841	Cap. Norte	TRA-RE75-036	Cap. Norte - Pozo Ñ02 tipo ESP	Transformador
1842	Forestal	TRA-RF75-001	Forestal-Pozo#1301 tipo ESP	Transformador
1843	Jibarito	TRA-RF75-002	Jibarito - Pozo Ñ 11 tipo ESP	Transformador
1844	Cap. Norte	TRA-RF75-003	Cap. Norte - Pozo Ñ12 tipo ESP	Transformador
1845	Jibarito	TRA-RF75-005	Jibarito-Pozo # 1101 tipo ESP	Transformador
1846	Gathering	TRA-RF75-006	Gath-Pta. Gen - Z. Trans	Transformador
1847	Jibarito	TRA-RF75-007	Jibaro - Pozo Ñ 01 tipo ESP	Transformador
1848	Gathering	TRA-RF75-008	Gath-Pta. Gen - Z. Trans	Transformador
1849	San Jacinto	TRA-RF75-010	Sn Jacinto - Pozo Ñ27 tipo ESP	Transformador
1850	Forestal	TRA-RF75-012	Forestal-Pozo#1301 tipo ESP	Transformador

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1851	Jibarito	TRA-RG75-002	Jibarito - Pozo Ñ 12 tipo ESP	Transformador
1852	Dorissa	TRA-RS75-007	Dorissa - Pozo Ñ 16 tipo ESP	Transformador
1853	Jibarito	TRA-RS75-008	Jibarito-Pozo # 1102 tipo ESP	Transformador
1854	Cap. Norte	TRA-RV11-003	Cap.Nor-Min ElÚctrica Z. Trans	Transformador
1855	Jibarito	TRA-RW50-015	Jibaro - Pozo Ñ 06 tipo ESP	Transformador
1856	Cap. Norte	TTC-EN85--06	Cap. Norte - Pozo Ñ13 tipo ESP	Tablero Eléctrico
1857	Gathering	TTC-EN85--07	Gath-Pta. Gen - Z. Trans	Tablero Eléctrico
1858	Jibarito	TTC-EN85--08	JT-Pta Gen-Caseta MCC: MEP	Tablero Eléctrico
1859	Gathering	TTC-EN85--09	Gath-Pta. Gen - Z. Trans	Tablero Eléctrico
1860	Jibarito	TTC-EN85--10	JT-Pta Gen-Caseta MCC: MEP	Tablero Eléctrico
1861	Jibarito	VAA-RB01-002	Jto-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1862	Jibarito	VAA-RB01-003	Jto-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1863	Jibarito	VAA-RB01-004	Jto-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1864	Jibarito	VAA-RB01-005	Jto-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1865	Jibarito	VAA-RB01-006	Jto-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1866	Gathering	VAA-RB01-007	Gathering St.-Pta-Scraper Trap	Tablero Eléctrico
1867	Gathering	VAA-RB01-008	Gathering St.-Pta-Scraper Trap	Tablero Eléctrico
1868	Gathering	VAA-RB01-011	Gathering St.-Pta-Scraper Trap	Tablero Eléctrico
1869	Gathering	VAA-RB01-012	Gathering St.-Pta-Scraper Trap	Tablero Eléctrico
1870	Cap. Sur	VAA-RB01-013	CS-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1871	Cap. Sur	VAA-RB01-015	CS-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1872	Cap. Sur	VAA-RB01-016	CS-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1873	Cap. Sur	VAA-RB01-017	CS-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1874	Cap. Sur	VAA-RB01-018	CS-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1875	Cap. Sur	VAA-RB01-020	CS-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1876	Cap. Sur	VAA-RB01-021	CS-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1877	Cap. Sur	VAA-RB01-022	CS-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1878	Cap. Sur	VAA-RB01-023	CS-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1879	Cap. Sur	VAA-RB01-024	CS-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1880	San Jacinto	VAA-RB01-028	Sn Jacinto -Pta- Scraper Trap	V.Alivio Línea/Tan
1881	San Jacinto	VAA-RB01-029	Sn Jacinto -Pta- Scraper Trap	V.Alivio Línea/Tan
1882	Shiviyacu	VAA-RB01-032	Shi-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1883	Shiviyacu	VAA-RB01-033	Shi-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1884	Shiviyacu	VAA-RB01-034	Shi-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1885	Shiviyacu	VAA-RB01-035	Shi-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1886	Shiviyacu	VAA-RB01-036	Shi-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1887	Shiviyacu	VAA-RB01-037	Shi-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1888	Shiviyacu	VAA-RB01-038	Shi-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1889	Shiviyacu	VAA-RB01-039	Shi-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1890	Shiviyacu	VAA-RB01-040	Shi-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1891	Shiviyacu	VAA-RB01-041	Shi-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1892	Shiviyacu	VAA-RB01-042	Shi-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1893	Huayuri	VAA-RB01-043	Huay-Flow-Scraper Traps-Relief	V.Alivio Línea/Tan
1894	Huayuri	VAA-RB01-044	Huay-Flow-Scraper Traps-Relief	V.Alivio Línea/Tan
1895	Huayuri	VAA-RB01-045	Huay-Flow-Scraper Traps-Relief	V.Alivio Línea/Tan
1896	Forestal	VAA-RB01-046	Fore-Flow-Scraper Traps-Relief	V.Alivio Línea/Tan
1897	Cap. Norte	VAA-RB01-048	CN-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1898	San Jacinto	VAA-RB01-049	Sn Jacinto -Pta- Scraper Trap	V.Alivio Línea/Tan
1899	Jibarito	VAA-RB01-052	Jibaro - Scraper Traps	V.Alivio Línea/Tan
1900	Jibarito	VAA-RB01-053	Jibaro - Scraper Traps	V.Alivio Línea/Tan

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1901	Jibarito	VAA-RB01-057	Jto-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1902	Cap. Norte	VAA-RB01-060	CN-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1903	Huayuri	VAA-RB01-062	Huay-Flow-Scraper Traps-Relief	V.Alivio Línea/Tan
1904	Huayuri	VAA-RB01-063	Huay-Flow-Scraper Traps-Relief	V.Alivio Línea/Tan
1905	Huayuri	VAA-RB01-064	Huay-Flow-Scraper Traps-Relief	V.Alivio Línea/Tan
1906	Huayuri	VAA-RB01-065	Huay-Flow-Scraper Traps-Relief	V.Alivio Línea/Tan
1907	Huayuri	VAA-RB01-066	Huay-Flow-Scraper Traps-Relief	V.Alivio Línea/Tan
1908	Dorissa	VAA-RB01-071	Dorissa - Pta - Scraper Traps	V.Alivio Línea/Tan
1909	Dorissa	VAA-RB01-072	Dorissa - Pta - Scraper Traps	V.Alivio Línea/Tan
1910	San Jacinto	VAA-RB01-074	Sn Jacinto -Pta- Scraper Trap	V.Alivio Línea/Tan
1911	Dorissa	VAA-RB01-075	Dorissa-Zona Compresores Gas	V.Alivio Línea/Tan
1912	Dorissa	VAA-RB01-076	Dorissa-Zona Compresores Gas	V.Alivio Línea/Tan
1913	San Jacinto	VAA-RB01-079	S.Jacinto-Sist C I-Bomba	V.Alivio Vessel
1914	San Jacinto	VAA-RB01-079	Sn Jacint-Pta-Z C I-Bomba Agua	V.Alivio Línea/Tan
1915	Gathering	VAA-RB01-080	Gathering St.-Pta Produccion	Tablero Eléctrico
1916	Dorissa	VAA-RB01-081	Dorissa-Zona Compresores Gas	V.Alivio Línea/Tan
1917	Jibarito	VAA-RB01-082	Jibarito - Pta de Generacion	V.Alivio Línea/Tan
1918	Huayuri	VAA-RB01-083	Topping Plant	V.Alivio Línea/Tan
1919	Huayuri	VAA-RB01-084	Topping Plant	V.Alivio Línea/Tan
1920	Huayuri	VAA-RB01-084	Topping Plant - Desalador	V.Alivio Línea/Tan
1921	Gathering	VAA-RB01-087	Gather. St.-Pta-Scraper Traps	V.Alivio Línea/Tan
1922	Cap. Norte	VAA-RB01-088	CN-Flow-Scraper Traps-Reliefs	V.Alivio Línea/Tan
1923	Forestal	VAA-RB01-089	Forestal - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
1924	Cap. Sur	VAA-RC01-037	Cap. Sur - Pta - Scraper Traps	V.Alivio Línea/Tan
1925	Gathering	VAA-RC01-039	Gathering-Pta-Prod-T-301-Skim	V.Alivio Línea/Tan
1926	Andoas	VAA-RC01-040	Andoas-Aerop-Z. Recarga JP-1	V.Alivio Línea/Tan
1927	Andoas	VAA-RC01-041	Andoas-Aerop-Z. Recarga JP-1	V.Alivio Línea/Tan
1928	Andoas	VAA-RC01-042	Andoas-Aerop-Z. Recarga JP-1	V.Alivio Línea/Tan
1929	Andoas	VAA-RC01-043	Andoas-Aerop-Z. Recarga JP-1	V.Alivio Línea/Tan
1930	Gathering	VAA-RC01-068	Gath-Pta-Dike 2-Tanq Shipping	V.Ventoeo
1931	Gathering	VAA-RC01-072	Gather-Pta-Dike 3-Tanq Diesel	V.Ventoeo
1932	Cap. Norte	VAA-RC01-089	CN-Dik 2-Tan Residencia Agua	V.Alivio Línea/Tan
1933	Cap. Norte	VAA-RC01-094	Cap Nor-Pta-Z. Vessel-Trat Ñ1	V.Alivio Vessel
1934	Cap. Norte	VAA-RC01-095	Cap Nor-Pta-Z. Vessel-Trat Ñ1	V.Alivio Vessel
1935	Shiviyacu	VAA-RC01-096	Shi-Area A-Dike 3-Shipping Tan	V.Alivio Línea/Tan
1936	Shiviyacu	VAA-RC01-097	Shi-Area A-Dike 3-Shipping Tan	V.Alivio Línea/Tan
1937	Shiviyacu	VAA-RC02-001	Shiv-Area B-Dike 5-Test Tank	V.Alivio Línea/Tan
1938	Shiviyacu	VAA-RC02-002	Shi-Area B-Dike 5-Shipping Tan	V.Ventoeo
1939	Huayuri	VAA-RC02-003	Huay-Pta-Dike 2-Foam Knock Out	V.Alivio Línea/Tan
1940	Huayuri	VAA-RC02-004	Huayuri -Pta- Dike 2-Wash Tank	V.Alivio Línea/Tan
1941	Huayuri	VAA-RC02-005	Huay-Pta-Dik 3-Tan Crud Livian	V.Alivio Línea/Tan
1942	Huayuri	VAA-RC02-006	Huay-Pta-Dike 2-Tanq Shipping	V.Alivio Línea/Tan
1943	Huayuri	VAA-RC02-007	Huay-Pta-Dike 2-Tanq Shipping	V.Alivio Línea/Tan
1944	Jibarito	VAA-RC02-015	Jibto-Pta-Z. Vessel-Carry Over	V.Alivio Vessel
1945	Jibarito	VAA-RC02-016	Jibto-Pta-Z. Vessel-Carry Over	V.Alivio Vessel
1946	Gathering	VAA-RC02-017	Gather-Pta-Tanq Agua Tratada	V.Ventoeo
1947	Cap. Sur	VAA-RC02-018	Cap. Sur - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
1948	Cap. Sur	VAA-RC02-019	Cap. Sur - Pta - Area de Flare	V.Alivio Línea/Tan
1949	Cap. Sur	VAA-RC02-020	Cap. Sur - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
1950	Cap. Sur	VAA-RC02-021	Cap. Sur - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1951	Cap. Sur	VAA-RC02-022	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ02	V.Alivio Línea/Tan
1952	Cap. Sur	VAA-RC02-023	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ03	V.Alivio Línea/Tan
1953	Cap. Sur	VAA-RC02-024	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ04	V.Alivio Línea/Tan
1954	Cap. Sur	VAA-RC02-025	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ05	V.Alivio Línea/Tan
1955	Cap. Sur	VAA-RC02-026	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ02	V.Alivio Línea/Tan
1956	Cap. Sur	VAA-RC02-027	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ03	V.Alivio Línea/Tan
1957	Cap. Sur	VAA-RC02-028	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ04	V.Alivio Línea/Tan
1958	Cap. Sur	VAA-RC02-029	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ05	V.Alivio Línea/Tan
1959	Cap. Sur	VAA-RC02-030	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ02	V.Alivio Línea/Tan
1960	Cap. Sur	VAA-RC02-031	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ03	V.Alivio Línea/Tan
1961	Cap. Sur	VAA-RC02-032	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ04	V.Alivio Línea/Tan
1962	Cap. Sur	VAA-RC02-033	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ05	V.Alivio Línea/Tan
1963	Cap. Sur	VAA-RC02-034	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ02	V.Alivio Línea/Tan
1964	Cap. Sur	VAA-RC02-035	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ03	V.Alivio Línea/Tan
1965	Cap. Sur	VAA-RC02-036	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ04	V.Alivio Línea/Tan
1966	Cap. Sur	VAA-RC02-037	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ05	V.Alivio Línea/Tan
1967	Cap. Sur	VAA-RC02-038	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ02	V.Alivio Línea/Tan
1968	Cap. Sur	VAA-RC02-039	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ03	V.Alivio Línea/Tan
1969	Cap. Sur	VAA-RC02-040	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ04	V.Alivio Línea/Tan
1970	Cap. Sur	VAA-RC02-041	Cap Sur-Pta-Compr Gas Lift Ñ05	V.Alivio Línea/Tan
1971	Cap. Sur	VAA-RC02-042	Cap. Sur -Pta- Dike 1-Gas Boot	V.Alivio Línea/Tan
1972	Cap. Sur	VAA-RC02-043	Cap. Sur -Pta- Dike 1-Gas Boot	V.Alivio Línea/Tan
1973	Cap. Sur	VAA-RC02-044	Cap Sur-Pta-Compr de Gas Lift	V.Alivio Línea/Tan
1974	Cap. Sur	VAA-RC02-045	Cap Sur-Pta Gen-Area de MEPs	V.Alivio Línea/Tan
1975	Cap. Sur	VAA-RC02-046	Cap Sur-Pta Gen-Area de MEPs	V.Alivio Línea/Tan
1976	Cap. Sur	VAA-RC02-047	Cap. Sur - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
1977	Cap. Sur	VAA-RC02-048	Cap. Sur - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
1978	Forestal	VAA-RC02-056	Forestal -Pta- Wash Tank T-575	V.Alivio Línea/Tan
1979	Forestal	VAA-RC02-057	Forestal-Pta-Tan Shipp T-501	V.Alivio Línea/Tan
1980	Forestal	VAA-RC02-058	Forestal - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
1981	Jibarito	VAA-RC02-065	Jibarito-Pta-Dike-Tan Shipping	V.Alivio Línea/Tan
1982	Jibarito	VAA-RC02-066	Jibarito-Pta-Dike-Tan Shipping	V.Alivio Línea/Tan
1983	Jibarito	VAA-RC02-067	Jibarito -Pta- Dike-Wash Tank	V.Alivio Línea/Tan
1984	Jibarito	VAA-RC02-068	Jibarito - Planta - Dike	V.Alivio Línea/Tan
1985	Gathering	VAA-RC02-071	Gath-Pta-Aut Custody Transfer	V.Alivio Línea/Tan
1986	Gathering	VAA-RC02-072	Gath-Pta-Aut Custody Transfer	V.Alivio Línea/Tan
1987	Gathering	VAA-RC02-073	Gath-Pta-Aut Custody Transfer	V.Alivio Línea/Tan
1988	Gathering	VAA-RC02-074	Gath-Pta-Aut Custody Transfer	V.Alivio Línea/Tan
1989	Cap. Sur	VAA-RC02-085	Cap Sur-Pta-Compr de Gas Lift	V.Alivio Línea/Tan
1990	Cap. Norte	VAA-RC02-087	Cap. Norte-Pta-Dike 1-Gas Boot	V.Alivio Línea/Tan
1991	Shiviyacu	VAA-RC02-092	Shi-Area A-Zona de Compresores	V.Alivio Línea/Tan
1992	Shiviyacu	VAA-RC02-094	TP-Tan Farm-Tan Crud Livian	V.Alivio Línea/Tan
1993	Forestal	VAA-RC02-096	Forestal - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
1994	Huayuri	VAA-RC02-097	Huay - TK-804 CRUDO 3000 BBLs	V.Alivio Línea/Tan
1995	Jibarito	VAA-RC03-011	Jibarito - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
1996	Huayuri	VAA-RC03-012	Huayurí-Pta-Tanque Emergencia	V.Alivio Línea/Tan
1997	Huayuri	VAA-RC03-013	Huayurí-Pta-Tanque Emergencia	V.Alivio Línea/Tan
1998	Huayuri	VAA-RC03-014	Huayuri - Pta - Area de Flare	V.Alivio Línea/Tan
1999	Forestal	VAA-RC03-015	Forestal - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2000	Forestal	VAA-RC03-016	Forestal Minicentral - Gen#8	V.Alivio Línea/Tan



ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
2001	Forestal	VAA-RC03-017	Forestal-Pta-Tanque Emergencia	V.Alivio Línea/Tan
2002	Shiviyacu	VAA-RD01-001	Topping Plant - Desalador	V.Alivio Vessel
2003	Shiviyacu	VAA-RD01-002	Topping Plant - Desalador	V.Alivio Vessel
2004	Shiviyacu	VAA-RE01-001	TP-Interc Calor-Crudo/Residual	V.Alivio Línea/Tan
2005	Shiviyacu	VAA-RE01-002	TP-Interc Calor-Crudo/Residual	V.Alivio Línea/Tan
2006	Cap. Sur	VAA-RF01-002	Cap. Sur - Planta - FWKO 2	V.Alivio Vessel
2007	Forestal	VAA-RF01-003	Forestal - Planta - FWKO 4	V.Alivio Vessel
2008	Cap. Sur	VAA-RF01-004	Cap. Sur - Planta - FWKO 4	V.Alivio Vessel
2009	Cap. Sur	VAA-RF01-005	Cap. Sur - Planta - FWKO 5	V.Alivio Vessel
2010	Shiviyacu	VAA-RF01-006	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 6	V.Alivio Vessel
2011	Shiviyacu	VAA-RF01-007	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 6	V.Alivio Vessel
2012	Shiviyacu	VAA-RF01-008	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 1	V.Alivio Vessel
2013	Shiviyacu	VAA-RF01-009	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 2	V.Alivio Vessel
2014	Shiviyacu	VAA-RF01-010	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 3	V.Alivio Vessel
2015	Shiviyacu	VAA-RF01-011	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 4	V.Alivio Vessel
2016	Shiviyacu	VAA-RF01-012	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 5	V.Alivio Vessel
2017	Forestal	VAA-RF01-013	Forestal - Planta - FWKO 2	V.Alivio Vessel
2018	Forestal	VAA-RF01-014	Forestal - Planta - FWKO 1	V.Alivio Vessel
2019	Gathering	VAA-RF01-015	Gathering-Pta-Tren Ñ1-Tratador	V.Alivio Vessel
2020	Gathering	VAA-RF01-016	Gathering-Pta-Tren Ñ2-Tratador	V.Alivio Vessel
2021	Gathering	VAA-RF01-017	Gathering-Pta-Tren Ñ3-Tratador	V.Alivio Vessel
2022	Gathering	VAA-RF01-018	Gathering-Pta-Tren Ñ4-Tratador	V.Alivio Vessel
2023	Gathering	VAA-RF01-019	Gathering-Pta-Tren Ñ5-Tratador	V.Alivio Vessel
2024	Gathering	VAA-RF01-020	Gathering-Pta-Tren Ñ6-Tratador	V.Alivio Vessel
2025	Jibarito	VAA-RF01-022	JT-Pta-Z Vessel-Flowplitter Ñ2	V.Alivio Vessel
2026	Jibarito	VAA-RF01-023	JT-Pta-Z Vessel-Flowplitter Ñ2	V.Alivio Vessel
2027	Shiviyacu	VAA-RF01-024	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 3	V.Alivio Vessel
2028	Shiviyacu	VAA-RF01-025	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 4	V.Alivio Vessel
2029	Shiviyacu	VAA-RF01-026	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 5	V.Alivio Vessel
2030	Forestal	VAA-RF01-027	Forestal - Planta - FWKO 3	V.Alivio Vessel
2031	Forestal	VAA-RF01-028	Forestal - Planta - FWKO 3	V.Alivio Vessel
2032	Cap. Norte	VAA-RF01-029	Cap Nor-Pta-Z. Vessel-FWKO Ñ1	V.Alivio Vessel
2033	Cap. Sur	VAA-RF01-030	Cap. Sur - Planta - FWKO 5	V.Alivio Vessel
2034	Jibarito	VAA-RF01-031	Jibto-Pta-Z. Vessel-Trat Ñ4	V.Alivio Vessel
2035	Jibarito	VAA-RF01-032	Jibto-Pta-Z. Vessel-Trat Ñ4	V.Alivio Vessel
2036	Shiviyacu	VAA-RF01-033	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 1	V.Alivio Vessel
2037	Shiviyacu	VAA-RF01-034	Topping Plant	V.Alivio Línea/Tan
2038	Forestal	VAA-RF01-035	Forestal - Planta - FWKO 4	V.Alivio Vessel
2039	Jibarito	VAA-RF02-003	JT-Pta-Z Vessel-Flowplitter Ñ1	V.Alivio Vessel
2040	Jibarito	VAA-RF02-004	JT-Pta-Z Vessel-Flowplitter Ñ1	V.Alivio Vessel
2041	San Jacinto	VAA-RF02-005	SJ-Pta-Z Vessel-Flow Splitter	V.Alivio Vessel
2042	Jibarito	VAA-RF02-011	JT-Pta-Z Vessel-Flowsplitter	V.Alivio Vessel
2043	Jibarito	VAA-RF02-012	JT-Pta-Z Vessel-Flowsplitter	V.Alivio Vessel
2044	San Jacinto	VAA-RF02-098	SJ-Pta-Z Vessel-Flow Splitter	V.Alivio Línea/Tan
2045	Shiviyacu	VAA-RFS1-001	Topping P. - Fuel Gas Scrubber	V.Alivio Línea/Tan
2046	Shiviyacu	VAA-RFS1-002	Topping P. - Fuel Gas Scrubber	V.Alivio Línea/Tan
2047	Huayuri	VAA-RFS1-003	Huayuri -Pta-Pta de Generacion	V.Alivio Línea/Tan
2048	San Jacinto	VAA-RFS1-004	Sn Jac-Pta Gas-Suction Scrubbe	V.Alivio Vessel
2049	San Jacinto	VAA-RFS1-007	Sn Jacinto-Pta Gas-Flash Tank	V.Alivio Línea/Tan
2050	Shiviyacu	VAA-RFS1-009	Shiviyacu - Planta - Area A	V.Alivio Línea/Tan



ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
2051	San Jacinto	VAA-RFS1-010	Sn Jacinto - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2052	San Jacinto	VAA-RFS1-011	Sn Jacinto - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2053	San Jacinto	VAA-RFS1-012	Sn Jac-Pta Gas-Interc Gas/Gas	V.Alivio Línea/Tan
2054	San Jacinto	VAA-RFS1-013	Sn Jac-Pta Tratamiento de Gas	V.Alivio Línea/Tan
2055	San Jacinto	VAA-RFS1-015	Sn Jac-Pta-Gn Mep-Compres Aire	V.Alivio Línea/Tan
2056	Huayuri	VAA-RFS1-017	Huayuri -Pta-Pta de Generacion	V.Alivio Línea/Tan
2057	Shiviyacu	VAA-RFS1-021	Shiviyacu - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2058	Shiviyacu	VAA-RFS1-022	Topping Plant	V.Alivio Línea/Tan
2059	Gathering	VAA-RFS1-023	Gathering St.-Pta Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2060	Cap. Sur	VAA-RFS1-024	Cap. Sur - Pta - Scraper Traps	V.Alivio Línea/Tan
2061	Cap. Norte	VAA-RFS1-025	Cap. Norte - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2062	Cap. Norte	VAA-RFS1-026	Cap. Norte - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2063	Cap. Norte	VAA-RFS1-027	Cap. Norte - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2064	Huayuri	VAA-RFS1-029	Topping P. - Fuel Gas Scrubber	V.Alivio Línea/Tan
2065	Huayuri	VAA-RFS1-030	Topping P. - Fuel Gas Scrubber	V.Alivio Línea/Tan
2066	Cap. Sur	VAA-RFS1-031	Cap. Sur-Pta-Reinyeccion Agua	V.Alivio Línea/Tan
2067	Cap. Sur	VAA-RFS1-032	Cap Sur-Pta-Compr de Gas Lift	V.Alivio Línea/Tan
2068	Gathering	VAA-RH01-001	Gath-Cal Agua Diluc Presurizad	V.Alivio Vessel
2069	Gathering	VAA-RH01-002	Gath-Cal Agua Diluc Presurizad	V.Alivio Vessel
2070	Shiviyacu	VAA-RP01-004	Shiv-Area B-Bomba Shipping Ñ1	V.Alivio Línea/Tan
2071	Shiviyacu	VAA-RP01-005	Shiv-Area B-Bomba Shipping Ñ2	V.Alivio Línea/Tan
2072	Shiviyacu	VAA-RP01-006	Shiv-Area B-Bomba Shipping Ñ3	V.Alivio Línea/Tan
2073	Shiviyacu	VAA-RP01-007	Shiv-Area B-Bomba Shipping Ñ4	V.Alivio Línea/Tan
2074	Forestal	VAA-RP01-009	Forestal-Pta-Bomba Shipping Ñ1	V.Alivio Línea/Tan
2075	Forestal	VAA-RP01-010	Forestal-Pta-Bomba Shipping Ñ2	V.Alivio Línea/Tan
2076	San Jacinto	VAA-RP01-011	Sn Jacinto - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2077	San Jacinto	VAA-RP01-012	Sn Jacinto - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2078	San Jacinto	VAA-RP01-013	Sn Jacinto - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2079	Dorissa	VAA-RP01-014	Dorissa -Pta-Bomba Shipping Ñ1	V.Alivio Línea/Tan
2080	Jibarito	VAA-RP01-016	Jibarito-Pta-Bomba Shipping Ñ2	V.Alivio Línea/Tan
2081	Jibarito	VAA-RP01-017	Jibarito-Pta-Bomba Shipping Ñ4	V.Alivio Línea/Tan
2082	Jibarito	VAA-RP01-018	Jibarito-Pta-Bomba Shipping Ñ1	V.Alivio Línea/Tan
2083	Jibarito	VAA-RP01-019	Jibarito-Pta-Bomba Shipping Ñ3	V.Alivio Línea/Tan
2084	Jibarito	VAA-RP01-023	Jibto-Pta-Bom Recirculacion Ñ2	V.Alivio Línea/Tan
2085	Huayuri	VAA-RP01-024	Huayuri-Pta-Bombas Shipping Ñ1	V.Alivio Línea/Tan
2086	Huayuri	VAA-RP01-025	Huayuri-Pta-Bombas Shipping Ñ2	V.Alivio Línea/Tan
2087	Huayuri	VAA-RP01-026	Huayuri-Pta-Bombas Shipping Ñ3	V.Alivio Línea/Tan
2088	Huayuri	VAA-RP01-027	Huayuri-Pta-Bombas Shipping Ñ4	V.Alivio Línea/Tan
2089	Huayuri	VAA-RP01-028	Huayuri-Pta-Bombas Shipping Ñ5	V.Alivio Línea/Tan
2090	Huayuri	VAA-RP01-029	Huayuri-Panta-Bomba Booster Ñ1	V.Alivio Línea/Tan
2091	Huayuri	VAA-RP01-030	Huayuri-Panta-Bomba Booster Ñ1	V.Alivio Línea/Tan
2092	Huayuri	VAA-RP01-031	Huayuri-Panta-Bomba Booster Ñ2	V.Alivio Línea/Tan
2093	San Jacinto	VAA-RP01-032	Sn Jacint-Pta-Bomb Shipping Ñ1	V.Alivio Línea/Tan
2094	San Jacinto	VAA-RP01-033	Sn Jacint-Pta-Bomb Shipping Ñ2	V.Alivio Línea/Tan
2095	Huayuri	VAA-RP01-040	Huayuri-Panta-Bomba Booster Ñ2	V.Alivio Línea/Tan
2096	Huayuri	VAA-RP01-041	Huayuri-Panta-Bomba Booster Ñ4	V.Alivio Línea/Tan
2097	Huayuri	VAA-RP01-044	Huayuri-Panta-Bomba Booster Ñ4	V.Alivio Línea/Tan
2098	Huayuri	VAA-RP01-047	Huay-Pta-Bomba Recirculacion	V.Alivio Línea/Tan
2099	Dorissa	VAA-RP01-048	Dorissa -Pta-Bomba Shipping Ñ2	V.Alivio Línea/Tan
2100	Gathering	VAA-RP01-050	Gath-Pta-Z. Intercamb Calor	V.Alivio Línea/Tan

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
2101	Jibarito	VAA-RP01-052	Jibto-Pta-Bom Crudo Liviano Ñ1	V.Alivio Línea/Tan
2102	Jibarito	VAA-RP01-053	Jibto-Pta-Bom Crudo Liviano Ñ2	V.Alivio Línea/Tan
2103	Jibarito	VAA-RP01-054	Jibarito-Pta-Bomb Transferenc	V.Alivio Línea/Tan
2104	Jibarito	VAA-RP01-056	Jibarito-Pta-Bomb Transferenc	V.Alivio Línea/Tan
2105	Jibarito	VAA-RP01-057	Jibarito-Pta-Bomb Transferenc	V.Alivio Línea/Tan
2106	Jibarito	VAA-RP01-058	Jibaro - Bomba Diesel Ñ 1	V.Alivio Línea/Tan
2107	Jibarito	VAA-RP01-059	Jibaro - Bomba Diesel Ñ 2	V.Alivio Línea/Tan
2108	Jibarito	VAA-RP01-060	Jibaro - Bomba Diesel Ñ 1	V.Alivio Línea/Tan
2109	Jibarito	VAA-RP01-061	Jibaro Isla - Test Tank T-3702	V.Alivio Línea/Tan
2110	Jibarito	VAA-RP01-062	Jibaro Isla - Test Tank T-3702	V.Alivio Línea/Tan
2111	Jibarito	VAA-RP01-063	Jibaro Isla - Test Tank T-3702	V.Alivio Línea/Tan
2112	Jibarito	VAA-RP01-064	Jibaro - Bomba Diesel Ñ 2	V.Alivio Línea/Tan
2113	San Jacinto	VAA-RP01-065	Sn Jac-Pta Gas-Compror Gas Ñ1	V.Alivio Línea/Tan
2114	San Jacinto	VAA-RP01-066	Sn Jac-Pta Gas-Compror Gas Ñ2	V.Alivio Vessel
2115	San Jacinto	VAA-RP01-067	Sn Jac-Pta Tratamiento de Gas	V.Alivio Línea/Tan
2116	Shiviyacu	VAA-RP01-068	Shiv-Area B-Bomba Shipping Ñ1	V.Alivio Línea/Tan
2117	Shiviyacu	VAA-RP01-069	Shiv-Area B-Bomba Shipping Ñ2	V.Alivio Línea/Tan
2118	Shiviyacu	VAA-RP01-070	Shiv-Area B-Bomba Shipping Ñ3	V.Alivio Línea/Tan
2119	Shiviyacu	VAA-RP01-071	Shiv-Area B-Bomba Shipping Ñ4	V.Alivio Línea/Tan
2120	Huayuri	VAA-RP01-072	Huay-Pta-Z. Compr Atlas Copco	V.Alivio Línea/Tan
2121	Huayuri	VAA-RP01-073	Huayuri - Planta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2122	Huayuri	VAA-RP01-074	Huayuri - Planta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2123	Dorissa	VAA-RP01-075	Dorissa-Pta-Z. Bombas Shipping	V.Alivio Línea/Tan
2124	Dorissa	VAA-RP01-076	Dori-Pta-Bomba Transferencia	V.Alivio Línea/Tan
2125	Gathering	VAA-RP01-077	Gather-Pta-Z C I-Bomba Jockey	V.Alivio Línea/Tan
2126	Gathering	VAA-RP01-078	Gathering Station -Pta- Dike 3	V.Alivio Línea/Tan
2127	Gathering	VAA-RP01-079	Gathering Station -Pta- Dike 3	V.Alivio Línea/Tan
2128	Gathering	VAA-RP01-080	Gathering Station -Pta- Dike 3	V.Alivio Línea/Tan
2129	Gathering	VAA-RP01-081	Gathering Station -Pta- Dike 3	V.Alivio Línea/Tan
2130	Gathering	VAA-RP01-082	Gath-Pta-Dik 3-Bom Transferenc	V.Alivio Línea/Tan
2131	Gathering	VAA-RP01-083	Gather-Pta-Zona de Compresores	V.Alivio Línea/Tan
2132	Cap. Sur	VAA-RP01-084	Cap. Sur -Pta-Bomba Shipping 1	V.Alivio Línea/Tan
2133	Cap. Sur	VAA-RP01-085	Cap. Sur -Pta-Bomba Shipping 2	V.Alivio Línea/Tan
2134	Cap. Sur	VAA-RP01-086	Cap Sur-Pta-Bom Crud Livian Ñ1	V.Alivio Línea/Tan
2135	San Jacinto	VAA-RP01-087	Sn Jacint-Pta-Bomb Shipping Ñ1	V.Alivio Línea/Tan
2136	San Jacinto	VAA-RP01-088	Sn Jacint-Pta-Bomb Shipping Ñ2	V.Alivio Línea/Tan
2137	Jibarito	VAA-RP01-090	Jibarito - Zona Bombas de Rio	V.Alivio Línea/Tan
2138	Jibarito	VAA-RP01-091	Jibarito - Zona Bombas de Rio	V.Alivio Línea/Tan
2139	Dorissa	VAA-RP01-094	Dorissa-Sist C I-Bomba	V.Alivio Línea/Tan
2140	Forestal	VAA-RP01-096	Forestal - Pta de Generacion	V.Alivio Línea/Tan
2141	Forestal	VAA-RP01-097	Forestal - Pta de Generacion	V.Alivio Línea/Tan
2142	Dorissa	VAA-RP02-001	Dorissa - Pta - Pta de Agua	V.Alivio Línea/Tan
2143	Dorissa	VAA-RP02-002	Dorissa - Pta - Pta de Agua	V.Alivio Línea/Tan
2144	Cap. Norte	VAA-RP02-004	Cap Nor-Pta-Bomba Shipping Ñ3	V.Alivio Línea/Tan
2145	Cap. Norte	VAA-RP02-006	Cap Nor-Pta-Bomba Shipping Ñ1	V.Alivio Línea/Tan
2146	Huayuri	VAA-RP02-007	Huay-Pta-Compr Ingersoll Rand	V.Alivio Línea/Tan
2147	Huayuri	VAA-RP02-008	Huay-Pta-Compr Ingersoll Rand	V.Alivio Línea/Tan
2148	Dorissa	VAA-RP02-009	DO-Pta Produc-Compr Instrument	V.Alivio Línea/Tan
2149	Dorissa	VAA-RP02-010	Dori-Pta Produc-Compr Arranque	V.Alivio Línea/Tan
2150	Shiviyacu	VAA-RP02-012	Shiv-Area A-Z C I-Bomba Agua	V.Alivio Línea/Tan

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
2151	Shiviyacu	VAA-RP02-013	Shiv-Area B-Bombas Shipping#5	V.Alivio Línea/Tan
2152	Shiviyacu	VAA-RP02-014	Shiv-Area B-Bombas Shipping#5	V.Alivio Línea/Tan
2153	Shiviyacu	VAA-RP02-015	Topping Plant - Desalador	V.Alivio Línea/Tan
2154	Dorissa	VAA-RP02-016	Dorissa -Pta-Bomba Shipping Ñ3	V.Alivio Línea/Tan
2155	Dorissa	VAA-RP02-017	Dorissa-Pta-Z. Bombas Shipping	V.Alivio Línea/Tan
2156	Shiviyacu	VAA-RP02-018	Shiv-Area A-Z C I-Bomba Jockey	V.Alivio Línea/Tan
2157	Huayuri	VAA-RP02-019	Huay-Pta-Z. Bombas Shipping B	V.Alivio Línea/Tan
2158	Huayuri	VAA-RP02-020	Huay-Pta-Z. Bombas Shipping B	V.Alivio Línea/Tan
2159	Huayuri	VAA-RP02-021	Huay-Pta-Z. Bombas Shipping B	V.Alivio Línea/Tan
2160	Huayuri	VAA-RP02-022	Huayuri - Planta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2161	Huayuri	VAA-RP02-023	Huayuri-Pta-Poza de lodo	V.Alivio Línea/Tan
2162	Huayuri	VAA-RP02-024	Huayuri-Pta-Poza de lodo	V.Alivio Línea/Tan
2163	Forestal	VAA-RP02-025	Forestal-Pta-Poza de lodo	V.Alivio Línea/Tan
2164	Forestal	VAA-RP02-026	Forestal-Pta-Poza de lodo	V.Alivio Línea/Tan
2165	Forestal	VAA-RP02-027	Forestal-Pta-Tanque Emergencia	V.Alivio Línea/Tan
2166	Huayuri	VAA-RP02-029	Topp P-Zona de Bombas de Carga	V.Alivio Línea/Tan
2167	Huayuri	VAA-RP02-030	Topp P-Zona de Bombas de Carga	V.Alivio Línea/Tan
2168	Huayuri	VAA-RP02-031	Topping P. - Bomba de Carga	V.Alivio Línea/Tan
2169	Huayuri	VAA-RP02-032	Topping P. - Bomba de Carga	V.Alivio Línea/Tan
2170	Huayuri	VAA-RP02-033	Topping Plant - Desalador	V.Alivio Línea/Tan
2171	Huayuri	VAA-RP02-034	Topping Plant - Desalador	V.Alivio Línea/Tan
2172	Dorissa	VAA-RP02-035	Dorissa Pta. Poza de	V.Alivio Línea/Tan
2173	Dorissa	VAA-RP02-036	Dorissa Pta. Poza de	V.Alivio Línea/Tan
2174	Jibarito	VAA-RP02-037	Jibarito Pta. Poza de	V.Alivio Línea/Tan
2175	Jibarito	VAA-RP02-038	Jibarito Pta. Poza de	V.Alivio Línea/Tan
2176	Dorissa	VAA-RP02-039	Dorissa Pta. Tanque de	V.Alivio Línea/Tan
2177	Dorissa	VAA-RP02-040	Dorissa Pta. Tanque de	V.Alivio Línea/Tan
2178	Jibarito	VAA-RP02-041	Jibarito Pta. Tanque de	V.Alivio Línea/Tan
2179	Jibarito	VAA-RP02-042	Jibarito Pta. Tanque de	V.Alivio Línea/Tan
2180	Dorissa	VAA-RP02-043	Dorissa Pta.Tanque de Sumidero	V.Alivio Línea/Tan
2181	Dorissa	VAA-RP02-044	Dorissa Pta.Tanque de Sumidero	V.Alivio Línea/Tan
2182	Cap. Norte	VAA-RP02-045	Capahuari Norte Pta. Tanque de	V.Alivio Línea/Tan
2183	Cap. Norte	VAA-RP02-046	Capahuari Norte Pta. Tanque de	V.Alivio Línea/Tan
2184	Cap. Norte	VAA-RP02-047	Capahuari Norte Pta. Poza de	V.Alivio Línea/Tan
2185	Cap. Norte	VAA-RP02-048	Capahuari Norte Pta. Poza de	V.Alivio Línea/Tan
2186	Cap. Sur	VAA-RP02-049	Capahuari Sur Pta. Tanque de	V.Alivio Línea/Tan
2187	Cap. Sur	VAA-RP02-050	Capahuari Sur Pta. Tanque de	V.Alivio Línea/Tan
2188	Cap. Sur	VAA-RP02-051	Capahuari Sur Pta. Pozo de	V.Alivio Línea/Tan
2189	Cap. Sur	VAA-RP02-052	Capahuari Sur Pta. Pozo de	V.Alivio Línea/Tan
2190	Cap. Norte	VAA-RP02-053	Cap. Norte - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2191	Jibarito	VAA-RP02-054	Jibaro - Pozo Ñ 04 Reiny Agua	V.Alivio Línea/Tan
2192	Jibarito	VAA-RP02-055	Jibaro - Pozo Ñ 04 Reiny Agua	V.Alivio Línea/Tan
2193	Jibarito	VAA-RP02-056	Jibaro - Pozo Ñ 04 Reiny Agua	V.Alivio Línea/Tan
2194	Jibarito	VAA-RP02-057	Jibaro - Pozo Ñ 04 Reiny Agua	V.Alivio Línea/Tan
2195	Jibarito	VAA-RP02-058	Jibaro - Pozo Ñ 04 Reiny Agua	V.Alivio Línea/Tan
2196	Dorissa	VAA-RP02-059	Dorissa-Pozo N°10 Reiny Agua	V.Alivio Línea/Tan
2197	Dorissa	VAA-RP02-060	Dorissa-Pozo N°10 Reiny Agua	V.Alivio Línea/Tan
2198	Dorissa	VAA-RP02-061	Dorissa-Pozo N°10 Reiny Agua	V.Alivio Línea/Tan
2199	Dorissa	VAA-RP02-062	Dorissa-Pozo N°10 Reiny Agua	V.Alivio Línea/Tan
2200	Shiviyacu	VAA-RP02-063	ShiviyacuPta-Tanque Emergencia	V.Alivio Línea/Tan

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
2201	Shiviyacu	VAA-RP02-064	ShiviyacuPta-Tanque Emergencia	V.Alivio Línea/Tan
2202	Shiviyacu	VAA-RP02-065	ShiviyacuPta-Poza de lodo	V.Alivio Línea/Tan
2203	Shiviyacu	VAA-RP02-066	ShiviyacuPta-Poza de lodo	V.Alivio Línea/Tan
2204	Shiviyacu	VAA-RP02-067	Shiviyacu - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2205	Shiviyacu	VAA-RP02-068	Shiviyacu - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2206	Shiviyacu	VAA-RP02-069	Shiviyacu - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2207	Shiviyacu	VAA-RP02-070	Shiviyacu - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2208	Shiviyacu	VAA-RP02-071	Shiviyacu - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2209	Shiviyacu	VAA-RP02-072	Shiviyacu - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2210	Shiviyacu	VAA-RP02-073	Shiviyacu - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2211	Shiviyacu	VAA-RP02-074	Shiviyacu - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2212	San Jacinto	VAA-RP02-075	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS01	V.Alivio Línea/Tan
2213	San Jacinto	VAA-RP02-076	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS02	V.Alivio Línea/Tan
2214	San Jacinto	VAA-RP02-077	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS03	V.Alivio Línea/Tan
2215	San Jacinto	VAA-RP02-078	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS04	V.Alivio Línea/Tan
2216	San Jacinto	VAA-RP02-079	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS05	V.Alivio Línea/Tan
2217	San Jacinto	VAA-RP02-079	S. Jacinto-Sist Reiny-HPS05	V.Alivio Línea/Tan
2218	Huayuri	VAA-RP02-086	Huayuri - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2219	Huayuri	VAA-RP02-087	Huayuri - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2220	Huayuri	VAA-RP02-091	Topping Plant - Bomba Booster	V.Alivio Línea/Tan
2221	Huayuri	VAA-RP02-092	Topping Plant - Sumideros	V.Alivio Línea/Tan
2222	Huayuri	VAA-RP02-093	Topping Plant - Sumideros	V.Alivio Línea/Tan
2223	Forestal	VAA-RP02-094	Forestal - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2224	Forestal	VAA-RP02-095	Forestal - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2225	Forestal	VAA-RP02-096	Forestal - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2226	Forestal	VAA-RP02-097	Forestal - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2227	Forestal	VAA-RP02-098	Forestal - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2228	Forestal	VAA-RP02-099	Forestal - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2229	Forestal	VAA-RP02-100	Forestal - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2230	Forestal	VAA-RP02-101	Forestal - Pta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2231	Cap. Sur	VAA-RP03-005	Cap. Sur-Pta-Reinyeccion Agua	V.Alivio Línea/Tan
2232	Cap. Sur	VAA-RP03-006	Cap. Sur-Pta-Reinyeccion Agua	V.Alivio Línea/Tan
2233	Cap. Sur	VAA-RP03-007	Cap. Sur - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2234	Cap. Sur	VAA-RP03-008	Cap. Sur - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2235	Cap. Sur	VAA-RP03-009	Cap. Sur - Zona Bombas HPS	V.Alivio Línea/Tan
2236	Cap. Norte	VAA-RP03-010	Cap. Norte - Zona Bombas HPS.	V.Alivio Línea/Tan
2237	Cap. Norte	VAA-RP03-011	Cap. Norte - Zona Bombas HPS.	V.Alivio Línea/Tan
2238	Cap. Norte	VAA-RP03-012	Cap. Norte - Zona Bombas HPS.	V.Alivio Línea/Tan
2239	Cap. Norte	VAA-RP03-013	Cap. Norte-Pta-Reinyeccion Agu	V.Alivio Línea/Tan
2240	Cap. Norte	VAA-RP03-014	Cap. Norte-Pta-Reinyeccion Agu	V.Alivio Línea/Tan
2241	Shiviyacu	VAA-RP03-015	Topping P-Bomba de Residual Ñ1	V.Alivio Línea/Tan
2242	Shiviyacu	VAA-RP03-016	Topping P-Bomba de Residual Ñ2	V.Alivio Línea/Tan
2243	Cap. Sur	VAA-RP03-019	Cap. Sur - Pta - Gas Scrubber	V.Alivio Línea/Tan
2244	Shiviyacu	VAA-RP03-020	Shiviyacu - Pta de Oxigeno 2	V.Alivio Línea/Tan
2245	Shiviyacu	VAA-RP03-021	Shiviyau - Planta O2 y N2	V.Alivio Línea/Tan
2246	Shiviyacu	VAA-RP03-022	Shiviyau - Planta O2 y N2	V.Alivio Línea/Tan
2247	Cap. Sur	VAA-RS01-001	Cap. Sur - Pta - Separador Ñ1	V.Alivio Vessel
2248	Cap. Sur	VAA-RS01-002	Cap. Sur - Pta - Separador Ñ2	V.Alivio Vessel
2249	Cap. Sur	VAA-RS01-003	Cap. Sur - Pta - Separador Ñ3	V.Alivio Vessel
2250	Cap. Sur	VAA-RS01-004	Cap. Sur - Pta - Separador Ñ4	V.Alivio Vessel

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
2251	Jibarito	VAA-RS01-006	Jibarito -Pta- Zona de Vessel	V.Alivio Vessel
2252	Huayuri	VAA-RS01-007	Huayuri - Planta - Separador	V.Alivio Vessel
2253	Shiviyacu	VAA-RS01-012	Shiv - Area A - Separador Ñ4	V.Alivio Vessel
2254	Forestal	VAA-RS01-015	Forestal - Pta - Separador Ñ3	V.Alivio Vessel
2255	Dorissa	VAA-RS01-017	Dorissa - Pta - Separador Ñ1	V.Alivio Vessel
2256	Dorissa	VAA-RS01-018	Dorissa - Pta - Separador Ñ2	V.Alivio Vessel
2257	San Jacinto	VAA-RS01-019	SJ-Pta-Z Ves-Separad de Prueba	V.Alivio Vessel
2258	Jibarito	VAA-RS01-020	Jibarito - Pta de Produccion	V.Alivio Vessel
2259	Shiviyacu	VAA-RS01-021	Shiv - Area A - Separador Ñ5	V.Alivio Vessel
2260	Shiviyacu	VAA-RS01-022	Shiv - Area A - Separador Ñ5	V.Alivio Vessel
2261	Shiviyacu	VAA-RS01-023	Shiv - Area A - Separador Ñ4	V.Alivio Vessel
2262	Gathering	VAA-RS01-024	Gather-Pta-Tren Ñ1-Desalador	V.Alivio Vessel
2263	San Jacinto	VAA-RS01-025	SJ-Pta-Z Ves-Fuel Gas Scrubber	V.Alivio Vessel
2264	Dorissa	VAA-RS01-026	Dori-Pta-Z. Carry Over-Separad	V.Alivio Vessel
2265	Dorissa	VAA-RS01-027	Dori-Pta-Z. Carry Over-Separad	V.Alivio Vessel
2266	Gathering	VAA-RS01-028	Gather-Pta-Tren Ñ2-Desalador	V.Alivio Vessel
2267	Gathering	VAA-RS01-029	Gather-Pta-Tren Ñ3-Desalador	V.Alivio Vessel
2268	Gathering	VAA-RS01-030	Gather-Pta-Tren Ñ4-Desalador	V.Alivio Vessel
2269	Gathering	VAA-RS01-031	Gather-Pta-Tren Ñ5-Desalador	V.Alivio Vessel
2270	Gathering	VAA-RS01-032	Gather-Pta-Tren Ñ6-Desalador	V.Alivio Vessel
2271	Cap. Norte	VAA-RS01-035	Cap. Norte -Pta- Separador Ñ2	V.Alivio Vessel
2272	Cap. Norte	VAA-RS01-036	Cap. Norte -Pta- Separador Ñ3	V.Alivio Vessel
2273	Jibarito	VAA-RS01-039	Jibarito -Pta- Zona de Vessel	V.Alivio Vessel
2274	Jibarito	VAA-RS01-041	Jibto-Pta-Z. Vessel-Desalad Ñ2	V.Alivio Vessel
2275	Jibarito	VAA-RS01-042	Jibto-Pta-Z. Vessel-Desalad Ñ2	V.Alivio Vessel
2276	Jibarito	VAA-RS01-043	Jibto-Pta-Z. Vessel-Desalad Ñ1	V.Alivio Vessel
2277	Jibarito	VAA-RS01-044	Jibto-Pta-Z. Vessel-Desalad Ñ1	V.Alivio Vessel
2278	Shiviyacu	VAA-RS01-045	Shiv - Zona de Separadores	V.Alivio Vessel
2279	Shiviyacu	VAA-RS01-046	Shiv - Zona de Separadores	V.Alivio Vessel
2280	Forestal	VAA-RS01-049	Forestal - Pta de Produccion	V.Alivio Vessel
2281	San Jacinto	VAA-RS01-050	SJ-Pta-Z Ves-Fuel Gas Scrubber	V.Alivio Línea/Tan
2282	Huayuri	VAA-RT01-001	Huay-Pta-Trat Emulsion Ñ1	V.Alivio Vessel
2283	Huayuri	VAA-RT01-002	Huay-Pta-Trat Emulsion Ñ2	V.Alivio Vessel
2284	Dorissa	VAA-RT01-003	Dori-Pta-Trat Emulsion Ñ1	V.Alivio Vessel
2285	Jibarito	VAA-RT01-006	Jibto-Pta-Z. Vessel-Trat Ñ1	V.Alivio Vessel
2286	Jibarito	VAA-RT01-007	Jibto-Pta-Z. Vessel-Trat Ñ2	V.Alivio Vessel
2287	San Jacinto	VAA-RT01-008	Sn Jac-Pta-Z. Vessel-FWKO Ñ3	V.Alivio Vessel
2288	San Jacinto	VAA-RT01-009	Sn Jac-Pta-Z. Vessel-FWKO Ñ2	V.Alivio Vessel
2289	San Jacinto	VAA-RT01-010	Sn Jac-Pta-Z. Vessel-FWKO Ñ1	V.Alivio Vessel
2290	Jibarito	VAA-RT01-017	Jibto-Pta-Z. Vessel-Trat Ñ1	V.Alivio Vessel
2291	Jibarito	VAA-RT01-020	Jibto-Pta-Z. Vessel-Trat Ñ2	V.Alivio Vessel
2292	Dorissa	VAA-RT01-021	Dori-Pta-de Carry Over Knock O	V.Alivio Vessel
2293	Dorissa	VAA-RT01-022	Dori-Pta-de Carry Over Knock O	V.Alivio Vessel
2294	Dorissa	VAA-RT01-023	Dori-Pta-Trat Emulsion Ñ3	V.Alivio Vessel
2295	Dorissa	VAA-RT01-024	Dori-Pta-Trat Emulsion Ñ3	V.Alivio Vessel
2296	Dorissa	VAA-RT01-025	Dori-Pta-Trat Emulsion Ñ2	V.Alivio Vessel
2297	Dorissa	VAA-RT01-026	Dori-Pta-Trat Emulsion Ñ2	V.Alivio Vessel
2298	Huayuri	VAA-RT01-028	Huay-Pta-Trat Emulsion Ñ3	V.Alivio Vessel
2299	Huayuri	VAA-RT01-029	Huay-Pta-Trat Emulsion Ñ3	V.Alivio Vessel
2300	San Jacinto	VAA-RT01-030	Sn Jac-Pta-Z. Vessel-FWKO Ñ1	V.Alivio Vessel

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
2301	San Jacinto	VAA-RT01-031	Sn Jac-Pta-Z. Vessel-FWKO Ñ2	V.Alivio Vessel
2302	Dorissa	VAA-RT01-032	Dori-Pta-Trat Emulsion Ñ1	V.Alivio Vessel
2303	San Jacinto	VAA-RT01-099	Sn Jac-Pta-Z. Vessel-FWKO Ñ3	V.Alivio Vessel
2304	Shiviyacu	VAA-RTF1-001	TP-Tan Farm-Tan Petroleo Resid	V.Alivio Línea/Tan
2305	Shiviyacu	VAA-RTF1-002	Topp P-Tank Farm-Tanq Diesel	V.Alivio Línea/Tan
2306	Shiviyacu	VAA-RTT1-001	TP-Torre de Destilacion Crudo	V.Alivio Línea/Tan
2307	Shiviyacu	VAA-RTT1-002	TP-Torre de Destilacion Crudo	V.Alivio Línea/Tan
2308	Huayuri	VAA-RTT1-003	Topping Plant	V.Alivio Línea/Tan
2309	Huayuri	VAA-RTT1-004	Topping Plant	V.Alivio Línea/Tan
2310	Huayuri	VAA-RTT1-005	Topping Plant - Desalador	V.Alivio Línea/Tan
2311	Huayuri	VAA-RTT1-006	Topping Plant - Desalador	V.Alivio Línea/Tan
2312	Shiviyacu	VAC-RUNV-001	TP-Tan Farm-Tan Petroleo Resid	V.Corte
2313	Shiviyacu	VAC-RUNV-002	Topp P-Tank Farm-Tanq Diesel	V.Corte
2314	Shiviyacu	VAC-RUNV-003	Topp P-Zona de Bombas de Carga	V.Corte
2315	Shiviyacu	VAC-RUNV-004	Topping P-Calentador de Crudo.	V.Corte
2316	Shiviyacu	VAC-RUNV-005	Topping P-Calentador de Crudo.	V.Corte
2317	Shiviyacu	VAC-RUNV-006	Topping P-Calentador de Crudo.	V.Corte
2318	Shiviyacu	VAC-RUNV-008	Topp P-Zona de Bombas Diesel	V.Corte
2319	Forestal	VAC-RUNV-009	Forestal - Minicentral	V.Corte
2320	Huayuri	VAC-RUNV-010	Topping Plant	V.Corte
2321	Shiviyacu	VAC-RUNV-012		V.Alivio Línea/Tan
2322	Gathering	VAC-RUV0-101	Gathering St.-Pta-Scraper Trap	V.Corte
2323	Gathering	VAC-RUV0-102	Gathering St.-Pta-Scraper Trap	V.Corte
2324	Gathering	VAC-RUV0-103	Gathering St.-Pta-Scraper Trap	V.Corte
2325	Gathering	VAC-RUV0-104	Gathering St.-Area Petro Peru	V.Corte
2326	Gathering	VAC-RUV0-105	Gathering Station -Pta- Dike 3	V.Corte
2327	San Jacinto	VAC-RUV0-109	Sn Jac-Pta Gas-Compror Gas Ñ1	V.Alivio Vessel
2328	San Jacinto	VAC-RUV0-110	Sn Jac-Pta Gas-Discharge Scrub	V.Alivio Vessel
2329	Gathering	VAC-RUV0-111	Gathering Station -Pta- Dike 2	V.Corte
2330	Jibarito	VAC-RUV0-272	Jibarito -Pta- Zona de Vessel	V.Corte
2331	Forestal	VAC-RUV0-303	Forestal - Pta - Separador Ñ3	V.Alivio Vessel
2332	Cap. Norte	VAC-RUV0-305	Cap. Norte -Pta- Separador Ñ2	V.Corte
2333	Cap. Norte	VAC-RUV0-309	Cap Nor-Pta-Z. Vessel-FWKO Ñ1	V.Corte
2334	Shiviyacu	VAC-RUV0-414	Shiv - Area A - Separador Ñ4	V.Corte
2335	Shiviyacu	VAC-RUV0-426	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 5	V.Corte
2336	Shiviyacu	VAC-RUV0-490	Shiv - Zona de Separadores	V.Corte
2337	Shiviyacu	VAC-RUV0-510	Topping Plant - Desalador	V.Alivio Vessel
2338	Shiviyacu	VAC-RUV0-511	Topping P. - Fuel Gas Scrubber	V.Alivio Vessel
2339	Huayuri	VAC-RUV0-512	Topping P. - Fuel Gas Scrubber	V.Corte
2340	Dorissa	VAC-RUV1-201	Dori-Pta-Trat Emulsion Ñ1	V.Corte
2341	Dorissa	VAC-RUV1-203	Dorissa - Pta - Separador Ñ1	V.Corte
2342	Dorissa	VAC-RUV1-205	Dorissa-Pta-Z. Bombas Shipping	V.Corte
2343	Dorissa	VAC-RUV1-206	Dorissa - Pta - Separador Ñ2	V.Corte
2344	San Jacinto	VAC-RUV1-401	Sn Jac-Pta-Z. Vessel-FWKO Ñ1	V.Corte
2345	San Jacinto	VAC-RUV1-402	Sn Jac-Pta-Z. Vessel-FWKO Ñ2	V.Corte
2346	San Jacinto	VAC-RUV1-418	Sn Jac-Pta-Z. Vessel-FWKO Ñ3	V.Corte
2347	San Jacinto	VAC-RUV1-419	SJ-Pta-Z Vessel-Flow Splitter	V.Corte
2348	Jibarito	VAC-RUV2-701	Jto-Pta-Z Injection Water Tank	V.Corte
2349	Jibarito	VAC-RUV2-702	JT-Pta-Z Vessel-Flowplitter Ñ1	V.Corte
2350	Jibarito	VAC-RUV2-703	Jibto-Pta-Z. Vessel-Trat Ñ1	V.Corte



ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
2351	Jibarito	VAC-RUV2-707	Jibto-Light Oil -HU/DO a Jibto	V.Corte
2352	Jibarito	VAC-RUV2-709	Jibarito - Pta de Produccion	V.Corte
2353	Cap. Norte	VAC-RUVB-303	Cap. Norte -Pta- Separador Ñ3	V.Corte Especial
2354	Cap. Sur	VAC-RUVX-201	Cap. Sur - Pta - Separador Ñ1	V.Corte
2355	Cap. Sur	VAC-RUVX-203	Cap. Sur - Pta - Separador Ñ2	V.Corte
2356	Cap. Sur	VAC-RUVX-205	Cap. Sur - Pta - Separador Ñ3	V.Corte
2357	Cap. Sur	VAC-RUVX-206	Cap. Sur - Pta - Separador Ñ4	V.Corte
2358	Cap. Norte	VAC-RUVX-340	Cap Nor-Pta-Z. Vessel-Trat Ñ1	V.Corte
2359	Shiviyacu	VAC-RUVX-402	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 1	V.Corte
2360	Shiviyacu	VAC-RUVX-405	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 2	V.Corte
2361	Shiviyacu	VAC-RUVX-430	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 4	V.Corte
2362	Shiviyacu	VAC-RUVX-451	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 3	V.Corte
2363	Shiviyacu	VAC-RUVX-454	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 6	V.Corte
2364	Forestal	VAC-RUVX-505	Forestal - Planta - FWKO 1	V.Corte
2365	Forestal	VAC-RUVX-518	Forestal - Planta - FWKO 3	V.Corte
2366	Forestal	VAC-RUVX-519	Forestal - Planta - FWKO 2	V.Corte
2367	Forestal	VAC-RUVX-520	Forestal-Pta-Z. Bomb Shipping	V.Corte
2368	Forestal	VAC-RUVX-535	Forestal - Planta - FWKO 4	V.Corte
2369	Huayuri	VAC-RUVX-801	Huayuri - Planta - Separador	V.Corte
2370	Huayuri	VAC-RUVX-810	Huay-Pta-Trat Emulsion Ñ1	V.Corte
2371	Huayuri	VAC-RUVX-811	Huay-Pta-Trat Emulsion Ñ2	V.Corte Especial
2372	Huayuri	VAC-RUVX-840	Huay-Pta-Trat Emulsion Ñ3	V.Corte Especial
2373	San Jacinto	VAC-RUX1-401	Sn Jac-Blend Oil -Sn Jac a Shi	V.Corte
2374	Jibarito	VAC-RUX2-702	Jibto-Pta-Z. Vessel-Trat Ñ2	V.Corte
2375	Jibarito	VAC-RUX2-717	JT-Pta-Z Vessel-Flowsplitter	V.Corte
2376	Jibarito	VAC-RUX2-721	Jibto-Pta-Z. Vessel-Trat Ñ4	V.Corte
2377	Forestal	VAV-RC01-002	Forestal-Pta-Tan Shipp T-501	V.Ventoeo
2378	Forestal	VAV-RC01-003	Forestal-Pta-Tan Shipp T-502	V.Ventoeo
2379	Forestal	VAV-RC01-004	Forestal -Pta- Wash Tank T-575	V.Ventoeo
2380	Forestal	VAV-RC01-005	Forestal-Pta-Tanq Diesel T-503	V.Ventoeo
2381	Dorissa	VAV-RC01-010	Dorissa-Pta-Dike-Tanq Shipping	V.Ventoeo
2382	Jibarito	VAV-RC01-012	Jibarito-Pta-Dike-Tan Shipping	V.Ventoeo
2383	San Jacinto	VAV-RC01-025	Sn Jac-Pta-Dike-Tan Condensado	V.Ventoeo
2384	San Jacinto	VAV-RC01-026	Sn Jac-Pta-Dike-Tan Condensado	V.Ventoeo
2385	Shiviyacu	VAV-RC01-047	Shi-Area A-Dike 2-Tanq Diesel	V.Ventoeo
2386	Dorissa	VAV-RC01-059	Dorissa-Pta-Dike-Tanque Diesel	V.Ventoeo
2387	Huayuri	VAV-RC01-063	Huayuri-Pta-Dike 1-Tanq Diesel	V.Ventoeo
2388	Cap. Norte	VAV-RC01-081	CN-Pta-Tan Shipp/Test Ñ1 T-301	V.Ventoeo
2389	Jibarito	VAV-RC01-083	Jibarito -Pta-Dike-Diesel Tank	V.Ventoeo
2390	Forestal	VAV-RC01-094	Forestal-Pta-Reinyeccion Aguag	V.Ventoeo
2391	Forestal	VAV-RC01-096	Forestal-Pta-Tanque Emergencia	V.Ventoeo
2392	Shiviyacu	VAV-RC01-097	Shiv-Pta-Reinyeccion Agua	V.Ventoeo
2393	Shiviyacu	VAV-RC01-099	Shiv-Pta-Reinyeccion Agua	V.Ventoeo
2394	Shiviyacu	VAV-RC01-100	Shiv-Pta-Reinyeccion Agua	V.Ventoeo
2395	Shiviyacu	VAV-RC02-013	Shiviyacu - Pta de Produccion	V.Ventoeo
2396	Cap. Sur	VAV-RC02-049	Cap. Sur-Pta-Reinyeccion Agua	V.Ventoeo
2397	Cap. Sur	VAV-RC02-052	Cap. Sur - Pta - Scraper Traps	V.Ventoeo
2398	Forestal	VAV-RC02-054	Forestal-Pta-Tanq Diesel T-504	V.Alivio Línea/Tan
2399	Forestal	VAV-RC02-055	Forestal-Pta-Tanq Diesel T-505	V.Ventoeo
2400	Jibarito	VAV-RC02-061	Jibto-Pta-Generador Emergencia	V.Ventoeo



ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
2401	Jibarito	VAV-RC02-062	Jibarito-Pta-Dike-Tan Shipping	V.Ventoeo
2402	Jibarito	VAV-RC02-064	Jibarito -Pta- Dike-Wash Tank	V.Ventoeo
2403	Gathering	VAV-RC02-070	Gathering Station -Pta- Dike 1	V.Ventoeo
2404	Shiviyacu	VAV-RC02-080	Shi-Area A-Dike 2-Tanq Diesel	V.Ventoeo
2405	Shiviyacu	VAV-RC02-088	Shi-Area B-Z. Bombas Shipping	V.Ventoeo
2406	Shiviyacu	VAV-RC02-089	Shi-Area B-Z. Bombas Shipping	V.Ventoeo
2407	Jibarito	VAV-RC02-090	Jibarito - Pta de Produccion	V.Ventoeo
2408	Jibarito	VAV-RC02-091	Jibarito - Pta de Produccion	V.Ventoeo
2409	Shiviyacu	VAV-RC02-093	Shi-Area B-Dike 5-Tan Condens	V.Ventoeo
2410	Forestal	VAV-RC02-095	Forestal - Pta de Produccion	V.Ventoeo
2411	Cap. Norte	VAV-RC03-003	Cap. Norte - Pta de Produccion	Ventoeo
2412	Cap. Sur	VAV-RC03-005	C Sur-Pta-Dik 3-Tan Residencia	V.Ventoeo
2413	Jibarito	VAV-RC03-008	Jibarito-Pta-Reinyeccion Agua	V.Alivio Vessel
2414	Jibarito	VAV-RC03-009	Jibarito-Pta-Reinyeccion Agua	V.Alivio Vessel
2415	Jibarito	VAV-RC03-012	Jibarito-Pta-Reinyeccion Agua	V.Alivio Vessel
2416	Huayuri	VAV-RC03-013	Huayuri-Pta-Reinyeccion Aguaag	V.Ventoeo
2417	Huayuri	VAV-RC03-014	Huayuri-Pta-Reinyeccion Aguaag	V.Ventoeo
2418	Jibarito	VAV-RC03-015	Jibarito Pta. Tanque de	V.Ventoeo
2419	Huayuri	VAV-RC03-016	Huayuri-Pta-Tanque Emergencia	V.Ventoeo
2420	Shiviyacu	VAV-RC03-017	Shi-Central Electrica Guayabal	V.Ventoeo
2421	Shiviyacu	VAV-RC03-018	Shi-Central Electrica Guayabal	V.Ventoeo
2422	Huayuri	VAV-RC03-019	Huayuri - Planta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2423	Shiviyacu	VAV-RC03-020	ShiviyacuPta-Tanque Emergencia	V.Ventoeo
2424	Huayuri	VAV-RTF1-007	Huayuri - Planta de Produccion	V.Alivio Línea/Tan
2425	Huayuri	VAV-RTF1-008	Topp P-Zona de Tanqs-Tank Farm	V.Ventoeo
2426	Huayuri	VAV-RTF1-009	Topp P-Zona de Tanqs-Tank Farm	V.Ventoeo
2427	Huayuri	VAV-RTF1-010	Topp P-Zona de Tanqs-Tank Farm	V.Ventoeo
2428	Huayuri	VAV-RTF1-011	Topp P-Tank Farm-Tanq Diesel	V.Ventoeo
2429	Gathering	VES-CALE-118	Gath-Pta-Calent Agua Dilucion	Calentador de Agua
2430	Gathering	VES-CALE-119	Gath-Pta-Calent Agua Dilucion	Calentador de Agua
2431	Gathering	VES-CALE-125	Gath-Cal Agua Diluc Presurizad	Calentador de Agua
2432	Shiviyacu	VES-DES0-103	Topping Plant - Desalador	Desalador
2433	Shiviyacu	VES-DES0-103	Topping Plant - Desalador	Desalador
2434	Huayuri	VES-DES0-104	Topping Plant - Desalador	Desalador
2435	Shiviyacu	VES-DES1-103	Topping Plant - Desalador	Desalador
2436	Jibarito	VES-DES2-730	Jibto-Pta-Z. Vessel-Desalad Ñ1	Desalador Automat.
2437	Jibarito	VES-DES2-731	Jibto-Pta-Z. Vessel-Desalad Ñ2	Desalador Automat.
2438	Gathering	VES-DESA-103	Gather-Pta-Tren Ñ1-Desalador	Desalador Automat.
2439	Gathering	VES-DESB-103	Gather-Pta-Tren Ñ2-Desalador	Desalador Automat.
2440	Gathering	VES-DESC-103	Gather-Pta-Tren Ñ3-Desalador	Desalador Automat.
2441	Gathering	VES-DESD-103	Gather-Pta-Tren Ñ4-Desalador	Desalador Automat.
2442	Gathering	VES-DESE-103	Gather-Pta-Tren Ñ5-Desalador	Desalador Automat.
2443	Gathering	VES-DESF-103	Gather-Pta-Tren Ñ6-Desalador	Desalador Automat.
2444	Huayuri	VES-FKO1-732	Topping Plant - FWKO	od Flare V-1732
2445	Shiviyacu	VES-FLO0-491	Shiv - Area A - Flow Splitter	Separador
2446	San Jacinto	VES-FLO1-418	SJ-Pta-Z Vessel-Flow Splitter	Separador
2447	Jibarito	VES-FLO2-717	JT-Pta-Z Vessel-Flowsplitter	Separador
2448	Jibarito	VES-FLO2-718	JT-Pta-Z Vessel-Flowplitter Ñ1	Separador
2449	Jibarito	VES-FLO2-719	JT-Pta-Z Vessel-Flowplitter Ñ2	Separador
2450	Cap. Sur	VES-FWK0-204	Cap. Sur - Planta - FWKO 2	FWKO

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
2451	Forestal	VES-FWK0-207	Forestal - Planta - FWKO 4	FWKO
2452	Cap. Sur	VES-FWK0-225	Cap. Sur - Planta - FWKO 4	FWKO
2453	Cap. Sur	VES-FWK0-273	Cap. Sur - Planta - FWKO 5	FWKO
2454	San Jacinto	VES-FWK0-308	SJ-Pta-Z Vessel-Flow Splitter	V.Alivio Vessel
2455	Cap. Norte	VES-FWK0-316	Cap Nor-Pta-Z. Vessel-FWK0 Ñ1	Tratador
2456	Shiviyacu	VES-FWK0-402	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 1	FWKO
2457	Shiviyacu	VES-FWK0-405	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 2	FWKO
2458	Shiviyacu	VES-FWK0-430	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 4	FWKO
2459	Shiviyacu	VES-FWK0-451	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 3	FWKO
2460	Shiviyacu	VES-FWK0-453	Shiviyacu - Area A - FWKO Ñ 5	Tratador
2461	Forestal	VES-FWK0-505	Forestal - Planta - FWKO 1	FWKO
2462	Forestal	VES-FWK0-519	Forestal - Planta - FWKO 2	FWKO
2463	Forestal	VES-FWK0-521	Forestal - Planta - FWKO 3	Tratador
2464	San Jacinto	VES-FWK1-408	Sn Jac-Pta-Z. Vessel-FWK0 Ñ1	FWKO San Jacinto
2465	San Jacinto	VES-FWK1-409	Sn Jac-Pta-Z. Vessel-FWK0 Ñ2	FWKO San Jacinto
2466	San Jacinto	VES-FWK1-421	Sn Jac-Pta-Z. Vessel-FWK0 Ñ3	Tratador
2467	Cap. Sur	VES-SEP0-201	Cap. Sur-Pta-Z. de Separadores	Separador
2468	Cap. Sur	VES-SEP0-203	Cap. Sur - Pta - Separador Ñ2	Separador
2469	Cap. Sur	VES-SEP0-205	Cap. Sur - Pta - Separador Ñ3	Separador (Masa)
2470	Cap. Sur	VES-SEP0-206	Cap. Sur - Pta - Separador Ñ4	Separador
2471	Jibarito	VES-SEP0-272	Jibto-Pta-Z. Vessel-Separador	Separador (Masa)
2472	Cap. Norte	VES-SEP0-302	Cap. Norte -Pta- Separador Ñ2	Separador (Masa)
2473	Cap. Norte	VES-SEP0-311	Cap. Norte -Pta- Separador Ñ3	Separador
2474	Shiviyacu	VES-SEP0-490	Shiv - Area A - Test Separador	Separador (Masa)
2475	Forestal	VES-SEP0-501	Forestal - Pta - Separador Ñ3	Separador (Masa)
2476	Huayurí	VES-SEP0-801	Huayuri - Planta - Separador	Separador (Masa)
2477	Dorissa	VES-SEP1-202	Dorissa - Pta - Separador Ñ1	Separador (Masa)
2478	Dorissa	VES-SEP1-245	Dori-Pta-de Carry Over Knock O	Separador
2479	San Jacinto	VES-SEP1-426	SJ-Pta-Z Ves-Separad de Prueba	Separador
2480	Huayurí	VES-TRA0-810	Huay-Pta-Trat Emulsion Ñ1	Separador
2481	Huayurí	VES-TRA0-811	Huay-Pta-Trat Emulsion Ñ2	Separador
2482	Huayurí	VES-TRA0-840	Huay-Pta-Trat Emulsion Ñ3	Separador
2483	Dorissa	VES-TRA1-201	Dori-Pta-Trat Emulsion Ñ1	Tratador
2484	Dorissa	VES-TRA1-214	Dori-Pta-Trat Emulsion Ñ2	Tratador
2485	Jibarito	VES-TRA2-701	Jibto-Pta-Z. Vessel-Trat Ñ1	Tratador Automat.
2486	Jibarito	VES-TRA2-702	Jibto-Pta-Z. Vessel-Trat Ñ2	Tratador Automat.
2487	Jibarito	VES-TRA2-720	Jibto-Pta-Z. Vessel-Carry Over	Tratador Automat.
2488	Jibarito	VES-TRA2-733	Jibto-Pta-Z. Vessel-Trat Ñ4	Tratador Automat.
2489	Gathering	VES-TRAA-102	Gathering-Pta-Tren Ñ1-Tratador	Tratador Automat.
2490	Gathering	VES-TRAB-102	Gathering-Pta-Tren Ñ2-Tratador	Tratador Automat.
2491	Gathering	VES-TRAC-102	Gathering-Pta-Tren Ñ3-Tratador	Tratador Automat.
2492	Gathering	VES-TRAD-102	Gathering-Pta-Tren Ñ4-Tratador	Tratador Automat.
2493	Gathering	VES-TRAE-102	Gathering-Pta-Tren Ñ5-Tratador	Tratador Automat.
2494	Gathering	VES-TRAF-102	Gathering-Pta-Tren Ñ6-Tratador	Tratador Automat.
2495	Dorissa	VVA-RP01-095	Dorissa-Sist C I-Bomba	V.Alivio Línea/Tan
2496	Cap. Norte		C.N Pta-Reinyeccion Agua-linea succion	V.Alivio Vessel
2497	Cap. Norte		C.N Pta-Reinyeccion Agua-linea succion	V.Alivio Línea/Tan
2498	Cap. Norte		C.N Pta-Reinyeccion Agua-linea succion	V.Venteo
2499	Shiviyacu		TK,438 DIESEL 2000 BBLs	
2500	Jibaro		Jibaro-Sist Reiny-HPS02	VSD

ITEM	BATERIA	TAG-CORP	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
2501	Shiviyacu		Shiviyacu - Pozo Ñ 22 tipo ESP	VSD
2502	Forestal		Forestal - Pozo Ñ 10 tipo ESP	VSD
2503	Gathering		Gathering Station-Gen. Pta. Ñ5	CAT D3412 Plant
2504	Cap. Norte		CAP.NOR-MINICENTRAL GEN 01	CAT D3512
2505	Huayurí		Huayuri -Minicent. ISLA-Gen 01	CAT D3516 Plant
2506	Huayurí		Huayuri -Minicent. ISLA-Gen 02	CAT D3516 Plant
2507	Huayurí		Huayuri -Minicent. ISLA-Gen 07	CAT D398 Planta
2508	Huayurí		Huayuri -Minicent. ISLA-Gen 09	CAT D398 Planta
2509	Jibarito		Jibarito-Gen. Pta. #4 area MEP	CAT D3512
2510	Jibarito		Jibarito-Pta-Bomba Shipping Ñ3	Motobom Arr Neu
2511	Dorissa		Dorissa -Pta- Generador Pta Ñ2	CAT D3412 Plant
2512	Dorissa		Dorissa Minicentral - Gen 04	CAT D398 Pozo

### **APENDICE N°1A – GRUPOS ELECTROGENOS**

Lista de grupos electrógenos para el servicio de Overhaul - Lote 192									
Item	Ubicación	Locación	Motor				Generador		
			Código	Marca	N° Serie	Modelo	Código	Marca	Potencia (Kw)
1	Minicentral Gathering	Gen. # 1	MOD-3412-526	Caterpillar	81Z05578	D3412	GEN-C540-018	Caterpillar	540
2	Minicentral Gathering	Gen. # 2	MOD-3412-567	Caterpillar	81Z13552	D3412	GEN-C540-021	Caterpillar	540
3	Minicentral Gathering	Gen. # 3	MOD-3412-568	Caterpillar	81Z13649	D3412	GEN-K540-029	Kato	540
4	Campamento Huayuri	Gen. Pta. # 3	MOD-3412-541	Caterpillar	81Z10308	D3412	GEN-C540-028	Caterpillar	540

**Nota:** de este listado se elegirán 02 Generadores para Overhaul

**APÉNDICE N°2****ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROPUESTA ECONÓMICA**

Postor:					
Servicio:	Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos y Operación de Minicentrales del Lote 192				
<b>PRECIOS UNITARIOS</b>					
Ítem	Descripción	Cant.(puesto)	UM	Precio Unitario	Sub-Total Mensual (soles)
<b>TARIFA FIJA (Tf) -</b>					
<b>1 Mano de Obra Directa</b>					
1	Supervisor de campo	1	Puesto		
2	Supervisor de QHSSE	1	Puesto		
3	Instrumentista Planta	1	Puesto		
4	Electrónico especialista VSD / MVD	2	Puesto		
5	Técnico Mecánico bombas	1	Puesto		
6	Electromecánico Reinyección Agua	1	Puesto		
7	Mecánico MEP	1	Puesto		
8	Mecánico CAT	2	Puesto		
9	Electricista CAT	1	Puesto		
10	Técnico Electricista Industrial	2	Puesto		
11	Técnico en Líneas / SSEE	1	Puesto		
12	Mecánico de válvulas	1	Puesto		
13	Operador de Automatización/Protecciones	1	Puesto		
14	Operador de Minicentrales	1	Puesto		
15	Técnico de Flota Liviana - Pesada	1	Puesto		
16	Operador de Producción (ALS)	1	Puesto		
17	Operador / Riggers - Camión Grúa	2	Puesto		
18	Administrador	1	Puesto		
19	Logístico	1	Puesto		
<b>Total Mensual Mano de Obra Directa</b>		<b>23</b>			<b>0.00</b>
<b>2 Provisiones</b>					
2.1	Instrumentos	1	Gbl		
2.1.1	* Mantenimiento y calibración de Instrumentos	1	Gbl		
2.2	Herramientas	1	Gbl		
2.3	Equipos	1	Gbl		
2.3.1	* Mantenimiento de Equipos	1	Gbl		
2.4	Insumos	1	Gbl		
2.5	Vehículos (Camionetas)	4	Und		
2.5.1	* Mantenimiento de Vehículos	4	Und		
2.6	Camión grúa	1	Und		
2.6.1	* Mantenimiento de camión grúa	1	Und		
2.7	Mobiliario e implementos de oficina	1	Gbl		
2.8	Equipos de Comunicación	1	Gbl		
2.9	Otros (Incluye Gastos indirectos)	1	Gbl		
<b>Total Mensual Provisiones</b>					<b>0.00</b>
<b>3 Tecnología de la Información</b>					
3.1	Software	1	Gbl		
3.2	Hardware	1	Gbl		
3.3	Implementación puntos 3.1 y 3.2	1	Gbl		
3.4	Internet	1	Gbl		
3.5	Software de mantenimiento	1	Gbl		
3.5.1	*Implementación del punto 3.5 (antenas)	1	Gbl		
3.6	Otros (radios de comunicación)	1	Gbl		
<b>Total Mensual Tecnología de la Información</b>					<b>0.00</b>
<b>4 Otros</b>					
4.1	Seguros y Carta Fianza	1	Gbl		
4.2	Otros (útiles oficina, papelería, botiquín, etc)	1	Gbl		
<b>Total Mensual Otros</b>					<b>0.00</b>
<b>Sub-Total Mensual</b>					<b>0.00</b>
<b>5 Gastos Financieros</b>					
	Imprevistos	...	%		
<b>6 Gastos Administrativos</b>					
	Utilidad	...	%		
<b>Total Mensual x Tarifa Fija (Soles)</b>					<b>(A) 0.00</b>
Postor:					
Servicio:	Servicio de Overhaul de 02 Grupos Electrogrénos Lote 192				
<b>PRECIOS UNITARIOS</b>					
Ítem	Descripción	Cant.(puesto)	UM	Precio Unitario	Sub-Total Mensual (soles)
<b>TARIFA FIJA (Tf) -</b>					
<b>1 Mano de Obra Directa</b>					
	Servicio de Reparación de 02 Grupos Electrogrénos a todo costo				
1.1	Materiales	2.00	Gbl		
1.2	Mano de Obra y Gastos administrativos	2.00	Gbl		
<b>Total Costo de Reparación</b>					<b>0.00</b>

## PROPUESTA ECONÓMICA

Modalidad de Contratación	Descripción	Monto mensual (S/)	Monto Total (S/)
Precios Unitarios	Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos y Operación de Minicentrales del Lote 192		
Precios Unitarios	Servicio de 02 Overhaul Generadores Electricos	Gbls	
Precios Unitarios	Compra de Pasajes Aéreos	184	
Precios Unitarios	Controles Covid-19	46	
		Total A	(A)

Modalidad de Contratación	Descripción	Fee (%)	Monto Referencial mensual (S/)	Sub Total mensual (S/)	Total servicio (S/)
Gastos reembolsables	Suministro de Materiales y Repuestos	8%			
Gastos reembolsables	Suministro de Aceite Lubricante	8%			
Gastos reembolsables	Transporte carga	8%			
			Total B		(B)

SUB TOTAL (S/)	A+B
IGV	
GRAN TOTAL SERVICIO (POR SEIS MESES)	

**APÉNDICE N° 3**

***DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE DEL SERVICIO***

Lugar, ..... de ..... de 2023

**Señores**  
**Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.**  
**Av. Canaval Moreyra N° 150**  
**San Isidro**  
Presente. -

**Objeto: SERVICIO DE .....**

Mediante la presente, nuestra empresa en caso resultara seleccionada en el proceso de contratación del servicio de la referencia, nos comprometemos a cumplir cabalmente con lo establecido en las Condiciones Técnicas.

---

Nombre y firma del Gerente o funcionario autorizado de la  
Empresa

## APÉNDICE N° 4


## DOCUMENTACIÓN MÉDICA Y DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES

Para el ingreso al Lote 192 se debe considerar lo siguiente:

CURSOS
<p>Inscribirse, participar y aprobar los cursos que se dictan en modalidad virtual y no involucran pago por cuenta de EL CONTRATISTA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inducción: Se dictan el 1er día hábil de cada semana de 8:00 a 5:00 pm. <a href="https://us02web.zoom.us/join/joinMeeting/register/tZwkcOCqrj0rEtJuofddqWobvwS8sSnQs3Wr">https://us02web.zoom.us/join/joinMeeting/register/tZwkcOCqrj0rEtJuofddqWobvwS8sSnQs3Wr</a></li> <li>IPEC y ATS <a href="https://us02web.zoom.us/join/joinMeeting/register/tZ0ufuyvpz0iGdJVT5GDDXh6KjOuETp1J8AY">https://us02web.zoom.us/join/joinMeeting/register/tZ0ufuyvpz0iGdJVT5GDDXh6KjOuETp1J8AY</a></li> <li>Permiso de trabajo <a href="https://us02web.zoom.us/join/joinMeeting/register/tZAsfuiprD0jGNAecAdC4dx816g_CBiZnadS">https://us02web.zoom.us/join/joinMeeting/register/tZAsfuiprD0jGNAecAdC4dx816g_CBiZnadS</a></li> </ul> <p>* Los curso de IPEC y PT se dictan quincenalmente ** Los cursos IPEC/ATS y Permiso de trabajo, son requisitos para la firma de los permisos de trabajo.</p>
DOCUMENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN MÉDICA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Todo el personal debe contar con EMO actualizados.</li> <li>Examen médico ocupacional - solo hoja de resultados donde indique que esta apto (antigüedad menor a 1 año) emitidos por centros acreditados por el MINSA.</li> <li>El CONTRATISTA debe canalizar el examen médico ocupacional en los establecimientos de salud autorizados por el Ministerio de Salud como centros médicos ocupacionales. <a href="http://www.digesa.minsa.gob.pe/DSO/Certificado-de-Acreditacion-en-Servicios-de-SO.asp">http://www.digesa.minsa.gob.pe/DSO/Certificado-de-Acreditacion-en-Servicios-de-SO.asp</a> Para trabajos en altura mayor a 1.8 m debe pasar por exámenes médicos complementarios y adjuntar los resultados.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Carné de vacunas (tétano, hepatitis B, fiebre amarilla (*), influenza) vigentes. El personal debe encontrarse inmunizado o en proceso de inmunización. (*) solo para zonas endémicas.</li> <li>Carné de vacunación contra el COVID-19 con esquema completo (2 dosis + dosis de refuerzo).</li> <li>El ingreso de personal mayor de 65 años y con comorbilidades deberá ceñirse al PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Declaración jurada de salud (registro SIG-RE-106).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Declaración jurada de salud para COVID 19 para contratista Electrónica. Usar link <a href="https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php">https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php</a>. Esta declaración la presentará al ingreso de las instalaciones de manera impresa o digital.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados de Prueba Molecular hasta <b>72 horas antes a la fecha de ingreso</b> debiendo esperar el resultado en su domicilio. En caso de tener resultado positivo, remitirán el alta epidemiológica emitida por el especialista o médico ocupacional de la empresa contratista después de haber cumplido su aislamiento conforme indica la normativa vigente. -Lotes de Selva-</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>En caso de alta epidemiológica, esta deberá ser emitida por el Ministerio de Salud, IAFAS, EPS, Médico tratante o Médico Ocupacional, debiendo cumplir el aislamiento respectivo. -Lotes de Selva-</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>FICHA RESUMEN DIGITAL DE EVALUACIÓN COVID-19 PARA CONTRATISTAS (Anexo 4 del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en PETROPERÚ), firmada por el representante legal y el médico ocupacional.</li> </ul>
DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN SEGURIDAD
<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado de Antecedentes Policiales vigente (antigüedad menor a 3 meses desde su emisión).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fotocopia simple de DNI (ambas caras y legible).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo con cobertura de pensión y salud (vigentes). Adjuntar factura o voucher de pago.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz IPEC de la empresa, actualizado al riesgo COVID-19. EL CONTRATISTA es responsable de la elaboración y actualización de su matriz IPEC de acuerdo con sus actividades de negocio y la normatividad vigente.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Constancia de capacitación y concientización al personal relacionado a los trabajos, peligros, riesgos y medidas de control a aplicar.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimientos de trabajo que consideren aspectos de seguridad y protección ambiental en cada una de las actividades que desarrollan.</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>EL CONTRATISTA deberá contar con sus procedimientos de trabajo en el formato que tenga desarrollado, actualizado y vigente. PETROPERÚ podrá solicitar a su requerimiento los mismos para su revisión.</li> <li>El formato ATS se entregará para su llenado al inicio de la labor diaria.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Constancia de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) con nombre y firma del trabajador. EL CONTRATISTA debe adjuntar la Constancia de entrega de su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) a cada uno de sus trabajadores (con nombre y firma del trabajador).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Contingencia / Emergencia actualizado al riesgo COVID-19.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro de entrega al personal de uniformes y equipos de protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgo específico.</li> <li>EL CONTRATISTA deberá proveer a su personal la vestimenta de trabajo y los implementos de seguridad (mascarilla, botas, casco, guantes, protectores visuales y de oídos, etc.) acorde con las actividades a realizar. Considerar el uso obligatorio de ropa anti-flama para el personal que realice actividades en topping plant, centrales eléctricas u otras áreas afines de alto riesgo.</li> <li>EL CONTRATISTA deberá contar con Plan MEDEVAC.</li> </ul>
<b>CONSIDERACIONES ADICIONALES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>El Contratista está obligado a cumplir con la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias, con los requisitos mínimos establecidos en el Procedimiento Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para contratista (PROO1-390) y demás.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Todo personal debe contar con los siguientes cursos para realizar actividades críticas: trabajos en altura, espacios confinados, trabajos en calientes, trabajos eléctricos, aislamiento de energía peligrosa. <i>Nota: Los trabajadores que realicen trabajos de alto riesgo deberán estar capacitados y habilitados para tales actividades (Artículo 221° del D.S. N° 043-2007-EM).</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Asimismo, EL CONTRATISTA debe demostrar haber sido capacitado en: enfermedades endémicas, supervivencia en selva (se solicitará oportunamente), primeros auxilios, bioseguridad, RCP.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Conductores: curso 4X4 (externo) solo <b>Lotes Selva</b>, curso manejo defensivo (interno o solicitar a QHSSE para desarrollar este curso teórico-práctico), establecer o reforzar lineamientos de tránsito vehicular en el Lote, incluir manejo defensivo, mal estado de vías y verificar la operatividad de vehículos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Otros: entrenamiento básico teórico-práctico de prevención y atención de emergencia para brigadistas, entrenamiento básico en respuesta o atención de emergencias por derrames, difusión y reforzamiento en los lineamientos de autoridad para detener trabajos (STOP WORK).</li> </ul>
<b>LINEAMIENTOS PARA TRÁNSITO VEHICULAR - LOTES</b>
<p>Para tránsito de vehículos se deben considerar los lineamientos establecidos en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 (REG02-024):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los operadores de vehículos deben ser capacitados en manejo defensivo y contar con licencia o certificado válido para operar vehículos y equipos móviles en el interior de las instalaciones del lote.</li> <li>Las empresas contratistas tendrán un programa de mantenimiento preventivo para sus vehículos equipos móviles y debe asegurar que estos reciban el mantenimiento de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y mantener los correspondientes registros de mantenimiento.</li> <li>Los conductores no deben exceder los límites de velocidad establecidos.</li> <li>Todos los ocupantes del vehículo deben contar con cinturones de seguridad.</li> <li>Todos los vehículos deben contar con un kit de primeros auxilios y los vehículos que ingresen en áreas de proceso y la terminal portuaria o bahía deben contar con extintores de incendios polvo químico seco con certificación UL.</li> <li>Todos los vehículos deben contar con kit para contención y limpieza de derrames (pala, paños absorbentes, guantes, bandeja de contención).</li> <li>Sólo se podrá lavar los vehículos y máquinas en el área designada para tal fin. No está permitido el lavado de equipos o vehículos en ríos, arroyos o lagos.</li> <li>Para el transporte de equipos pesados, se debe contar escolta.</li> <li>Lotes de Selva: se deben considerar los siguientes lineamientos para el tránsito vehicular de flota liviana y equipo pesado: <ul style="list-style-type: none"> <li>Límites de velocidad: <ul style="list-style-type: none"> <li>Carretera Principal: 50 km</li> <li>Carretera Secundaria: 40 km</li> <li>Campamento y Comunidades: 30 km</li> </ul> </li> <li>Está prohibido el tránsito vehicular desde las 18:00 h a 06:00 h, salvo previa autorización por el operador titular del Lote.</li> </ul> </li> <li>Adicionalmente, para el caso de <b>Lotes del Noroeste</b>, aplicar en lo que corresponda el procedimiento PROO2-915: OPERACIÓN DE VEHÍCULO.</li> </ul>

	<b>REGISTRO</b>	Código: SIG-RE-106
	<b>DECLARACION JURADA DE SALUD</b>	Revisión: 00 Fecha: 24/06/2015

<b>DECLARACIÓN JURADA DE SALUD</b>
<p>Las personas que visitan las instalaciones de Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A deben saber que en dichos lugares hay ciertas limitaciones de acceso a centros hospitalarios, por lo que requerimos que estén en buen estado de salud física y mental a fin de evitar cualquier inconveniente.</p> <p>Debe tenerse en cuenta el buen estado de salud, por cuanto los visitantes pueden introducir enfermedades infecto contagiosas que pueden afectar a los trabajadores y a la población local, y portar enfermedades crónicas o agudas descompensadas. Por tanto le solicitamos se abstenga de viajar si presentan dichas patologías.</p> <p>Si usted toma algún medicamento en forma regular, asegúrese de llevarlo consigo en cantidad suficiente para su tratamiento.</p> <p>Sírvase contestar el cuestionario adjunto. Si tuviera alguna duda, contáctese con el médico supervisor de Servicios Médicos de Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A llamando al teléfono 073-284100 anexos 40170 ó 40172.</p>

**DECLARACIÓN:**

Padece o ha padecido de alguna de las enfermedades o dolencias descritas a continuación	SI	NO
a) Anemia, leucemia, trastornos de coagulación.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Infartos de miocardio, arritmias, dolor de pecho, presión arterial alta.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Aneurisma, convulsiones, desmayos, parálisis, epilepsia.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Asma, bronquitis, tuberculosis, neumonía.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Alteraciones musculares, articulaciones o de los huesos.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Cálculos renales, insuficiencia renal.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Hemorragia digestiva, cálculos vesiculares.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Enfermedad mental o nerviosa, adicción a drogas o alcoholismo, cefaleas.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Diabetes mellitus descompensada y/o usa insulina.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j) Se encuentra en proceso de gestación.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k) Tiene fobia a volar.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
l) Ha sufrido de alguna infección en los últimos 30 días.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m) Enfermedades crónicas y/o severas en los ojos (catarata, glaucoma, ceguera).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
n) Ha recibido medicamentos inmunosupresores, antineoplásicos o psiquiátricos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si la respuesta es SI, señalar.....		
o) Sufre de alguna alergia (Medicamentos, alimentos, etc) Indicar.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
p) Indicar su Grupo Sanguíneo.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
q) Tiene su índice de masa corporal [IMC=Peso / (Talla) <sup>2</sup> ] mayor a 35.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Declaro estar de acuerdo con las condiciones establecidas por Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A en el presente documento, y no encontrarme afectado por ninguno de los supuestos que de acuerdo a las mismas impediría que viaje. Asimismo, declaro que estoy en buen estado de salud y que no tengo contraindicación médica para viajar por vía terrestre y/o aérea.

Eximo de responsabilidad a la empresa de Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A por cualquier daño o lesión que se pueda generar a mi salud como consecuencia del indicado viaje, o por omisión de información sobre mi estado de salud.

Declaro sujetarme a lo que disponga Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A respecto a la posibilidad o no de viajar, atendiendo a mi estado de salud y lo declarado en el presente documento.

Apellidos _____	Nombres _____
Lugar de Trabajo (Estación) _____	Compañía _____
D.N.I. _____	Fecha _____ / _____ / _____

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Prohibido reproducir sin autorización de Petroleos del Perú - PETROPERU S.A.
--

Figura N° 1. Declaración Jurada (SIG-RE-106)

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD POR COVID – 19 PARA CONTRATISTAS			
<p>Nombre de Contratista: _____</p> <p>Nombre de Subcontratista: _____</p> <p>Nombre del Trabajador: _____</p> <p>Documento de identidad: _____</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>FECHA: ____/____/____</p> <p>PESO: _____ KG.</p> <p>TALLA: _____ MTS.</p> </div> <p>Edad: _____</p> <p>Celular: _____</p>		
<p>AGRADECERÍAMOS RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:</p>			
<p>1. Marque con una X si actualmente presenta algunos de los síntomas mencionados:</p>			
<b>Sintomatología respiratoria</b>		<b>Presenta</b>	
¿Presenta Tos?		SI	NO
¿Presenta Dolor muscular, articular, abdominal, pecho, cabeza?		SI	NO
¿Presenta Dificultad Respiratoria, Disnea (sensación de falta de aire)?		SI	NO
¿Presenta malestar general?		SI	NO
¿Presenta estornudos?		SI	NO
¿Presenta dolor de garganta?		SI	NO
¿Presenta secreciones nasales?		SI	NO
¿Presenta fiebre o escalofríos?		SI	NO
¿Presenta Náusea / vómito / diarrea?		SI	NO
<p>Si hay otro síntoma que llame su atención. Especificar: _____</p>			
<p>2. Marque con una X, según corresponda:</p>			
¿Ha tomado o está tomando algún medicamento antiviral o antibiótico para algún proceso respiratorio en los últimos 14 días?		SI	NO
¿Ha acudido a algún médico por alguna sintomatología respiratoria en los últimos 14 días?		SI	NO
¿Se ha vacunado contra la influenza en los últimos 12 meses?		SI	NO
¿Se ha vacunado contra la neumonía (neumococo) en los últimos 12 meses?		SI	NO
<p>3. En caso haya viajado en los últimos 14 días (fuera de la ciudad), coloque las fechas de sus viajes (día de partida y día de regreso):</p>			
<p>Si <input type="checkbox"/> ; Por favor indique las fechas de su viaje:</p>			
	<b>Lugar de Viaje</b>	<b>Fecha de Ida</b>	<b>Fecha de Retorno</b>
1			
2			
3			
<p>No <input type="checkbox"/></p>			
<p>4. En los últimos 14 días ¿Estuvo en contacto cercano con alguna persona con sintomatología respiratoria (tos, dificultad para respirar, estornudos, fiebre)? Marque según corresponda:</p>			
<input type="checkbox"/> Entorno familiar <input type="checkbox"/> Entorno de salud Otros, especifique: _____		<input type="checkbox"/> Entorno laboral <input type="checkbox"/> Durante viaje <input type="checkbox"/> No tuvo contacto con sintomático respiratorio	
<p>Si la respuesta es sí; indique fecha aproximada del contacto: _____</p>			

5. En los últimos 14 días ¿Estuvo en contacto cercano con alguna persona que sea caso confirmado o sospechoso de coronavirus? Marque según corresponda:

<input type="checkbox"/> Entorno familiar	<input type="checkbox"/> Entorno laboral
<input type="checkbox"/> Entorno de salud	<input type="checkbox"/> Durante viaje
<input type="checkbox"/> Otros, especifique: _____	<input type="checkbox"/> No tuvo contacto con sintomático respiratorio

Si la respuesta es sí; indique fecha aproximada del contacto: \_\_\_\_\_

6. ¿Acudió algún establecimiento de salud en los últimos 14 días? Si la respuesta es sí, menciona el establecimiento de salud, motivo y fecha de la visita.

☐ No  
☐ Si

Indique establecimiento de salud: \_\_\_\_\_  
 Motivo: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

7. Condiciones de Comorbilidad:

<input type="checkbox"/> Diabetes mellitus	<input type="checkbox"/> Hipertensión arterial
<input type="checkbox"/> Gestación	<input type="checkbox"/> Enfermedad renal (riñón)
<input type="checkbox"/> Enfermedad cardiovascular (corazón)	<input type="checkbox"/> Enfermedad pulmonar crónica (asma, bronquitis)
<input type="checkbox"/> Enfermedad hepática (hígado)	<input type="checkbox"/> Cáncer
<input type="checkbox"/> Otros, especifique: _____	<input type="checkbox"/> Alteración del sistema inmune (defensas)

**DECLARACIÓN JURADA**

Yo, \_\_\_\_\_, identificado con DNI N° \_\_\_\_\_, con Teléfono Celular N° \_\_\_\_\_, domicilio real en \_\_\_\_\_, distrito de \_\_\_\_\_, provincia de \_\_\_\_\_, departamento de \_\_\_\_\_, DECLARO BAJO JURAMENTO, que la siguiente información personal (datos personales, antecedentes de viaje y estado actual de salud) proporcionado a la empresa \_\_\_\_\_, es veraz en todo su contenido. En caso de no resultar cierta, acepto estar incurriendo en el Delito de Falsedad y, conforme a lo establecido por el Código Penal, será denunciado ante la autoridad competente por el delito Contra la Salud Pública.

Al amparo de la Ley General de Salud, Ley de Protección de Datos Personales – Ley N° 279733, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley N° 27806, Código Civil Vigente y demás normas aplicables, autorizo mi expreso, libre, previo, informado e inequívoco consentimiento de la información que estoy declarando, la misma que deberá mantener la confidencialidad que el caso amerita.

\_\_\_\_\_  
**Firma del Trabajador**  
 N° DNI \_\_\_\_\_

**PARA SER FIRMADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA**

La Empresa se compromete a vigilar la Salud de los trabajadores y reportar de manera inmediata cualquier cambio en la misma. Asimismo, se compromete a cumplir con la normativa legal en caso se presente un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, salvo a informar a la autoridad de salud correspondiente, al amparo de la Ley General de Salud y de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

\_\_\_\_\_  
**Firma y Sello del Representante HSE/HSQ/Salud Ocupacional**  
 N° DNI \_\_\_\_\_

Figura N° 2. Certificado de Aptitud COVID-19 (versión impresa)

[illegible]

**Figura N° 3. Ficha resumen digital de evaluación COVID-19 para contratistas**

## APÉNDICE N° 5

### DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Lima, .... de ..... de 2023

**Señores:**

**Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.**

**Presente. –**

Yo ..... identificado con DNI N° .....,  
Gerente General / Representante Legal de la empresa .....,  
con RUC N° ....., con domicilio legal en .....;  
declaro bajo juramento que:

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ.

.....  
Gerente General / Representante Legal



**APÉNDICE N° 6**  
**DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO**  
**INMINENTE**

Yo \_\_\_\_\_, Representante Legal / Gerente General de la empresa \_\_\_\_\_ con RUC \_\_\_\_\_, me comprometo a garantizar la identificación de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades, así como ejecutar los controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y/o correcto uso de los Equipos de Protección Personal requeridos para la ejecución de un trabajo seguro.

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACIÓN O PROHIBICIÓN INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS.

Garantizo que:

- Las ordenes de paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave o inminente deben ser inmediatamente ejecutadas.
- Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las condiciones subestándares identificadas.
- En caso la paralización de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se ejecutará sin perjuicio a PETROPERÚ, quien no asumirá ningún costo asociado por las horas paralizadas.

---

**Representante Legal / Gerente General**