

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA S/LLANTA 80/100 HP 0.50 - 1.3, PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA AMPLIACIÓN DEL ANEXO DE BUENA VISTA, DISTRITO DE SAMA - PROV. TACNA - TACNA.

Ruc/código :	20604154546	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	RICARDO MAMANI CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RIMANI CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:02

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, RESPECTO AL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO SOLICITAN QUE LA RETROEXCAVADORA TENGA UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 7 AÑOS. SIN EMBARGO, CONSIDERAMOS QUE ESTE REQUISITO PUEDE RESULTAR RESTRICTIVO PARA LA PARTICIPACIÓN DE POTENCIALES POSTORES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

A FIN DE SATISFACER EL INTERÉS PÚBLICO A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO TRANSPARENTE, SALVAGUARDANDO LOS PRINCIPIOS DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO, TRANSPARENCIA Y COMPETENCIA, TODO ESTO EN CONCORDANCIA CON EL PRINCIPIO DE COMPETENCIA Y LIBERTAD DE CONCURRENCIA ESTIPULADO EN EL ARTICULO 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, ES POR LO QUE SE SOLICITA QUE LA CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO SEA EL SIGUIENTE; AÑO DE ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 14 AÑOS, LO SOLICITADO NO PERJUDICA EN TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO NI LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS SE SIRVA ACOGER NUESTRA OBSERVACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, DADO QUE PRECISAMOS DE UNA MAQUINA MEDIANAMENTE MODERNA QUE PUEDA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS Y METAS DEL PROYECTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ceñirse a lo establecido en las Bases del presente procedimiento de selección.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA S/LLANTA 80/100 HP 0.50 - 1.3, PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA AMPLIACIÓN DEL ANEXO DE BUENA VISTA, DISTRITO DE SAMA - PROV. TACNA - TACNA.

Ruc/código :	20604154546	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	RICARDO MAMANI CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RIMANI CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:02

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

De la revisión de los TDR y los requisitos de calificación, observamos que se establece el requerimiento de capacidad de pala de 1yd3 en cuanto a capacidades. Sin embargo, consideramos que esta disposición podría generar confusiones a los postores durante la elaboración de sus propuestas, limitando la capacidad de ofrecer equipos con características superiores que podrían mejorar la calidad y eficiencia del servicio sin generar costos adicionales para la entidad. Por lo tanto, Solicitamos que, en lugar de establecer 1yd3 en la capacidad de la pala, se consideren únicamente características mínimas en cuanto a potencias de motor y peso de operación. Además, esto proporcionaría flexibilidad a los postores para utilizar equipos más modernos y eficientes, es por lo que se solicita que la característica del equipo sea el siguiente; CAPACIDAD DE PALA: 1YD3 COMO MINIMO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION Y PRECISA QUE SERA EL REQUERIMIENTO DE CAPACIDAD DE PALA: MINIMO 0.5 YD3 O SU CONVERSION EN M3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De la maquinaria:

capacidad de pala: mínimo 0.5 yd3 a más o su conversión en M3

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA S/LLANTA 80/100 HP 0.50 - 1.3, PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA AMPLIACIÓN DEL ANEXO DE BUENA VISTA, DISTRITO DE SAMA - PROV. TACNA - TACNA.

Ruc/código :	20604154546	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	RICARDO MAMANI CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RIMANI CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:02

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

se solicita en equipamiento estratégico POTENCIA DEL MOTOR: MINIMO 90 HP A MAS. en el mercado nacional todos las RETROEXCAVADORA vienen en promedio de 89 HP Las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores, es por lo que se solicita que la característica del equipo sea el siguiente; POTENCIA DEL MOTOR: MINIMO 85 HP A MAS, lo no afecta la calidad y tiempo de la prestación, por lo que solicitamos se sirva acoger nuestra observación

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION Y PRECISA QUE EXISTEN DIFERENTES MARCAS DE MAQUINARIAS EN EL MERCADO QUE PUEDAN CUMPLIR CON LA EXIGENCIA MINIMA REQUERIDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ceñirse a lo establecido en las Bases del presente procedimiento de selección.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA S/LLANTA 80/100 HP 0.50 - 1.3, PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA AMPLIACIÓN DEL ANEXO DE BUENA VISTA, DISTRITO DE SAMA - PROV. TACNA - TACNA.

Ruc/código :	20604154546	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	RICARDO MAMANI CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RIMANI CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:02

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se observa en el capítulo I en generalidades en el numeral 3.2 plazo de prestación del servicio en la pagina 12 menciona lo siguiente:

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de Ciento Veinte (120) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Se observa en el tdr en el numeral 9 plazo del servicio en la pagina 20 menciona lo siguiente:

El servicio sera efectuado en 120 días efectivos conta...

Se ve que hay una contradicción en días calendario y días efectivos se pide aclarar el error posiblemente involuntario. sírvase a aclarar el pedido mencionado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.7 Literal: . Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACIÓN, DADO QUE POR ERROR SE HA TERGIVERSADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN; EN ESE SENTIDO PRECISAMOS QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SE CONTABILIZARÁ EN DÍAS CALENDARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se hace la precisión que el plazo de la ejecución contractual será de Ciento Veinte (120) días calendario.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA S/LLANTA 80/100 HP 0.50 - 1.3, PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA AMPLIACIÓN DEL ANEXO DE BUENA VISTA, DISTRITO DE SAMA - PROV. TACNA - TACNA.

Ruc/código :	20605927093	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	REDAMA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:06:08

Observación: Nro. 5
Consulta/Observación:
Se solicita como EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

De la maquinaria:

- Las maquinarias deben estar en buen estado de funcionamiento
- potencia del motor: mínimo 90 HP a mas.
- Capacidad de pala: 1YD3
- Antigüedad no mayor a 7 años
- Tipo de combustible: Petroleo Diesel B5 S50
- Sistema de iluminación: Completa y buen estado
- Bocina: En buen estado
- Linterna y circulina: En buen estado
- El contratista debe contar con la disponibilidad de 02 maquinas de acuerdo a lo requerido por la residencia, las maquinas disponibles deben contar con las características solicitadas y 01 maquina de reten para cualquier eventualidad.

Se observa que la maquinaria requerida este establecida en rangos cerrados, siendo que como lo establece el OSCE en la Opinión N° 161-2018/DTN ¿Tal como se aprecia, en relación con el referido requisito de calificación, la normativa de Contrataciones del Estado ha previsto que durante el procedimiento de selección el postor debe acreditar que cuenta con la disponibilidad del Equipamiento Estratégico requerido -en iguales características y condiciones a las solicitadas por la Entidad o superiores a las mínimas establecidas. Sin mayor restricción que la de permitir LA MAYOR CONCURRENCIA DE PROVEEDORES EN EL MERCADO, EN CONDICIONES DE IGUALDAD

Por lo que se requiere que se considere las capacidades mínima y se acepte que los potenciales postores puedan ofertar maquinaria que cumpla con las características y condiciones solicitadas o puedan ofertar características superiores a las mínimas establecidas.

Por lo que se requiere que se modifique de la siguiente manera:

De la maquinaria:

- Las maquinarias deben estar en buen estado de funcionamiento
- potencia del motor: mínimo 89 HP a mas.
- Capacidad de pala: mínimo 1YD3
- Antigüedad no mayor a 14 años
- Tipo de combustible: Petroleo Diesel B5 S50
- Sistema de iluminación: Completa y buen estado
- Bocina: En buen estado
- Linterna y circulina: En buen estado
- El contratista debe contar con la disponibilidad de 02 maquinas de acuerdo a lo requerido por la residencia, las maquinas disponibles deben contar con las características solicitadas y 01 maquina de reten para cualquier eventualidad.

Todo esto en consecuencia que el objeto de la contratación del "SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA S/LLANTA 58/110 HP 0.5 - 1.5Yd3, PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA AMPLIACIÓN DEL ANEXO DE BUENA VISTA, DISTRITO DE SAMA - PROV. TACNA - TACNA." Esto considerando que es lo mínimo necesario para poder asegurar la eficiencia en los trabajos a realizarse esto debido a que por las condiciones del plazo de ejecución se requiere que los trabajos se realicen con celeridad y así garantizar el cumplimiento del periodo de entrega del proyecto.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-OEC/MDS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA S/LLANTA 80/100 HP 0.50 - 1.3, PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA AMPLIACIÓN DEL ANEXO DE BUENA VISTA, DISTRITO DE SAMA - PROV. TACNA - TACNA.

Acápite de las bases :	Sección: Especifico	Numeral: 3.2	Literal: B.1	Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL AREA USUARIA ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION Y PRECISA QUE LA ANTIGÜEDAD DE LA MAQUINARIA SERA NO MAYOR A 8 AÑOS, DADO QUE PRECISAMOS DE UNA MAQUINA MEDIANAMENTE MODERNA QUE PUEDA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS Y METAS DEL PROYECTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
De la maquinaria:
Antigüedad no mayor a 8 años

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA S/LLANTA 80/100 HP 0.50 - 1.3, PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA AMPLIACIÓN DEL ANEXO DE BUENA VISTA, DISTRITO DE SAMA - PROV. TACNA - TACNA.

Ruc/código :	20612036757	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	LOMAR CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:46:26

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE PIDE AL COMTE QUE SE AMPLIE LA ANTIGUEDAD DE LA MAQUINARIA DE 8 A 10 AÑOS A EFECTOS DE SE PUEDA TENER MAYOR CANTIDAD DE POSTORES.

CASO CONTRARIO SUPRIMIR ESTE ITEM POR SER CLARAMENTE DIRECCIONADO A UNA MARCA Y PROVEEDOR (POSTOR) PREDEFINIDO.

Por lo cual EL NO CONSIDERAR DICHAS RECOMENDACIONES ATENTARIA A LO DISPUESTO EN LAS CONDUCTAS ANTICORRUPCION DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, VULNERARIAN Y ATENTARIAN con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y sus modificaciones DL. N°1341 Y D.L. N°1444 Artículo 2.- a) Libertad de concurrencia; c) Igualdad de trato. El artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con el artículo 29 del Reglamento. Dicha actividad comprende definir los requisitos de calificación necesarios para demostrar las capacidades del postor para cumplir con la prestación, lo cuales no deberán tener por objeto limitar o impedir la concurrencia u orientar la contratación hacia uno de ellos, así como, deben ser formulados conforme las disposiciones de las Bases Estándar, la Ley y su Reglamento y Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de servicios en general Directiva VIGENTE.

Por lo antes expuesto, de no tener en cuenta nuestra observación, acarrearía nulidad del proceso por vicio en las bases y argumentos anteriores. La misma nos reservamos para la elevación de observaciones en caso se persista en mantener dicha exigencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"Art29. Requerimiento 29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas"

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION Y PRECISA QUE LA ANTIGÜEDAD DE LA MAQUINARIA SERA NO MAYOR A 8 AÑOS, DADO QUE PRECISAMOS DE UNA MAQUINA MEDIANAMENTE MODERNA QUE PUEDA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS Y METAS DEL PROYECTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De la maquinaria:
Antigüedad no mayor a 8 años

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA S/LLANTA 80/100 HP 0.50 - 1.3, PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA AMPLIACIÓN DEL ANEXO DE BUENA VISTA, DISTRITO DE SAMA - PROV. TACNA - TACNA.

Ruc/código :	20612036757	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	LOMAR CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:49:46

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS AL COMITE SE ESTA PIDIENDO UN MARTILLO HIDRAULICO PARA LA PREPRACION DE PIEDRA POR LO QUE SOLICITAMOS QUE TENGA A BIEN ACLARAR ESTE ACCESORIO QUE PODDRIA SER EL DEMOLER LA PIEDRA. CASO CONTRARIO SUPRIMIR ESTE ITEM POR SER CLARAMENTE DIRECCIONADO A UNA MARCA Y PROVEEDOR (POSTOR) PREDEFINIDO.

Por lo cual EL NO CONSIDERAR DICHAS RECOMENDACIONES ATENTARIA A LO DISPUESTO EN LAS CONDUCTAS ANTICORRUPCION DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, VULNERARIAN Y ATENTARIAN con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y sus modificaciones DL. N°1341 Y D.L. N°1444 Artículo 2.- a) Libertad de concurrencia; c) Igualdad de trato. El artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con el artículo 29 del Reglamento. Dicha actividad comprende definir los requisitos de calificación necesarios para demostrar las capacidades del postor para cumplir con la prestación, lo cuales no deberán tener por objeto limitar o impedir la concurrencia u orientar la contratación hacia uno de ellos, así como, deben ser formulados conforme las disposiciones de las Bases Estándar, la Ley y su Reglamento y Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de servicios en general Directiva VIGENTE.

Por lo antes expuesto, de no tener en cuenta nuestra observación, acarrearía nulidad del proceso por vicio en las bases y argumentos anteriores. La misma nos reservamos para la elevación de observaciones en caso se persista en mantener dicha exigencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"Art29. Requerimiento 29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas"

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION YA QUE ANTE LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON LA PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACION DE ZANJA, Y EXISTIENDO LA POSIBILIDAD DE ENCONTRAR TERRENO ROCOSO, ES IMPORTE DE CONTAR CON EL MARTILLO HIDRAULICO PARA DEMOLER LA ROCA Y ASI PODER CONTINUAR CON LAS METAS PROGRAMADAS Y PRECISA QUE EXISTEN DIFERENTES MARCAS DE MAQUINARIAS EN EL MERCADO QUE PUEDAN CUMPLIR CON LA EXIGENCIA MINIMA REQUERIDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ceñirse a lo establecido en las Bases del presente procedimiento de selección.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA S/LLANTA 80/100 HP 0.50 - 1.3, PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA AMPLIACIÓN DEL ANEXO DE BUENA VISTA, DISTRITO DE SAMA - PROV. TACNA - TACNA.

Ruc/código :	20612036757	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	LOMAR CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:52:07

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITE SE ACLARE EL TIPO DE DE EXPERIENCIA DE OPERADOR, POR LO QUE SE PROPONE TENGAN A BIEN SEA EN TRABAJOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO O SU SIMILAR Por lo cual EL NO CONSIDERAR DICHAS RECOMENDACIONES ATENTARIA A LO DISPUESTO EN LAS CONDUCTAS ANTICORRUPCION DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, VULNERARIAN Y ATENTARIAN con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y sus modificaciones DL. N°1341 Y D.L. N°1444 Artículo 2.- a) Libertad de concurrencia; c) Igualdad de trato. El artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con el artículo 29 del Reglamento. Dicha actividad comprende definir los requisitos de calificación necesarios para demostrar las capacidades del postor para cumplir con la prestación, lo cuales no deberán tener por objeto limitar o impedir la concurrencia u orientar la contratación hacia uno de ellos, así como, deben ser formulados conforme las disposiciones de las Bases Estándar, la Ley y su Reglamento y Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de servicios en general Directiva VIGENTE.

Por lo antes expuesto, de no tener en cuenta nuestra observación, acarrearía nulidad del proceso por vicio en las bases y argumentos anteriores. La misma nos reservamos para la elevación de observaciones en caso se persista en mantener dicha exigencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"Art29. Requerimiento 29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas"

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION Y PRECISA EL TIPO DE EXPERIENCIA DEL OPERADOR SERA EL REQUERIMIENTO SERA COMO OPERADOR DE RETROEXCAVORA EN OBRAS O SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOS CUALES DEBEN DE CONTAR CON DOS (02) AÑOS DE EXPERIENCIA Y CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCIR MINIMO A 2-B PROFESIONAL, ESTE REQUIRIMIENTO INCLUYE TAMBIEN PARA EL OPERADOR DE LA MAQUINA DE RETEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Del Operador:

El operador debe contar con dos (02) años de experiencia como operador de retroexcavadora en obras o servicios de agua potable y alcantarillado y contar con licencia de conducir mínimo A dos B profesional, este requerimiento también incluye para el operador de retén.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA S/LLANTA 80/100 HP 0.50 - 1.3, PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA AMPLIACIÓN DEL ANEXO DE BUENA VISTA, DISTRITO DE SAMA - PROV. TACNA - TACNA.

Ruc/código :	20612036757	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	LOMAR CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:54:01

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS AL COMITE SE ESTA PIDIENDO UN ACCESORIOS QUE PODDRIA SER EL DEMOLER LA PIEDRA POR LO PEDIMOS TENGAN A BIEN PRECISAR A MOYER DETALLE SU REQUERIMIENTO. CASO CONTRARIO SUPRIMIR ESTE ITEM POR SER CLARAMENTE DIRECCIONADO A UNA MARCA Y PROVEEDOR (POSTOR) PREDEFINIDO.

Por lo cual EL NO CONSIDERAR DICHAS RECOMENDACIONES ATENTARIA A LO DISPUESTO EN LAS CONDUCTAS ANTICORRUPCION DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, VULNERARIAN Y ATENTARIAN con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y sus modificaciones DL. N°1341 Y D.L. N°1444 Artículo 2.- a) Libertad de concurrencia; c) Igualdad de trato. El artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con el artículo 29 del Reglamento. Dicha actividad comprende definir los requisitos de calificación necesarios para demostrar las capacidades del postor para cumplir con la prestación, lo cuales no deberán tener por objeto limitar o impedir la concurrencia u orientar la contratación hacia uno de ellos, así como, deben ser formulados conforme las disposiciones de las Bases Estándar, la Ley y su Reglamento y Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de servicios en general Directiva VIGENTE.

Por lo antes expuesto, de no tener en cuenta nuestra observación, acarrearía nulidad del proceso por vicio en las bases y argumentos anteriores. La misma nos reservamos para la elevación de observaciones en caso se persista en mantener

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"Art29. Requerimiento 29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas"

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION Y PRECISA QUE ANTE LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON LA PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACION DE ZANJA, Y EXISTIENDO LA POSIBILIDAD DE ENCONTRAR TERRENO ROCOSO, ES IMPORTE DE CONTAR CON EL MARTILLO HIDRAULICO PARA DEMOLER LA ROCA Y ASI PODER CONTINUAR CON LAS METAS PROGRAMADAS Y PRECISA QUE EXISTEN DIFERENTES MARCAS DE MAQUINARIAS EN EL MERCADO QUE PUEDAN CUMPLIR CON LA EXIGENCIA MINIMA REQUERIDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ceñirse a lo establecido en las Bases del presente procedimiento de selección.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA S/LLANTA 80/100 HP 0.50 - 1.3, PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA AMPLIACIÓN DEL ANEXO DE BUENA VISTA, DISTRITO DE SAMA - PROV. TACNA - TACNA.

Ruc/código :	20612036757	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	LOMAR CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:57:19

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS AL COMITE SE ESTA PIDIENDO UNA POTENCIA DE MOTOR POR LO SOLICITAMOS QUE TENGA A BIEN ACLARAR DICHA POTENCIA SEGUN LA NOMENCLATURA DE 58 HP VS 90 HP QUE ESTA GENERANDO DUDAS. CASO CONTRARIO SUPRIMIR ESTE ITEM POR SER CLARAMENTE DIRECCIONADO A UNA MARCA Y PROVEEDOR (POSTOR) PREDEFINIDO.

Por lo cual EL NO CONSIDERAR DICHAS RECOMENDACIONES ATENTARIA A LO DISPUESTO EN LAS CONDUCTAS ANTICORRUPCION DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, VULNERARIAN Y ATENTARIAN con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y sus modificaciones DL. N°1341 Y D.L. N°1444 Artículo 2.- a) Libertad de concurrencia; c) Igualdad de trato. El artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con el artículo 29 del Reglamento. Dicha actividad comprende definir los requisitos de calificación necesarios para demostrar las capacidades del postor para cumplir con la prestación, lo cuales no deberán tener por objeto limitar o impedir la concurrencia u orientar la contratación hacia uno de ellos, así como, deben ser formulados conforme las disposiciones de las Bases Estándar, la Ley y su Reglamento y Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de servicios en general Directiva VIGENTE.

Por lo antes expuesto, de no tener en cuenta nuestra observación, acarrearía nulidad del proceso por vicio en las bases y argumentos anteriores. La misma nos reservamos para la elevación de observaciones en caso se persista en mantener dicha exigencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"Art29. Requerimiento 29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas"

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION Y PRECISA LA NECESIDAD DE CONTAR CON LA MAQUINARIA CON UNA POTENCIA DE MOTOR DE 90 HP A MAS, EN TAL SENTIDO QUE EXISTEN DIFERENTES MARCAS DE MAQUINARIAS EN EL MERCADO QUE PUEDAN CUMPLIR CON LA EXIGENCIA MINIMA REQUERIDA, DADO QUE POR LA ENVERGADURA DEL PROYECTO Y EL PLAZO DE EJECUCION ES IMPORTANTE CONTAR DE UNA MAQUINA MEDIANAMENTE MODERNA QUE PUEDA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS Y METAS DEL PROYECTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ceñirse a lo establecido en las Bases del presente procedimiento de selección.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-OEC/MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA S/LLANTA 80/100 HP 0.50 - 1.3, PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA AMPLIACIÓN DEL ANEXO DE BUENA VISTA, DISTRITO DE SAMA - PROV. TACNA - TACNA.

Ruc/código :	20612036757	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	LOMAR CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:58:52

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

PRECISAR SI LAS 3 MAQUINAS DEBEN DE ESTAR EN OBRA, SI TIENE Q PSAR INSPECCION TECNICA DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"Art29. Requerimiento 29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas"

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION Y PRECISA QUE SEGUN EL REQUERIMIENTO LAS TRES (03) MAQUINARIAS DEBEN DE ESTAR EN OBRA, SALVO ALGUNA DISPOCISION SUPLETORIA DE LA RESIDENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo al requerimiento, se precisa que las 3 maquinarias deben estar en obra, salvo alguna disposición supletoria de la residencia.