

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código : 20611868465

Nombre o Razón social : GENER SOL S.A.C.

Fecha de envío : 13/05/2024

Hora de envío : 09:50:48

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

"Se consideran bienes similares a los siguientes: venta y/o suministro de Transformadores de Corriente Toroidales y/o venta y/o suministro de Transformadores Combinados de Tensión y Corriente y/o venta y/o suministro de Transformadores Mixtos de Medida."

Para obtener mayor pluralidad de postores en relación al artículo 2 principios que rigen la contratación de RLCE 30225 apartado a) Libertad de concurrencia) Igualdad de trato, Se solicita ampliar bienes similares incluyendo transformadores de corriente en general y/o transformadores de tensión .

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria con el fin de fomentar la mayor concurrencia de postores indica lo siguiente: se acoge la observación realizada por el participante por lo cual se ampliara los bienes similares a la venta y/o suministro de transformadores de corriente en general y/o transformadores de tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ampliara a venta y/o suministro de transformadores de corriente en general y/o transformadores de tensión.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20605811940	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. - ATMT	Hora de envío :	10:50:27

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
Como parte de la Experiencia del Postor, por favor aceptar adicionalmente venta y/o suministro de transformadores de corriente de cualquier nivel de tensión.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que los Postores a fin de formular sus ofertas deben cumplir con las disposiciones contenidas en las bases, se entiende cualquier nivel de tensión, pues no se ha especificado el nivel de tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20605811940	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. - ATMT	Hora de envío :	10:50:27

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Como parte de la Experiencia del Postor, por favor aceptar adicionalmente venta y/o suministro de transformadores de tensión de cualquier nivel de tensión.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2. Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que los Postores a fin de formular sus ofertas deben cumplir con las disposiciones contenidas en las bases, se entiende cualquier nivel de tensión, pues no se ha especificado el nivel de tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	11:20:58

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

De costo de las pruebas, por principio de Equidad donde las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general, en vista que la cantidad requerida de transformadores toroidales es pequeña en función del gasto que se originaría en enviar a dos supervisores a fábrica elevando considerablemente el costo, SE SOLICITA al comité considerar la realización de las pruebas FAT bajo la Supervisión virtual de los inspectores de ELOR o en todo caso la contratación una supervisora internacional de prestigio para que presencie las pruebas de aceptación. Este método de inspección y supervisión viene siendo utilizado para aminorar costos y anteriormente fue utilizado en época de restricción de transporte por pandemia cumpliendo sus objetivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.7.4

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literal I

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que las pruebas serán realizadas en un laboratorio asignado por el postor, pudiendo ser este diferente al de fabrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	11:20:58

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

De anexos, punto A Transformador de corriente tipo toroidal (todos los TDT del ítem 1), se solicita en el ítem 2.6 protocolo de pruebas de rutina de cada TC en original, por principio de Transparencia donde las entidades deben proporcionar información clara y coherente con el fin que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, SE SOLICITA confirmar que dicha presentación de protocolos es en otra etapa diferente a la de presentación de ofertas, además que se debe tomar en cuenta la Advertencia de la página 18 de las bases donde indica que el comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite: Documentos para la admisión de la oferta (capítulo 2.2.1.1), Requisitos de calificación y Factores de evaluación.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: CAP III

Literal: 11

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literal C

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria indica lo siguiente:
los transformadores de distribución son diferentes al objeto de la contratación por lo cual NO ACOGE LA OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	11:20:58

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Del punto B Experiencia del postor en la especialidad, por principio de Libertad de concurrencia e Igualdad de trato, para una mayor participación de postores donde se beneficiaría la Entidad para poder seleccionar de mayor número de propuestas, ya que el objetivo de ambos principios es fomentar la mayor participación de postores con sus propuestas para evitar direccionamientos y límites perjudiciales a la convocatoria, SE SOLICITA AMPLIAR bienes similares a: venta y/o suministro de todo tipo de transformadores de MT y BT.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.2 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literales A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de selección en coordinación con el area usuaria indica lo siguiente:
los transformadores de distribución son diferentes al objeto de la contratación por lo cual NO ACOGE LA OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20611868465	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	GENERSOL S.A.C.	Hora de envío :	15:58:03

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el ítem 1.5 ¿Relación de trasformación¿ del transformador de corriente tipo toroidal de 50/5 amp marca que la relación debe der de 75/5 cuando debería ser de 50/5.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 11 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta se configura como una observación, por lo cual sera respondida como tal; el comité de selección indica que se acogerá la observación lo cual se contemplara en las bases integradas de la siguiente manera:
La relación de transformación es de 50/5.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La relación de transformación es de 50/5.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20611868465	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	GENERSOL S.A.C.	Hora de envío :	15:58:03

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el punto 1.16 en los anexos A, B, C, D y E y 2.13 de los anexos F y G ¿Material del equipo¿ de todas las tablas de datos técnicos garantizados de los equipos a ofertar, ¿se acepta resina de poliuretano como material? La resina de poliuretano es más elástica que la epóxica, por ello, se puede adaptar mejor a los cambios climáticos y es recomendada para uso exterior. Por esto la resina de poliuretano garantiza una mejor calidad y durabilidad de los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 31

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta se configura como una observación, por lo cual sera repondida como tal; el comite de selección indica que se acogera la observacion lo cual secontemplara en las bases integradas de la sigiente maera: Los anexos A, B, C, D y E se mantendrá resina epoxica Los Anexos F, G requiere de material Resina sin especificación, puede ser epoxica o poliuretano

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los anexos A, B, C, D y E se mantendrá resina epoxica
Los Anexos F, G requiere de material Resina sin especificación, puede ser epoxica o poliuretano

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20611868465	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	GENERSOL S.A.C.	Hora de envío :	15:58:03

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

A-Transformador de corriente tipo toridal de 50/5 AMP:
¿Se acepta una potencia de 2,5 VA para el transformador de corriente tipo toroidal de 50/5 AMP? De ser así, por favor modificar la tabla de datos técnicos garantizados de este transformador. Se solicita esto debido a que para transformadores de relaciones de vuelta bajas (50/5) sean de clase 0,5, es necesario utilizar potencias bajas ya que a potencias más altas la precisión se distorsiona.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 11 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta se configura como una observación por lo cual sera respondida como tal; el comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que se acoge la observación lo cual se contemplará en las bases integradas de la siguiente manera:
potencia de 2,5 VA para el transformador de corriente tipo toroidal de 50/5 AMP, debido a que para transformadores de relaciones de vuelta bajas (50/5) sean de clase 0,5, es necesario utilizar potencias bajas ya que a potencias más altas la precisión se distorsiona

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La potencia de 2,5 VA para el transformador de corriente tipo toroidal de 50/5 AMP, debido a que para transformadores de relaciones de vuelta bajas (50/5) sean de clase 0,5, es necesario utilizar potencias bajas ya que a potencias más altas la precisión se distorsiona

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20611868465	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	GENERSOL S.A.C.	Hora de envío :	15:58:03

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se considera que ELOR debe solicitar un rango de temperatura de trabajo en las tablas de datos técnicos para los transformadores de relaciones 50/5, 75/5, 150/5, 250/5 y 400/5 en vez de una temperatura mínima de trabajo. Recomendamos solicitar un rango de temperaturas de -10 a 70 °C para garantizar calidad y durabilidad del equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 11 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta se configura como una observacion por lo cual sera respondida como tal; el comite de seleccion en coordinación con el area ususaria indica que se acoge la observación lo cual se contemplara en las bases integradas de la siguiente manera:
Rango de temperaturas en las tablas de datos técnicos para los transformadores de relaciones 50/5, 75/5, 150/5, 250/5 y 400/5 de -10 a 70°C para garantizar calidad y durabilidad del equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que los rangos de temperatura sera de -10° a 70°C

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20611868465	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	GENERSOL S.A.C.	Hora de envío :	15:58:03

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
Se solicita aclarar si los transformadores de relación 50/5, 75/5 y 150/5 serán para uso interior o exterior ya que en el punto 1.11 ¿Uso interior/exterior¿ de las tablas de datos técnicos garantizados no queda claro que se solicita.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 11 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta se configura como una observación por lo cual sera respondida como tal; el comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que se acoge la observación lo cual se contemplará en las bases integradas de la siguiente manera:
Los transformadores de relación 50/5, 75/5 y 150/5 serán para uso exterior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para los transformadores de relación 50/5, 75/5 y 150/5 serán para uso exterior.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	18:01:20

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Debido a que en las bases se indica que el CONTRATISTA comunicara a ELECTRO ORIENTE con 10 días de anticipación, y que dicha información no está clara ya que encierra en paréntesis el valor 15, solicitamos que sea actualizado el valor de los días de anticipación correspondiente a 15 días, tanto en letras como en número.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.7.4 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta se configura como una observacion por lo cual sera respondida como tal; el comite de seleccion en coordinación con el area ususaria indica que hubo un error a la hora de realizar la digitacion por lo cual se procedera a corregir como tal, acogiendo la observación lo cual se contemplara en las bases integradas de la siguiente manera: El CONTRATISTA comunicara a ELECTRO ORIENTE con diez (10) días de anticipación como mínimo, la fecha y el lugar de las inspecciones y pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se indica que El CONTRATISTA comunicara a ELECTRO ORIENTE con diez (10) días de anticipación como mínimo, la fecha y el lugar de las inspecciones y pruebas.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	18:01:20

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Precisamos que el tiempo empleado para gestionar los tramites de movilidad, viaje y hospedaje para el personal encargado de la inspección y pruebas de ELECTRO ORIENTE, toma tiempo, ya que tanto los hoteles como los vuelos se compran con una debida anticipación, y debido a que el tiempo que nos solicitan corresponde a 5 días de anticipación, por ello solicitamos que se pueda considerar 10 días de anticipación para comunicar a ELECTRO ORIENTE fecha y lugar de inspección y pruebas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.7.4 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que los Postores a fin de formular sus ofertas deben cumplir con las disposiciones contenidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	18:01:20

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Dado que, en las especificaciones técnicas de transformadores de corriente, indican que el uso de los transformadores de corriente sea de aplicación para uso interior y exterior y sabiendo que el transformador corriente debe considerarse de uso interior ya que cuentan con borneras para conectar cable que transmitirá señal hacia el equipo de medición y que al exponerlo a la intemperie estas se pueden afectar y generar algún problema con el transformador de corriente, solicitamos que el uso del transformador de corriente sea para aplicación solamente de uso interior

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: II Literal: 1.11 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta se configura como una observación por lo cual sera respondida como tal; el comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que se acoge la observación lo cual se contemplara en las bases integradas de la siguiente manera:
El Transformador de corriente en el punto 1.11 de los Anexos A,B,C,D,E y en el punto 2.3 de los Anexos F y G serán de uso exterior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se indica que el Transformador de corriente en el punto 1.11 de los Anexos A,B,C,D,E y en el punto 2.3 de los Anexos F y G serán de uso exterior

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	18:01:20

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Dado que, en las especificaciones técnicas de transformadores de corriente, indican que la temperatura mínima de trabajo sea 70°C, considerando que lo solicitado con respecto a la aplicación es de uso interior y exterior y la temperatura a la intemperie suele ser menor al valor solicitado, solicitamos que se considere el valor menor o igual a los 70°C.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: II Literal: 1.13 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta se configura como una observación por lo cual sera respondida como tal; el comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que se acoge la observación lo cual se contemplara en las bases integradas de la siguiente manera:
Se considera un rango de temperaturas en las tablas de datos técnicos para los transformadores de -10 a 70°C para garantizar calidad y durabilidad del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que los rangos de temperatura sera de -10° a 70°C

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	18:01:20

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Conformo a lo establecido en las bases estándares del procedimiento de selección, solicitamos que nos precisen, en caso la presentación de folleto, instructivos, catálogos, manuales y/u otros documentos similares estén en un idioma distinto al español. ¿Qué documento se debe presentar para la acreditación del documento?

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IILiteral: 2.2.1.1Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"La presente consulta se configura como una observacion por lo cual sera respondida como tal; el comite de seleccion en coordinación con el area ususaria indica que se acoge la observación lo cual se contemplara en las bases integradas de la siguiente manera:
presentaran la traducción y el certificado de traducción emitido por el colegio de traductores del Perú.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Presentaran la traducción y el certificado de traducción emitido por el colegio de traductores del Perú.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	18:01:20

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Conforme a lo establecido en las bases estándares del procedimiento de selección, solicitamos confirmar que la oferta solo deberá contener lo establecido en el literal 2.2.1 ¿DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que los Postores a fin de formular sus ofertas deben cumplir con las disposiciones contenidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	18:01:20

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Conforme a lo establecido en las bases estándares del procedimiento de selección, solicitamos confirmar que la oferta solo deberá contener lo establecido en el literal 2.2.2 ¿documentación DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA¿

Acápíte de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IILiteral: 2.2.1Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que los Postores a fin de formular sus ofertas deben cumplir con las disposiciones contenidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	99000033614	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	DIESEL MOTORS COMPANY S.R.L.	Hora de envío :	18:51:27

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

"Se consideran bienes similares a los siguientes: venta y/o suministro de Transformadores de Corriente Toroidales y/o venta y/o suministro de Transformadores Combinados de Tensión y Corriente y/o venta y/o suministro de Transformadores Mixtos de Medida."

Se solicita ampliar bienes similares incluyendo transformadores de corriente en general y/o transformadores de tensión, al igual que lo hicieron en la licitación pasada, esto permitirá tener mayor pluridad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b

Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria con el fin de fomentar la mayor concurrencia de postores indica lo siguiente: se acoge la observación realizada por el participante por lo cual se ampliara los bienes similares a la venta y/o suministro de transformadores de corriente en general y/o transformadores de tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ampliara a venta y/o suministro de transformadores de corriente en general y/o transformadores de tensión.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:
FAVOR DE CONFIRMAR QUE LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN SOLICITADA PARA EL ANEXO A (pag 31), CORRESPONDE A UN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 50/5 AMP.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: 1.5 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que los Postores a fin de formular sus ofertas deben cumplir con las disposiciones contenidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

FAVOR DE ACEPTAR QUE PARA EL PUNTO ¿1.13 TEMPERATURA DE TRABAJO MÍNIMO¿ DE LOS ANEXOS:

¿ANEXO A. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 50/5 AMP¿

¿ANEXO B. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 75/5 AMP¿

¿ANEXO C. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 150/5 AMP¿

¿ANEXO D. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 200/5 AMP¿

¿ANEXO E. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 400/5 AMP¿

SE ACEPTARÁN TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL CON UNA TEMPERATURA DE TRABAJO MÁXIMA DE 45°C, ESTO EN CONSECUENCIA A LO SEÑALADO EN EL INCISO 5.4.1 DE LA MISMA SECCIÓN, EN DONDE SE INDICA QUE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DONDE SE INSTALARÁN LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIENEN UN RANGO DE TEMPERATURA DE 5°C HASTA LOS 45°C. FAVOR DE CONFIRMAR QUE ESTE PUNTO SE INDICARÁ COMO UN VALOR MÁXIMO DE TEMPERATURA DE TRABAJO QUE DEBEN SOPORTAR LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN FUNCIONAMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: A,B,C,D,E Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta se configura como una observación por lo cual sera respondida como tal; el comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que se acoge la observación lo cual se contemplará en las bases integradas de la siguiente manera:

Se considera un rango de temperaturas en las tablas de datos técnicos para los transformadores de relaciones 50/5, 75/5, 150/5, 250/5 y 400/5 de -10 a 70°C para garantizar calidad y durabilidad del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que los rangos de temperatura sera de -10° a 70°C

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

FAVOR DE ACEPTAR QUE PARA EL PUNTO ¿1.16 MATERIAL DEL EQUIPO¿ DE LOS ANEXOS:

- ¿ANEXO A. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 50/5 AMP¿
- ¿ANEXO B. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 75/5 AMP¿
- ¿ANEXO C. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 150/5 AMP¿
- ¿ANEXO D. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 200/5 AMP¿
- ¿ANEXO E. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 400/5 AMP¿

TAMBIÉN SE ACEPTARÁ TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE POLICARBONATO AUTO-EXTINGUIBLE COMO MATERIAL, ESTO CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PLURALIDAD AL PROCESO DE LICITACIÓN EN FAVOR DE LA CONCESIONARIA ELÉCTRICA.

FAVOR CONFIRMAR QUE EL PUNTO 1.16 SERÁ DE ¿RESINA EPÓXICA O POLICARBONATO AUTOEXTINGUIBLE¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: A,B,C,D,E Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que los Postores a fin de formular sus ofertas deben cumplir con las disposiciones contenidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

FAVOR DE ACEPTAR QUE PARA EL PUNTO ¿2.5 IDENTIFICACIÓN EN BAJO RELIEVE EN LA RESINA CON EL LOGO DEL ELOR¿ DE LOS ANEXOS:

¿ANEXO A. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 50/5 AMP¿

¿ANEXO B. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 75/5 AMP¿

¿ANEXO C. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 150/5 AMP¿

¿ANEXO D. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 200/5 AMP¿

¿ANEXO E. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 400/5 AMP¿

FAVOR DE CONFIRMAR QUE EL LOGO DE ELECTRO ORIENTE, EN EL MATERIAL DE FABRICACIÓN DEL TRANSFORMADOR SERÁ OPCIONAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: A,B,C,D,E Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que los Postores a fin de formular sus ofertas deben cumplir con las disposiciones contenidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

FAVOR DE ACEPTAR QUE PARA LOS ANEXOS:

- ¿ANEXO F. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDE, 100/5 A, CLASE 0.2S¿
- ¿ANEXO G. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDE DE 200/5 A, CLASE 0.2S¿

SE ACEPTARÁN TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL CON UN DIÁMETRO DE LA VENTANA CENTRAL MÍNIMO DE 24 MM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: F,G Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta se configura como una observacion por lo cual sera respondida como tal; el comite de seleccion en coordinación con el area ususaria indica que se acoge la observación lo cual se contemplara en las bases integradas de la siguiente manera:

Se aceptarán transformadores de corriente tipo toroidal con un diámetro de la ventana central mínimo de 24 mm para los transformadores del anexo F y G

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptarán transformadores de corriente tipo toroidal con un diámetro de la ventana central mínimo de 24 mm para los transformadores del anexo F y G

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

FAVOR DE ACEPTAR QUE PARA EL PUNTO ¿2.7 POTENCIA¿ DEL ANEXO:

¿ANEXO F. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDE, 100/5 A, CLASE 0.2S¿

SE ACEPTARÁ UN VALOR DE POTENCIA MAYOR IGUAL A 1 VA Y MENOR IGUAL A 10 VA, ESTO CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PLURALIDAD AL PROCESO DE LICITACIÓN EN FAVOR DE LA CONCESIONARIA ELÉCTRICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: F Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que los Postores a fin de formular sus ofertas deben cumplir con las disposiciones contenidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

FAVOR DE CONFIRMAR QUE PARA EL PUNTO ¿2.13 MATERIAL DEL EQUIPO¿ DE LOS ANEXOS:

- ¿ANEXO F. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDE, 100/5 A, CLASE 0.2S¿
- ¿ANEXO G. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDE DE 200/5 A, CLASE 0.2S¿

TAMBIÉN SE ACEPTARÁ TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDE DE POLICARBONATO AUTO-EXTINGUIBLE COMO MATERIAL, ESTO CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PLURALIDAD AL PROCESO DE LICITACIÓN EN FAVOR DE LA CONCESIONARIA ELÉCTRICA.

FAVOR CONFIRMAR QUE EL PUNTO 2.13 SERÁ DE ¿RESINA O POLICARBONATO AUTOEXTINGUIBLE¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: F,G Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta se configura como una observación por lo cual sera respondida como tal; el comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que se acoge la observación lo cual se contemplara en las bases integradas de la siguiente manera:

Los Anexos F, G requiere de material Resina sin especificación, puede ser epoxica o poliuretano

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los Anexos F, G requiere de material Resina sin especificación, Puede ser epoxica o poliuretano

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

FAVOR DE CONFIRMAR QUE PARA EL PUNTO ¿3.1 PLACA METÁLICA CON CARACTERÍSTICAS EN BAJO RELIEVE (NO STICKER)¿ DE LOS ANEXOS:

¿ANEXO F. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDE, 100/5 A, CLASE 0.2S¿

¿ANEXO G. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDE DE 200/5 A, CLASE 0.2S¿

TAMBIÉN SE ACEPTARÁ QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TRANSFORMADORES SE ENCUENTREN GRABADAS EN EL PROPIO MATERIAL DEL TRANSFORMADOR POR MEDIO DE GRABADO LASER, DE MODO QUE NO SEA POSIBLE REMOVER LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE CADA TRANSFORMADOR DE CORRIENTE.

FAVOR DE CONFIRMAR QUE EL ITEM SERÁ DE ¿PLACA METÁLICA CON CARACTERÍSTICAS EN BAJO RELIEVE (NO STICKER) O CARACTERÍSTICAS EN GRABADO LASER)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: F,G Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que:

Se confirma que el punto 3.1 de los Anexos F y G será de Placa metálica con características en bajo relieve o características en grabado laser

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

FAVOR DE CONFIRMAR QUE PARA EL PUNTO ¿3.5 IDENTIFICACIÓN EN BAJO RELIEVE EN LA RESINA CON EL LOGO DE ELOR, N° DE SERIE, AÑO DE FABRICACIÓN¿ DE LOS ANEXOS:

¿ANEXO F. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDE, 100/5 A, CLASE 0.2S¿

¿ANEXO G. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDE DE 200/5 A, CLASE 0.2S¿

SERÁ DE CARÁCTER OPCIONAL EL MARCADO DE LA INFORMACIÓN DE LOGO DE ELOR, N° DE SERIE Y AÑO DE FABRICACIÓN EN LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: F,G Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta se configura como una observación por lo cual sera respondida como tal; el comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que se acoge la observación lo cual se contemplara en las bases integradas de la siguiente manera:

El punto 3.5 de las especificaciones técnicas de los Anexos F y G será de uso obligatorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El punto 3.5 de las especificaciones técnicas de los Anexos F y G será de uso obligatorio.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

FAVOR DE ACEPTAR QUE PARA EL PUNTO ¿1.4 POTENCIA¿ DEL ANEXO:

¿ANEXO A. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 50/5 AMP¿

SE ACEPTARÁ UN VALOR DE POTENCIA MAYOR IGUAL A 1 VA Y MENOR IGUAL A 10 VA, ESTO CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PLURALIDAD AL PROCESO DE LICITACIÓN EN FAVOR DE LA CONCESIONARIA ELÉCTRICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: A Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta se configura como una observación por lo cual sera respondida como tal; el comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que se acoge la observación lo cual se contemplara en las bases integradas de la siguiente manera:
potencia de 2,5 VA para el transformador de corriente tipo toroidal de 50/5 AMP, debido a que para transformadores de relaciones de vuelta bajas (50/5) sean de clase 0,5, es necesario utilizar potencias bajas ya que a potencias más altas la precisión se distorsiona.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La potencia de 2,5 VA para el transformador de corriente tipo toroidal de 50/5 AMP, debido a que para transformadores de relaciones de vuelta bajas (50/5) sean de clase 0,5, es necesario utilizar potencias bajas ya que a potencias más altas la precisión se distorsiona.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

FAVOR DE ACEPTAR QUE PARA EL PUNTO ¿1.10 DIÁMETRO DE LA VENTANA CENTRAL MÍNIMO¿ DEL ANEXO:

¿ANEXO A. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 50/5 AMP¿

SE ACEPTARÁ UN DIÁMETRO DE LA VENTANA CENTRAL MÍNIMO DE 21 MM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: A Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta se configura como una observación por lo cual sera respondida como tal; el comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que se acoge la observación lo cual se contemplara en las bases integradas de la siguiente manera:

Se aceptará un diámetro de la ventana central mínimo de 21 mm para el transformador de corriente tipo toroidal de 50/5 A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptará un diámetro de la ventana central mínimo de 21 mm para el transformador de corriente tipo toroidal de 50/5 A.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

FAVOR DE ACEPTAR QUE PARA EL PUNTO ¿1.4 POTENCIA¿ DEL ANEXO:

¿ANEXO B. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 75/5 AMP¿

SE ACEPTARÁ UN VALOR DE POTENCIA MAYOR IGUAL A 2.5 VA Y MENOR IGUAL A 10 VA, ESTO CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PLURALIDAD AL PROCESO DE LICITACIÓN EN FAVOR DE LA CONCESIONARIA ELÉCTRICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: B Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta se configura como una observacion por lo cual sera respondida como tal; el comite de seleccion en coordinación con el area ususaria indica que se acoge la observación lo cual se contemplara en las bases integradas de la siguiente manera:

Se acepta un valor de potencia mayor igual a 2.5VA y menor a 10VA para el transformador de corriente tipo toroidal de relación 75/5 A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta un valor de potencia mayor igual a 2.5VA y menor a 10VA para el transformador de corriente tipo toroidal de relación 75/5 A.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

FAVOR DE ACEPTAR QUE PARA EL PUNTO ¿2.4 IDENTIFICACIÓN DE POLARIDAD EN ALTO RELIEVE¿ DE LOS ANEXOS:

¿ANEXO A. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 50/5 AMP¿

¿ANEXO B. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 75/5 AMP¿

¿ANEXO C. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 150/5 AMP¿

¿ANEXO D. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 200/5 AMP¿

¿ANEXO E. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 400/5 AMP¿

SE ACEPTARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE POLARIDAD EN LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN BAJO RELIEVE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: A,B,C,D,E Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que los Postores a fin de formular sus ofertas deben cumplir con las disposiciones contenidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

FAVOR DE ACEPTAR QUE PARA EL PUNTO 3.4 IDENTIFICACIÓN DE POLARIDAD EN ALTO RELIEVE DE LOS ANEXOS:

-ANEXO F. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDE, 100/5 A, CLASE 0.2S

-ANEXO G. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDE DE 200/5 A, CLASE 0.2S

SE ACEPTARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE POLARIDAD EN LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN BAJO RELIEVE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: F,G Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que los Postores a fin de formular sus ofertas deben cumplir con las disposiciones contenidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

FAVOR DE ACEPTAR QUE PARA EL PUNTO ¿3.7 ALTURA DE OPERACIÓN¿ DE LOS ANEXOS:

- ¿ANEXO F. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDE, 100/5 A, CLASE 0.2S¿
- ¿ANEXO G. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDE DE 200/5 A, CLASE 0.2S¿

SE ACEPTARÁN UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 1000 MSNM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: F,G Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"La presente consulta se configura como una observación por lo cual sera respondida como tal; el comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que se acoge la observación lo cual se contemplara en las bases integradas de la siguiente manera:
Se acepta en el punto 3.7 de los Anexos F y G una altura máxima de trabajo de los transformadores de corriente de 1500 msnm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta en el punto 3.7 de los Anexos F y G una altura máxima de trabajo de los transformadores de corriente de 1500 msnm

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

FAVOR DE ACEPTAR QUE PARA EL PUNTO ¿1.14 ALTURA MÍNIMA DE OPERACIÓN¿ DE LOS ANEXOS:

- ¿ANEXO A. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 50/5 AMP¿
- ¿ANEXO B. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 75/5 AMP¿
- ¿ANEXO C. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 150/5 AMP¿
- ¿ANEXO D. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 200/5 AMP¿
- ¿ANEXO E. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 400/5 AMP¿

SE ACEPTARÁN UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 1000 MSNM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: A,B,C,D,E

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que los Postores a fin de formular sus ofertas deben cumplir con las disposiciones contenidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

FAVOR DE ACEPTAR QUE PARA EL PUNTO ¿2.10 CLASE TÉRMICA DE AISLAMIENTO (IEC 60085)¿ DE LOS ANEXOS:

¿ANEXO F. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDE, 100/5 A, CLASE 0.2S¿

¿ANEXO G. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDE DE 200/5 A, CLASE 0.2S¿

SE ACEPTARÁ UNA CLASE TÉRMICA DE AISLAMIENTO DE TIPO ¿E¿ BASADA EN LA NORMA DE FABRICACIÓN IEC 61869, LA CUAL ES LA NORMA DE FABRICACIÓN REQUERIDA PARA LOS TRANSFORMADORES SOLICITADOS EN EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: F,G Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta se configura como una observación por lo cual sera respondida como tal; el comité de selección en coordinación con el área usuaria indica que se acoge la observación lo cual se contemplara en las bases integradas de la siguiente manera:

En el punto 2.10 de los Anexos F y G se aceptará una clase térmica de aislamiento tipo E basada en la norma de fabricación IEC 61869.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el punto 2.10 de los Anexos F y G se aceptará una clase térmica de aislamiento tipo E basada en la norma de fabricación IEC 61869.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

B) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.-
DEBIDO A QUE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL SON USADOS PARA REDUCIR EL NIVEL DE CORRIENTE EN UN DETERMINADO FACTOR DENTRO DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, Y QUE ESTOS DISPOSITIVOS SON INSTALADOS EN SU CONJUNTO CON MEDIDORES ELECTRÓNICOS TRIFÁSICOS MULTIFUNCIÓN DE TIPO INDIRECTOS PARA PODER MEDIR DE MANERA INDIRECTA EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CADA CLIENTE, FAVOR DE ACEPTAR COMO BIENES SIMILARES A LA PRESENTE LICITACIÓN LA VENTA DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS TRIFÁSICOS MULTIFUNCIÓN INDIRECTO Y/O DIRECTO. ESTO CON EL OBJETIVO DE BRINDAR MAYOR PLURALIDAD AL PROCESO DE LICITACIÓN EN FAVOR DE LA CONCESIONARIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que los Postores a fin de formular sus ofertas deben cumplir con las disposiciones contenidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :LP-SM-12-2024-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :AADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A

Ruc/código :	20601248647	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDET S.A.C.	Hora de envío :	23:36:15

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

E) PRESENTACIÓN DE FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS, MANUALES Y/U OTROS DOCUMENTOS SIMILARES, DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESENCIALES PARA EL BIEN A ADQUIRIR, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

Para el ITEM 1: (Anexos A, B, C, D, E)

Características técnicas esenciales: numerales 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 1.14 y 1.16 de la Tabla de Datos Técnicos.

FAVOR DE CONFIRMAR QUE LO MENCIONADO HACE REFERENCIA QUE EN LOS FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS, MANUALES Y/U OTROS DOCUMENTOS DEBE DE INDICAR COMO MINIMO LOS SIGUIENTES ITEMS 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 1.14 y 1.16 de la Tabla de Datos Técnicos, PARA PODER VALIDAR LA INFORMACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: E Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que los Postores a fin de formular sus ofertas deben cumplir con las disposiciones contenidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA