

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA URBANIZACION MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC CON CUI N° 2549342.

Ruc/código : 20610319719

Fecha de envío : 23/05/2023

Nombre o Razón social : DRENCO SOLUTIONS E.I.R.L.

Hora de envío : 16:19:27

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

SE SOLICITA DEFINIR EL TIPO DE LADRILLO DICE LADRILLO KING KONG DE 9CMX13CMX23CM. EL LADRILLO COMERCIAL TIPO IV ESTANDAR SE COMERCIALIZADA DE LAS SIGUIENTE MEDIDA 9CMX12.5CMX23CM. SE SOLICITA QUE SE ACLARE LAS DIMENSIONES ESTANDARES DEL LADRILLO DE 18 HUECOS TIPO IV.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1      Literal: 1.3      Página: 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE la observación, habiéndose corroborado que el tipo de ladrillo comercial es el de 9 cm x 12.5 cm x 23 cm. se deberá contemplar ese tipo de ladrillo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se corrigira las medidas del ladrillo King Kong de 18 huecos en las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA URBANIZACION MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC CON CUI N° 2549342.

Ruc/código :	20610319719	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	DRENCO SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:19:27

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

EN EL CORONOGRAMA DE ENTREGA DICE LADRILLO KK DE 18 HUECOS DE 9X11X23 CM LO CUAL NO GUARDA REALCION CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. SE SOLICITA SE CORRIJA POR LADRILLO COMERCIAL 18 HUECOS TIPO IV DE DIMENCIONES 9CMX12.5CMX23CM.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1    **Literal:** 1.9    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ha generado un error de tipeo, por lo cual se deberá contemplar el tipo de ladrillo de 9 cm x 12.5 cm x 23 cm.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se corrigira el tamaño del ladrillo king kong de 18 huecos en las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA URBANIZACION MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPSRTAMENTO DE APURIMAC CON CUI N° 2549342.

Ruc/código :	20610319719	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	DRENCO SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:19:27

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

LAS DIMENSIONES DEL LADRILLO TIPO IV DE 18 HUECOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DICE DIMENCONES DE 9X11X23 CM, CUAL SON MEDIDAS NO COMERCIALES AL TIPO IV ESTANDARIZADO. SE SOLICITA QUE SE MANEJE MEDIDAS ESTANDARES COMERCIALES DE 9X12.5X23CM.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ha generado un error de tipeo por lo cual se debera contemplar el tipo de ladrillo de 9 cm x 12.5 cm x 23 cm.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se corrigira el tamaño del ladrillo king kong de 18 huecos en las bases integradas